

## 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（標準応答スペクトル）におけるコメントリスト

番号	分類	指摘を頂戴した日	指摘事項等	回答
地震動-1	地震動評価	9/10 審査会合	乱数位相を用いた模擬地震波の振幅包絡線の設定条件の妥当性を示すこと。	次回 回答予定
地震動-2			伊方発電所近傍の地盤条件が同程度の観測点における内陸地殻内地震の観測記録を整理し、観測記録を用いた模擬地震波作成の可能性について検討すること。	次回 回答予定
地質-1	敷地周辺の 地質・地質構造	9/10 審査会合	2021年9月1日原子力規制委員会臨時会議の「伊方発電所における安全性向上に関する取り組みについて」の中で、四国電力が許可後の継続的な取り組みとして説明した佐田岬半島北岸は活断層でないことを示した査読論文の評価結果について説明すること。	次回 回答予定