

1. 件名：日本原燃株式会社再処理施設等における埋込金物の健全性の調査結果に係る面談

2. 日時：令和3年10月6日（水）13時30分～14時30分

3. 場所：原子力規制庁 2階会議室（TV会議により実施）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部

核燃料施設等監視部門

熊谷統括監視指導官、服部上席監視指導官、赤澤主任監視指導官、横塚技術研究調査官

専門検査部門

大東首席原子力専門検査官、館内主任原子力専門検査官

六ヶ所原子力規制事務所

松本所長、皆川原子力運転検査官

日本原燃株式会社

再処理事業部 再処理工場 技術部 部長 他2名

5. 要旨

（1）日本原燃株式会社から、令和3年8月12日の面談（※）において原子力規制庁から求めた、一部現品調査ができないとしている埋込金物に対する原子力安全に与える影響を含めた健全性評価の対応状況について、配付資料に基づき説明があった。

（2）原子力規制庁から、再処理施設等に係る埋込金物に関する対応状況について、埋込金物の調査内容及びUT測定ができない埋込金物が機能不全になった場合の影響評価について説明を受けたことから、今後現品調査を行うとしているものについては原子力規制検査で確認することを伝えた。

6. 配付資料

「＜品質管理記録の確認状況＞＜工業用水製造停止期間、現品調査実施可否再検討＞」

参考

※ 令和3年8月12日の面談

「日本原燃株式会社再処理施設等における埋込金物の健全性の調査結果に係る面談」