

1. 件名：川内1号機の特定重大事故等対処施設に係る定期事業者検査に関する面談

2. 日時：令和3年10月8日 10時10分～11時10分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、森田上席原子力専門検査官、

南川主任原子力専門検査官、宇野主任原子力専門検査官

九州電力(株)

川内原子力発電所 保全計画次長 他24名

5. 要旨

○九州電力(株)から、資料に基づき、川内原子力発電所1号機の第26回定期検査期間中に実施する特定重大事故等対処施設に係る定期事業者検査について説明を受けた。

- ・ 使用前検査を受けた際に確認した適合性の内容を基に、定期的に技術基準適合性を確認する必要のあるもの等を整理した。
- ・ 選定した検査項目等について、既存の定期事業者検査に追加又は新規の定期事業者検査として計画した。
- ・ 第26回定期検査期間中に実施する新規の定期事業者検査は、重大事故等クラス1機器供用期間中検査、プロセスマニタ機能検査、緊急時制御室給気系機能検査、緊急時制御室給気系フィルター性能検査、緊急時制御室の居住性確認検査、圧力逃がし系作動検査が該当する。

○原子力規制庁から、説明のあった点について関係者で情報共有する旨伝えられた。

6. その他

資料：川内1号機 第26回定期検査 特定重大事故等対処施設に係る定期事業者検査について