

島根原子力発電所 1 号炉 廃止措置計画変更認可申請 コメント整理表

コメント日	No	コメント内容	回答日	資料	回答状況
2021/10/15	1	(資料「島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請の概要について」P.10) 補助サージタンクの変更後の記載内容について「性能維持施設から削除」の方が適切ではないか。記載を検討すること。	2021/11/1	(2021/11/1 提出 資料-2) 島根原子力発電所1号炉 廃止措置計画変更認可申請の概要について	
2021/10/15	2	(資料「島根原子力発電所1号炉 廃止措置対象施設等の変更について」) 今回の申請で記載を適正化した内容について、適正化の理由などを説明すること。	2021/11/1	(2021/11/1 提出 資料-3) 島根原子力発電所1号炉 廃止措置対象施設等の変更について	
2021/10/15	3	屋外タンクの使用を取りやめても廃棄物処理の運用上問題ないとする理由について説明すること。	2021/11/1	(2021/11/1 提出 資料-4) 島根原子力発電所1号炉 放射性液体廃棄物の処理について	
2021/10/15	4	固体廃棄物処理方法を変更した理由について、島根2号の設置許可側で説明した資料を用い、再度説明すること。	2021/11/1	(2021/11/1 提出 資料-5) 島根原子力発電所1号炉 放射性固体廃棄物の固化材の変更について	
2021/10/15	5	1号炉取水槽流路縮小工設置に伴う1号炉取水機能への影響について説明すること。	2021/11/1	(2021/11/1 提出 資料-6) 島根原子力発電所1号炉 流路縮小工の設置による廃止措置への影響の有無について	