

1. 件名：柏崎刈羽原子力発電所7号機の格納容器圧力逃がし装置ドレン移送ポンプ出口側伸縮継手の溶接部の適合性確認についての面談

2. 日時：令和3年12月24日 15時30分～16時00分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、平川主任原子力専門検査官

東京電力ホールディングス(株)

原子力運営管理部 保安管理グループマネージャー 他8名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス(株)から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の格納容器圧力逃がし装置ドレン移送ポンプ出口側伸縮継手の溶接部の適合性確認について、仕様書が不明確であったことが原因であった旨、説明を受けた。

○原子力規制庁から、水平展開で確認された溶接部も含め、今後実施される適合性確認について、適合性評価や使用前事業者検査の実施時期等に係る情報を引き続き提示するよう求めた。

6. その他

資料：格納容器圧力逃がし装置における溶接部の技術基準適合性確認に関する説明について