

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（ALPS処理水の海洋放出関連設備の設置等）に係る面談
2. 日時：令和4年1月6日（木）13時30分～16時45分
3. 場所：原子力規制庁18階会議室
4. 出席者
原子力規制庁 原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
竹内室長、澁谷企画調査官、岩永企画調査官、正岡管理官補佐、
大辻室長補佐、知見主任安全審査官、新井安全審査官、高木係長、
横山係長、久川係員、塩唐松係員、高木技術参与
石井係長（テレビ会議システムによる出席）
審査グループ 地震・津波審査部門
江寄企画調査官、千明主任安全審査官
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
プロジェクトマネジメント室 担当6名（うちテレビ会議システムによる出席3名）
福島第一原子力発電所 担当6名（うちテレビ会議システムによる出席2名）

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社（以下、「東京電力」という。）から、令和3年12月21日付けで提出のあった実施計画の変更認可申請（ALPS処理水の海洋放出関連設備の設置等）について、次回（第4回）東京電力福島第一原子力発電所 多核種除去設備等処理水の処分に係る実施計画に関する審査会合（以下「審査会合」という。）に向けて、資料に基づき、以下の説明があった。

【ALPS 処理水の海洋放出設備の申請内容に係る主要な論点に対する回答】

- 全体方針
- 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点
 - ◇ 海洋放出設備
 - ✓ 不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価
- 原子力規制庁は、上記説明内容を確認するとともに、審査会合用の資料の作成に当たっては、第3回審査会合で原子力規制庁が提示した論点に対する回答を明確にした上で、その考え方、根拠等を充実化するよう伝えた。

6. 資料

ALPS 処理水希釈放出設備及び関連施設の新設について（案）