

1. 件名：福島第一原子力発電所における温度計信頼性評価報告書（1月提出分）  
の提出に係る面談
2. 日時：令和4年1月5日（水）11時00分～11時20分
3. 場所：原子力規制庁 18階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁  
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
知見主任安全審査官、高木係長  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー  
プロジェクトマネジメント室 担当2名（テレビ会議システムによる出席）  
福島第一原子力発電所 担当1名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、令和3年11月16日から令和3年12月15日までのデータを基に実施された福島第一原子力発電所1～3号機の原子炉圧力容器（以下「RPV」という。）内温度計及び原子炉格納容器（以下「PCV」という。）内温度計の信頼性評価の結果について、以下の説明があった。
  - 新たに「参考に使用」や「故障」扱いとなった温度計はない。

- また、東京電力ホールディングス株式会社から、来月以降の温度計の信頼性評価の結果に係る報告は、報告方法を見直し、「福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会」にて毎月1回報告する旨の説明があった。

- 原子力規制庁は、1月提出分のRPV・PCV温度計の信頼性評価、報告方法の見直し等、上記説明内容について確認した。

6. その他

資料：

- 福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について（2022年1月提出）