

伊方発電所3号炉
震源を特定せず策定する地震動
－標準応答スペクトルを考慮した地震動評価－
(コメント回答)

令和4年1月14日

四国電力株式会社




四国電力株式会社

コメント内容

コメント日	コメント内容	ページ番号
令和3年9月10日 第1002回原子力発電所の 新規制基準適合性に係る 審査会合	<ul style="list-style-type: none">Noda et al. (2002)の手法に基づき設定した地震規模と等価震源距離について、伊方発電所の敷地及び敷地近傍の地域性を踏まえて妥当であるのかどうか、保守性の観点も含め、資料化して説明すること。また、乱数位相を用いた模擬地震波の継続時間を設定するための地震規模Mについては、四捨五入してM6.9にする必要があるのか、保守的な評価の観点から設定すべき。	p.4～33
	<ul style="list-style-type: none">伊方発電所近傍の地盤特性が同程度の観測点における内陸地殻内地震の観測記録を整理し、観測記録を用いた模擬地震波作成の可能性について検討すること。	p.34～75

模擬地震波の作成フロー

○基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）に適合する模擬地震波の作成フロー（令和3年9月10日審査会合にて説明済み）と本日のコメント回答との関係を下記に示す。



目次

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討	4
1.1 地震規模の設定に関する検討	8
1.2 継続時間に関する検討	17
1.2.1 既往の経験式との比較	17
1.2.2 実観測記録との比較	27
1.3 小括	32
2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討	34
2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理	37
2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理	47
2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察	61
2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討	64
2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討	68
2.4 小括	73
3. まとめ	76

【参考資料】

① Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点	80
② 収集された観測地点（5地点）の地盤情報	89
③ 適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形	95

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

Noda et al.(2002)による模擬地震波の振幅包絡線の設定

- 基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）に適合する模擬地震波のうち、乱数位相を用いた模擬地震波は、Noda et al.(2002)に基づく振幅包絡線を設定し作成しており、**設定条件は「M6.9 – Xeq10km」とした。**
- 地震規模については武村(1990)及びKanamori(1977)から導き出されるM-Mw関係式から、等価震源距離についてはNoda et al.(2002)の極近距離の関係から、それぞれ求まる値などを参照して設定している。

3.1 正弦波の重ね合わせによる（乱数位相を用いた）模擬地震波の作成

乱数位相の模擬地震波の作成諸元

○乱数位相の模擬地震波は、基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）に適合する周波数・振動特性と一様乱数の位相をもつ正弦波の重ね合わせによって作成する。


○振幅包絡線の経時変化については、Noda et al.(2002)に基づき設定する。

設計用 模擬地震波	地震規模 M	等価震源距離 Xeq(km)	継続時間 (s)	振幅包絡線の経時的变化 (s)		
				T_b	T_c	T_d
Ss-3-3H	6.9	10	28.03	3.31	15.06	28.03
Ss-3-3V						

※ 地震規模は、武村(1990)のMo-M関係及びKanamori(1977)のMo-Mw関係からMw=0.78M+1.08であり、審査ガイドにおける「全国共通に考慮すべき地震動」の地震規模（Mw6.5程度未満）より、Mw6.5の場合のMは約6.9となる。

等価震源距離は、震源近傍を想定し、Noda et al.(2002)における極近距離の関係（M6-Xeq6km, M7-Xeq12km）からM6.9-Xeq11kmとなる。これらの値は、「全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書」の距離減衰式を用いた検討（p19-p25）において、Noda et al.(2002)の評価で用いられている値（M6.9, Xeq10km）とも整合的であることから、標準応答スペクトルの検討との連続性を踏まえ、地震規模Mは6.9、等価震源距離Xeqは10kmを採用。

$$E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{\frac{\ln(0.1)}{T_c - T_b}(T - T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$



ここで、

$$T_b = 10^{0.5M - 2.93} \quad (\text{立ち上がり部の継続時間})$$

$$T_c - T_b = 10^{0.3M - 1.0} \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$T_d - T_c = 10^{0.17M + 0.54\log X_{eq} - 0.6} \quad (\text{減衰部の継続時間})$$

Noda, S., K. Yashiro, K. Takahashi, M. Takemura, S. Ohno, M. Tohdo and T. Watanabe, Response spectra for design purpose of stiff structures on rock sites, OECD-NEA workshop on the relation between seismological data and seismic engineering analysis, OCT.16-18, Istanbul, 2002.


13

令和3年9月10日審査会合資料

Noda et al.(2002)による模擬地震波の振幅包絡線の設定方法

- ここで、基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）の地震動レベルは設置許可基準規則の解釈で定められているため、「地震規模M」と「等価震源距離Xeq」の設定は地震動レベルと関係するものではなく、模擬地震波の振幅包絡線（継続時間）の設定に必要となるパラメータである。
- また、等価震源距離は減衰部の継続時間にのみ関係するパラメータであり、強震部の継続時間とは関係しない。強震部の継続時間は地震規模のみに関係する。

■基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）の地震動レベル




コントロールポイント

周期 (s)	コントロールポイント	
	水平動 擬似速度 (cm/s)	上下動 擬似速度 (cm/s)
0.02	1.910	1.273
0.03	3.500	2.500
0.04	6.300	4.400
0.06	12.000	7.800
0.09	20.000	13.000
0.15	31.000	19.000
0.30	43.000	26.000
0.60	60.000	35.000
5.00	60.000	35.000

地震動レベルが設置許可基準規則の解釈で定められており
地震規模・等価震源距離の設定は地震動レベルと関係しない

■Noda et al.(2002)による 模擬地震波の振幅包絡線及び継続時間の設定方法



$$E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{\frac{\ln(0.1)}{T_d - T_c}(T - T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$

ここで、

$$T_b = 10^{0.5M - 2.93} \quad (\text{立ち上がり部の継続時間})$$

$$T_c - T_b = 10^{0.3M - 1.0} \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$T_d - T_c = 10^{0.17M + 0.54\log X_{eq} - 0.6} \quad (\text{減衰部の継続時間})$$

検討の概要

○以上を踏まえ、乱数位相を用いた模擬地震波の振幅包絡線の設定条件（M6.9-Xeq10km）の保守性の検討は、下記の流れで実施する。

■検討の概要

① 地震規模の設定に関する検討（1.1節）

- ・強震部の継続時間に関するパラメータである地震規模の設定について、既往の知見や伊方発電所周辺の地域性の観点から考察する。

② 継続時間に関する検討（1.2節）

- ・継続時間に係る既往の経験式を整理し、Noda et al.(2002)に基づく継続時間との比較を行う。（1.2.1項）
- ・「全国共通に考慮すべき地震動」相当の実観測記録を収集・整理し、Noda et al.(2002)に基づく継続時間との比較を行う。（1.2.2項）

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

全国共通に考慮すべき地震動の地震規模に関する既往の知見

- 武村(1998)は、地表地震断層の出現率及び地震による被害程度それぞれについて、地震規模との関連性を示し、地表地震断層の出現率と地震規模との関係から「**M=6.5と6.8の間で、地震断層との関連性がある地震の発生率が急激に増加し、明らかにM≤6.5の地震とM≥6.8の地震では様子が異なる**」と述べ、地震による被害程度と地震規模との関係も確認したうえ、「現象が大きく変化している位置は、M6.5-6.8」と述べている。
- これを踏まえれば、断層破壊領域が地震発生層の内部に留まる地震による地震動（全国共通に考慮すべき地震動）である標準応答スペクトルの模擬地震波の振幅包絡線の設定にあたって、M6.9の地震規模を設定することは適切である。




Fig. 8. Relation between the percentage P of identifying the surface fault and JMA magnitude M . Open circles indicate that the total number of the events is 1 for the corresponding M .





Fig. 9. Relation between damage rank and JMA magnitude M . Solid circles indicate the events accompanying surface faults of higher reliability marked with (H) in Table 2, and half solid circles the events accompanying surface faults of lower reliability marked with (L) or * in Table 2. Open circles indicate the events for which any surface fault (including closely related active fault) is not found.

武村(1998)より抜粋・一部加筆


地域性の検討①：伊方発電所周辺の地震発生層厚さ – 地震発生層上限深さ

- 伊方発電所周辺の地震発生層上限深さは、敷地周辺の地震発生状況、敷地および敷地周辺の速度構造についてそれぞれ検討のうえ、中央構造線断層帯の断層上端深さも参考し、**2kmと設定**している。（平成25年8月28日審査会合資料）



地域性の検討①：伊方発電所周辺の地震発生層厚さ – 地震発生層下限深さ（1/3）

- 伊方発電所周辺の地震発生層下限深さは、敷地周辺の微小地震分布、地震波トモグラフィー、キュリー点深度、地殻熱流量についてそれぞれ検討のうえ、地震調査研究推進本部による知見も参照し、**15kmと設定**している。
(平成25年8月28日審査会合資料)




地域性の検討①：伊方発電所周辺の地震発生層厚さ – 地震発生層下限深さ（2/3）

○伊藤(2006)による検討結果を下記に示す。（平成25年8月28日審査会合資料）

地震発生層下限深さ③

D50%



D90%




Fig.9 Depth distribution of 50% (upper figure) and 90% (lower figure) depths of earthquakes in Southwest Japan. Lines show active faults. The 50% and 90% depths are the depths above which 50% and 90% earthquakes occur, respectively. The value is calculated in every area of 0.2 degree in latitude and longitude.

**敷地周辺は、
D50%, D90%
ともに浅い地
域である**

**約20km格子で算出されたD50%, D90%
[伊藤(2006)]**




Fig.10 Segmentation of MTL by the Headquarter of the Earthquake Research Promotion (2005) (upper figure), focal depth distributions of earthquakes along MTL shown in the strip in the lower figure and 90% depth of earthquakes in every 5km along the section (red dots in middle figure). An attempt of segmentation of MTL by the depth change presented in the study is also indicated in the middle figure. Epicenter distribution of earthquakes for the unified hypocenters of earthquakes by Japan Meteorological Agency (JMA) (lower figure).

中央構造線断層帯に沿うD90% [伊藤(2006)]

地域性の検討①：伊方発電所周辺の地震発生層厚さ – 地震発生層下限深さ (3/3)

○伊藤(2006)は、中央構造線付近から南側で地震発生層下限は浅いとしており、**敷地周辺は地震発生層の薄い地域**である。

○長谷川ほか(2012)も、中央構造線に沿って南側にD90が浅い領域が帯状に分布するとしており、**敷地周辺が地震発生層の薄い地域**であることが支持される。

【伊藤(2006)より抜粋】

中央構造線付近の変化の様子を見ると、共通に地震発生層が北側に向かって深くなることが分かる。また、中国地方を横断すると日本海側に向かって地震発生層は浅くなり、さらに日本海に向けて再び深くなる。**中央構造線付近から紀伊半島中部および四国中央部にかけて地震発生層は浅くなり、紀伊半島と四国の南部では再び深くなる。**

【長谷川ほか(2012)より抜粋】

上記の火山地域に加えて、**四国西部から紀伊半島までの中央構造線に沿っても、D90が浅い領域が帯状に分布する**。ここでは地殻熱流量は必ずしも高くない(図17a)ので、浅いD90の原因是温度ではない。図17cには、深部低周波地震を×印で示すが、この**中央構造線に沿う地域を含め、日本列島全域で、深部低周波地震の発生域ではD90が浅い**という顕著な傾向がみてとれる。ここでプロットした深部低周波地震は、1つは陸域プレート内のモホ面付近の深さで発生するもの、もう1つは西南日本のプレート境界で発生するものであり、どちらも水がその発生に関わっていると推定されている(Hasegawa and Yamamoto, 1994; Obara, 2002)。したがって、D90の浅い領域では、その直下に深部からの地殻流体の供給があると推定される。マグマが供給されれば温度が上昇しD90が浅くなるであろうが、中央構造線のように、水が供給されてD90が浅くなるのは容易には理解できない。この点については、さらなる検討が必要である。




図 17 (a) 地殻熱流量の分布 (Tanaka et al., 2004)。地殻熱流量をカラースケールで示す。(b) D90と第四紀火山、(c) D90と深部低周波地震、(d) D90と $M > 6.5$ の地震の分布 (Omuralieva et al., submitted)。D90をカラースケールで、第四紀火山を三角で、深部低周波地震を×で、 $M > 6.5$ の地震を赤丸で示す。太平洋スラブおよびフィリピン海スラブ上面の深さを破線および実線のコンターで示す。

Fig. 17 (a) Heat flow (Tanaka et al., 2004), (b) D90 and Quaternary volcanoes, (c) D90 and deep low-frequency earthquakes and (d) D90 and large earthquakes (Omuralieva et al., submitted). Heat flow values and D90 are shown by the color scale at the top of each figure. Quaternary volcanoes, deep low-frequency earthquakes, and $M > 6.5$ earthquakes occurring since 1926 are shown by triangles, crosses, and red circles, respectively. Depths to the upper surfaces of the Pacific and Philippine Sea slabs are shown by iso-depth contours of broken and solid lines, respectively, in (d).

長谷川ほか(2012)より抜粋

伊藤潔, 2006, 地震発生層の深さ分布と活断層のセグメンテーションとの関係, 京都大学防災研究所年報B, 49, 227-238.

長谷川昭・中島淳一・内田直希・梁田高広・岡田知己・趙大鵬・松澤暢・海野徳仁, 2012, 沈み込み帯の地震の発生機構—地殻流体に規定される発生する沈み込み帯の地震—, 地学雑誌, 121, 128-160.

地域性の検討①：伊方発電所周辺の地震発生層厚さ

○伊方発電所周辺の地震発生層厚さは13kmと設定している。（平成27年3月20日審査会合資料）


4. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

内陸地殻内地震の地震動評価－地震発生層の設定－

平成25年8月28日
審査会合資料再掲

○地震発生層上限深さ

- ・微小地震の発生状況
(2~12kmで発生, D10%は5~6km)
- ・敷地周辺の $V_p=6\text{km/s}$ 相当の深さは5km程度
- ・中央構造線断層帯における断層上端深さ(2km)
(三波川変成岩類と領家花崗岩類の会合部深さ:
屈折法調査結果より)



地震発生層の厚さを13kmと設定



D10%: 地震発生深さの累積頻度分布において浅い方から10%の深さ, D90%も同様に90%の深さ

地域性の検討①：伊方発電所周辺の地震発生層厚さを踏まえて想定される地震規模の検討

○全国共通に考慮すべき地震の最大規模は、断層破壊が地震発生層厚さに相当する断層幅及び断層長さで地震発生層全体に広がるような震源断層と対応すると考えられる（下図に震源像のイメージを示す）。

＜震源を特定せず策定する地震動：震源像のイメージ＞

①全国共通に考慮すべき地震^{*1}



地表に明瞭な痕跡が見られない地震
(地表地震断層が出現しない可能性がある地震)

②地域性を考慮する地震^{*2}
(地表)



事前に活断層の存在が指摘されて
いなかった地域において発生し、
地表に一部の痕跡が確認された地震

* 1: 地震規模は、震源断層面積と地震規模の相似則が成り立つMw6.5程度未満

* 2: 地震規模は、Mw6.5程度以上

全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書より抜粋

○伊方発電所周辺は地震発生層下限の浅い（地震発生層の薄い）地域であり、伊方発電所周辺の地震発生層厚さ13kmと東西圧縮横ずれの応力場を踏まえれば、地震発生層上端から下端まで拡がる断層幅及びそれに等しい断層長さを持つ震源断層として、**長さ13km×幅13kmの震源断層が想定される**。



○そして、**長さ13km×幅13kmの震源断層（断層面積Sは169km²）**で想定される**地震規模**は、断層幅が飽和する場合の地震のスケーリングで用いられる入倉・三宅(2001)から、

$$M_0 = (S/4.24 \times 10^{11})^2 \times 10^{-7} \approx 1.59 \times 10^{18} (\text{Nm}) \quad \text{となり, M}_w \text{は6.1程度である。}$$

○これを踏まえれば、断層傾斜角のばらつき等を考慮しても、伊方発電所において、**標準応答スペクトルの模擬地震波の振幅包絡線の設定にあたってMw6.5（≈M6.9）の地震規模を設定していることは十分な保守性を有する。**

地域性の検討②：伊方発電所周辺の地震活動を踏まえたM6.9以上の地震の年発生頻度

- 設定したM6.9の保守性に関する検討として、伊方発電所周辺の地震活動を踏まえた検討を行った。
- 日本全域及び伊方発電所周辺で発生した内陸地殻内地震の発生頻度（震源近傍を想定し、半径10kmの円の面積相当に換算）によれば、伊方発電所周辺の地震活動は低調であり、伊方発電所周辺におけるM6.9以上の地震の年発生頻度は日本全域と比べて低いと評価される。



※1震源データは気象庁一元化震源+Hi-netによる（1997/10/1-2020/12/31, 20km以浅, M0以上）。

※2発生頻度は、伊方発電所周辺10km内, 50km内, 日本全域における震源分布より、半径10kmの円の面積相当の頻度に換算。

※3GR則は宇津(1965)に基づいて最小規模はM2として算出。伊方発電所周辺10km内はM2以上の地震がほとんど発生していないため、GR則は算定していない。

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

地震動の継続時間に関する理論式



○ 地震動の継続時間と断層の破壊時間との関係については、武村ほか(1989)、壇・渡辺(1989)、佐藤ほか(1994)などの知見があり、断層の一方の端の中央からラディアルに破壊（ユニラテラル破壊）する場合の断層等を想定した理論的な検討がこれまでなされてきている。

○ 例えば、佐藤ほか(1994)では、地震動の立ち上がり部・強震部・減衰部を表したJennings et al.(1968)による振幅包絡線（以下、「Jennings型包絡線」）における立ち上がり部と強震部の理論的な継続時間について、断層長さ L 、断層幅 W 、破壊伝播速度 V_r をパラメータとして下式のように導いている。

$$\text{立ち上がり部 } T_b - T_a : (W/2)/V_r , \quad \text{強震部 } T_c - T_b : L/V_r - (W/2)V_r$$

そのうえで、 $W=L/2$, $V_r=0.72\beta$, $\log S = M-4.07$ (S は断層面積), $\beta = 3.7\text{km/s}$ (β は地盤のS波速度) を仮定し、

$$\text{立ち上がり部 } T_b - T_a : 10^{0.5M-2.91} , \quad \text{強震部 } T_c - T_b : 10^{0.5M-2.43} \text{ の式を導いている。}$$



○ このような背景のもと、実際の観測記録では、**立ち上がり部・強震部は「地震規模」と、減衰部は「地震規模」と
および「震源距離」と対応する傾向があることを踏まえ、Jennings型包絡線の継続時間に関する経験式が既往研究において提案されていることから、各研究の継続時間の整理・比較を行う。**

武村雅之・釜田正毅・小堀鐸二, 1989, 地震波の発生伝播理論を考慮した模擬地震動作成法, 日本建築学会構造系論文集, 403, pp.25-34.


壇一男・渡辺孝英, 1989, 地震波形の包絡関数に関する一考察, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.773-774.

佐藤智美・川瀬博・佐藤俊明, 1994, ポアホール観測記録を用いた表層地盤同定手法による工学的基盤波の推定及びその統計的経時特性, 日本建築学会構造系論文集, 461, pp.19-28

Jennings, P.C., Housner, G.W., and Tsai, N.C., 1968, Simulated earthquake motions, Earthquake Engineering Research Laboratory, Pasadena, California, 1968.

- JEAG4601-1987及び大崎(1994)は、地震動の継続時間と振幅包絡線の関係について、実用上は地震規模から十分な精度で継続時間を推定できると考え、地震規模との経験式として下式を提案している。

$$\text{振幅包絡線 } E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{\frac{\ln(0.1)}{T_d-T_c}(T-T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$



ここで、

$$T_b = (0.12 - 0.04 \times (M-7)) \times T_d \quad (\text{立ち上がり部の継続時間})$$

$$T_c = (0.50 - 0.04 \times (M-7)) \times T_d \quad (\text{立ち上がり部 + 強震部の継続時間})$$

$$T_d = 10^{0.31M - 0.774} \quad (\text{全継続時間})$$

- JEAG4601-1987及び大崎(1994)による地震規模M6.9の場合の継続時間は下表のように計算される。


地震規模 M	震源距離 X(km)	全継続時間 (秒)	強震部の 継続時間(秒) T_c - T_b	振幅包絡線の経時的变化 (秒)		
				T_b	T_c	T_d
6.9	–	23.17	8.81	2.87	11.68	23.17

地震動の継続時間に関する経験式 – 奈良岡ほか(1999)

○奈良岡ほか(1999)は、強震部と減衰部の継続時間と振幅包絡線の関係について、強震部の継続時間は地震規模に大きく依存し、震源距離にはあまり依存しない傾向が見られていることを踏まえ、地震規模と等価震源距離との経験式として下式を提案している（なお、立ち上がり部については言及されていない）。

$$\text{振幅包絡線 } E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{\frac{\ln(0.1)}{T_d-T_c}(T-T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$

ここで、



$$T_c - T_b = 10^{0.291M - 1.385} \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$T_d - T_c = 10^{0.170M + 0.541\log X_{eq} - 0.615} \quad (\text{減衰部の継続時間}) \quad \text{注) 奈良岡ほか(1999)の水平動の式}$$

○奈良岡ほか(1999)による地震規模M6.9、等価震源距離10kmの場合の継続時間は下表のように計算される。

地震規模 M	等価震源 距離 $X_{eq}(\text{km})$	全継続時間 (秒)	強震部の 継続時間(秒) $T_c - T_b$	振幅包絡線の経時的变化(秒)		
				T_b	T_c	T_d
6.9	10	–	4.20	–	4.20*	16.76*

* 奈良岡ほか(1999)では T_b の式が示されていないため、表中の T_c 及び T_d の数値は T_b が0秒として記載
($T_c - T_b = 4.20$ 秒, $T_d - T_c = 12.56$ 秒から計算)

地震動の継続時間に関する経験式 – 佐藤ほか(2001)

○佐藤ほか(2001)は、地震動の継続時間と振幅包絡線の関係について、地震規模と震源距離との経験式として、地震タイプによって異なる式を提案しており、内陸地殻内地震の継続時間の式は下記のとおりである。

$$\text{振幅包絡線 } E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{-b(T-T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$


ここで、

$$\log(T_c - T_a) = 0.212M + 0.161\log(X) - 1.004 \quad (\text{立ち上がり部} + \text{強震部の継続時間})$$

$$T_c - T_b = (T_b - T_a) \times 3 \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$\log(T_d - T_c) = 0.040M + 0.319\log(X) + 0.306 \quad (\text{減衰部の継続時間})$$

注) 振幅包絡線の式は地震動の開始時刻 T_a を0秒として記載。
 T_d は振幅が $1/10$ となる時間と定義されているため、
 b は $-\ln(0.1)/(T_d - T_c)$ と求まる。



○佐藤ほか(2001)による地震規模M6.9、震源距離10kmの場合の継続時間は下表のように計算される。

地震規模 M	震源距離 X(km)	全継続時間 (秒)	強震部の 継続時間(秒) $T_c - T_b$	振幅包絡線の経時的变化(秒)		
				T_b	T_c	T_d
6.9	10	12.25	3.17	1.05	4.22	12.25

※ 佐藤ほか(2001)では、2000年鳥取県西部地震が検討時点では速報値であり規模も大きいため、同地震を含む場合と含まない場合の2通りで検討を行っており、上記の表は同地震を含まない場合の数値を記載している。なお、同地震を含む場合であっても、M6.9-X10kmの場合の強震部の継続時間の差は0.1秒にも満たない。

地震動の継続時間に関する経験式 – 鎌田ほか(2003)

- 鎌田ほか(2003)は、地震動の継続時間と振幅包絡線の関係について、地震規模と震源距離との経験式として、地震タイプによって異なる式を提案するとともに、堆積層の影響を受けていない地中の硬質岩盤上と、堆積層の影響を受けている地表部の違いに着目した検討を行っており、地中記録から推定した地震基盤における継続時間の式（内陸地殻内地震における加速度時刻歴波形の式）は下記のとおりである。


$$\text{振幅包絡線 } E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{-b(T-T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$

ここで、

$$\log(T_c - T_a) = 0.162M + 0.506\log(X) - 1.421 \quad (\text{立ち上がり部} + \text{強震部の継続時間})$$

$$T_c - T_b = (T_b - T_a) \times 3 \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$\log(T_d - T_c) = 0.092M + 0.607\log(X) - 0.610 \quad (\text{減衰部の継続時間})$$



- 鎌田ほか(2003)による地震規模M6.9、震源距離10kmの場合の継続時間は下表のように計算される。

地震規模 M	震源距離 X(km)	全継続時間 (秒)	強震部の 継続時間(秒) $T_c - T_b$	振幅包絡線の経時的变化(秒)		
				T_b	T_c	T_d
6.9	10	5.88	1.20	0.40	1.60	5.88

地震動の継続時間に関する経験式 – 佐藤・岡崎(2019)

○佐藤・岡崎(2019)は、解放基盤表面 (V_s 700m/s以上の地盤) における地震動の継続時間と振幅包絡線の関係について、地震規模と震源距離との経験式として、地震タイプによって異なる式を提案しており、Jennings型包絡線による内陸地殻内地震の継続時間の式 (M を用いた式) は下記のとおりである。


$$\text{振幅包絡線 } E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{\frac{\ln(0.1)}{T_d - T_c}(T - T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$

ここで、

$$\log(T_b) = 0.25M + 0.36\log(X) - 2.18 \quad (\text{立ち上がり部の継続時間})$$

$$\log(T_c - T_b) = 0.25M + 0.36\log(X) - 1.70 \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$\log(T_d - T_c) = 0.11M + 0.59\log(X) - 0.48 \quad (\text{減衰部の継続時間})$$



○佐藤・岡崎(2019)による地震規模M6.9、震源距離10kmの場合の継続時間は下表のように計算される。

地震規模 M	震源距離 $X(km)$	全継続時間 (秒)	強震部の 継続時間(秒) $T_c - T_b$	振幅包絡線の経時的变化 (秒)		
				T_b	T_c	T_d
6.9	10	10.63	2.43	0.80	3.23	10.63

地震動の継続時間に関する経験式 – Noda et al.(2002)

○Noda et al.(2002)は、岩盤サイトで得られた地震観測記録（内陸地殻内地震及び海溝型地震の観測記録）に基づき、地震動の継続時間と振幅包絡線の関係について、地震規模と等価震源距離との経験式を提案しており、継続時間の式は下記のとおりである。

○Noda et al.(2002)による地震規模M6.9、等価震源距離10kmの場合の継続時間は下表のように計算される。


$$\text{振幅包絡線 } E(T) = \begin{cases} (T/T_b)^2 & (0 < T \leq T_b) \\ 1.0 & (T_b < T \leq T_c) \\ e^{\frac{\ln(0.1)}{T_d-T_c}(T-T_c)} & (T_c < T \leq T_d) \end{cases}$$

ここで、

$$T_b = 10^{0.5M - 2.93} \quad (\text{立ち上がり部の継続時間})$$

$$T_c - T_b = 10^{0.3M - 1.0} \quad (\text{強震部の継続時間})$$

$$T_d - T_c = 10^{0.17M + 0.54\log X_{eq} - 0.6} \quad (\text{減衰部の継続時間})$$




○Noda et al.(2002)による地震規模M6.9、等価震源距離10kmの場合の継続時間は下表のように計算される。

地震規模 M	等価震源 距離 X _{eq} (km)	全継続時間 (秒)	強震部の 継続時間(秒) T _c -T _b	振幅包絡線の経時的变化(秒)		
				T _b	T _c	T _d
6.9	10	28.03	11.75	3.31	15.06	28.03

地震動の継続時間に関する各知見の強震部の継続時間の比較

- 以上に示した知見を比較すると、Noda et al.(2002)以外の既往の経験式からは、全国共通に考慮すべき地震を敷地近傍に想定した場合の継続時間は、**強震部で10秒程度未満が想定される。**
- Noda et al.(2002)に基づく振幅包絡線は他の経験式よりも地震動の継続時間が長めとなっている。

■ 地震規模M6.9の場合の強震部の継続時間に関する各知見の比較




注) 振幅包絡線は各知見の強震部の開始時刻を0秒として図示しており、各知見の強震部の継続時間(秒)を併記した(減衰部は震源距離及び等価震源距離を10kmで図示)。
なお、武村(1990)及びKanamori(1977)から導き出されるM-Mw関係式に基づけば、
 $M_w = 0.78M + 1.08$ より $M_w = 6.5$ のとき、 $M = 6.948 \dots \approx 6.95$ である。
このため、M6.95を入力値としたNoda et al.(2002)に基づく継続時間も参考として示しており、M6.9で設定した場合の継続時間との差は強震部で0.4秒程度と小さい。

Noda et al.(2002)の継続時間の設定の保守性

○Noda et al.(2002)における継続時間の式は、

- ・先に示した奈良岡ほか(1999)で見られた断層の破壊方向に起因するばらつきも考慮に入れた保守的な式（平均 + σ に相当する式）として提案されており（下図）、継続時間が長めに評価される
- ・継続時間の分析のデータセットに海溝型地震（経験的に $M \approx M_w$ ）を含んだ式として提案されており、内陸地殻内地震（規模が大きい領域では経験的に $M > M_w$ ）に対しては継続時間が長めに評価される

ことから、今回の標準応答スペクトルの模擬地震波の振幅包絡線の設定においては、他の経験式と比較して継続時間が長く、保守的な経験式となっている。



奈良岡ほか(1999)による強震部の継続時間と地震規模Mとの関係（水平動）

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

地震動の継続時間の検討に用いる観測記録の収集条件

- 震源を特定せず策定する地震動のうち、「**全国共通に考慮すべき地震動**」相当の実観測記録の継続時間について検討する。
- 1.2.1項で示したとおり、**地震動の継続時間は経験的に地震規模と震源との距離と関係性があることを踏まえ**、下記に示す条件にて観測記録を収集する。

■地震動の継続時間の検討に用いる観測記録の収集条件

防災科学技術研究所の観測地点から、下記の条件にて内陸地殻内地震の観測記録を収集する。

なお、観測地点は、地盤の非線形性等の影響が含まれないと考えられるKiK-netの地中記録を対象とし、時刻歴波形に明らかに複数地震の影響が含まれている記録は除く。

観測記録の収集条件	
地震規模	<ul style="list-style-type: none"> ・「全国共通に考慮すべき地震動」で想定される地震規模として、Mw5.0※～6.5の地震を収集
距離	<ul style="list-style-type: none"> ・震源近傍を想定し、震央距離10km以内の記録を収集


※強震部で十分な振幅が得られている記録を収集することを念頭に最小規模をMw5.0と設定

(全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書で対象とされている地震の最小規模と同じ)

収集した地震リスト

○収集した地震リスト（震央距離10km以内で観測記録が取得されている内陸地殻内地震）と震央分布を示す。

No.	発生日時					震央地名	緯度	経度	深さ(km)	Mw
	年	月	日	時	分					
1	2001	3	31	6	9	NW GUNMA PREF	36.8210	139.3750	4.73	5.0
2	2002	9	16	10	10	EASTERN TOTTORI PREF	35.3700	133.7393	9.64	5.1
3	2004	11	4	8	57	MID NIIGATA PREF	37.4303	138.9157	18.02	5.1
4	2008	6	14	9	20	NORTHERN MIYAGI PREF	38.8863	140.6730	6.50	5.5
5	2008	6	16	23	14	SOUTHERN IWATE PREF	38.9972	140.8397	7.12	5.1
6	2010	7	4	4	33	SOUTHERN IWATE PREF	39.0247	140.9128	7.12	5.0
7	2011	3	19	8	49	NORTHERN IBARAKI PREF	36.7373	140.6045	4.95	5.1
8	2011	3	19	18	56	NORTHERN IBARAKI PREF	36.7837	140.5715	5.37	5.8
9	2011	6	30	8	16	CENTRAL NAGANO PREF	36.1885	137.9547	4.30	5.0
10	2011	7	5	19	18	CENTRAL WAKAYAMA PREF	33.9905	135.2342	7.33	5.0
11	2011	9	21	22	30	NORTHERN IBARAKI PREF	36.7372	140.5772	8.64	5.1
12	2011	11	21	19	16	SHIMANE HIROSHIMA BORDER	34.8717	132.8937	11.66	5.2
13	2012	1	28	7	43	EASTERN YAMANASHI PREF	35.4892	138.9770	18.16	5.2
14	2012	3	10	2	25	NORTHERN IBARAKI PREF	36.7177	140.6125	6.52	5.2
15	2012	3	14	21	5	NEAR CHOSHI CITY	35.7477	140.9320	15.08	5.8
16	2013	12	31	10	3	NORTHERN IBARAKI PREF	36.6915	140.6287	6.63	5.0
17	2014	9	3	16	24	NORTHERN TOCHIGI PREF	36.8737	139.5225	7.14	5.0
18	2016	4	14	21	26	NW KUMAMOTO PREF	32.7417	130.8087	11.39	6.1
19	2016	4	16	16	2	NW KUMAMOTO PREF	32.6992	130.7200	12.30	5.1
20	2016	12	28	21	38	NORTHERN IBARAKI PREF	36.7202	140.5742	10.84	5.9
21	2017	6	25	7	2	WESTERN NAGANO PREF	35.8680	137.5865	6.66	5.2
22	2017	8	2	2	2	NORTHERN IBARAKI PREF	36.8035	140.5352	8.65	5.1
23	2017	12	6	0	13	CENTRAL NAGANO PREF	36.3772	137.9725	10.38	5.1




※震源データは気象庁及びF-netから1997年1月～2021年8月、震源深さ20km以浅（気象庁による値）を抽出。

収集した観測点

○収集した観測点情報（震央距離10km以内で内陸地殻内地震の観測記録が取得されている観測点）と震央との位置関係を示す。



観測点名	緯度	経度	Vs速度 (m/s)	観測された地震と震央距離
CHBH14	銚子中	35.7342	140.8230	2330 No.15 : 震央距離10.0km
HRSH06	口和	34.9137	132.9123	1650 No.12 : 震央距離5.0km
IBRH13	高萩	36.7955	140.5750	3000 No.7 : 震央距離7.0km No.8 : 震央距離1.3km No.11 : 震央距離6.5km No.14 : 震央距離9.3km No.20 : 震央距離8.4km No.22 : 震央距離3.7km
IBRH14	十王	36.6922	140.5484	3200 No.11 : 震央距離5.6km No.14 : 震央距離6.4km No.16 : 震央距離7.2km No.20 : 震央距離3.9km
IWTH25	一関西	39.0092	140.8638	1810 No.5 : 震央距離2.5km
IWTH26	一関東	38.9690	141.0013	680 No.6 : 震央距離9.8km
KMMH14	豊野	32.6345	130.7521	1540 No.19 : 震央距離7.8km
KMMH16	益城	32.7967	130.8199	2700 No.18 : 震央距離6.2km
MYGH02	鳴子	38.8587	140.6513	2205 No.4 : 震央距離3.6km
NGNH18	開田	35.9324	137.5950	1300 No.21 : 震央距離7.2km
NGNH31	塩尻	36.1184	137.9389	1100 No.9 : 震央距離7.9km
NGNH32	松本	36.2578	137.9898	1340 No.9 : 震央距離8.3km
NGNH33	生坂	36.4598	137.9637	1100 No.23 : 震央距離9.2km
NIGH01	長岡	37.4272	138.8876	-※ No.3 : 震央距離2.5km
TCGH07	栗山西	36.8817	139.4534	1870 No.1 : 震央距離9.7km No.17 : 震央距離6.2km
TTRH07	関金	35.3649	133.7486	2120 No.2 : 震央距離1.0km
WKYH01	広川	33.9804	135.2122	1580 No.10 : 震央距離2.3km
YMNH14	都留南	35.5115	138.9675	2280 No.13 : 震央距離2.6km

※PS検層を実施していない



実観測記録の継続時間とNoda et al.(2002)に基づく振幅包絡線の比較

- 収集した23地震27記録の加速度時刻歴波形の振幅を基準化し、Noda et al.(2002)に基づき「M6.9-Xeq10km」から設定した振幅包絡線と重ね描いた結果を示す。なお、伊方発電所の解放基盤表面のVs2600m/sを踏まえ、地震計位置のせん断波速度が地震基盤相当(Vs2200m/s以上)の観測記録を抽出した結果も参考として示す。
- 実観測記録の継続時間は強震部で10秒程度未満であり、Noda et al.(2002)に基づき「M6.9-Xeq10km」から設定した継続時間(強震部で11.75秒)の方が長い。



注) 強震部の継続時間を確認する観点から、気象庁の走時表に基づき計算した各観測記録のS波の到達時刻を同時刻にして全記録の図を作成。そのうえで、観測記録の強震部の始まりがNoda et al.(2002)の振幅包絡線の強震部の開始時刻付近となり、かつ、立ち上がり部も含めた波形が振幅包絡線に包絡されるように、水平動・鉛直動でそれぞれ一律に時刻を調整している。このため、Vs2200m/s以上のものを抽出した記録の波形は、見かけ上、振幅包絡線と対応していないが、いずれにしても強震部の継続時間はNoda et al.(2002)の振幅包絡線の方が長い。

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

乱数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線の設定について（まとめ）

【1.1節】

○「全国共通に考慮すべき地震動」で想定される地震規模に関して以下の検討を実施したところ、伊方発電所において標準応答スペクトルの模擬地震波の振幅包絡線の設定にあたってM6.9を設定していることは保守的である。

- ・武村(1998)によれば、M=6.5と6.8の間で地表地震断層との関連性がある地震の発生率が急激に増加し、明らかにM \leq 6.5の地震とM \geq 6.8の地震では様子が異なる。
- ・伊方発電所周辺の地震発生層厚さを踏まえれば、伊方発電所周辺で想定される地震規模はMw6.1程度である。
- ・伊方発電所周辺で発生した内陸地殻内地震の発生頻度を踏まえれば、伊方発電所近傍におけるM6.9の地震の年発生頻度は日本全域と比べて低いと評価される。

【1.2節】

○地震動の継続時間に関して以下の検討を実施したところ、Noda et al.(2002)に基づき「M6.9 – Xeq10km」から設定した継続時間は長めに設定されている。

① 既往の経験式との比較 (1.2.1項)

- ・既往の経験式から、全国共通に考慮すべき地震を敷地近傍に想定した場合の継続時間は、強震部で10秒程度未満が想定される。
- ・標準応答スペクトルの模擬地震波の振幅包絡線の設定においては、Noda et al.(2002)の継続時間の式は、他の経験式よりも地震動の継続時間が長く評価され、保守的な経験式となっている。

② 実観測記録との比較 (1.2.2項)

- ・「全国共通に考慮すべき地震動」相当の実観測記録の継続時間は強震部で10秒程度未満である。
- ・Noda et al.(2002)に基づき「M6.9-Xeq10km」から設定した継続時間と実観測記録の継続時間とを比較すると、設定した継続時間は実観測記録よりも長めである。

【まとめ】

○以上より、伊方発電所における乱数位相を用いた模擬地震波の作成にあたって、Noda et al.(2002)に基づく振幅包絡線の設定条件として「M6.9-Xeq10km」を採用したことは、耐震設計上の観点から保守的である。

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討


2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

伊方発電所における内陸地殻内地震の観測記録

- 伊方発電所で観測された内陸地殻内地震は最大振幅が10ガル未満と小さい2地震のみであり、地震規模や敷地との距離等から模擬地震波作成において用いる記録としては適切ではない（令和3年9月10日審査会合にて説明済み）。
- このため、伊方発電所近傍の地盤特性が同程度の観測地点を念頭に、**伊方発電所における模擬地震波の作成に用いることが可能な観測記録を検討する。**



検討の概要

○伊方発電所における模擬地震波の作成に用いることが可能な観測記録の検討は、下記の流れで実施する。

■検討の概要

① 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理（2.1節）

- ・伊方発電所と地盤特性が同程度と考えられる観測記録の収集に先立ち、
伊方発電所立地地点の震源特性、伝播特性及び增幅特性を改めて整理する。
(主に過去の審査会合資料の再掲)

② 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理（2.2節）

- ・2.1節で整理した伊方発電所立地地点の震源特性、伝播特性及び增幅特性を踏まえ、
伊方発電所と地盤特性が同程度と考えられる観測記録を収集する。

③ 観測記録を用いた模擬地震波の作成可能性に関する考察（2.3節）

- ・位相特性は地震動の振幅包絡線（特に強震部の継続時間）と関連性があり、
継続時間は耐震設計上も重要なパラメータであることを踏まえ、
1.2.2項及び2.2節で収集した記録を用いて伊方発電所周辺で想定される全国共通に考慮すべき
地震動の継続時間を検討するとともに、改めて伊方発電所における地震規模が大きく継続時間が
長い記録を確認することで、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波の妥当性について考察する。

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察


2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

震源特性 – 敷地周辺の活断層分布



○伊方発電所において、最も影響の大きい活断層は敷地の沖合い約8kmを通過する中央構造線断層帯であり、東北東–西南西走向で右横ずれの性状を示す。

○敷地は活動度の高い中央構造線断層帯の南方に位置し、伊方発電所立地地点（半径5km）に活断層は分布しない。

【活断層分布図の出典】

中田 高・今泉俊文編, 2002, 活断層詳細デジタルマップ。

産業技術総合研究所活断層・地震研究センター, 2012, 活断層データベース,
<http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/index.html>.

島崎邦彦・松岡裕美・岡村 真・千田 昇・中田 高, 2000, 別府湾の海底活断層分布, 月刊地球 /号外, 28, 79-84.

七山 太・池田倫治・大塚一広・三浦健一郎・金山清一・小林修二・長谷川 正・杉山雄一・佃栄吉, 2002, 伊予灘～佐賀関沖MTL活断層系の広域イメージングとセグメント区分, 産業技術総合研究所地質調査総合センター, 活断層・古地震研究報告, 2, 141-152.

田中雅章・小西克文・國西達也・清水雄一・高智英二郎, 2010, 瀬戸内海西部海域における活断層の発見とそのテクトニクスについて, 日本応用地質学会平成22年度研究発表会, 93.

震源特性 – 敷地周辺のテクトニクスの概要

○敷地周辺は横ずれ断層が卓越する地域と正断層が卓越する地域の遷移域に位置し、横ずれの卓越する地域に属すると考えられる。





Fig. 6 Dextral faults (the Oita-Kumamoto Tectonic Line and the Median Tectonic Line) and the Hohi volcanic zone (solid dots) in Kyushu and Shikoku Islands (Kamata 1992). Open arrows show the present subduction direction of the Philippine Sea plate (Seno 1977). Small solid arrows show the active strike-slip faults. [HVZ, Hohi volcanic zone; KT, Kokura-Tagawa Fault zone; MTL, Median Tectonic Line.]

震源特性 – 四国周辺の内陸地殻内地震のメカニズム解

- 四国中東部および中国地方における内陸地殻内地震には横ずれ型のメカニズム解が多く見られ、最大主応力はほぼ東西方向と考えられる。敷地周辺では内陸地殻内地震が少ないものの、伊予灘北方や宇和海南方のメカニズム解は東西圧縮の横ずれ型である。
- 一方、大分県北部における内陸地殻内地震のメカニズム解は、ほとんどが南北伸張の正断層型である。敷地周辺の応力場は東西圧縮の横ずれ型で、南北伸長の正断層型の応力場への遷移域に位置する。

震源メカニズム
 : 防災科学技術研究所広域地震観測網 (F-net)
 • 地震規模 : $M \geq 3.5$
 • 期間 : 1997.1 ~ 2014.6
 • 震源深さ : 20km以浅



震源特性 – 敷地周辺における地震発生層下限深さ (1/2) (1章の資料再掲)

○伊藤(2006)は、中央構造線付近から南側で地震発生層下限は浅いとしており、**敷地周辺は地震発生層の薄い地域**である。

○長谷川ほか(2012)も、中央構造線に沿って南側にD90が浅い領域が帯状に分布するとしており、**敷地周辺が地震発生層の薄い地域**であることが支持される。

【伊藤(2006)より抜粋】

中央構造線付近の変化の様子を見ると、共通に地震発生層が北側に向かって深くなることが分かる。また、中国地方を横断すると日本海側に向かって地震発生層は浅くなり、さらに日本海に向けて再び深くなる。**中央構造線付近から紀伊半島中部および四国中央部にかけて地震発生層は浅くなり、紀伊半島と四国の南部では再び深くなる。**

【長谷川ほか(2012)より抜粋】

上記の火山地域に加えて、**四国西部から紀伊半島までの中央構造線に沿っても、D90が浅い領域が帯状に分布する**。ここでは地殻熱流量は必ずしも高くない(図17a)ので、浅いD90の原因是温度ではない。図17cには、深部低周波地震を×印で示すが、この**中央構造線に沿う地域を含め、日本列島全域で、深部低周波地震の発生域ではD90が浅い**という顕著な傾向がみてとれる。ここでプロットした深部低周波地震は、1つは陸域プレート内のモホ面付近の深さで発生するもの、もう1つは西南日本のプレート境界で発生するものであり、どちらも水がその発生に関わっていると推定されている(Hasegawa and Yamamoto, 1994; Obara, 2002)。したがって、D90の浅い領域では、その直下に深部からの地殻流体の供給があると推定される。マグマが供給されれば温度が上昇しD90が浅くなるであろうが、中央構造線のように、水が供給されてD90が浅くなるのは容易には理解できない。この点については、さらなる検討が必要である。




図 17 (a) 地殻熱流量の分布 (Tanaka et al., 2004)。地殻熱流量をカラースケールで示す。(b) D90と第四紀火山、(c) D90と深部低周波地震、(d) D90と $M > 6.5$ の地震の分布 (Omuralieva et al., submitted)。D90をカラースケールで、第四紀火山を三角で、深部低周波地震を×で、 $M > 6.5$ の地震を赤丸で示す。太平洋スラブおよびフィリピン海スラブ上面の深さを破線および実線のコンターで示す。

Fig. 17 (a) Heat flow (Tanaka et al., 2004), (b) D90 and Quaternary volcanoes, (c) D90 and deep low-frequency earthquakes and (d) D90 and large earthquakes (Omuralieva et al., submitted). Heat flow values and D90 are shown by the color scale at the top of each figure. Quaternary volcanoes, deep low-frequency earthquakes, and $M > 6.5$ earthquakes occurring since 1926 are shown by triangles, crosses, and red circles, respectively. Depths to the upper surfaces of the Pacific and Philippine Sea slabs are shown by iso-depth contours of broken and solid lines, respectively, in (d).

長谷川ほか(2012)より抜粋

伊藤潔, 2006, 地震発生層の深さ分布と活断層のセグメントーションとの関係, 京都大学防災研究所年報B, 49, 227-238.

長谷川昭・中島淳一・内田直希・梁田高広・岡田知己・趙大鵬・松澤暢・海野徳仁, 2012, 沈み込み帯の地震の発生機構—地殻流体に規定される発生する沈み込み帯の地震—, 地学雑誌, 121, 128-160.

震源特性 – 敷地周辺における地震発生層下限深さ (2/2)

○Omuralieva et al.(2012)は、**西南日本外帯の中央構造線沿いで帶状にD90が浅いことを示し、三波川変成岩類が何らかの役割を果たしている可能性やD90が浅い場所で深部低周波地震が発生していることを指摘した。**

○敷地は外帯の三波川変成岩類分布域に位置しており、**敷地周辺は地震発生層の薄い地域である。**

【Omuralieva et al.(2012)より抜粋】

As described in Section 3, **a belt-like area with shallow D90's is also seen along the MTL from west Shikoku to the Kii Peninsula in the forearc side of southwest Japan**, where no volcanoes are distributed. Moreover, heat flow values in Fig. 5 are not high there, which suggest that a high geotherm is not the direct cause for the shallow D90




Fig. 4. Distribution of D90's, volcanoes, and M>6.5 earthquakes. D90's are shown by the color scale at the bottom. Regions with the number of events insufficient for the lower threshold are shaded white. Active and Quaternary volcanoes are shown by triangles. Large open circles represent large earthquakes ($M>6.5$) that occurred in the period from 1926–2010. Depth to the upper surface of the subducting Pacific and Philippine Sea plates is shown by contours. Depth to the subducting plates is from Baba et al. (2002), Nakajima and Hasegawa (2007), Hirose et al. (2008), Nakajima et al. (2009), and Kita et al. (2010).




Fig. 10. Distribution of D90's and deep low-frequency earthquakes. Low-frequency earthquakes are shown by crosses. Others are the same as Fig. 4.

Omuralieva et al.(2012)より抜粋



【Omuralieva et al.(2012)より抜粋】

Lithology might contribute to some extent to the locally shallow D90's along the MTL. The MTL is known as the boundary fault between the Cretaceous Sambagawa metamorphic rocks and Ryoke granitic and metamorphic rocks (Miyashiro, 1961). This east–west trending tectonic line divides southwest Japan arc into the Inner zone (back-arc) and Outer zone (fore-arc). Seismic reflection studies have revealed that the MTL dips gently northward at an angle of about 30–40° (Ito et al., 1996, 2009; Sato et al., 2005; Tsutsumi et al., 2007). Thus, the lithology on either side of the MTL is quite different, and the Sambagawa metamorphic rocks distributed to the south of the MTL might cause the locally shallow D90's along its length. If we look in detail at the D90 distribution (Fig. 4), however, shallow D90's are also distributed widely in the Osaka Plain of the Kinki region to the north of the MTL, where the Ryoke metamorphic rocks are distributed. **This suggests that the lithology of the Sambagawa metamorphic rocks is not the primary cause for the shallow D90's along the MTL, although it may play some role.**

Fig. 10 shows the epicenter distribution of deep low-frequency earthquakes plotted on a map of D90 distribution. Both types of low-frequency earthquakes mentioned above are plotted on the map. The frequency distributions of D90's for areas with and without deep low-frequency earthquakes are shown separately in Fig. 8(b). These figures clearly show that **low-frequency earthquakes occur in areas with shallow D90's.**

震源特性 – 敷地周辺における地震活動（1章の図再掲）

○日本全域及び伊方発電所周辺で過去に発生した内陸地殻内地震の発生頻度によれば、**伊方発電所周辺の地震活動は低調**である。





※1震源データは気象庁一元化震源+Hi-netによる（1997/10/1-2020/12/31, 20km以浅, M0以上）。

※2発生頻度は、伊方発電所周辺10km内, 50km内, 日本全域における震源分布より、半径10kmの円の面積相当の頻度に換算。

※3GR則は宇津(1965)に基づいて最小規模はM2として算出。伊方発電所周辺10km内はM2以上の地震がほとんど発生していないため、GR則は算定していない。


伝播特性・増幅特性 - 敷地周辺の地質

- 敷地周辺の内帯には領家帯に属する地層、外帯には北から三波川帯、秩父累帯および四万十帯に属する地層が分布し、地質構造および地質境界断層は東北東－西南西方向である。
- 敷地付近には三波川変成岩類が広く分布する。



伝播特性・増幅特性 – 敷地近傍の地質

○敷地近傍には広く堅硬な塩基性片岩が分布し、敷地における深部ボーリング調査によって少なくとも深さ2kmまで堅硬かつ緻密な結晶片岩が連続することを確認しており、審査ガイドにおける「上部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する地域」ではない。また、敷地近傍に火山岩の貫入は認められない。



伊方発電所立地地点の地盤特性の総括

■伊方発電所立地地点の地盤特性

- 敷地は沖合約8kmを通過する右横ずれの中央構造線断層帯の南方に位置し、**中央構造線断層帯より近い場所に活断層は分布しない。**
- 敷地周辺の**地震発生層は薄く応力場は東西圧縮の横ずれ型**であり、敷地近傍の内陸地殻内地震の地震活動は低調である。
- 外帯に位置する敷地周辺には堅硬な三波川変成岩類が分布**し、敷地における深部ボーリング調査によって少なくとも深さ2kmまで堅硬かつ緻密な結晶片岩が連続することを確認している（敷地の解放基盤表面のせん断波速度はVs=2600m/sであり、地震基盤面に相当）。



- 模擬地震波作成に本来用いるべき敷地での内陸地殻内地震の観測記録がないことから、以上の地盤特性を踏まえて、伊方発電所の地盤特性と同程度の観測地点・観測記録としては、
 - ・**地震発生層の薄い敷地近傍（半径10km程度以内）の活断層の認められない場所で発生する内陸地殻内地震（東西圧縮の横ずれ型が卓越）の観測記録であること**
 - ・**伊方発電所の解放基盤表面と同じく地震基盤面に相当する堅硬な三波川変成岩類から成る岩盤での観測記録であること**
- を念頭に、これに準じる条件の観測地点および観測記録の収集・整理を行う。

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

伊方発電所周辺の観測地点で取得された観測記録の収集条件

○2.1節で整理した伊方発電所立地地点の地盤特性を踏まえ、伊方発電所の地盤特性と同程度の観測点として、まずは下表に示す良好な条件において地震観測記録の整理を行う。

■伊方発電所の地盤特性と同程度の条件における観測地点および観測記録の収集条件

防災科学技術研究所のK-NET及びKiK-net観測地点から、下記の条件にて内陸地殻内地震の観測記録を収集する。


収集条件	
観測記録の 収集条件	収集範囲
	<ul style="list-style-type: none"> 東西圧縮横ずれ型の震源メカニズム解を有する地震を 三波川變成岩類から成る岩盤で観測した地震観測記録を想定して、 伊方発電所敷地から半径30kmの観測地点を収集
	震源特性
	<ul style="list-style-type: none"> 「全国共通に考慮すべき地震動」で想定される地震規模として、 Mw5.0※～6.5の地震を収集
伝播特性	
<ul style="list-style-type: none"> 震源近傍を想定し、観測地点から半径10km以内で発生した地震を収集 	
增幅特性 (地盤条件)	
<ul style="list-style-type: none"> 敷地の解放基盤表面が地震基盤に相当することを踏まえ、 地震基盤相当 (Vs2200m/s以上) の観測地点を収集 	

※強震部で十分な振幅が得られている記録を収集することを念頭に最小規模をMw5.0と設定

(全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書で対象とされている地震の最小規模と同じ)

伊方発電所から半径30km以内の観測地点

○伊方発電所から半径30km以内の観測地点を下記に示す。




132

観測点名		せん断波速度※ (m/s)	
EHM011	K-NET八幡浜	地表	170
		AVS30	268
EHM013	K-NET三崎	地表	280
		AVS30	475
EHM015	K-NET長浜	地表	233
		AVS30	332
EHMH09	KiK-net伊方	地表	250
		地中	2780
EHMH11	KiK-net大洲	地表	190
		地中	2570
EHMH12	KiK-net宇和	地表	190
		地中	1700
EHMH13	KiK-net三崎	地表	260
		地中	2600

※ 地震計位置のせん断波速度。AVS30は地下30mまでの平均せん断波速度で、地下30mまでの地層情報が無い観測点は、最下層の地層が30mまで続くものと仮定して計算。（以降のページも同様）

伊方発電所周辺で発生した内陸地殻内地震と観測記録の有無

○Mw5.0以上の地震は伊方発電所周辺では発生しておらず、周辺の観測点を含めても震央距離10km以内で観測された記録はない。



132

※震源データは気象庁及びF-netから1997年1月～2021年8月、 $Mw \geq 3.0$ 、震源深さ20km以浅（気象庁による値）を抽出。震央位置に記載の数値は地震規模Mw。

灰色ハッチは地盤のせん断波速度が2200m/sに満たない観測点

観測点名	せん断波速度 (m/s)		震央距離10km以内の地震観測記録
EHM011	地表	170	「增幅特性」の条件 (Vs2200m/s以上) が合致しない
	AVS30	268	
EHM013	地表	280	なし
	AVS30	475	
EHM015	地表	233	なし
	AVS30	332	
EHMH09	地表	250	なし
	地中	2780	
EHMH11	地表	190	なし
	地中	2570	
EHMH12	地表	190	「增幅特性」の条件 が合致しない
	地中	1700	
EHMH13	地表	260	なし
	地中	2600	

伊方発電所周辺の観測地点で取得された観測記録の収集条件の拡大

- 先に示した良好な条件下では、模擬地震波作成に用いることが可能な観測記録は見つからなかった。
- 敷地から遠方の観測記録では適用できる可能性が低くなるものの、**敷地周辺の応力場**、**地震活動のほか**、**西南日本の外帯**（三波川変成岩類の分布と概ね対応）で地震発生層が薄いことに鑑み、観測地点の収集範囲を四国と九州東岸の三波川帯以南に広げるなど収集条件を拡大し、観測記録を探索した。


■伊方発電所の地盤特性に比較的近い条件における観測地点および観測記録の収集条件

防災科学技術研究所のK-NET及びKiK-net観測地点から、下記の条件にて内陸地殻内地震の観測記録を収集する。

収集条件（ <u>下線部</u> が収集条件を拡大した箇所）	
観測記録の収集条件	収集範囲
	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地周辺の応力場（東西圧縮横ずれ）、地震活動のほか、 西南日本の外帯で地震発生層が薄いことに鑑み、 四国と九州東岸の三波川帯以南の観測地点を収集
	震源特性
	<ul style="list-style-type: none"> ・「全国共通に考慮すべき地震動」で想定される地震規模として、 Mw4.0～6.5の地震を収集
伝播特性	
<ul style="list-style-type: none"> ・観測地点から半径30km以内で発生した地震を収集 	
增幅特性 (地盤条件)	
<ul style="list-style-type: none"> ・敷地の解放基盤表面が地震基盤に相当することを踏まえ、 地震基盤に近いVs2000m/s以上の観測地点を収集 	


四国周辺の地質図とK-NET及びKiK-net観測地点

○四国周辺の地質図とK-NET及びKiK-net観測地点との位置関係を示す。




収集範囲の観測地点および地震の震央位置（1/2）

○四国周辺で発生したMw3.0以上の地震の震央位置とそのメカニズムを示す。



収集範囲の観測地点および地震の震央位置（2/2）

○Mw4.0以上の地震の震央位置とそのメカニズムを示す。



収集した地震・観測地点・地震観測記録の一覧


- 先に示した条件で収集された地震・観測地点・地震観測記録の一覧（6地震／5地点／6記録）を示す。
- これらの観測記録は、伊方発電所周辺で良好な条件の記録がなく条件を拡大して選定した記録であることから、伊方発電所と同程度の地盤特性であるとみなして模擬地震波作成に用いる観測記録は、**最大加速度が大きく、かつ、三波川変成岩類での観測記録であることが望ましい**。
- そこで、**収集対象となった観測地点の構成岩種と観測記録の最大加速度を参照したところ、No.1の地震のKiK-net新宮の記録が該当する**。その他の記録はいずれも最大加速度が小さいが、三波川変成岩類で観測されたNo.4の地震のKiK-net本山及びNo.6の地震のKiK-net西条の記録については、時刻歴波形を確認したうえで適用可能性を判断することとし、**伊方発電所への適用可能性の検討対象として3地震／3地点／3記録を選定**した。
- なお、Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点は参考資料①、5地点の地盤情報の詳細は参考資料②、適用可能性の検討対象外とした観測地点の観測記録は参考資料③に示す。

No	地震	観測地点名		Vs速度(m/s)	主な構成岩種	観測記録の最大加速度	適用可能性
1	1999/10/30 : Mw4.5	EHMH03	KiK-net新宮	地中：2140	黒色片岩	24 gal	検討対象
2	2000/ 7/23 : Mw4.0	TKSH03	KiK-net木屋平	地中：2041	頁岩	5 gal	検討対象外
3	2003/ 3/26 : Mw4.2	EHMH01	KiK-net津島	地中：2500	砂岩粘板岩互層	7 gal	検討対象外
4	2010/10/ 6 : Mw4.2	KOCH13	KiK-net本山	地中：2410	黒色片岩	5 gal	検討対象
5	2015/ 2/ 6 : Mw4.8	TKSH03	KiK-net木屋平	地中：2041	頁岩	7 gal	検討対象外
6	2019/11/26 : Mw4.5	EHMH02	KiK-net西条	地中：2195	緑色片岩	9 gal	検討対象



KiK-net新宮の観測記録（No.1の地震）

○No.1の地震のKiK-net新宮の観測記録は、時刻歴波形に複数の波群が確認できる。



No.1 : 1999/10/30 遊灘の地震 (Mw4.5)



KiK-net新宮の地中観測記録（地中地震計位置のVs2140m/s）



注) 加速度時刻歴波形の縦軸は、収集した他の記録との比較のために30ガルで統一




No.1：1999/10/30の燧灘の地震（Mw4.5）の観測記録に含まれる2地震の波形について

- 1999/10/30に燧灘で発生したMw4.5（M4.6）の地震は、気象庁の地震カタログによると、**同地震の直後に近傍で別の地震が発生**している。
- KiK-net新宮の観測記録に含まれる複数の波群はこれら2地震による影響が含まれたものであり、模擬地震波作成に用いることは適切ではない。

<気象庁地震カタログ（1999年）より抜粋>

時刻	緯度	経度	深さ	M	震央地名	
J1 999103006255085 002	34.0281	133.3017	011	131.205346	D47V5114	6241 HIUCHINADA SETONAIKAI 37K
J1 999103006255638 008	34.0474	133.3048	027	148.4236	571	6241 HIUCHINADA SETONAIKAI 15S


- ★ 1999/10/30 6:25:50.85 深さ13.12km (M4.6)
- ★ 1999/10/30 6:25:56.38 深さ14.84km (評価なし)





KiK-net本山の観測記録(No.4の地震)及びKiK-net西条の観測記録(No.6の地震) (1/2)

○最大加速度は小さいものの、三波川変成岩類で観測された残り2記録についても観測記録を確認する。



No.4 : 2010/10/6 高知県中部の地震 (Mw4.2)



KiK-net本山の地中観測記録 (地中地震計位置のVs2410m/s)




注)加速度時刻歴波形の縦軸は、収集した他の記録との比較のために30ガルで統一




広域図

KiK-net本山の観測記録(No.4の地震)及びKiK-net西条の観測記録(No.6の地震) (2/2)**No.6 : 2019/11/26 遊灘の地震 (Mw4.5)**


MAX -7gal

**KiK-net西条の地中観測記録 (地中地震計位置のVs2195m/s)**



MAX 8gal



MAX 9gal




注) 加速度時刻歴波形の縦軸は、収集した他の記録との比較のために30ガルで統一




収集した観測記録の強震部の継続時間の確認

- 収集した観測記録の加速度時刻歴波形の最大振幅を基準化し、強震部の継続時間を確認した。比較のため、図には、乱数位相を用いた模擬地震波の振幅包絡線の設定で用いたNoda et al.(2002)に基づく振幅包絡線（M6.9-Xeq10km）を重ね描いている。ただし、複数地震の影響が含まれるNo.1の地震のKiK-net新宮の記録については、振幅の大きい2つ目の地震の記録を3成分とも同時刻で切り出して比較した。
- 規模の小さい地震の観測記録であることから、いずれの記録も1.2.2項で検討した全国共通に考慮すべき地震動相当の実観測記録の強震部の継続時間（10秒程度未満）と比べて短く、また、Noda et al.(2002)に基づき「M6.9-Xeq10km」から設定した強震部の継続時間（11.75秒）よりも有意に短く、適切な記録とは言い難い。


No.1：1999/10/30 遠灘の地震（Mw4.5） KiK-net新宮の地中観測記録（地中地震計位置のVs2140m/s）
(振幅の大きい2つ目の地震の記録が含まれるように目視で切り出し)



No.4：2010/10/6 高知県中部の地震（Mw4.2） KiK-net本山の地中観測記録（地中地震計位置のVs2410m/s）



No.6：2019/11/26 遠灘の地震（Mw4.5）



— 各観測記録の時刻歴波形（最大振幅を1に基準化）

— Noda et al.(2002)の振幅包絡線（M6.9-Xeq10km）

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

伊方発電所における観測記録の位相を用いた模擬地震波の作成について

- 2.2節で収集した観測記録は伊方発電所における観測位相を用いた模擬地震波作成に適用性があるとは言い難い。
- このため、伊方発電所においては、観測位相を用いた模擬地震波として、**内陸地殻内地震の観測記録に基づく模擬地震波作成手法**であり、**横ずれ断層・震源近傍の伝播特性の特徴を考慮できる佐藤・岡崎(2013)**による群遅延時間を考慮した模擬地震波を用いて検討を行っている。

■佐藤・岡崎(2013)の経時特性モデル及び破壊伝播補正モデル作成に用いられた地震（令和3年9月10日審査会合で説明済み）







表1 経時特性の破壊伝播補正モデルに用いる地震の諸元とパラメータ¹⁵⁾

横ずれ断層	地震規模			震源(破壊開始点)位置			断層パラメータ				
	M_J	M_w	M_0	緯度	経度	深さ	L	L_1	L_2	走向	傾斜角
			dyne · cm	度	度	km	km	km	km	度	度
1995年兵庫県南部地震	7.3	6.9	3.30E+26	34.60	135.04	16.4	55.0	35.0	20.0	53.0	90.0
1997年3月鹿児島県北西部の地震	6.6	6.1	1.50E+25	31.97	130.39	7.6	15.0	7.5	7.5	280.0	90.0
2000年鳥取県西部地震	7.3	6.7	1.61E+26	35.27	133.35	7.8	26.0	13.0	15.0	145.0	90.0
2005年福岡県西方沖地震	7.0	6.6	1.15E+26	33.75	130.16	14.0	26.0	15.0	11.0	122.0	93.0
逆断層	地震規模			震源(破壊開始点)位置			断層パラメータ				
	M_J	M_w	M_0	緯度	経度	深さ	W	W_1	W_2	走向	傾斜角
			dyne · cm	度	度	km	km	km	km	度	度
2004年新潟県中越地震	6.8	6.6	1.07E+26	37.31	138.84	10.6	18.0	13.0	50.0	212.0	47.0
2007年新潟県中越沖地震	6.8	6.7	1.20E+26	37.54	138.62	9.0	24.0	10.0	14.0	34.0	36.0

佐藤智美・岡崎敦：地震動の経験的経時特性モデルの破壊伝播補正モデルと周期間相関モデルの導入，日本建築学会構造系論文集，第78巻，第684号，289-298，2013.

■佐藤・岡崎(2013)に基づき作成した模擬地震波（令和3年9月10日審査会合で説明済み）


FN方向：断層直交方向(Fault Normal)，FP方向：断層平行方向(Fault Parallel)



観測記録の位相情報と地震波の振幅包絡形状との関係

○他方、位相情報は地震波の振幅包絡形状（特に強震部の継続時間）と関連性があることが知られており（例えば大崎(1994)），観測記録の位相情報を用いて目標の応答スペクトルに適合するよう作成した模擬地震波は、スペクトルを調整するためにやや波形が乱れるものの、元の観測記録の振幅包絡形状と概ね類似する（下図）。

○地震動の継続時間は耐震設計上重要なパラメータであることから、1.2.2項や2.2節で収集した内陸地殻内地震の観測記録を用いて伊方発電所周辺で想定される全国共通に考慮すべき地震動の継続時間を検討するとともに、改めて伊方発電所における地震規模が大きく継続時間が長い記録を確認することで、佐藤・岡崎(2013)による群遅延時間を考慮した模擬地震波の妥当性について考察する。



「大規模地震に対するダムの耐震性能照査」国土交通省国土技術政策総合研究所
試行ダムの照査例 * 地震動の設定：<http://www.nilim.go.jp/lab/fdg/l2/data/5-1l2.pdf>より抜粋・一部加筆

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括


3. まとめ

①日本全国の観測記録を用いた検討




- ①日本全国の記録を用いた検討として、1.2.2項で検討した「全国共通に考慮すべき地震動」相当の実観測記録と佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波を比較した。なお、前者は、伊方発電所の解放基盤表面の地盤条件を踏まえ、地震基盤相当面 (V_s 2200m/s以上) の全14記録を示しており、このうち、佐藤・岡崎(2013)の模擬地震波と波形の形状が比較的類似する観測記録を目視で抽出して個別に2記録示している。
- 実観測記録の強震部の継続時間は10秒程度未満で、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波の強震部の継続時間と整合的であることから、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波を用いることは適切と考える。

■日本全国で発生した全国共通に考慮すべき地震動相当の実観測記録 (V_s 2200m/s以上の14記録)

注) 最大振幅を全て1に基準化



■佐藤・岡崎(2013)による群遅延時間を考慮した模擬地震波 (令和3年9月10日審査会合で説明済み)




②伊方発電所と同程度の地盤特性の観測記録を用いた検証（1/2）

- ①の検討は、地盤のS波速度は伊方発電所と対応するものの、地震タイプや地質構造等に違いがある記録が含まれるため、ここでは、2.2節で収集した伊方発電所と地盤特性が同程度と考えられる観測記録を用いた検証を行う。
- 具体的には、No.6の地震（Mw4.5）のKiK-net西条の観測記録を、断層面内における破壊の時間差を考慮して重ね合わせることで、伊方発電所周辺で想定される長さ13km×幅13km（Mw6.1程度、1.1節参照）の震源断層による強震動の継続時間を推定する。
- 本検討は、重ね合わせた地震波の概形を求めて強震部の継続時間を確認する目的であるため、波形の重ね合わせは、強震部の開始時刻と終了時刻が確認できるよう断層面内における破壊の時間のみを考慮した簡易な方法とし、破壊伝播方向による違いは考慮しない。また、想定される地震動レベルを評価する目的ではないため、距離による振幅の減衰は考慮しない。

■検討条件と検討のイメージ図

- 想定震源断層** : 長さ13km×幅13km（Mw6.1程度）
- 重ね合わせる地震波** : No.6のMw4.5の地震における
KiK-net西条の地中観測記録
- 破壊開始点** : 平均的な継続時間を推定する
観点から断層中心
- 破壊伝播速度** : 2.5km/s
(地盤のS波速度 $\beta = 3.5\text{ km/s}$ から
 0.72β (Geller(1976)) で設定)
- 波形の重ね合わせ** : 破壊開始点から断層破壊が放射状に
広がる場合の断層面内における破壊の
時間差（破壊開始から破壊終了までの
時間差）を考慮して重ね合わせ




②伊方発電所と同程度の地盤特性の観測記録を用いた検証 (2/2)


○波形の重ね合わせの結果、伊方発電所周辺で想定される全国共通に考慮すべき地震動の強震部の継続時間は、平均的には10秒程度未満と推定される。

○本検討は振幅の調整等を行っていない簡易な検討であり、また、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波とでは、想定している地震規模や破壊伝播方向などの条件に違いはあるものの、**推定された継続時間は佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波の強震部の継続時間と整合的**であり、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波を用いることは適切と考える。


■No.6の地震 (Mw4.5) におけるKiK-net西条の地中観測記録



■長さ13km×幅13kmの断層面 (Mw6.1程度の地震) を想定して重ね合わせた波形



■佐藤・岡崎(2013)による群遅延時間を考慮した模擬地震波 (Mw6.5程度を想定) (令和3年9月10日審査会合で説明済み)



注) 最大振幅を全て1に基準化

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括


3. まとめ

伊方発電所における観測記録の再確認 – 地震計配置

○次に、伊方発電所における観測記録について、地震規模が大きい観測記録に着目し、強震部がどの程度の継続時間有するかを確認する。

○伊方発電所の地震計配置を下図に示す。（令和3年9月10日審査会合にて説明済み）

■ 地震計設置位置図（配置図・柱状図）



標高 (m)	A地点		B地点		C地点	
	地震計	地層	地震計	地層	地震計	地層
+51	GL ▽○					
+10	GL±0m	第四系	GL		GL	
+5			▽○		○○	
-9	GL-60m ○	三波川 変成岩 類	GL-5m	三波川 変成岩 類	GL-5m	三波川 変成岩 類
-70			GL-80m ○		GL-80m ○	
-150			GL-160m ○		GL-160m ○	
-200						

※図中の「地層」はいずれも地震計設置時点の地層情報を表しており、A地点の地層情報は3号機建設前の情報である。

伊方発電所における観測記録の再確認 – 観測記録の一覧

○伊方発電所における観測記録を改めて確認すると、地震タイプが異なり、また、敷地近傍で発生した地震ではないものの、標準応答スペクトルの地震規模と対応し、観測記録の中では比較的敷地に近い場所で発生した地震として、**2014年3月14日の伊予灘の地震（海洋プレート内地震、Mw6.3）**（以下、「2014伊予灘地震」）が挙げられる。



<令和3年9月10日審査会合で示した伊方発電所における観測地震の一覧表を再掲>

地震諸元 (JMA, F-net)									地震諸元 (JMA, F-net)								
No	年月日	時刻	震央地名	地震タイプ	M	Mw	深さ (km)	最大加速度 (gal)	No	年月日	時刻	震央地名	地震タイプ	M	Mw	深さ (km)	最大加速度 (gal)
1	1976/4/12	15:12	豊後水道	プレート内	4.5	–	43	4.5 A	32	2005/9/4	19:06	伊予灘	プレート内	4.3	4.2	54	5.4 C
2	1979/7/13	17:10	周防灘	プレート内	6.0	6.1	70	17.7 A	33	2006/2/1	12:15	伊予灘	プレート内	4.3	4.2	46	7.2 C
3	1982/10/25	17:56	大分県北部	プレート内	4.6	–	120	3.4 B	34	2006/5/28	20:36	伊予灘	プレート内	4.3	4.3	80	8.1 C
4	1982/12/10	9:32	松山沖	プレート内	4.9	–	50	5.2 B	35	2006/6/6	23:28	伊予灘	プレート内	3.6	3.7	49	11.5 C
5	1983/2/16	21:12	伊予灘	プレート内	4.1	–	48	3.5 B	36	2006/6/12	5:01	大分県西部	プレート内	6.2	6.4	145	34.1 C
6	1983/4/17	14:22	大洲付近	プレート内	3.4	–	39	2.3 B	37	2006/8/23	0:07	伊予灘	プレート内	3.6	3.6	54	8.0 C
7	1983/5/20	18:36	愛媛県東部	プレート内	4.9	–	50	4.9 B	38	2006/9/26	7:03	伊予灘	プレート内	5.3	5.3	70	19.3 C
8	1983/6/19	6:29	伊予灘	プレート内	4.9	–	73	6.7 B	39	2006/11/19	13:29	豊後水道	プレート内	4.2	4.2	41	10.4 C
9	1983/8/26	5:23	大分県北部	プレート内	6.6	6.5	116	31.3 B	40	2007/4/26	9:03	東予	プレート内	5.3	5.0	39	4.0 C
10	1984/10/3	6:28	伊予灘	プレート内	4.7	–	59	4.9 B	41	2009/1/25	2:33	伊予灘	プレート内	4.4	4.7	78	9.0 C
11	1985/5/13	19:41	愛媛県南西部	プレート内	6.0	5.5	39	22.6 B	42	2009/3/28	12:27	伊予灘	プレート内	3.9	4.0	83	6.5 C
12	1988/1/1	4:03	伊予灘	プレート内	4.9	–	59	19.9 B	43	2010/4/17	5:34	南予	プレート内	4.3	4.4	43	18.8 C
13	1988/3/3	5:28	伊予灘	プレート内	4.4	–	60	16.2 B	44	2011/6/29	23:36	伊予灘	プレート内	3.8	3.9	64	5.6 C
14	1988/7/29	18:59	伊予灘	プレート内	5.1	–	53	16.0 B	45	2012/5/25	4:43	伊予灘	プレート内	4.0	4.3	63	4.1 C
15	1991/1/4	3:36	伊予灘	プレート内	5.3	–	58	34.4 B	46	2012/9/8	10:41	伊予灘	プレート内	4.5	4.5	50	9.0 C
16	1993/8/14	10:29	愛媛県南西部	プレート内	5.3	–	47	13.1 B	47	2012/12/22	15:15	伊予灘	プレート内	4.5	4.4	47	12.3 C
17	1993/8/31	0:08	伊予灘	プレート内	5.1	–	62	14.0 B	48	2014/3/14	2:07	伊予灘	プレート内	6.2	6.3	78	91.1 C
18	1999/11/15	9:30	豊後水道	プレート内	3.5	3.6	44	5.8 C	49	2014/10/16	4:39	伊予灘	プレート内	4.0	4.0	41	5.0 C
19	2000/9/7	14:51	豊後水道	プレート内	4.3	4.1	45	7.4 C	50	2015/2/3	14:07	南予	プレート内	3.9	4.0	44	10.0 C
20	2001/1/5	5:15	安芸灘	プレート内	4.0	3.9	44	4.9 C	51	2015/7/3	4:55	伊予灘	プレート内	3.9	3.8	43	8.0 C
21	2001/1/9	13:37	伊予灘	プレート内	4.7	4.6	46	17.3 C	52	2015/7/13	2:52	大分県南部	プレート内	5.7	5.5	58	13.3 C
22	2001/3/24	15:27	安芸灘(芸予地震)	プレート内	6.7	6.8	46	86.4 C	53	2015/7/24	17:53	南予	プレート内	4.6	4.6	44	4.6 C
23	2001/3/25	19:19	安芸灘	プレート内	4.5	4.4	47	5.0 C	54	2015/8/21	16:54	豊後水道	プレート内	4.3	4.5	48	6.0 C
24	2001/3/26	5:40	安芸灘	プレート内	5.2	5.1	46	11.0 C	55	2016/2/12	11:46	南予	内陸地殻内	3.8	3.8	15	8.0 C
25	2001/4/25	23:40	日向灘	プレート内	5.8	5.7	39	6.7 C	56	2016/4/16	1:25	熊本県熊本	内陸地殻内	7.3	7.1	12	10.2 C
26	2002/3/25	22:58	安芸灘	プレート内	4.7	4.7	46	15.4 C	57	2016/8/15	13:37	伊予灘	プレート内	4.3	4.5	71	9.2 C
27	2002/4/6	1:57	愛媛県南西部	プレート内	4.4	4.4	42	15.4 C	58	2017/9/19	18:33	豊後水道	プレート内	4.2	4.4	41	6.7 C
28	2002/10/13	19:06	豊後水道	プレート内	4.9	4.8	43	5.2 C	59	2018/2/19	3:31	豊後水道	プレート内	5.0	5.1	39	13.4 C
29	2003/5/31	3:58	伊予灘	プレート内	4.5	4.3	65	5.2 C	60	2019/3/11	15:37	南予	プレート内	4.6	4.8	38	9.1 C
30	2004/4/20	22:26	伊予灘	プレート内	4.6	4.4	48	10.4 C	61	2020/3/9	4:28	豊後水道	プレート内	4.7	4.7	59	12.6 C
31	2005/5/25	20:31	豊後水道	プレート内	4.6	4.6	54	24.9 C	62	2021/2/23	16:08	伊予灘	プレート内	4.2	4.2	53	9.1 C

※ 最大加速度の欄のアルファベット (A~C) は観測された地震計の設置位置を示す。



伊方発電所における観測記録の再確認 – 2014年3月14日の伊予灘の地震

- 2014伊予灘地震の伊方発電所における観測記録を下記に示す。なお、波形図は、観測記録の振幅包絡形状・強震部の継続時間を確認するために、各方向とも最大振幅は1に基準化している。
- 振幅包絡形状を確認すると、強震部の継続時間は10秒程度未満である。



佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波と2014伊予灘地震の観測記録の比較

- 佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波と2014伊予灘地震の伊方発電所における観測記録の継続時間を比較した。なお、比較のため、伊方発電所における震源を特定せず策定する地震動による基準地震動Ss-3-1（2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動）及びSs-3-2（2000年鳥取県西部地震 賀祥ダムの観測記録）も参考として示している。
- 2014伊予灘地震の観測記録は、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波の強震部の継続時間と概ね整合的である。また、振幅包絡形状も概ね類似している。



1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討のまとめ（1/2）

【2.1節】

○伊方発電所立地地点の震源特性、伝播特性及び增幅特性を改めて整理した。

【2.2節】

○整理した特性を踏まえ、模擬地震波作成に用いることができる内陸地殻内地震の観測記録を収集したところ、
良好な条件下（伊方発電所から半径30kmの観測地点でMw5.0以上・震央距離10km以内）の観測記録は存在しない。

○条件を拡大して内陸地殻内地震の観測記録を収集したところ、3地震／3地点／3記録が選定されたものの、No.1の地震は観測記録に複数の地震の影響が含まれること、No.4及びNo.6の地震は観測記録の最大加速度が10ガル未満と小さく、また、いずれの記録も継続時間が短い※ことから、適切な観測記録とは言い難い。

※1.2.2項で収集した実観測記録における強震部の継続時間(10秒程度未満)、Noda et al.(2002)による強震部の継続時間(11.75秒)よりも有意に短い

【2.3節】

○内陸地殻内地震の観測記録を用いた以下の検討を行ったところ、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波の強震部の継続時間はこれらと整合的であり、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波を用いることは適切と考える。(2.3.1項)

- ・「全国共通に考慮すべき地震動」相当の実観測記録の継続時間と比較したところ、
実観測記録の強震部の継続時間は10秒程度未満であり、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波と整合的である。
- ・敷地周辺で想定される地震規模の断層面を想定し、実際の破壊現象を考慮して簡易な検証を行ったところ、
強震部の継続時間は10秒程度未満と推定され、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波と整合的である。

○改めて伊方発電所における観測記録を確認したところ、地震タイプが異なり、また、敷地近傍で発生した地震ではないものの、地震規模が標準応答スペクトルに対応する地震として、2014伊予灘地震(Mw6.3)の観測記録が挙げられ、強震部の継続時間は10秒程度未満と佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波と整合的である。(2.3.2項)

観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討のまとめ（2/2）

【まとめ】

○以上の検討を踏まえ、佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波は、

- ・内陸地殻内地震（横ずれ断層）及び震源近傍の伝播特性の特徴を考慮できる手法である
- ・「全国共通に考慮すべき地震動」相当の実観測記録の強震部の継続時間と整合的である
- ・敷地周辺で想定される地震規模の断層面を想定した簡易な検証による強震部の継続時間と整合的である
- ・地震タイプは異なるものの、伊方発電所における2014伊予灘地震(Mw6.3)の観測記録の継続時間と整合的である

ことから、伊方発電所における観測記録の位相を用いた模擬地震波として、最も適切であると考える。

1. 亂数位相を用いた模擬地震波の作成における振幅包絡線に関する検討

1.1 地震規模の設定に関する検討

1.2 継続時間に関する検討

1.2.1 既往の経験式との比較

1.2.2 実観測記録との比較

1.3 小括

2. 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成に関する検討

2.1 伊方発電所立地地点の地盤特性の整理

2.2 伊方発電所周辺における地震観測記録の収集・整理

2.3 観測記録の位相を用いた模擬地震波作成の妥当性に関する考察

2.3.1 内陸地殻内地震の観測記録を用いた継続時間の検討

2.3.2 伊方発電所における観測記録を用いた継続時間の検討

2.4 小括

3. まとめ

基準地震動Ss-3-3（標準応答スペクトル）に適合する模擬地震波の作成

○以上の検討より、


- ・乱数位相を用いた模擬地震波の設定諸元（M6.9-Xeq10km）は耐震設計上の観点から保守的であること
- ・観測位相を用いた模擬地震波として佐藤・岡崎(2013)による模擬地震波を用いることは適切であること

を確認した。

○基準地震動Ss-3-3の模擬地震波は、

- ・強震動の継続時間を保守的に評価できる Noda et al.(2002)の振幅包絡線に基づく乱数位相を用いた模擬地震波
- ・観測記録とも整合的である佐藤・岡崎(2013)による観測位相を用いた模擬地震波をそれぞれ作成し、作成した模擬地震波の諸特性について分析した結果（詳細は令和3年9月10日の審査会合にて説明済）を踏まえ、乱数位相を用いた模擬地震波を選定する。

(令和3年9月10日審査会合にて説明したフローを一部修正)



余 白

【参考資料】

- ① Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点
- ② 収集された観測地点（5地点）の地盤情報
- ③ 適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形

【参考資料】

- ① Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点
- ② 収集された観測地点（5地点）の地盤情報
- ③ 適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形

Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（1/8）


震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
1999	10	30	6	25	50.85	133.5028	34.0468	13.12	4.6	4.5	HIUCHINADA_SETONAIKAI	77	346	87	75	-165	-4

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色

灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点

観測点名		Vs速度(m/s)	
EHHM03	KiK-net 新宮	地表	230
		地中	2140




Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（2/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
2000	7	23	1	46	43.69	134.3352	33.8842	7.14	4.1	4.0	TOKUSHIMA_PREF	298	206	81	76	14	170

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色

灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点




(注) 震央距離30km以内に位置する収集対象地点のうち、表中に記載がない観測点は、地震観測記録が公開されていない。

Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（3/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
2001	2	8	14	11	58.50	134.4942	33.9055	13.24	4.5	4.3	TOKUSHIMA_PREF	61	152	85	80	169	5

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色



灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点

観測点名		Vs速度 (m/s)	
TKS005	K-NET 上勝	地表	130
	AVS30		593
TKS003	K-NET 阿南	地表	90
	AVS30		375
TKS004	K-NET 由岐	地表	150
	AVS30		279
TKS002	K-NET 徳島	地表	150
	AVS30		178
TKS008	K-NET 木屋平	地表	150
	AVS30		391
TKS006	K-NET 牟岐	地表	150
	AVS30		251

(注)震央距離30km以内に位置する収集対象地点のうち、表中に記載がない観測点は、地震観測記録が公開されていない。


Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（4/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム				
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角		
2003	3	26	4	8	39.93	132.3058	33.1398	10.00	4.5	4.2	BUNGO_CHANNEL	305	48	73	54	-38 -159

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色

灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点




観測点名		Vs速度 (m/s)	
EHMH01	KiK-net 津島	地表	420
		地中	2500
EHM012	K-NET 宇和島	地表	290
		AVS30	503
EHM014	K-NET 西海	地表	200
		AVS30	281

Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（5/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
2010	2	21	11	49	44.87	132.3072	33.8250	13.36	4.5	4.2	AKINADA_SETONAIKAI	210	118	83	69	-159	-7

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色




観測点名	Vs速度 (m/s)
収集対象となる観測地点がない	

Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（6/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
2010	10	6	13	51	47.77	133.7308	33.5278	7.40	4.5	4.2	MID_KOCHI_PREF	198	318	62	46	128	40

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色



灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点

観測点名		Vs速度 (m/s)	
KOC005	K-NET 土佐山田	地表	70
	AVS30	431	
KOC003	K-NET 安芸	地表	110
	AVS30	272	
KOCH09	KiK-net 香北	地盤情報が公開されていない	
KOC007	K-NET 高知	地表	200
	AVS30	145	
KOC004	K-NET 物部	地表	140
	AVS30	372	
KOCH10	KiK-net 伊野	地表	570
	地中	1780	
KOC017	K-NET 大豊	地表	180
	AVS30	462	
KOCH13	KiK-net 本山	地表	200
	地中	2410	
KOC006	K-NET 土佐	地表	90
	AVS30	211	


(注) 震央距離30km以内に位置する収集対象地点のうち、表中に記載がない観測点は、地震観測記録が公開されていない。

Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（7/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
2015	2	6	10	25	12.44	134.3703	33.7337	11.15	5.1	4.8	TOKUSHIMA_PREF	238	146	83	80	-170	-7

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色



灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点

観測点名		Vs速度 (m/s)	
TKS006	K-NET 牟岐	地表	150
	AVS30	251	
TKSH05	KiK-net 海南	地表	160
	地中	1740	
TKS005	K-NET 上勝	地表	130
	AVS30	593	
TKS009	K-NET 木頭	地表	160
	AVS30	452	
TKS004	K-NET 由岐	地表	150
	AVS30	279	
KOC001	K-NET 東洋	地表	200
	AVS30	304	
TKS003	K-NET 阿南	地表	90
	AVS30	375	
TKS008	K-NET 木屋平	地表	150
	AVS30	391	
TKSH03	KiK-net 木屋平	地表	143
	地中	2041	

(注) 震央距離30km以内に位置する収集対象地点のうち、表中に記載がない観測点は、地震観測記録が公開されていない。


Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点（8/8）

震源データは気象庁及びF-net

発震時刻						震源位置			地震規模		震央地名	震源メカニズム					
年	月	日	時	分	秒	経度	緯度	深さ(km)	M	Mw		走向	傾斜角	すべり角			
2019	11	26	15	9	10.96	133.0648	34.0460	15.82	4.6	4.5	HIUCHINADA_SETONAIKAI	249	153	68	75	-164	-23

収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色

灰色ハッチはVs速度が2000m/sを下回る観測点




【参考資料】

- ① Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点
- ② 収集された観測地点（5地点）の地盤情報
- ③ 適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形

収集された観測地点（5地点）の地盤情報（1/5）


○EHHM03 (KiK-net新宮) は黒色片岩主体の地盤であり、伊方発電所と同じく三波川変成岩類で構成される。



広域図

※1収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色

※2円は震央から半径30km




133

134

ボーリング柱状図(暫定版)


観測点名：新宮（しんぐう）
所在地：愛媛県宇摩郡新宮村新瀬川279-1
緯度：33° 54' 43.0"
孔口標高：+285m

観測点コード：EHHM03
経度：133° 39' 9.0"
総掘進長：103.00m




収集された観測地点（5地点）の地盤情報（2/5

○TKSH03 (KiK-net木屋平) は頁岩主体の地盤であり、伊方発電所とは構成岩種が異なる。



*1収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色


*2円は震央から半径30km



ボーリング柱状図


観測点名：木屋平（こやだいら）
所在地：徳島県美馬郡木屋平村川上660
緯度：33° 52' 49.0"
孔口標高：+610m

測測点コード： TKSH03
経 度： 134° 8' 11.0
総掘進長： 204.00m




収集された観測地点（5地点）の地盤情報（3/5）

○EHHM01 (KiK-net津島) は砂岩粘板岩互層
主体の地盤であり、伊方発電所とは構成岩種
が異なる。



※1収集対象とした三波川帯以南に位
置する観測点を緑で着色


※2円は震央から半径30km



ボーリング柱状図


観測点名：津島（つしま）
所在地：愛媛県北宇和郡津島町下畑地2740-1
緯度：33° 3' 12.0"
孔口標高：+5m

観測点コード：EHHM01
経度：132° 33' 29.0"
総掘進長：103.00m




収集された観測地点（5地点）の地盤情報（4/5）

○KOCH13 (KiK-net本山) は黒色片岩主体の地盤であり、伊方発電所と同じく三波川変成岩類で構成される。



*1収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色


*2円は震央から半径30km



ボーリング柱状図(暫定版)

観測点名：本山(もとやま)
所在地：高知県長岡郡本山町本山994
緯度：33°45'3.5"
孔口標高：+250m


観測点コード： KOCH13
経 度： 133° 34' 43.1 "
総掘進長： 155.00m



NIED 独立行政法人防災科学技術研究所


収集された観測地点（5地点）の地盤情報（5/5）

- EHMH02 (KiK-net西条) は緑色片岩主体の地盤であり、伊方発電所と同じく三波川変成岩類で構成される。



*1収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色


*2円は震央から半径30k



ボーリング柱状図

観測点名：西条（さいじょう）
所在地：愛媛県西条市荒川12号185番
緯度：33° 51' 42.1''
孔口標高：+70m

観測点コード： EHMHO2
経 度： 133° 11' 12.1 "
総掘進長： 113.00m



NIED 独立行政法人防災科学技術研究所


【参考資料】

- ① Mw4.0以上の地震で観測記録が取得（震央距離30km以内）された収集対象地点
- ② 収集された観測地点（5地点）の地盤情報
- ③ 適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形


適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形（1/3）

○適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録（5地震5記録）の時刻歴波形を示す。

No.2 : 2000/7/23 徳島県の地震 (Mw4.0)




KiK-net木屋平の地中観測記録（地中地震計位置のVs2041m/s）




MAX -3gal
UD

注)加速度時刻歴波形の縦軸は、収集した他の記録との比較のために30ガルで統一




*1収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色
*2円は震央から半径30km





適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形（2/3）


No.3 : 2003/3/26 豊後水道の地震 (Mw4.2)




KiK-net津島の地中観測記録（地中地震計位置のVs2500m/s）



注)加速度時刻歴波形の縦軸は、収集した他の記録との比較のために30ガルで統一




*1収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色
*2円は震央から半径30km





広域図

適用可能性の検討対象外とした観測地点において取得された観測記録の時刻歴波形（3/3）


No.5 : 2015/2/6 徳島県の地震 (Mw4.8)



KiK-net木屋平の地中観測記録 (地中地震計位置のVs2041m/s)



注) 加速度時刻歴波形の縦軸は、収集した他の記録との比較のために30ガルで統一



*1 収集対象とした三波川帯以南に位置する観測点を緑で着色
*2 円は震央から半径30km

