

浜岡原子力発電所の設工認及び保安規定に係る申請スケジュール案について

No.	項目	認可文書	2021年度			2022年度						備考				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	浜岡3号原子炉機器冷却海水系配管伸縮継手撤去に係る変更	設工認					▼申請						▼認可(目標)			<p>＜要目表の変更＞ 2019年の伸縮継手取替時に、強度部材の強度変更が必要となり、工認申請・認可を受け、順次取替を実施してきた。2022年に計画している取替により、全数の取替が完了し、旧仕様(建設仕様)の記載が削除となる。また、新検査制度施行後において、浜岡3号として初の設工認認可申請となるため、発電所共通事項【「工事の方法」、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】を併せて申請する。</p>
2	浜岡原子力発電所の組織改定に伴う変更	保安規定		▼申請									▼認可(目標)	▼7/1 施行開始		<p>＜保安規定第1編及び第2編の変更＞ 2022年7月1日に、浜岡原子力発電所の保安に関する組織を改定し、一部職位の保安に関する職務の変更(業務の移管)を実施する予定であり、第1編及び第2編の関連条文を変更する。</p>
3	浜岡4号炉の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針の策定	保安規定												▼申請		<p>＜保安規定第1編の変更＞ 令和5年9月に営業運転開始後30年を経過する浜岡4号炉について、経年劣化に関する技術的な評価に基づく長期施設管理方針を策定し、第1編の添付4長期施設管理方針に反映する。(始期:令和5年9月3日)</p>