ヒアリング資料

# 京都大学複合原子カ科学研究所研究用原子炉(KUR) 標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ssの評価等の概要について

- ・基準地震動Ssの評価
- ・地盤の安定性評価
- •原子炉建屋入力地震動評価
- ・その他(新知見の反映)

# 令和4年1月27日 京都大学複合原子力科学研究所

#### 標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ssの評価の方針

- ■2021年4月21日、設置許可基準規則<sup>(※1)</sup>及び審査ガイド<sup>(※2)</sup>が改正され、 「震源を特定せず策定する地震動」のうち、全国共通に考慮すべき地震動 の策定に際しては、「標準応答スペクトル」を用いることが規定された。 ※1:試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 ※2:基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド
- ■敷地における解放基盤表面はVs1597m/s(Vs700m/s以上)の花崗岩 (GL-181m)に設定している。一方、標準応答スペクトルは地震基盤相当面 (Vs2200m/s以上の地層)で定義されているため、標準応答スペクトルに基 づく基準地震動Ssを評価するため、地震基盤相当面から解放基盤表面まで の増幅特性を考慮する。
- ■増幅特性は、既承認の一元地盤モデルに基づき、解放基盤表面の下部 (GL-184m)のS波速度Vs2436m/s層(花崗岩)上面を地震基盤相当面として 評価する。







### 解放基盤面の設定

盛り土より深い位置に存在する(GL-10m程 度以深)堆積層(大阪層群、GL-10~-170m 程度)のS波速度は約350~700m/sとなって おり、深さと共に漸増する。GL-170m程度以 深には花崗岩が確認されている。



5

KUR極近傍(KB11)地点のボーリングによる検層結果



第71回審査会合資料に加筆

# <u>ー次元地盤構造モデル(線形計算モデル)</u>



# 標準応答スペクトルに基づく模擬地震波の策定

- ・乱数位相を持つ正弦波の重ね合わせによって策定。
- ・振幅包絡線の経時変化は、Noda et al.(2002)による。

・策定された模擬地震波の適合性は、応答スペクトル比(標準応答スペクトル/模擬地震) 波の応答スペクトル)が全周期帯で0.85以上、応答スペクトル強度比(SI比)が1.0以上。

			-											(h=0	).05	)
	水平動	鉛直動		1000								~	Ħ		∄	Į
周期	擬似速度	擬似速度					<u>    </u>	— — 水平	<u> </u> 動	$\frac{1}{1}$			í J <sub>a</sub> z	$\ddagger$	⋬	Ĥ
(3)	(cm/s)	(cm/s)				$\downarrow$		■ 鉛直	動			$\square$	Ď	⋬		ł
0.02	1.910	1.273		100						Ж				X		ł
0.03	3.500	2.500							A				Ħ	∄	∄	K
0.04	6.300	4.400		(cm/s	- ~~	$\mathbb{A}$						X	Z		╈	
0.06	12.000	7.800		速度	-00 -00	X		<b>/</b> .	X		Ш	$\vdash$	$\mathbb{A}$	+	╢	+
0.09	20.000	13.000		10	4 <sup>01</sup>					$\square$	K	1		$\square$	Å	ľ
0.15	31.000	19.000			200				×	$\blacksquare$			▤	∄		Ŧ
0.30	43.000	26.000				Æ	$\uparrow \downarrow \downarrow$		$\left  \right $			$\mid$	K		⋕	
0.60	60.000	35.000				X	$\mathbb{H}$		$\left  \right\rangle$	$\downarrow$	$\left  \right  \right $	$\vdash$	$\vdash$	$\forall \uparrow$	╫	╫
5.00	60.000	35.000		1	~ <sup>8</sup> /	200	NH	11		1	UN				Υ.	1
			-	0.	01			0.1	周期	(s)		1				1

擬似速度応答スペクトル

標準応答スペクトル

原子力規制委員会(2021)より抜粋

10

# 模擬地震波策定のためのNoda et al.(2002)の振幅包 絡線の経時特性と模擬地震波の適合性の判定基準

	継続時間	振幅包絡線の経時的変化(s)						
	(s)	t <sub>B</sub>	tc	t <sub>D</sub>				
水平	28.0	3.3	15.1	28.0				
鉛直	28.0	3.3	15.1	28.0				



$$\begin{split} t_B &= 10\ ^{0.5M-2.93} \\ t_C - t_B &= 10\ ^{0.3M-1.0} \\ t_D - t_C &= 10\ ^{0.17M^+\ 0.54 log Xeq^{-0.6}} \\ E(t) &= \begin{cases} (t/t_B)^2 \\ 1 \\ \exp[(\ln 0.1)(t-t_C)/(t_D-t_C)] \end{cases} \end{split}$$

振幅包絡形の経時特性(M6.9、Xeq10km)

(1) 
$$R(T) = \frac{S_{v_1}(T)}{S_{v_2}(T)} \ge 0.85$$
 (0.02  $\le$  T)

T:周期 (s) S<sub>V1</sub>(T):模擬地震波の応答スペクトル値 S<sub>V2</sub>(T):目標とする応答スペクトル値

② SI比 = 
$$\int_{0.1}^{2.5} S_v(T) dt$$
  
SI比 =  $\int_{0.1}^{2.5} \overline{S}_v(T) dt$   
SI: 応答スペクトル強さ  
 $S_v(T): 模擬地震波の応答スペクトル(cm/s)$   
 $\overline{S}_v(T): 目標とする応答スペクトル(cm/s)$   
T : 固有周期(s)

#### 模擬地震波の策定のための判定基準





模擬地震波(水平)の加速度波形(左)と速度波形(右)

地震基盤相当面における標準応答スペクトルに基づく模擬地震波(水平)



応答スペクトル強度(SI)比=1.11 ≧1.0



標準応答スペクトル(鉛直)と模擬地震波の 応答スペクトルの比較(減衰定数5%)

模擬地震波(鉛直)の加速度波形(左)と速度波形(右)

地震基盤相当面における標準応答スペクトルに基づく模擬地震波(鉛直)

10



水平動の加速度波形(左)と速度波形(右)



鉛直動の加速度波形(左)と速度波形(右)



解放基盤表面における基準地震動Ss-10の時刻歴波形と応答スペクトル



基準地震動(Ss-1~Ss-10)の応答スペクトル

# 基準地震動Ssの最大加速度

 $(cm/s^2)$ 

	基準地震動			NS方向	EW方向	UD方向
震源を特定して策定す	応答スペクトル法	Ss-1	模擬地震波	94	358	
る地展到	断層モデルを用 いた手法	Ss-2	中央構造線断層帯 (モデル1、ケース1)	729	520	215
		Ss-3	中央構造線断層帯 (モデル1、ケース4)	1053	672	252
		Ss-4	中央構造線断層帯 (モデル1、ケース5)	673	1644	133
		Ss−5	上町断層帯 (モデル1、ケース1)	767	756	194
		Ss−6	上町断層帯 (モデル1、ケース4)	709	1184	213
		Ss-7	上町断層帯 (モデル1、ケース5)	649	674	170
		Ss-8	上町断層帯 (モデル1、ケース6)	566	683	196
		Ss-9	上町断層帯 (モデル2、ケース4)	699	1260	293
震源を特定せず策定す る地震動(標準応答ス ペクトルによる)	応答スペクトル法	Ss-10	模擬地震波	60	07	400

# 支持地盤の安定性評価

# 1) 支持地盤のすべり

基準地震動Ss-10を用いた動的解析の結果に基づき、基礎 地盤の想定すべり線上のせん断抵抗力の和を想定すべり線 上のせん断力の和で除して求めたすべり安全率が、評価基 準値1.5を上回ることを確認する。

2) 支持地盤の支持力

地震時における地盤の許容支持応力度が、1)による動的 解析で得られた最大鉛直応力を上回ることを確認する。

3) 基礎底面の傾斜

基準地震動Ss-10を用いた動的解析の結果に基づき基礎 底面両端それぞれの鉛直方向の変位の差を底面幅で除して 求めた原子炉建屋基礎底面の傾斜が評価の目安である 1/2,000以下であることを確認する。

第95回審査会合資料

# 地質断面図(南北断面)



ボーリングによる土質柱状図から推定した地質断面図

# 地質断面図(東西断面)



# 基礎地盤安定性評価方法のフロー



 1)すべり安全率、基礎底面の接地圧及び傾斜については、2次元有限要素法による地震応答解析によって評価。
 2)地震応答解析は、周波数応答解析とし、等価線形化法により動せん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性 を考慮。 (1) 基礎地盤のすべり

#### すべり面の設定

- 1) 原子炉建屋基礎底面を通り、地表面に5ケースの角度(15°,30°,45°,60°,75)で達するすべり面(5ケー ス×5ケース=25ケース:図1)を設定する。
- 2) 原子炉建屋直下で浅い位置に存在する砂質土層であるDs1層を通り、地表面に2ケースの角度(30°,45°) で達するすべり面(図2)を設定する。



図2 第1砂質土層(Ds1)を通るすべり面

第6-2-70図の追加

#### 南北断面 評価結果 すべり安全率 —— :想定すべり面 [ ]は発生時刻(秒)



※ 基準地震動Ss-10の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す

#### 

基準地震動	すべり面形状	すべり面 番号	最小すべり 安全率	基準地震動	すべり面形状	すべり面 番号	最小すべり 安全率
Ss-10(+, +)	原子炉 建 屋 2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	5	3.2 [6.21]	Ss-10(-, +)	原子炉建屋	5	3.1 [6.21]
Ss-10(+, -)	原子炉 建 屋	5	3.1 [6.21]	Ss-10(-, -)	原子炉 建量 中 中 中 中 中 中 中 中 中	9	3.2 [6.21]

※ 基準地震動Ss-1の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す

### 評価結果 原子炉建屋基礎地盤の地震時最大鉛直応力

対象断面	基準地震動	地震時最大鉛直応力 (kN/m <sup>2</sup> )
南北断面	Ss-1(+, +)	657 〔T=13.69秒〕
	Ss-1(+, -)	606 〔T=13.57秒〕
	Ss-1(-, +)	774 〔T=18.67秒〕
	Ss-1(-, -)	624 〔T=18.01秒〕
	Ss-2	429 〔T=19.40秒〕
	Ss-3	505 〔T=19.41秒〕
	Ss-4	536 〔T= 7.98秒〕
	Ss-5	596 〔T=22.08秒〕
	Ss-6	551 〔T= 8.08秒〕
	Ss-7	409 〔T= 8.00秒〕
	Ss-8	436 [T= 8.44秒]
	Ss-9	454 〔T= 7.00秒〕
	Ss-10(+, +)	513 〔T= 6.89秒〕
	Ss-10(+, -)	564 〔T= 8.11秒〕
	Ss-10(-, +)	589 〔T=14.75秒〕
	Ss-10(-, -)	566 〔T= 7.10秒〕

対象断面	基準地震動	地震時最大鉛直応力 (kN/m <sup>2</sup> )
東西断面	Ss-1(+, +)	573 〔T=14.79秒〕
	Ss-1(+, -)	535 〔T=22.08秒〕
	Ss-1(-, +)	543 〔T=22.45秒〕
	Ss-1(-, -)	579 〔T=13.57秒〕
	Ss-2	396 〔T=16.84秒〕
	Ss-3	407 〔T=16.82秒〕
	Ss-4	481 〔T= 7.95秒〕
	Ss-5	414 〔T=24.88秒〕
	Ss-6	471 〔T= 7.03秒〕
	Ss-7	379 〔T= 7.98秒〕
	Ss-8	402 〔T= 8.00秒〕
	Ss-9	458 〔T= 7.03秒〕
	Ss-10(+, +)	527 〔T=14.75秒〕
	Ss-10(+, -)	509 〔T= 8.11秒〕
	Ss-10(-, +)	515 〔T=14.75秒〕
	Ss-10(-, -)	478 〔T= 8.12秒〕

※ 基準地震動Ss-1の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す

最大鉛直応力はすべて短期許容応力度(1500kN/m<sup>2</sup>)以下

# 評価結果 原子炉建屋基礎の傾斜(1)

対象断面	基準地震 動	最大相対変 位量  δ <sub>ΑΥ</sub> -δ <sub>ΒΥ</sub>	最大傾斜  δ <sub>ΑΥ</sub> -δ <sub>ΒΥ</sub>   L
南北断面	Ss-1(+, +)	1.09cm 〔T=18.68秒〕	1/2500
	Ss-1(+, -)	1.34cm 〔T=18.68秒〕	1/2000
	Ss-1(-, +)	1.34cm 〔T=18.68秒〕	1/2000
	Ss-1(-, -)	1.09cm 〔T=18.68秒〕	1/2500
	Ss-2	0.64cm 〔T=19.90秒〕	1/4300
	Ss-3	0.89cm 〔T=19.92秒〕	1/3100
	Ss-4	0.82cm 〔T= 8.01秒〕	1/3400
	Ss-5	0.63cm 〔T=25.32秒〕	1/4400
	Ss-6	0.63cm 〔T=8.58秒〕	1/4400
	Ss-7	0.61cm 〔T= 6.40秒〕	1/4500
	Ss-8	0.60cm 〔T=5.43秒〕	1/4600
	Ss-9	0.80cm 〔T= 7.31秒〕	1/3400
	Ss-10(+, +)	0.73cm 〔T= 8.11秒〕	1/3800
	Ss-10(+, -)	0.72cm 〔T= 8.12秒〕	1/3800
	Ss-10(-, +)	0.72cm 〔T= 8.12秒〕	1/3800
	Ss-10(-, -)	0.73cm 〔T= 8.11秒〕	1/3800



※基準地震動Ss-1の(+,+)は位相反転なし、(-,+) は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反 転かつ鉛直反転を示す。

※最大相対変位量、最大傾斜は各基準地震動にお ける最大値で、〔〕はその発生時刻を示す。

傾斜はすべて目安である1/2000以下

# 評価結果 原子炉建屋基礎の傾斜(2)

				_
対象断面	基準地震 動	最大相対変 位量  δ <sub>Δγ</sub> -δ <sub>Βγ</sub>	最大傾斜  δ <sub>ΑΥ</sub> -δ <sub>ΒΥ</sub>   L	
東西断面	Ss-1(+, +)	0.89cm 〔T=18.67秒〕	1/3100	現申請書
	Ss-1(+, -)	0.91cm 〔T=17.14秒〕	1/3000	1/3100
	Ss-1(-, +)	0.91cm 〔T=17.14秒〕	1/3000	1/3100
	Ss-1(-, -)	0.89cm 〔T=18.67秒〕	1/3100	
	Ss-2	0.37cm 〔T=18.53秒〕	1/7500	1/7600
	Ss-3	0.10cm 〔T=18.38秒〕	1/26700	
	Ss-4	0.40cm 〔T= 7.94秒〕	1/7000	
	Ss-5	0.43cm 〔T=24.90秒〕	1/6500	1/6600
	Ss-6	0.63cm 〔T=7.07秒〕	1/4400	
	Ss-7	0.34cm 〔T= 7.30秒〕	1/8100	1/8200
	Ss-8	0.26cm 〔T=7.33秒〕	1/10900	1/11000
	Ss-9	0.54cm 〔T= 7.46秒〕	1/5100	1/5200
	Ss-10(+, +)	0.59cm 〔T=15.88秒〕	1/4700	
	Ss-10(+, -)	0.56cm 〔T= 8.11秒〕	1/5000	
	Ss-10(-, +)	0.56cm 〔T= 8.11秒〕	1/5000	
	Ss-10(-, -)	0.59cm 〔T=15.88秒〕	1/4700	



※基準地震動Ss-1の(+,+)は位相反転なし、(-,+) は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反 転かつ鉛直反転を示す。

※最大相対変位量、最大傾斜は各基準地震動にお ける最大値で、〔〕はその発生時刻を示す。

傾斜はすべて目安である1/2000以下

朱書きは訂正箇所(まるめ方の間違い)22

# 原子炉建屋入力地震動評価

- 1) 解放基盤表面(GL-181m)で設定された基準地震動Ss-10 を一元地盤構造モデルを用いて原子炉建屋基礎盤位置 (GL-7.3m)での入力地震動を評価する。
- 2) 解析方法としては、水平動に対しては地盤の非線形特 性を考慮した非線形地震応答解析(等価線形解析と時刻 歴非線形解析)を用い、鉛直動については線形地震応答 解析を用いた。
- 3) 入力地震動としては、Ss-10については歪みレベルや結果の保守性から等価線形解析による結果を採用した。

第71回審査会合資料

# <u>一次元地盤構造モデル(線形計算モデル)</u>

	1次元地	「下す	溝造	モデノ	レ(線)	形モラ	デル)		ボーリングデ	ータによる のための	)土質 #	分布に基づし ·割を行い	いて、地	下構
地層 名	土質	地層 記号	層厚 (m)	深度 (GL-m)	P波速度 Vp (m/s)	S波速度 Vs (m/s)	密度 (kN/m <sup>3</sup> )		った 波、S波および た冬屋のエデ	密度の区	間平均	値を算出し	、それら	の値
盛土	盛土	В	7	0-7	747	180	16.9	入力地震動		レ初に但の		なる、Q値	はて 水 な	x U S
	第1粘性土層	Dc1	7	7-14	1593	363	17.5	設定位置	波达皮(m/s/l、	-、てれてイ	し I / I U 行 ユ 山 / c	ど来しに個と		\   <b>7</b>
	第1砂質土層	Ds1	1	14-15	1600	480	16.0		<b>解</b> 放 基 盛 面	は風化化	岡石(と	5波速度約1	.0km∕s	) 27
	第2粘性土層	Dc2	8	15-23	1615	400	18.1		の下に存在す	るS波速度	約1.6k	m/sの地層(	)境界	とした
	第2砂質土層	Ds2	13	23-36	1185	388	18.4		0	(km/s)		(kN/m³)		
	第3粘性土層	Dc3	9	36-45	1686	409	18.7	注) 地層記号お   よび地層の深さ	0 1	<mark>2 3 4</mark> 5	6	0 5 10 15 2	0 25 30	
	第3砂質土層	Ds3	2	45-47	1605	490	19.3	方向区間の取り			4 0-			
	第4粘性土層	Dc4	3	47-50	1293	450	18.6	万を、3月4日の   審査会合以降、			в 			
大	第4砂質土層	Ds4	3	50-53	1767	480	18.6	一部見直した。	-	P-wave S-wave	-	-		
	第5粘性土層	Dc5	3	53-56	1553	497	19.6	そのため、 甲請 書時とは 地層記			-	-		
阪	第5砂質土層	Ds5	7	56-63	1816	550	19.6	号と媒質パラメ	50 -		50 -			
層	第6粘性土層	Dc6	28	63-91	1835	524	19.5	ーターかー部変   更されている。	-		-	]		
	第6砂質土層	Ds6	16	91-107	1853	566	19.4				-	-		
群	第7粘性土層	Dc7	7	107-114	1816	559	19.5		-		-	-		
	第7砂質土層	Ds7	16	114-130	1916	542	19.5		100 -		100 -			
	第8粘性土層	Dc8	2	130-132	1816	559	19.6	← P,S波検層が欠	ij (m) –		(m) -			
	第8砂質土層	Ds8	8	132-140	1865	563	19.5	であったため、 該層と同じ粘性	á –		_		L	
	第1礫質土層	D1	3	140-143	2017	570	20.5	層であるDc7層	5 ]	]	-			
	第9砂質土層	Dg1	3	143-146	1960	600	19.8	値を用いた。	150 -	1	150 -			
	第9粘性土層	Dc9	14	146-160	1896	596	19.1		- 1		-			
	第10砂質土層	Ds9	13	160-173	2054	696	20.1	解放基盤	5 J					
			8	173-181	2629	975	21.3		→ ⊨		-			
花	十日日	0	3	181-184	3517	1597	23.6	▶ ▶ 世震基盤	£ → 200 -		200 -	Density		
岡岩	化尚石	θr	16	184-200	4898	2436	24.4	面設定位			-			
				200<	5400	3200	26.5	Kagawa et al.	検膚	層結果からえ	求めた	1次元地下構	造	24
								による基盤の物	」性値	モデルのS	波▪P波	•密度分布		27

Ss-10 入力地震動 (基礎底GL-7m;自由表面)





加速度波形



最大加速度分布



最大せん断歪み分布

応答スペクトル(減衰5%)

#### 0 0 0 時刻歴非線形 時刻歴非線形 -20-20-20等価線形 等価線形 -40 -40-40-60 -60-60 (GL m) (GL m) (GL m) -80 -80 -80 わ黙 わ黙 わ黙 -100-100-100-120-120-120-140-140-140時刻歴非線形 -160-160 -160等価線形 -180 -180-1800 5001000 15002000 2500 0 200 300 500 0 0.2 0.8 100 4000.4 0.6 最大加速度 (Gal) 最大せん断歪 最大速度 (cm/sec) (%) 最大加速度分布 最大速度分布 最大せん断歪分布

# 等価線形解析と時刻歴非線形解析結果の比較(水平動)

# 新知見の反映

### 1) 中央構造線断層帯の長期評価の改訂(地震本部, 2017)

地震本部による「中央構造線断層帯(金剛山地東緑一伊予灘)の長期評価(一部改訂)について」(2011)(第一版)は、2017年に改訂され、「中央構造線断層帯(金剛山地東緑一由布院)の長期評価(第二版)」)として公表された。この改訂の骨子は、区間の追加、区間の再整理、活断層帯の全体像である。

区間の追加としては、第二版では金剛山地東縁から伊予灘に至る全長約360kmの区間に 加え、豊予海峡から大分平野を通り、由布岳付近に至る豊予海峡ー由布院区間まで西端 を延長し、全長約444kmと評価している。

区間の再整理としては、断層の活動区分が見直され、6つの区間に分割されていたものが 、第二版では、10区間に再区分された。敷地への影響が大きい断層帯東部としては、和泉 山脈南縁断層帯が五条谷断層と根来断層に区分されている。

活断層の形状の再整理としては、傾斜角が主なものである。第二版では、根来断層の深 部、地下6km までの傾斜角を, 三波川帯とその北方の領家帯の地質境界のデータを参照 して北傾斜35°と推定している。ただし、活断層としての中央構造線の深部傾斜角について は、五条谷区間から伊予灘区間にかけて、この中角度(約40度)の推定だけでなく, 地表 の断層分布の形態から推定した高角度の推定も併記され、それぞれの主な主張が記載さ れるにとどまっている。

# 新知見の反映

#### 1) 中央構造線断層帯の長期評価の改訂による影響

第一版の中央構造線断層帯(長さ360km)に別府一万年山断層帯の連動の可能性を考慮 し、全長約480kmの断層を基本モデルとして考慮し、地震動を評価していることから、第二 版による断層全長が約444kmに変更された影響は、より長い全長を考慮した基本震源モデ ルを設定し、地震動評価を行っていることから第二版による地震動評価への影響はない。

活動区分の変更による影響としては、第二版では6区分から10区分に変更となり、和泉山 脈南縁断層帯が五条谷区間と根来区間に分割されているが、震源モデルの不確かさの考 慮によって、強震動の生成に大きく貢献するアスペリティの位置を敷地直下(五条谷断層と 根来断層を跨ぐ)に配置しており、強震動評価への影響はない。

第二版では、五条谷区間から伊予灘区間にかけて中角度(40度)と高角度の両論が併記され、さらなる調査実施の必要性とその結果に基づく断層深部の傾斜角の見直しの可能性が示されている。これに関して、傾斜角について、岡田(2020)は、地震本部とは異なる見解を述べるとともに、地質境界や活断層の深部の傾斜角の推定は未だ研究の途上にあり、 今後の調査の進展を引き続き注視する必要があると述べている。こうした最近の議論を踏まえても、震源モデルとして用いた傾斜角43度という既評価は、強震動予測に重要な地震 規模の推定の不確かさを考慮する中で、大きな断層面積の評価や敷地への影響の観点 から、活断層としての中央構造線の傾斜角の推定値として妥当なものと考える。

#### 引用文献

Kagawa, T., Zhao, B., Miyakoshi, K. & Irikura, K., (2004) : Modeling of 3D basin structures for seismic wave simulations based on available information on the target area: case study of the Osaka basin, Bull. Seism. Soc. Am., 94, 1353–1368.

Noda, S., K. Yashiro, K. Takahashi, M. Takenura, S. Ohno, M. Tohdo and T. Watanabe (2002), RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN PURPOSE OF STIFF STRUCTURES ON ROCK SITES, OECD-NEA Workshop on the Relations between Seismological DATA and Seismic Engineering, Istanbul, 399–408, Oct. 16–18.

地震調査研究推進本部(2011):中央構造線断層帯(金剛山地東縁-伊予灘)の長期評価(一部改訂)について.

地震調査研究推進本部 (2017):中央構造線断層帯(金剛山地東縁-由布院)の長期評価(第二版).

岡田(2020): 中央構造線断層帯-最長活断層帯(四国)の諸性質-, 古今書院