

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（放射性物質分析・研究施設第1棟の現行風量値の変更に伴う基本仕様の変更）に係る面談
2. 日時：令和4年2月25日（水）11時00分～11時35分
3. 場所：原子力規制庁6階会議室
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
高木係長、高木技術参与
検査グループ 専門検査部門
宮崎上席原子力専門検査官（テレビ会議システムによる出席）
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所 担当5名（テレビ会議システムによる出席）
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
担当4名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、本年2月1日に提出のあった実施計画の変更認可申請（放射性分析・研究施設第1棟（以下「第1棟」という。）の現行風量値の変更に伴う基本仕様の変更）について、主に以下の説明があった。
 - 本申請における換気空調設備の風量変更について、将来の設備増設を見込んだ風量にて申請をしていたところであるが、第1棟の運用初期に必要な風量を明確にするため、将来の設備増設分を除いた風量へと見直しを行う予定である。尚、将来の増設の際は改めて補正申請する予定である。
 - スケジュールについて
 - 確認項目における実施方法について

○原子力規制庁は、上記説明を受けた内容について確認した。

6. 資料

- 資料1 放射性物質分析・研究施設第1棟の風量不足に伴う実施計画の変更認可申請（風量の見直し状況について）