

1. 件 名：日本原子力発電株式会社敦賀発電所の事業者防災訓練に関する
意見交換について

2. 日 時：令和4年1月12日 15:00～16:45

3. 場 所：原子力規制庁3階 ERC

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

澤村防災専門官、和田専門職

(以下、テレビ会議システムによる出席)

日本原子力発電株式会社

発電管理室 警備・防災グループ 課長他5名

5. 要 旨

日本原子力発電株式会社から、令和3年12月3日に実施した同社敦賀発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策等について、ERCプラント班との訓練後の振り返りや社内・社外評価結果も踏まえまとめた資料に基づき説明があった。

原子力規制庁から、今回の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題等に関して、ERCプラント班との情報共有、情報共有のためのツール等の活用が過去の同訓練と比べるとかなり低調であった点を踏まえ、主に以下を指摘した。

- ・ERCプラント班との訓練直後の振り返りや社内・社外評価結果から抽出した問題点・課題に限定せず、過去の訓練や事業者が追求するあるべき姿等との比較・検証を行い、問題点・課題を抽出すること。
- ・その際、発電所、本店（即応センター）及びERCの3拠点間の情報共有に係る情報フローを用いて、具体的に問題点を示すこと。
- ・また、抽出した課題について、原因分析を行い具体的な改善対策を示すこと。

日本原子力発電株式会社から、本日の指摘を踏まえ、問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策等を再整理し、その内容を再度説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料

資料1：2021年度 敦賀発電所防災訓練（12/3）における課題対応等について