

1. 件 名：東北電力株式会社東通原子力発電所の事業者防災訓練に関する  
意見交換について

2. 日 時：令和4年1月14日 15:30 ～ 17:25

3. 場 所：原子力規制庁3階 ERC

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

川崎企画調整官、澤村防災専門官、和田専門職

東北電力株式会社

東京支社（総務）課長他1名

（以下、テレビ会議システムによる出席）

東北電力株式会社

原子力部 課長（原子力防災担当）他6名

5. 要 旨

東北電力株式会社から、令和3年10月8日に実施した同社東通原子力発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策等について、11月18日の面談を踏まえて再整理した資料1に基づき説明があった。

原子力規制庁から、抽出された課題No. 1について、原因・要因の分析を踏まえた対策をルール変更と教育に留まらせず、発出前に報告文等を作成者以外の要員がチェックし、誤り、記載不足等を検知できるアクションを取り入れる必要がないか検討するよう伝えた。また、本訓練におけるERCプラント班との情報共有に関して、情報が断片的な説明となっている場面があったが、所内ルール等と照らし不足していることがあれば、課題としての抽出を検討し、対応していくよう伝えた。

東北電力株式会社から、本日の指摘を踏まえ、再整理し、その内容を説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料

資料1：2021年度東通原子力発電所総合防災訓練（10/8）における課題  
対応等について