

1. 件 名：四国電力株式会社伊方発電所の事業者防災訓練に関する意見交換について

2. 日 時：令和4年3月4日 10:00～11:15

3. 場 所：原子力規制庁3階

4. 出席者（テレビ会議システムによる出席）

原子力規制庁 緊急事案対策室

川崎企画調整官、澤村防災専門官、平野室長補佐

四国電力株式会社

原子力本部 管理グループ グループリーダー 他9名

5. 要 旨

四国電力株式会社から、令和4年1月25日に実施した同社伊方発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策について、ERCプラント班との訓練後の振り返りや社内・社外評価結果も踏まえまとめた資料1に基づき、説明があった。

原子力規制庁より、主に以下を伝えた。

- ・単に訓練において抽出された課題に限定せず、四国電力株式会社を考えるあるべき姿とのギャップについても、改善に向けた取り組みが必要ではないか。
- ・改善に向けた取り組みの全体像を示すこと。そのなかで、短期的、中長期的な取り組みのそれぞれの達成目標を整理し、具体的な改善対策と関連付けを明確にすること。

四国電力株式会社から、本日の面談を踏まえて整理し、再度説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 2021年度 伊方発電所防災訓練（総合訓練）における課題対応等について