

1. 件名：日本原燃株式会社再処理施設等における非常用ディーゼル発電機過給機の点検計画の変更に係る面談

2. 日時：令和4年4月20日（水）10時00分～10時25分

3. 場所：原子力規制庁 2階打合せスペース（TV会議により実施）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 核燃料施設等監視部門

熊谷統括監視指導官、赤澤主任監視指導官、宮坂原子力運転検査官、
赤石行政事務研修員

六ヶ所原子力規制事務所

松本所長、皆川原子力運転検査官

日本原燃株式会社

再処理事業部 再処理工場 保全技術部 保全技術課長 他6名

5. 要旨

(1) 日本原燃株式会社から、「柏崎刈羽原子力発電所1号機の非常用ディーゼル発電機(B)過給機軸固着事象」に対する水平展開として実施する「タービンプレードのレーシングワイヤ孔位置測定」の実施時期の変更について、提出資料に基づき説明があった。

(2) 原子力規制庁は、実施時期の変更について承知するとともに、実施状況については必要に応じて原子力規制検査の中で確認する旨を伝えた。

6. その他

提出資料

「柏崎刈羽原子力発電所1号機の非常用ディーゼル発電機(B)過給機軸固着事象」に対する水平展開「過給機タービンプレードのレーシングワイヤ孔位置測定」の実施時期の変更について

参考

※令和3年6月15日の面談

「日本原燃株式会社再処理施設における非常用ディーゼル発電機過給機の点検に係る面談」

(<https://www2.nsr.go.jp/disclosure/meeting/KKAN/202104.html>)