

1. 件名：日本原子力研究開発機構大洗研究所特定廃棄物管理施設における令和3年度定期事業者検査報告（終了時）についての面談

2. 日時：令和4年4月26日（火） 10時00分～10時30分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

早川上席原子力専門検査官、千葉主任原子力専門検査官、

清水原子力専門検査官

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所環境保全部廃棄物管理課長 他2名

安全・核セキュリティ統括部安全管理部施設保安管理課 主査

5. 要旨

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「事業者」という。）から、大洗研究所特定廃棄物管理施設（以下「廃棄物管理施設」という。）の令和3年度定期事業者検査報告（終了時）に関して、以下の報告があった。

- ・廃棄物管理施設の令和3年度の定期事業者検査は、令和3年6月16日に開始し、令和4年3月30日にかけて実施し、同検査の結果は、全て良好であった。
- ・当初計画になかった、消防設備に係る保安記録確認検査及び通信連絡設備に係る性能検査については、新たに定期事業者検査として追加し実施した。

○原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。

- ・令和3年度の定期事業者検査の結果については了解した。
- ・令和4年度からは、検査実績に複数の日に実施したものについては、日別に実施した箇所が分かるように記載すること。

○事業者から、了承した旨回答があった。

6. その他

資料：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の特定廃棄物管理施設定期事業者検査の終了報告について

以 上