

1. 件名：関西電力(株)高浜発電所第3号機の重大事故等クラス1機器供用期間中検査の計画に係る面談
2. 日時：令和4年5月24日（火） 15時00分～16時30分
3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者
  - 原子力規制庁原子力規制部検査グループ
  - 専門検査部門
  - 上田企画調査官、森田上席原子力専門検査官、南川主任原子力専門検査官
5. 要旨
  - 令和4年4月14日、高浜発電所第3号機に対して実施したチーム検査（供用期間中検査に対する監督）で確認した、重大事故等クラス1機器供用期間中検査に係る点検計画の未策定について追加質問を行ったところ、関西電力(株)から、資料に基づき各質問に対する回答について説明があった。
  - 原子力規制庁から、発電用原子炉施設保安規定の要求事項についての関西電力(株)の考え方について確認したところ、回答にあるとおり社内手続きの点で改善すべき点はあったものの、発電用原子炉施設保安規定の要求事項は満足していると考えているとの説明があった。
  - 原子力規制庁から、必要に応じて引き続き事実確認を進める旨を伝えた。
6. その他  
資料：確認項目表