

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(非常用電源設備)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/5/25	NS2-他-071 改 03	審査資料(補足 説明)	補足説明(島根原子力発電 所第2号機 工事計画認可申 請(補正)に係る論点整理に ついて)	P.419	HEAF対策により遮断器の動作時間を従前から 変更するものがあれば、変更前の動作時間が分 かるような記載を検討すること。	今回回答	HEAF対策により、保護継電器の整定値を変更した対象がわかるよう注釈を追加しまし た。	NS2-他-071 改04「補足説明(島根原子力発 電所第2号機 工事計画認可申請(補正)に係 る論点整理について)」NS2-補-012のP71.74 (通しP.420,423)	