

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:燃料移送ポンプ他)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.7,9,10	3.3 抽出結果及び表1における[電動機]項目に記載する各設備名称について誤記訂正しました。(下線部参照) (旧)電動機 (新)原動機	2022/5/31	
2	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.14~16	別表1における追而箇所(機能維持評価用加速度)について追記しました。 ・ほう酸水注入ポンプ ・非常用ディーゼル発電設備A-ディーゼル燃料移送ポンプ ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ ・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ	2022/5/31	
3	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.14~16	別表1における注記*2について、対象を適正化しました。 ・ほう酸水注入ポンプ ・非常用ディーゼル発電設備A-ディーゼル燃料移送ポンプ ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ ・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ	2022/5/31	
4	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.18,21,67~69,81	今回提出する項目を追加しました。	2022/5/31	
5	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.19	対象機器の明確化のため、記載を修正しました。(下線部参照) (旧)非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (新)非常用ディーゼル発電設備A-ディーゼル燃料移送ポンプ、 <u>非常用ディーゼル発電設備B-ディーゼル燃料移送ポンプ</u>	2022/5/31	
6	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.19	対象機器の明確化により記載を追加したため、対象設備数を修正しました。(下線部参照) (旧)3設備 (新)4設備	2022/5/31	
7	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.19	評価項目追加のため、記載を修正しました。(下線部参照) (旧)上記のうち、ガスタービン発電機の動的機能維持の評価内容を示す。 (新)ガスタービン発電機の動的機能維持の評価内容詳細を3項に、スクリュー式ポンプの動的機能維持の評価内容詳細を4項に示す。	2022/5/31	
8	NS2-補-027-04改02	動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について)	P.66,68	別紙2について、別紙2-1~別紙2-5の附番を修正しました。	2022/5/31	