

1. 件名：九州電力株式会社との面談
2. 日時：令和4年6月1日（水）10：00～10：10
3. 場所：原子力規制庁8階D会議室
4. 出席者：  
原子力規制庁  
原子力規制部 実用炉審査部門 澤田管理官補佐  
原子力規制企画課 村上課長補佐、斎藤課長補佐、佐藤係長  
九州電力株式会社  
原子力発電本部 原子燃料技術グループ長、他2名（テレビ会議システムによる出席）
5. 要旨：  
○九州電力株式会社から、4月11日に面談において原子力規制庁から検討するよう求めていた設置変更許可申請及び法令適用事前確認手続（燃料集合体最高燃焼度 55,000MWd/t を取替燃料としている原子炉で燃料集合体最高燃焼度 48,000MWd/t の新燃料を使用すること）については、実施しないとの説明があった。  
○原子力規制庁から、本件について承知した旨回答した。
6. 配付資料：  
なし

以上