

川内原子力発電所 1号炉及び2号炉
玄海原子力発電所 3号炉及び4号炉

標準応答スペクトルを考慮した評価について
(令和4年7月1日審査会合における指摘事項)

2022年7月14日
九州電力株式会社

第1057回審査会合におけるコメント

No.	コメント
1	プラント側を含めた審査全体のスケジュールを示すこと。
2	今回地下構造モデルの方針を変更していることから、説明済みとなっているコメントに関しても、改めて説明すること。
3	新たなボーリング調査から得られる結果を踏まえ、設定した地下構造モデルの保守性を示すこと。