

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）増設多核種除去設備前処理設備工事に
関する面談

2. 日時：令和4年8月31日（水） 13時15分～14時40分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

山元首席原子力専門検査官、丸山主任原子力専門検査官、

津田主任原子力専門検査官、福富主任原子力専門検査官

東京電力ホールディングス（株）

福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所

建設・運用・保守センター 機械部

処理設備グループ担当 他2名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス（株）から、増設多核種除去設備前処理設備工事
について、7月29日の面談に引き続き、実施計画の確認事項の具体的な確
認方法について説明を行いたい旨の申し出があり、面談を行った。

○東京電力ホールディングス（株）から、資料に基づき、容器に係る実施計画の
確認事項の具体的な確認方法（許容寸法及び計測方法など）、容器の製造工程
等の説明があり、併せて容器の外観確認をゴムライニング施工前後において
実施する旨の説明があった。

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス（株）に対し、配管工事に係る実
施計画の確認事項の具体的な確認方法について情報を提供するよう求めた。

○東京電力ホールディングス（株）より了承した旨回答があった。

6. その他

資料：増設多核種除去設備前処理設備工事概要及び確認事項