

1. 件名：日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの原子力事業者防災業務計画の修正の検討について

2. 日時：令和4年9月8日 10:40～11:25

3. 場所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

澤村防災専門官、川本専門職

(以下、テレビ会議システムによる出席)

蔦澤専門職

日本原子力研究開発機構

高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 施設保安課 マネージャー、他6名

5. 要旨

日本原子力研究開発機構から、高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置計画の進捗に伴う原子力事業者防災業務計画の修正について、8月23日の面談を踏まえ資料1により説明があった。

原子力規制庁から、ナトリウム火災発生時の燃料池への影響について示すよう伝え、日本原子力研究開発機構から対応するとの回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 原子力事業者防災業務計画の修正に係る面談（8月23日）時のコメント回答（日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ）