発電用原子炉施設に係る型式設計特定機器の型式指定申請
コメント管理票（1/1）

資料1-3
2022年9月14日
三菱重工業(株)
L5-95KV275 R2

| No. | コメント日 | 分類 | コメント内容 | コメント対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回ヒアリング<br>(2022.7.27) | 申請概要 | 技術基準規則への適合性概要に加え、外運搬規則への適合性概要についても資料1に項目を起こし、記載のこと。 | 第2回ヒアリング資料(資料1-1)に反映。 |
| 2 | 第1回ヒアリング<br>(2022.7.27) | 申請概要 | 型式証明から型式指定において設計を見直した点及び先行設工認との差異に関する補足説明資料を今後作成すること。 | 第2回ヒアリング資料(資料1-7)に反映。 |
| 3 | 第1回ヒアリング<br>(2022.7.27) | 申請概要 | 外運搬規則適合性（申請書添付書類13）について、先行設計承認申請書との比較表を今後作成すること。 | 未 |
| 4 | 第2回ヒアリング<br>(2022.8.9) | 申請概要 | 技術基準適合性として、規則5～7条、17条、26条のみを審査対象とする根拠を示す補足説明資料を今後作成すること。 | 補足説明資料を作成し、第3回ヒアリング資料(資料1-1)として提出。 |
| 5 | 第2回ヒアリング<br>(2022.8.9) | 技術基準規則26条(除熱) | 除熱機能に係る補足説明資料中に本日口頭で説明した事項を加えること。 | 未 |
| 6 | 第3回ヒアリング<br>(2022.8.18) | 申請概要 | 型式証明の審査範囲外のため型式指定申請の対象範囲外という理由は、適切でないため見直すこと。 | 未 |
| 7 | 第3回ヒアリング<br>(2022.8.18) | 申請概要 | 申請書本文P.5(6.2)に記載の「外国の規格及び基準による場合又は基準で一般的でないものを適用する場合」に該当するものがあれば、その適用基準及び適用妥当性を説明すること。 | 未 |
| 8 | 第3回ヒアリング<br>(2022.8.18) | 技術基準規則26条(除熱) | 先行設工認とキャスクが同じでも、たて置きと横置きで温度に差異が生じる理由、及び温度に差異が生じることにより影響する評価について説明すること。 | 未 |
| 9 | 第3回ヒアリング<br>(2022.8.18) | 技術基準規則26条(閉じ込め) | 基準漏えい率及びリークテスト判定基準値について、先行設工認との比較、及びその差異の理由を補足説明資料に含めること。 | 未 |
| 10 | 第3回ヒアリング<br>(2022.8.18) | 技術基準規則26条(長期健全性) | 「第５表に示した構成部材の経年変化の影響については、安全機能評価における設計入力値又は設計基準値として考慮し、安全機能が維持されることを確認している。」ことについて、設計入力値又は設計基準値としての考慮を補足説明資料上、明確にすること。 | 未 |
| 11 | 第3回ヒアリング<br>(2022.8.18) | 技術基準規則26条(長期健全性) | 第５表において、型式証明から説明を追記等した箇所について明記すること。 | 未 |
| 12 | 第17回審査会合<br>(2022.9.1) | 技術基準規則26条(安全機能全般) | 型式証明からの変更点（貯蔵用三次蓋の材質・形状）による安全機能の評価への影響について説明すること。 | 未 |
| 13 | 第17回審査会合<br>(2022.9.1) | 技術基準規則26条(遮蔽) | MCNP5コードの適用妥当性を具体的に説明すること。 | 未 |
| 14 | 第17回審査会合<br>(2022.9.1) | 緩衝体 | 申請書添付書類13に示す輸送用緩衝体を装着して輸送することが申請書本文に明記されていないため記載を検討のこと。また、貯蔵用緩衝体の性能に係る説明に際して、詳細設計ベースでの具体的な緩衝性能について説明すること。 | 未 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |