

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に係る面談
2. 日時：令和4年9月30日（金）13時30分～14時20分
3. 場所：原子力規制庁 6階会議室
4. 出席者
原子力規制庁 原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
高木係長、横山係長
松田室長補佐（テレビ会議システムによる出席）
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所 担当6名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、サブドレン及び地下水ドレンの稼働状況等に関して、資料に基づき説明があった。

- サブドレン・地下水ドレンの稼働概要、水位変動
- サブドレン及び地下水ドレン（ウェルポイントも含む）汲み上げ量
- サブドレン・地下水ドレンの水質
- 地下水ドレン中継タンクの水質
- 地下水ドレンのL値（設定値）の変更について

○原子力規制庁は、上記説明を受けた内容について確認するとともに、主に以下の事項を指摘した。

- 地下水ドレンのL値（設定値）の変更について、建屋滞留水及びサブドレンの水位差管理との関係を含め詳細を説明すること。

○東京電力から、上記指摘事項について了解した旨回答があった。

6. その他

・資料：

- サブドレン稼働状況について
- 地下水ドレンの稼働状況について

以上