

東海第二発電所に係る設置許可、工事計画、保安規定の申請状況について(2022.10~2023.3)

■:設置許可    ■:工事計画    ■:保安規定  
○:申請(届出) (予定)    ◇:許可(希望)    □:認可(希望)

【2022年11月7日時点】(赤字は10月5日提出版からの変更箇所)

No.	工事名(件名)	種類			2022年度						備考 (期限、許認可時期(当社希望)、他件名との関係等) 【】:主な審査対応部門
		設置許可	設計及び 工事計画認可	保安規定	10	11	12	1	2	3	
1	【特重・SA】有毒ガス防護対策(BF)	許可申請	-	-							<p>・4月27日申請。1月中旬許可希望。 ・本申請における審査内容を反映し、11月中旬補正申請予定。</p> <p>【発電管理室(環境保安、プラント管理、設備管理)】</p>
2	【特重・SA・DB】標準応答スペクトル(震源を特定せず策定する地震動)の規制への取り入れのための実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部改正に対する対応(BF)	許可申請	-	-							<p>・地震動評価に関する審査継続。 ・本申請における審査内容及び2021年12月22日に許可を受けた特定重大事故等対処施設の設置を反映し、2月下旬補正申請予定。</p> <p>【発電管理室(設備耐震)、開発計画室】</p>
3	特定重大事故等対処施設の設置	-	2022.2.28変認申請 2022.9.26補正 2022.10.7補正 2022.4.28変認申請 2022.7.29補正 2022.10.19変認申請	-							<p>・特定重大事故等対処施設の設置の許可を踏まえた工事計画の分割変認申請を実施。(第1回:2月28日、第2回:4月28日に実施。) ・第3回:10月19日、第4回:12月上旬変認申請予定。</p> <p>【東海・東海第二発電所、発電管理室、開発計画室、安全室(品質保証)】</p>
4	【SA】SA設工認変更(原子炉建屋換気系放射線モニタの設置場所の変更)	-	2022.3.1申請	-							<p>・3月1日申請。11月下旬認可希望。 ・二次格納施設バウンダリ機能の信頼性向上のための原子炉棟換気系のダクト改造を含めた系統構成の変更に伴い、原子炉建屋換気系(ダクト)放射線モニタを移設する。当該放射線モニタの移設に伴い、溢水防護区画が変更になるため、溢水防護上の区画番号を変更する。 ・本申請における審査内容を反映し、11月中旬補正申請予定。</p> <p>【東海・東海第二発電所】</p>
5	【SA】SA設工認変更 ・緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置の構造変更 ・逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更 ・使用済燃料乾式貯蔵容器材料に係る記載の適正化 ・竜巻防護扉の材質の記載の適正化 ・防潮扉の材料の記載の適正化	-	2022.10.14変認申請	-							<p>・10月14日申請。1月中旬認可希望。 ・非常用送風機等:設計の詳細化に伴い、構造等の変更が必要となった。 ・蓄電池:既許可及び既認可で設定していた蓄電池の製造メーカーが事業停止したことにより、同等性能を有する別メーカー製の蓄電池に仕様を変更する。 ・使用済燃料乾式貯蔵容器:材料の記載について適正化を行う。 ・竜巻防護扉:基本設計方針における材質の記載について適正化を行う。 ・防潮扉:要目表における材料の記載について適正化を行う。</p> <p>【東海・東海第二発電所】</p>
6	【特重・SA】保安規定の補正	-	-	補正申請							<p>・2月中旬申請予定。2024年5月認可希望。 ・平成26年5月に申請した新規制基準適合性に係る原子炉施設保安規定変更認可申請について、重大事故等対処設備・特定重大事故等対処施設・有毒ガス防護対策に係る設置許可の内容を踏まえた補正申請を実施する。</p> <p>【発電管理室(プラント管理)】</p>

注:[SA]重大事故等対処。[BF]バックフィット案件。