


7,000 臨界時間当たりの計画外出力変化回数

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
計画外出力変化回数	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	158	0	1891	2208	2208	2160	1645	0
過去4四半期の計画外出力変化回数の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去4四半期の臨界時間の合計	4550	4550	4257	4257	6307	8467	8221	6013
PI値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値

緑	0~2.0
白	>2.0
黄	設定なし
赤	設定なし




安全系の使用不能時間割合(補助給水系)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	158	0	1891	2208	2208	2160	1645	0
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	4550	4550	6441	8649	10857	13017	14662	14662
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし




安全系の使用不能時間割合(低圧注入系)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	158	0	1891	2208	2208	2160	1645	0
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	4550	4550	6441	8649	10857	13017	14662	14662
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし




安全系の使用不能時間割合(非常用交流電源)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	158	0	1891	2208	2208	2160	1645	0
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	4550	4550	6441	8649	10857	13017	14662	14662
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値

緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし




安全系の使用不能時間割合(原子炉補機冷却水系・海水系)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
LCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
臨界時間数	158	0	1891	2208	2208	2160	1645	0
過去12四半期のLCO逸脱時間の合計	0	0	0	0	0	0	0	0
過去12四半期の臨界時間数の合計	4550	4550	6441	8649	10857	13017	14662	14662
PI値	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
評価	#N/A	#N/A	#N/A	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値


緑	0~3.4%
白	>3.4%
黄	>6.8%
赤	設定なし



安全系の機能故障件数(運転上の制限逸脱件数)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
四半期に報告された影響緩和系の機能故障件数(LCO逸脱件数)	0	0	0	0	0	0	0	0
過去4四半期の影響緩和系の機能故障件数(LCO逸脱件数)	0	0	0	0	0	0	0	0
PI値	0	0	0	0	0	0	0	0
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑


しきい値	
緑	3以下
白	4以上
黄	設定なし
赤	設定なし



格納容器内への原子炉冷却材漏えい率

	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
格納容器内への原子炉冷却材漏えい率	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	-	-	-
保安規定に定める運転上の制限値	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
PI値	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	#N/A	#N/A	#N/A
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	#N/A	#N/A	#N/A


しきい値	
緑	0~50.0%
白	>50.0%
黄	>100.0%
赤	設定なし



原子炉冷却材中のよう素131濃度

	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
よう素131濃度の月間最大値	0.217	0.229	0.239	0.247	0.256	0.262	0.267	0.267	0.257	-	-	-
保安規定に定める運転上の制限値	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000
PI値	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	#N/A	#N/A	#N/A
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	#N/A	#N/A

しきい値	
緑	0~50.0%
白	>50.0%
黄	>100.0%
赤	設定なし




重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する要員の訓練参加割合

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
至近の訓練サイクルの訓練1における要員の参加数	-	162	-	-	-	522	-	-
至近の訓練サイクルの訓練1に参加が必要な要員数	-	162	-	-	-	522	-	-
至近の訓練サイクルの訓練2における要員の参加数	-	238	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練2に参加が必要な要員数	-	238	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練3における要員の参加数	-	238	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練3に参加が必要な要員数	-	238	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練4における要員の参加数	-	238	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練4に参加が必要な要員数	-	238	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練5における要員の参加数	-	151	-	-	-	512	-	-
至近の訓練サイクルの訓練5に参加が必要な要員数	-	151	-	-	-	512	-	-
至近の訓練サイクルの訓練6における要員の参加数	-	151	-	-	-	512	-	-
至近の訓練サイクルの訓練6に参加が必要な要員数	-	151	-	-	-	512	-	-
至近の訓練サイクルの訓練7における要員の参加数	-	151	-	-	-	512	-	-
至近の訓練サイクルの訓練7に参加が必要な要員数	-	151	-	-	-	512	-	-
至近の訓練サイクルの訓練8における要員の参加数	-	425	-	-	-	169	-	-
至近の訓練サイクルの訓練8に参加が必要な要員数	-	425	-	-	-	169	-	-
至近の訓練サイクルの訓練9における要員の参加数	-	425	-	-	-	355	-	-
至近の訓練サイクルの訓練9に参加が必要な要員数	-	425	-	-	-	355	-	-
至近の訓練サイクルの訓練10における要員の参加数	-	425	-	-	-	355	-	-
至近の訓練サイクルの訓練10に参加が必要な要員数	-	425	-	-	-	355	-	-
至近の訓練サイクルの訓練11における要員の参加数	-	425	-	-	-	356	-	-
至近の訓練サイクルの訓練11に参加が必要な要員数	-	425	-	-	-	356	-	-
至近の訓練サイクルの訓練12における要員の参加数	-	162	-	-	-	522	-	-
至近の訓練サイクルの訓練12に参加が必要な要員数	-	162	-	-	-	522	-	-
至近の訓練サイクルの訓練13における要員の参加数	-	162	-	-	-	-	-	-
至近の訓練サイクルの訓練13に参加が必要な要員数	-	162	-	-	-	-	-	-
至近の訓練サイクルの訓練14における要員の参加数	-	215	-	-	-	-	-	-
至近の訓練サイクルの訓練14に参加が必要な要員数	-	215	-	-	-	-	-	-
至近の訓練サイクルの訓練15における要員の参加数	-	162	-	-	-	169	-	-
至近の訓練サイクルの訓練15に参加が必要な要員数	-	162	-	-	-	169	-	-
至近の訓練サイクルの訓練16における要員の参加数	-	40	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練16に参加が必要な要員数	-	40	-	-	-	170	-	-
至近の訓練サイクルの訓練17における要員の参加数	-	630	-	-	-	148	-	-
至近の訓練サイクルの訓練17に参加が必要な要員数	-	630	-	-	-	148	-	-
至近の訓練サイクルの訓練18における要員の参加数	-	631	-	-	-	148	-	-
至近の訓練サイクルの訓練18に参加が必要な要員数	-	631	-	-	-	148	-	-
至近の訓練サイクルの訓練19における要員の参加数	-	86	-	-	-	150	-	-
至近の訓練サイクルの訓練19に参加が必要な要員数	-	86	-	-	-	150	-	-
至近の訓練サイクルの訓練20における要員の参加数	-	-	-	-	-	148	-	-
至近の訓練サイクルの訓練20に参加が必要な要員数	-	-	-	-	-	148	-	-
至近の訓練サイクルの訓練21における要員の参加数	-	-	-	-	-	150	-	-
至近の訓練サイクルの訓練21に参加が必要な要員数	-	-	-	-	-	150	-	-
PI値	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A
評価	#N/A	緑	#N/A	#N/A	#N/A	緑	#N/A	#N/A

しきい値


緑	≥ 80.0%
白	80.0% >
黄	60.0% >
赤	設定なし



重大事故等対策における操作の成立性(想定時間を満足した割合)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
至近の訓練サイクルの訓練において、操作の想定時間を満足した件数の総和	-	5772	-	-	-	8430	-	-
至近の訓練サイクルの訓練において、操作の想定時間が設定されている件数の総和	-	5772	-	-	-	8430	-	-
PI値	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A
評価	#N/A	緑	#N/A	#N/A	#N/A	緑	#N/A	#N/A
しきい値								

緑	100% ≥	90.0%
白	90.0% >	
黄	70.0% >	
赤		設定なし



重大事故等対処設備の機能故障件数(運転上の制限逸脱件数)

	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22
四半期に報告された重大事故等対処設備の機能故障件数(LCO逸脱件数)	0	0	0	0	0	0	0	0
過去4四半期の重大事故等対処設備の機能故障件数(LCO逸脱件数)	1	1	1	0	0	0	0	0
PI値	1	1	1	0	0	0	0	0
評価	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

しきい値

緑	3以下
白	4以上
黄	設定なし
赤	設定なし

