

資料3-3 泊発電所3号炉 審査資料 追而リスト(保管アクセ)						2022/11/24 北海道電力株式会社
条文	項目	追而内容	理由等	追而対象資料 (記載該当箇所)	提出予定期	補足
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部影響	構内排水設備	【他条文の審査状況の反映】 構内排水設備の検討については、第6条「外部からの衝撃による損傷の防止」の審査状況を踏まえて反映するため	・別紙(6) 本文の一部、第1図、第1表 ・補足資料(3) 本文の一部、第2表、第1図、第3表 ・補足資料(8) 本文の一部、第1図	防潮堤設計が確定し、構内排水設備に係る評価等を実施後	
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部影響	地滑り影響評価	【他条文の審査状況の反映】 地滑りの影響評価について、当社空中写真判読、公刊の地滑りに関する見解等を踏まえ、再評価を行うため	・本文4章 第4-1表 ・別紙(4) 第4表 ・別紙(38)	評価が完了次第、速やかに提出	地滑り影響について防災科研のデータの評価等、現地調査を含む再評価を行う。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部影響	火山灰の層厚、密度、除灰時間評価	【地震津波側面審査の反映】 火山灰の層厚、密度、除灰除去時間について、地震津波側面審査結果を受けて反映するため	・本文4章 第4-1表 ・別紙(4) 第4表 ・別紙(5) 本文の一部、第3表、第4表	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の、火山灰堆積及び斜径の再評価結果の反映に係る説明スケジュール(2023.5)に合わせて資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所の評価(地盤支持力に対する影響評価)	地盤支持力の評価	【地震津波側面の審査の反映】 基準地震動策定後、評価を実施するため	・本文5章 本文の一部、第5-8表、第5-9表、第5-10表	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所及び屋外のアクセスルートの評価(周辺構造物の損壊に対する影響評価)	外装材の評価	【地震津波側面審査の反映】 外装材の評価については、基準地震動の審査結果を踏まえて反映する	・別紙(9) 第3表	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所及び屋外のアクセスルートの評価(周辺構造物の損壊に対する影響評価)	建屋関係の耐震評価	【地震津波側面審査の反映】 建屋関係の耐震評価について、基準地震動の審査を踏まえ反映するため	・別紙(10)	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(周辺タクシ等の損壊に対する影響評価)	3号炉補助ボイラー燃料タンク防油堤の形状	【地震津波側面審査の反映】 敷地浸水深、排水可能時間	・別紙(17) 本文の一部	2023年5月	防油堤の形状について、検討完了。 審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(周辺斜面等の損壊に対する影響評価)	敷地浸水深、排水可能時間	【他条文の審査状況の反映】 敷地浸水深及び排水可能時間について、第9条「溢水による損傷の防止等」の審査状況を踏まえて反映するため	・本文6章 ②溢水評価タンクの損壊 ・別紙(19) 本文の一部、第1表 ・補足資料(3) 本文の一部、第3図、第4図、第5図、第6図	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(周辺斜面等の損壊に対する影響評価)	斜面のすべり安定性評価の評価方針	斜面の地盤時の安定性評価における評価対象断面の選定について、敷地の特徴を踏まえた地盤貢献面の追加、定量的な評価を実施中のため	・本文5章、6章、別紙(13)の一部	スケジュール検討中	地盤による影響評価方針(斜面のすべり安定性評価)をご説明する審査会合を別途設定する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(周辺斜面等の損壊に対する影響評価)	斜面のすべり安定性評価の解析用物性値、地盤応答解析結果等	【地盤津波側面審査の反映】 解析用物性値、地盤応答解析結果等について、「耐震重要施設及び常設設置事故等対応施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を踏まえて反映するため	・本文5章 本文の一部、第5-4表 ・本文6章 本文の一部、第6-10表、第6-14表 ・別紙(13) 本文の一部、第6.3-3図、第6.4-3図	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	保管場所及び屋外のアクセスルートの評価(沈下量に対する影響評価)	沈下量	【他条文の審査状況の反映】 沈下量の設定、沈下量について、第5条「耐震津波設計方針」の審査を踏まえ反映するため	・本文5章 本文の一部、第5-5表、第5-6図 ・本文6章 本文の一部、第6-11表、第6-18図、第6-12表、第6-26図、第6-29図 ・別紙(1) 第5図 ・別紙(14) ・別紙(16) 本文の一部、第1表、第2表 ・別紙(20) 本文の一部	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(沈下に対する影響評価)	防潮堤の構造	【他条文の審査状況の反映】 防潮堤の構造について、第5条「防潮堤の構造成立性」の審査を踏まえ反映するため	・本文6章 第6-11表、第6-13表	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(液状化による側方運動)	液状化パラメータ	【他条文の審査状況の反映】 液状化パラメータについては、第4条「地盤の液状化評価」の審査状況を踏まえ反映するため	・本文6章 第6-32図	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(液状化による側方運動に対する影響評価)	側方運動の評価結果	【地盤津波側面審査及び他条文の審査状況の反映】 評価結果は、基準地震動及び第4条「地盤の液状化評価」の審査を踏まえ反映するため	・本文6章 本文の一部、第6-33図	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(地下構造物の損壊に対する影響評価)	浮き上がりの評価結果	評価結果について今後整理を行うため	・本文6章 第6-14表、第6-39図	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルートの評価(地下構造物の損壊に対する影響評価)	H形鋼の仕様	H形鋼の仕様について詳細検討中のため	・別紙(16) 本文の一部	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルート	・アクセスルートトンネルの耐震評価方針 ・防潮堤の底下を構築する排水路 ・地震時ににおける屋外のアクセスルートへの放射線影響 ・可搬型大型送水ポンプ車等使用時におけるホースの配備長さ等	各項目について、今後検討し作成する	・別紙(39) ・補足資料(11) ・補足資料(18) ・補足資料(21)	2023年5月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.5)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋内のアクセスルートの評価	・使用済燃料ビットのスロッシング量 ・原子炉建屋側面(管理区域)の最終貯留区画の溢水評価結果 ・地盤による内部溢水による影響評価	【他条文の審査状況の反映】 基準地震動の確定後に第9条「溢水による損傷の防止等」で実施する溢水影響評価の結果を反映するため。	・別紙(34) 本文の一部及び第3表の一部	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋内のアクセスルートの設定	以下のような手順のアクセスルート、操作場所、作業時間、要員数 ・「可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D格納容器再循環ニットによる格納容器内自然冷却方法」 ・「可搬型大型送水ポンプ車によるA-高圧注入ポンプ(海水冷却)への搬機冷却水(海水)」 ・ディーゼル発電燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーによる可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給」	【3号炉原子炉建屋西側を経由したホース敷設ルート変更の反映】 P-10mにおける3号炉原子炉建屋西側のアクセスルート(ホース敷設ルート)については、3号タービン建屋を一部通行する設計であったが、当該ルートについては地盤によるタービン建屋内の配管破損等の影響を否定できないことから、代替ルートの検討及び代替ルートにおけるSA作業の成立性を評価中のため。	・本文7章 表7-1の一部、表7-3の一部 ・別紙(30) 第1表の一部、第1図の一部、第2表の一部 ・別紙(31) 第3表の一部 ・別紙(33) 第2図の一部 ・別紙(34) 第3表の一部 ・補足資料(7) 本文の一部、第4表の一部及び第3回	評価・検討が完了次第、速やかに提出(2023年1月以降を予定)	各条項の審査に合わせて別途ご説明する。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルート	ホイルローダの走行速度	【走行速度検証結果の反映】 ホイルローダの走行速度について、実施結果を受けて反映したため	・本文4章 第4-1表の一部 ・本文6章 本文の一部 ・別紙(5) 第1表の一部 ・別紙(6) 本文の一部、第1表及び第2表 ・補足資料(1) 本文の一部 ・補足資料(23) 本文の一部及び第1回	2023年5月	ホイルローダの走行速度の検証及び実施結果の整理を完了。
技術的能力 1.0.2 保管アクセ	屋外のアクセスルート	敷地下斜面のすべり範囲	【51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの敷地下斜面のすべり範囲の反映】 51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの敷地下斜面のすべり範囲について、設定方法の妥当性を確認し、その結果を反映するため	・本文6章 本文の一部 ・別紙(13) 本文の一部	2023年7月	審査会合を要すると想定している項目として資料「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュールのうちアクセスルート係る事項として(2023.7)時の提出に併せて本追面内容が反映された資料を提出する。