

1. 件名: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の核燃料物質使用施設保安規定変更認可申請に係る面談
2. 日時: 令和4年11月28日(月)13時15分～13時35分
3. 場所: 原子力規制庁10階会議卓 ※テレビ会議により実施
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門
本多主任安全審査官、水野係員
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所 保安管理部 施設安全課 課長
安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 施設保安管理課 技術副主幹 他1名
5. 自動文字起こし結果
別紙のとおり
※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
6. 提出資料
・特になし

以上

時間	自動文字起こし結果
0:00:01	では令和 44 年 9 月 26 日、核燃料サイクル工学研究所、核燃料物質使用施設保安規定の変更認可申請について面談。
0:00:16	を開始したいと思いますよろしくお願いいたします。
0:00:19	原子力規制庁の水野です本日は、まず、衛藤先日内部で確認会議が行われましてそちらにて指摘された事項についてはちょっとお話しさせていただければと思います。衛藤。
0:00:38	申請した内容の中で品質マネジメント文書体系における要領書の追加について記載いただいていたところがあったかと思うんですけども、そちらについて記載の適正化という位置付けになっており、
0:00:53	ありましたらば、審査基準への適合性の確認が必要な変更でありまして、審査書にも記載することが必要な内容になっております。
0:01:05	江藤有馬なので、何ですか。今、記載の適正化を図るものとして、変更の内容に載せられており、
0:01:16	こちらについてといった認識を持たれた上で申請を
0:01:23	もらっていただいたのか教えていただければと思います。よろしくお願います。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:01:29	人見若井なくて、私が入ってるんで、先ほどちょっと音声が入ってるんで、
0:01:42	最初から先ほど規制庁さんからのご質問に対してちょっともう1回回答をお願いします。
0:01:49	はい。失礼しました。はい、サイクル研でございます。
0:01:56	今回の改定につきましてですが、やはり仕組みを特に変えてるわけではございませんで、ちょっと
0:02:06	本来、申し訳ないんですが平成3年3月に直したときに、本来はそのこの仕組みの一覧表。
0:02:17	そして、文書体系に入れなくちゃいけない人ともちょっとつけたものでございます。
0:02:30	規制庁の方ですありがとうございます。編成としてこのような三条改正の時になってことですね。令和3年だから、4年、2年だから、4月の
0:02:40	数件申しますと、には、この当時は保安管理部の不適合管理というのは、
0:02:53	研究所の要領書で行っておりました。はい。はい。その後ですね、もともと最終施設で思っていた、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:03:02	コア管理部の要衝主要施設も含めて統合して内容を統合しましてきて、 園部研究所の部分を公園管理部の
0:03:15	ものに意識変えて、それで運用するというのが、3年の4月1日施行と いう形になりました。そういうときに、本来ならば入れなくちゃいけな いなと思ってますので、ちょっとすいません遅くなってすみません。
0:03:30	3年池野へ平成
0:03:33	3年ですよね。はい。減少傾向が強い。ちょっと先にフォローでちょっ と補足してもらいたいんですけども。
0:03:44	今回の本当に適正な適正化ってということなんですけども、いわゆる公益 性今回の申請前と前後で、富士通様が変わるか変わらないかという点は ちょっと説明してもらえばと思います。
0:04:00	すいません。実事業に関しましては、抛り所っていう件、要領書の名称 が違うだけでございます。従来から行ってるものを、
0:04:13	大藤の通りでございます。
0:04:21	はい、規制庁の方でありがとうございます
0:04:24	江藤だよ、要領書の名称は間違えど、QMS活動っていう保安規定で ね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:04:33	定められているQMS活動の中のこの今回の不適合管理でしたっけ、不適合管理に係る活動っていうのは、何らその変更が、
0:04:46	実運用は、もうずっとやられたものでしたと。
0:04:52	いうふうに理解しました。よろしいですか。
0:04:57	ありがとうございます。その通りでございます。
0:05:03	規制庁の方でその上で今度申請書上でその記載の適正化っていうふうに区分されたところは、
0:05:12	何かどんな背景があったのかなと思うんですけど、いかがですか。
0:05:23	へい。背景といいますか、黒石安城改正の時には、研究するもの要領書を使っていた。それで令和4年4月1日施行しており、
0:05:42	主要施設の部分も、管理部の容量してみるようになったという、その運用面の文書体系の中に、
0:05:54	2、当時言えなかったものでしたが、それはちょっと抜けていた。なるほど。それについてです。
0:06:12	ちょっと私がちょっと代わりにちょっと回答しますけども、今回の最適化とした理由なんですけれども、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:06:23	先ほど言った通りですね実運用に関しては、今回の申請によってですね、まず変えない。
0:06:31	変えないってということが前提になっております。
0:06:34	いわゆる文章を体系がちょっと変わるという形で、そういった意味で
0:06:39	運用方法、基本規定上運用を変えることなく、変えないので、今回この理由に対しては記載の適正化ということとさせていただきますということ ですカクサケンこの説明で大丈夫ですか。
0:06:52	はい、ありがとうございますその通りです。
0:06:58	パフォーマンス
0:07:03	ちょっと規制庁の本田です。わかりました
0:07:08	プラスしていいのかわかりませんが、
0:07:12	その
0:07:13	要領書あれが統合された時にやっとならばよかったものが、ものよかったですんだっていうふう、
0:07:23	思いもあるってことかな。従ってその
0:07:26	適正記載の適正化っていう区分に、
0:07:32	しかっていうことも

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:07:34	理由の一つ一つになりますかねじゃない。
0:07:39	はい、その通りになります。どうもありがとうございます。
0:07:46	実運用、規制庁の方でちょっと繰り返しですけど、
0:07:53	要領書の的もともと再処理、保安保安管理部の、その不適合管理の要領書っていうのはその余し再処理施設用と、
0:08:05	あと、主要施設については、研究所の要領書を使っておったんだけども、
0:08:12	あるきっかけでその再処理施設とのその要領書の適合後、統合化、
0:08:19	統合を図りましたと。
0:08:21	で、統合を図ったのみであって、その要領書に従ったQMS、
0:08:29	における、
0:08:30	不適合管理の
0:08:33	活動自体には何ら変更がありませんでした。
0:08:39	9、ちょっとこれは加えてというかそんなに大きな理由とはならないんだけどでもその統合したときに、これも変えとけばよかったなど。
0:08:50	いうところがあるので
0:08:55	今、申請書における変更の理由としては規制の適正化であろうと。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:09:01	いう、半という記載の適正化であろうということで申請されたと。
0:09:08	いうふうに、
0:09:10	理解しますが、大丈夫、これで。
0:09:15	はい、おっしゃる通りでございますその通りでございます。はい、わかりました。
0:09:22	それ、
0:09:25	言い方じゃちょっと都築さっきも言います。
0:09:32	補正のマーク。
0:09:34	濃度、今ねだから申請書と、
0:09:37	そういう乖離があるから、どうされますかと。
0:09:42	規制庁の水野です。今いろいろお伺いした上でなんですが申請書と今回 審査書、
0:09:53	なる記載について乖離が発生してしまっているんですが、ちょっとどう されますか。
0:10:03	審査審査職員も申請書に書かれているその理由と今ご説明があったところ、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:10:12	がちょっとはつきりこう審査申請書において貴子こうずれが生じている か見えないところあるんだけどこれは、
0:10:19	格差元としては、どう同数されますかねこれから。
0:11:05	1日
0:11:11	すいません。整備についての部分につきまして一つ安楽本部とちょっと 調整をさせていただければと思いますが、
0:11:24	ないです。
0:11:29	まだ何かそれぐらいですね。
0:11:35	話をしています。
0:12:09	阿部書記高野中間です。ちょ、ちょっとお時間ください。はいどうぞ。
0:14:42	すいません、到達しました債権の、はい、どうぞ。はい。はい。今回体 制図のところの新旧で、分記載の適正化とをさせていただき、
0:14:58	たいと思っています。先ほど申しましたように、仕組みは不適合管理、管 理を運用全然変えた新しく作ったわけでもございませんし、もともと研 究所というところの運用を、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:15:12	<p>保安全管理の要領書に入れ込んで、それでずれちゃってそのために、主要施設の文書体系としては、保安全管理部で一つ制定する、加わったもんですから、そこの表面を、</p>
0:15:24	<p>追加するという形をお願いしたいと思っております。</p>
0:15:32	<p>現状、ちょっと補足しますと、やっぱり今回の文章を、今回ちょっと追加した、うん、と一緒になんですけどいやIKずってというのが、ただ、あることってのは多分あった審査書、審査基準なってると思うんですけども、</p>
0:15:49	<p>そこに関してはさっき言った通りどんな変更はない。そんな変更はない。言って、今回、少しそこの基準を変えるものではないに抵触するよなMでもない。</p>
0:16:05	<p>そのために記載の適正化が妥当であるここに書いてある、最適化の要領書の追加とか、一步引いてとか、まさに記載の適正化のレベルだと思うんですけども。はい。そういった観点でA以降そこに行くところに記載をしてるよね。</p>
0:16:25	<p>機構としては、いわゆる今回の説明と、申請書の大きさに関しては、もうそこがないと。うん。いうふうに認識しています。はい。</p>

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:16:44	<p>の話をちょっと若干ですが、ちょっと言います。規制庁の本田です。ありがとうございますわかりました申請書をね、直す必要がないっていうご判断と理解しました。</p>
0:17:04	<p>従って、ちょっと私たちもその適正化をちゃんと基準に適合してるかどうかしてき、</p>
0:17:14	<p>記載の適正化という内容で申請されたものを、一応その保安規定の審査基準に適合してるか否かっていう形の審査を、</p>
0:17:25	<p>いややることに、今回ね今回の案件についてやることになりましたので、</p>
0:17:31	<p>今日この面談でねご説明いただいた、</p>
0:17:36	<p>内容をちょっと紙でねもらえればなと思うんですけど。</p>
0:17:44	<p>いかがでしょうか。</p>
0:17:47	<p>運ぶのはそれで大丈夫ですけど、カクサケンいかがですか。</p>
0:17:56	<p>はい、はい大丈夫です。はい。</p>
0:17:58	<p>はい。川井ではちょっと先ほど、今日ご説明した形をですね文章をちょっと変えて欲しいと思います。そうですね。</p>

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:18:23	ちょっとすみません、院長規制庁の水間です。ご回答について作成いただいた上で、もう一度その資料としていただく方をちょっといただきましたのですが、いつごろ、お時間等よろしいでしょうか。はい。
0:18:51	はい。はい。
0:18:54	そういう形でございます。あそこまでには出したいと思います。
0:18:59	ちょっと
0:19:02	どっか面談しました。
0:19:04	うん。うん。
0:19:09	福建省機構の東医師はい。では資料に関しては四方家の明日中にを完成できるかと思しますので、それとその示し方についてはですね多分めど日程調整等が必要だと思しますので、また後日ちょっと調整させていただければと思えますけどいかがですか。わかりました。
0:19:28	それで、うちでも大丈夫。
0:19:31	終わりましたじゃあ、まだ別の場所でちょっと調整しますか。
0:19:38	はい。技術課の平瀬首藤大坪三嶋さんよろしくお願ひします。新居。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:19:45	またこちらの方で主事や阿部地区のヒガシ説城に関しては関谷主事には作りによって作りこむ会社という予定ですけれども、はい。まずこちらの方で作り感染したら私のご健勝とヒガシの方から、
0:20:00	ちょっとご連絡させていただきますわかりましたはい。
0:20:05	終わりね。
0:20:07	規制庁の方で他に何かありますか
0:20:13	格差現在よろしいですか。
0:20:17	はい。過不足ですが、特にございました。いや、じゃ、終わります。
0:20:22	はい。
0:20:24	坂以上にさせていただきます。本日ありがとうございます。
0:20:30	ありがとうございますか。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。