

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-補-027-02 改 02
提出年月日	2022年11月8日

建物－機器連成解析に関する補足説明資料

2022年11月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

1. 建物-機器連成解析における材料物性の不確かさを考慮した設計用荷重の設定について
2. 建物-機器連成解析における解析モデルの設定
3. ウェルシールベローズ及び燃料交換ベローズの耐震性

1. 建物-機器連成解析における材料物性の不確かさを考慮した設計用荷重の設定について

目次


1. 概要	1
2. 建物－機器連成解析における材料物性の不確かさの考慮	5
2.1 材料物性の不確かさを考慮した解析に用いる入力地震動	6
2.2 材料物性の不確かさを考慮した設計用荷重の設定	7

1. 概要

本資料は、建物－機器連成解析における材料物性の不確かさを考慮した設計用荷重の設定方法を示すものである。解析モデルとしては、原子炉建物、原子炉格納容器、ガンマ線遮蔽壁、原子炉圧力容器ペDESTAL、原子炉圧力容器、原子炉内部構造物等を連成させた原子炉本体地震応答解析モデルを設定する（図 1-1～図 1-3 参照）。

なお、本資料が関連する工認図書は以下のとおり。

- ・VI-2-2-1 「炉心、原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」



記号	内容
●	質点
—	曲げ・せん断部材
— —	水平ばね
⊕	回転ばね
○—○	剛部材 (ピン結合)

K ₁	ウエルシールドベローズ
K ₂	シヤラダ
K ₃	燃料交換ベローズ
K ₄	原子炉格納容器スタビライザ
K ₅	原子炉圧力容器スタビライザ
K ₆	制御棒駆動機構ハウジングレストレイトビーム
K ₇	制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレイト
K ₈	シユアラウドサポート

図 1-1 原子炉本体地震応答解析モデル (水平方向 (NS方向)) (単位: m)




図 1-2 原子炉本体地震応答解析モデル (水平方向 (E-W方向)) (単位: m)




図 1-3 原子炉本体地震応答解析モデル (鉛直方向) (単位: m)

2. 建物－機器連成解析における材料物性の不確かさの考慮

建物－機器連成解析における材料物性の不確かさの考慮には、材料物性の不確かさを考慮した建物－機器連成解析の結果を踏まえる。具体的には、VI-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」に基づいた材料物性の不確かさを考慮する。

表 2-1 に基本ケース及び材料物性の不確かさを考慮する検討ケースの諸元を示す。

表 2-1 建物－機器連成解析において材料物性の不確かさを考慮する検討ケース

検討ケース	コンクリート 剛性	地盤物性	備考
ケース 1 (工認モデル)	設計基準強度	標準地盤	基本ケース
ケース 2 (地盤物性 + σ)	設計基準強度	標準地盤 + σ^* (+10%, +20%)	
ケース 3 (地盤物性 - σ)	設計基準強度	標準地盤 - σ^* (-10%, -20%)	

注記* : VI-2-1-3「地盤支持性能に係る基本方針」に基づき、地盤の S 波速度及び P 波速度に対して、標準偏差に相当するばらつき ($\pm 1\sigma$) を考慮する。

2.1 材料物性の不確かさを考慮した解析に用いる入力地震動

基本ケース及び材料物性の不確かさを考慮した解析の入力地震動については、全ての弾性設計用地震動 S d 及び基準地震動 S s を用いる。

各検討ケースに用いる入力地震動を表 2-2 に示す。

表 2-2 各検討ケースに用いる入力地震動（水平及び鉛直方向）

検討ケース	基準地震動及び弾性設計用地震動					
	Ss-D Sd-D	Ss-N1 Sd-N1	Ss-N2*1 Sd-N2*2	Ss-F1*3 Sd-F1*4	Ss-F2*3 Sd-F2*4	Sd-1
ケース 1 (基本ケース)	○	○	○	○	○	○
ケース 2 (地盤物性+σ)	○	○	○	○	○	○
ケース 3 (地盤物性-σ)	○	○	○	○	○	○

注記*1：基準地震動 Ss-N2 は、2000 年鳥取県西部地震の賀祥ダム（監査廊）の観測記録に基づき策定したものであることから、原子炉本体地震応答解析モデルへの入力として、Ss-N2(NS)に基づく入力地震動を NS，EW 方向モデルにそれぞれ入力し、Ss-N2(EW)に基づく入力地震動を NS，EW 方向モデルにそれぞれ入力する。

*2：弾性設計用地震動 Sd-N2 は、基準地震動 Ss-N2 と同様に、原子炉本体地震応答解析モデルへの入力として、Sd-N2(NS)に基づく入力地震動を NS，EW 方向モデルにそれぞれ入力し、Sd-N2(EW)に基づく入力地震動を NS，EW 方向モデルにそれぞれ入力する。

*3：基準地震動 Ss-F1，F2 は、断層モデル手法による基準地震動であることから、原子炉本体地震応答解析モデルへの入力として、Ss-F1(NS)，F2(NS)に基づく入力地震動を NS 方向モデルに入力し、Ss-F1(EW)，F2(EW)に基づく入力地震動を EW 方向モデルに入力する。

*4：弾性設計用地震動 Sd-F1，F2 は、基準地震動 Ss-F1，F2 と同様に、原子炉本体地震応答解析モデルへの入力として、Sd-F1(NS)，F2(NS)に基づく入力地震動を NS 方向モデルに入力し、Sd-F1(EW)，F2(EW)に基づく入力地震動を EW 方向モデルに入力する。

2.2 材料物性の不確かさを考慮した設計用荷重の設定

材料物性の不確かさを考慮したケースの地震応答解析結果を踏まえて、設計用荷重 I を設定する。設計用荷重 I の設定方法を以下及び図 2-1 に示す。

設計用荷重 I（材料物性の不確かさを考慮した設計用荷重）は、基本ケースの地震応答解析結果から得られた荷重を 1.2 倍した値及び材料物性の不確かさを考慮したケース（不確かさケース）の地震応答解析結果から得られた荷重を 1.0 倍した値を包絡して作成する（表 2-3 及び表 2-4）。




図 2-1 設計用荷重 I の作成方法

表 2-3(1) 設計用荷重 I (せん断力, S d) (1/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉格納容器	39.400	222	184	182	222
	37.060	442	368	358	442
	34.758	3670	3050	2770	3670
	33.141	4390	3650	3340	4390
	29.392	14100	12300	11100	14100
	27.907	14800	12900	11700	14800
	22.932	15800	13700	12400	15800
	19.878	16400	14200	12900	16400
	16.825	17400	15200	13500	17400
	13.700	17700	15400	13700	17700
	11.900	18400	16200	14300	18400
	10.100				
	ガンマ線遮蔽壁	29.962	3580	3430	2650
26.981		4890	4060	3830	4890
24.000		8000	7140	6130	8000
21.500		10800	9920	8510	10800
19.000		14300	12700	11500	14300
原子炉圧力容器 ベデスタル	15.944	25700	23600	22300	25700
	13.022	27700	25600	24600	27700
	10.100				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(1) 設計用荷重 I (せん断力, S d) (2/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
原子炉压力容器	37.494	328	318	269	328
	36.586	694	673	565	694
	35.678	2150	2080	1740	2150
	33.993	2430	2240	1980	2430
	32.567	4910	4730	3970	4910
	31.557	6150	5920	4970	6150
	30.369	6520	6280	5260	6520
	30.218	1830	1700	1570	1830
	29.181	1860	1770	1520	1860
	28.249	1950	1960	1420	1960
	27.317	2230	2220	1530	2230
	26.687	2750	2720	1930	2750
	25.414	3320	3260	2440	3320
	25.131	3560	3480	2690	3560
	24.419	3870	3770	3020	3870
	23.707	4300	4180	3390	4300
	22.995	4680	4560	3700	4680
	22.283	5160	5020	4080	5160
	21.064	5420	5280	4290	5420
	20.892	5790	5630	4590	5790
	20.214	6210	6030	4920	6210
	19.196	9520	8520	8540	9520
	18.250	10400	9300	9210	10400
15.944					

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(1) 設計用荷重 I (せん断力, S d) (3/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド 及び炉心シュラウド 上部胴	31.557	67.8	64.0	69.0	69.0
	30.369	479	409	488	488
	29.181	732	638	735	735
	28.249	810	707	815	815
	27.317	897	785	910	910
	26.687	1260	1110	1230	1260
	25.414				
炉心シュラウド 中間胴	25.843	2820	2460	3020	3020
	25.414	4170	3590	4400	4400
	25.131	4170	3590	4380	4380
	24.419	4000	3440	4180	4180
	23.707	3760	3220	3940	3940
	22.995	3550	3110	3730	3730
	22.283	3480	3100	3650	3650
	21.064				
炉心シュラウド 下部胴	21.571	2800	2530	2980	2980
	21.064	6260	5520	6670	6670
	20.892	6290	5540	6690	6690
	20.214	6360	5540	6740	6740
	19.196				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(1) 設計用荷重 I (せん断力, S d) (4/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
制御棒駆動機構 ハウジング (外側)	17.442	179	162	135	179
	16.345	121	109	90.8	121
	15.248	6.28	5.75	4.02	6.28
	14.151	113	102	84.9	113
	13.054				
燃料集合体	25.843	2720	2390	2830	2830
	25.131	1950	1740	1990	1990
	24.419	719	650	700	719
	23.707	727	669	757	757
	22.995	1960	1750	2000	2000
	22.283	2720	2360	2750	2750
	21.571	—	—	—	—
制御棒案内管	21.571	394	376	258	394
	20.892	289	277	186	289
	20.214	115	108	70.4	115
	19.535	98.7	93.2	65.1	98.7
	18.856	282	270	183	282
	18.178	410	398	267	410
	17.499	—	—	—	—
制御棒駆動機構 ハウジング (内側)	17.499	460	444	301	460
	16.508	68.0	64.6	52.2	68.0
	15.644	43.1	39.2	31.6	43.1
	14.781	9.96	9.07	7.47	9.96
	13.917	36.5	34.7	27.7	36.5
	13.054				

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-3(2) 設計用荷重 I (モーメント, S d) (1/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉格納容器	39.400	—	—	—	—
	37.060	519	431	426	519
	34.758	1540	1280	1250	1540
	33.141	7390	6090	5610	7390
	29.392	23900	19800	18200	23900
	27.907	44600	37900	34300	44600
	22.932	119000	102000	92000	119000
	19.878	167000	144000	130000	167000
	16.825	217000	187000	169000	217000
	13.700	271000	234000	212000	271000
	11.900	303000	262000	236000	303000
	10.100	336000	291000	262000	336000
ガンマ線遮蔽壁	29.962	—	—	—	—
	26.981	10700	10200	7900	10700
	24.000	20400	19000	16400	20400
	21.500	38300	31900	30100	38300
	19.000	64400	55400	49700	64400
原子炉圧力容器 ペDESTAL	15.944	105000	93500	80500	105000
		203000	179000	155000	203000
	13.022	278000	248000	216000	278000
	10.100	359000	322000	286000	359000

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-3(2) 設計用荷重 I (モーメント, S d) (2/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉压力容器	37.494	—	—	—	—
	36.586	298	289	244	298
	35.678	928	900	757	928
	33.993	4540	4400	3680	4540
	32.567	7910	7590	6490	7910
	31.557	12900	12400	10500	12900
	30.369	20200	19400	16300	20200
	30.218	21100	20400	17100	21100
	29.181	20400	19300	16700	20400
	28.249	20800	19100	16900	20800
	27.317	22000	19800	17800	22000
	26.687	23000	20800	18600	23000
	25.414	25900	23400	20900	25900
	25.131	26700	24200	21600	26700
	24.419	29100	26300	23500	29100
	23.707	31700	28700	25600	31700
	22.995	34500	31700	28000	34500
	22.283	37500	34900	30500	37500
	21.064	43000	41000	35100	43000
	20.892	43800	41900	35700	43800
20.214	47100	45700	38500	47100	
19.196	66700	58500	51400	66700	
18.250	75600	66400	58500	75600	
15.944	98500	86800	78600	98500	

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(2) 設計用荷重 I (モーメント, S d) (3/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド 及び炉心シュラウド 上部胴	31.557	—	—	—	—
	30.369	80.6	76.0	81.9	81.9
	29.181	646	556	661	661
	28.249	1320	1140	1350	1350
	27.317	2070	1800	2100	2100
	26.687	2630	2300	2670	2670
	25.414	4240	3700	4220	4240
炉心シュラウド 中間胴	25.843	—	—	—	—
	25.414	1210	1060	1300	1300
		5180	4580	5490	5490
	25.131	6330	5540	6720	6720
	24.419	9210	7950	9820	9820
	23.707	12000	10400	12800	12800
	22.995	14600	12600	15600	15600
	22.283	17100	14900	18300	18300
21.064	21300	18600	22700	22700	
炉心シュラウド 下部胴	21.571	—	—	—	—
	21.064	1420	1280	1510	1510
		22700	19700	24200	24200
	20.892	23800	20500	25400	25400
	20.214	28100	24100	29900	29900
19.196	34500	29700	36800	36800	

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(2) 設計用荷重 I (モーメント, S d) (4/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
制御棒駆動機構 ハウジング (外側)	17.442	208	188	156	208
	16.345	13.1	12.1	10.1	13.1
	15.248	121	110	91.1	121
	14.151	123	111	93.1	123
	13.054	—	—	—	—
燃料集合体	25.843	—	—	—	—
	25.131	1940	1700	2020	2020
	24.419	3320	2940	3430	3430
	23.707	3830	3370	3910	3910
	22.995	3330	2900	3380	3380
	22.283	1940	1680	1960	1960
	21.571	—	—	—	—
制御棒案内管	21.571	—	—	—	—
	20.892	268	256	176	268
	20.214	461	443	302	461
	19.535	534	516	349	534
	18.856	469	453	305	469
	18.178	278	270	182	278
	17.499	—	—	—	—
制御棒駆動機構 ハウジング (内側)	17.499	—	—	—	—
	16.508	456	440	298	456
		70.6	63.8	51.9	70.6
	15.644	18.1	16.5	13.9	18.1
	14.781	26.7	25.9	20.5	26.7
	13.917	31.5	29.9	23.9	31.5
	13.054	—	—	—	—

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(3) 設計用荷重 I (軸力, S d) (1/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
原子炉格納容器	39.400	91.1	83.9	72.3	91.1
	37.060	187	173	149	187
	34.758	631	584	503	631
	33.141	1010	933	804	1010
	29.392	1630	1530	1320	1630
	27.907	2070	1940	1680	2070
	22.932	2740	2580	2250	2740
	19.878	3170	2980	2630	3170
	16.825	4010	3770	3360	4010
	13.700	4320	4050	3620	4320
	11.900	5270	4890	4400	5270
	10.100				
ガンマ線遮蔽壁	29.962	2170	1880	1610	2170
	26.981	4670	3990	3460	4670
	24.000	7100	6010	5240	7100
	21.500	9340	7870	6880	9340
	19.000	11800	9940	8670	11800
	15.944	21900	18600	16100	21900
原子炉圧力容器 ペDESTAL	13.022	24000	20600	17600	24000
	10.100				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(3) 設計用荷重 I (軸力, S d) (2/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
原子炉压力容器	37.494	70.7	60.4	51.8	70.7
	36.586	153	131	112	153
	35.678	493	421	362	493
	33.993	878	750	644	878
	32.567	1590	1360	1170	1590
	31.557	1950	1670	1430	1950
	30.369	2040	1750	1500	2040
	30.218	2160	1840	1580	2160
	29.181	2350	2010	1730	2350
	28.249	2670	2280	1970	2670
	27.317	2830	2420	2090	2830
	26.687	2990	2550	2200	2990
	25.414	3200	2740	2360	3200
	25.131	3270	2800	2420	3270
	24.419	3380	2890	2500	3380
	23.707	3510	3000	2590	3510
	22.995	3610	3090	2670	3610
	22.283	3760	3210	2780	3760
	21.064	3850	3300	2850	3850
	20.892	4040	3460	2990	4040
20.214	4250	3640	3140	4250	
19.196	4370	3740	3230	4370	
18.250	7740	6600	5700	7740	
15.944					

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(3) 設計用荷重 I (軸力, S d) (3/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド 及び炉心シュラウド 上部胴	31.557	22.1	21.5	15.8	22.1
	30.369	159	155	114	159
	29.181	253	245	181	253
	28.249	290	281	207	290
	27.317	335	325	240	335
	26.687	420	407	301	420
	25.414				
炉心シュラウド 中間胴	25.843	45.9	44.7	32.9	45.9
	25.414	512	497	366	512
	25.131	534	519	382	534
	24.419	566	550	405	566
	23.707	597	580	428	597
	22.995	628	610	450	628
	22.283	669	650	479	669
	21.064				
炉心シュラウド 下部胴	21.571	97.8	93.6	71.9	97.8
	21.064	805	785	580	805
	20.892	825	805	595	825
	20.214	865	844	625	865
	19.196	1010	983	734	1010
	17.419				

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-3(3) 設計用荷重 I (軸力, S d) (4/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
燃料集合体	25.843	291	245	212	291
	25.131	486	410	355	486
	24.419	681	574	497	681
	23.707	873	736	638	873
	22.995	1070	895	777	1070
	22.283	1250	1050	915	1250
	21.571	1390	1170	1020	1390
制御棒案内管	20.892	1440	1210	1060	1440
	20.214	1490	1260	1100	1490
	19.535	1550	1300	1140	1550
	18.856	1600	1340	1180	1600
	18.178	1650	1390	1220	1650
	17.499	—	—	—	—
制御棒駆動機構 ハウジング (内側)	17.499	1700	1430	1250	1700
	16.508	122	113	90.4	122
	15.644	107	98.3	78.8	107
	14.781	90.7	83.8	67.3	90.7
	13.917	75.0	69.4	55.7	75.0
	13.054				
制御棒駆動機構 ハウジング (外側)	17.419	126	117	93.6	126
	16.345	107	98.5	79.3	107
	15.248	87.1	80.6	64.9	87.1
	14.151	67.8	62.7	50.5	67.8
	13.054				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-3(4) 設計用荷重 I (ばね反力, S d)

名称	ばね反力(kN)			設計用荷重 I
	ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉格納容器 スタビライザ	12700	12500	10200	12700
原子炉圧力容器 スタビライザ	8090	7800	6520	8090
シヤラグ	15200	14000	11800	15200
制御棒駆動機構ハウジング レストレントビーム	367	317	273	367

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-3(5) 設計用荷重 I (燃料集合体相対変位, S d)

名称	相対変位(mm)			設計用荷重 I
	ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
燃料集合体	33.1	29.1	33.9	33.9

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-4(1) 設計用荷重 I (せん断力, S_s) (1/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉格納容器	39.400	322	363	261	363
	37.060	649	679	523	679
	34.758	4680	4140	3830	4680
	33.141	5370	4700	4460	5370
	29.392	23400	20500	20700	23400
	27.907	24400	21400	21600	24400
	22.932	25600	22500	22700	25600
	19.878	26400	23200	23200	26400
	16.825	28500	24500	24700	28500
	13.700	29200	25000	25300	29200
	11.900	31300	26400	27000	31300
	10.100				
ガンマ線遮蔽壁	29.962	6980	6440	5860	6980
	26.981	7480	6730	6170	7480
	24.000	12600	12000	10900	12600
	21.500	17400	16900	15900	17400
	19.000	22800	21800	20800	22800
原子炉圧力容器 ペDESTAL	15.944	40400	38600	35400	40400
	13.022	46400	41400	39300	46400
	10.100				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(1) 設計用荷重 I (せん断力, S_s) (2/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
原子炉压力容器	37.494	615	586	543	615
	36.586	1290	1240	1140	1290
	35.678	3910	3750	3480	3910
	33.993	4420	4210	3790	4420
	32.567	8700	8380	7680	8700
	31.557	10700	10300	9490	10700
	30.369	11300	11000	10100	11300
	30.218	3460	3250	2660	3460
	29.181	2950	2900	2070	2950
	28.249	2990	2910	2470	2990
	27.317	3320	3200	2670	3320
	26.687	4050	3860	3510	4050
	25.414	5730	5400	4700	5730
	25.131	6490	6060	5250	6490
	24.419	7480	6920	5980	7480
	23.707	8450	7790	6710	8450
	22.995	9220	8500	7280	9220
	22.283	10200	9350	7990	10200
	21.064	10700	9830	8370	10700
	20.892	11300	10500	8890	11300
20.214	12000	11200	9470	12000	
19.196	12300	11700	11600	12300	
18.250	13800	12900	12900	13800	
15.944					

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(1) 設計用荷重 I (せん断力, S_s) (3/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド 及び炉心シュラウド 上部胴	31.557	105	89.8	88.4	105
	30.369	737	630	588	737
	29.181	1140	969	904	1140
	28.249	1250	1070	995	1250
	27.317	1350	1160	1080	1350
	26.687	2150	1850	1650	2150
	25.414				
炉心シュラウド 中間胴	25.843	2850	2380	3210	3210
	25.414	4570	3830	4610	4610
	25.131	4630	3890	4580	4630
	24.419	4580	3860	4360	4580
	23.707	4480	3830	4070	4480
	22.995	4630	3990	3950	4630
	22.283	4900	4200	4030	4900
	21.064				
炉心シュラウド 下部胴	21.571	3030	2890	3160	3160
	21.064	6970	5930	6680	6970
	20.892	6980	5950	6690	6980
	20.214	6940	5920	6720	6940
	19.196				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(1) 設計用荷重 I (せん断力, S_s) (4/4)

名称	標高 EL (m)	せん断力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
制御棒駆動機構 ハウジング (外側)	17.442	343	315	250	343
	16.345	231	210	169	231
	15.248	10.4	9.56	7.19	10.4
	14.151	215	196	158	215
	13.054				
燃料集合体	25.843	2670	2320	2960	2960
	25.131	1900	1660	2040	2040
	24.419	712	613	701	712
	23.707	735	634	809	809
	22.995	1910	1660	2060	2060
	22.283	2650	2280	2820	2820
	21.571	—	—	—	—
制御棒案内管	21.571	909	954	538	954
	20.892	664	705	389	705
	20.214	256	277	148	277
	19.535	228	234	136	234
	18.856	649	686	381	686
	18.178	952	1020	559	1020
	17.499	—	—	—	—
	17.499	1060	1140	626	1140
制御棒駆動機構 ハウジング (内側)	16.508	139	130	105	139
	15.644	85.0	78.6	63.4	85.0
	14.781	19.4	17.3	13.9	19.4
	13.917	74.0	69.5	55.4	74.0
	13.054				
	13.054				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(2) 設計用荷重 I (モーメント, S_s) (1/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉格納容器	39.400	—	—	—	—
	37.060	754	848	609	848
	34.758	2250	2400	1820	2400
	33.141	9280	7900	7630	9280
	29.392	29400	25500	24200	29400
	27.907	56600	49800	45100	56600
	22.932	178000	154000	152000	178000
	19.878	255000	222000	221000	255000
	16.825	333000	293000	292000	333000
	13.700	417000	369000	368000	417000
	11.900	468000	413000	412000	468000
10.100	523000	460000	458000	523000	
ガンマ線遮蔽壁	29.962	—	—	—	—
	26.981	20800	19200	17500	20800
	24.000	39900	36100	31700	39900
	21.500	57500	51700	47200	57500
	19.000	94400	89100	77100	94400
原子炉圧力容器 ペDESTAL	15.944	161000	152000	136000	161000
		289000	276000	252000	289000
	13.022	399000	384000	349000	399000
	10.100	528000	502000	454000	528000

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-4(2) 設計用荷重 I (モーメント, S s) (2/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉压力容器	37.494	—	—	—	—
	36.586	558	533	493	558
	35.678	1730	1650	1530	1730
	33.993	8320	7970	7390	8320
	32.567	14700	14000	12800	14700
	31.557	23400	22500	20600	23400
	30.369	36100	34700	31900	36100
	30.218	37800	36400	33400	37800
	29.181	36900	35500	31600	36900
	28.249	37200	35800	31100	37200
	27.317	38800	37500	31900	38800
	26.687	40200	39100	32700	40200
	25.414	44700	43900	36800	44700
	25.131	46100	45400	38200	46100
	24.419	49800	49400	41900	49800
	23.707	54200	53900	46100	54200
	22.995	59600	58800	50800	59600
	22.283	65400	64300	55900	65400
	21.064	76100	75100	65500	76100
	20.892	77700	76700	66900	77700
20.214	84200	83200	72900	84200	
19.196	94400	93500	82500	94400	
18.250	105000	101000	91000	105000	
15.944	135000	129000	117000	135000	

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(2) 設計用荷重 I (モーメント, S s) (3/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド 及び炉心シュラウド 上部胴	31.557	—	—	—	—
	30.369	125	107	105	125
	29.181	972	834	799	972
	28.249	2030	1740	1620	2030
	27.317	3200	2730	2530	3200
	26.687	4040	3460	3210	4040
	25.414	6640	5640	5300	6640
炉心シュラウド 中間胴	25.843	—	—	—	—
	25.414	1220	1020	1380	1380
		7080	6070	5990	7080
	25.131	8120	6980	7120	8120
	24.419	11400	9390	10400	11400
	23.707	14600	12000	13500	14600
	22.995	17800	14700	16300	17800
	22.283	20900	17300	19000	20900
21.064	26300	22300	23500	26300	
炉心シュラウド 下部胴	21.571	—	—	—	—
	21.064	1540	1460	1600	1600
		27500	22900	25000	27500
	20.892	28700	23900	26100	28700
	20.214	33400	27900	30600	33400
19.196	40500	33900	37400	40500	

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(2) 設計用荷重 I (モーメント, S_s) (4/4)

名称	標高 EL (m)	モーメント (kN・m)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
制御棒駆動機構 ハウジング (外側)	17.442	397	363	290	397
	16.345	24.7	23.0	18.6	24.7
	15.248	232	212	170	232
	14.151	236	215	174	236
	13.054	—	—	—	—
燃料集合体	25.843	—	—	—	—
	25.131	1900	1650	2110	2110
	24.419	3240	2830	3560	3560
	23.707	3730	3250	4040	4040
	22.995	3240	2810	3470	3470
	22.283	1890	1630	2010	2010
	21.571	—	—	—	—
制御棒案内管	21.571	—	—	—	—
	20.892	617	648	366	648
	20.214	1070	1130	629	1130
	19.535	1240	1320	730	1320
	18.856	1090	1160	638	1160
	18.178	646	690	380	690
	17.499	—	—	—	—
制御棒駆動機構 ハウジング (内側)	17.499	—	—	—	—
	16.508	1050	1130	620	1130
		139	128	104	139
	15.644	34.1	31.7	25.6	34.1
	14.781	54.2	52.0	40.9	54.2
	13.917	63.9	60.0	47.8	63.9
	13.054	—	—	—	—

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(3) 設計用荷重 I (軸力, S s) (1/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
原子炉格納容器	39.400	181	160	134	181
	37.060	371	328	275	371
	34.758	1260	1110	934	1260
	33.141	2010	1770	1500	2010
	29.392	3270	2890	2460	3270
	27.907	4170	3670	3150	4170
	22.932	5550	4860	4210	5550
	19.878	6450	5630	4910	6450
	16.825	8190	7110	6260	8190
	13.700	8820	7620	6740	8820
	11.900	10800	9170	8180	10800
	10.100				
ガンマ線遮蔽壁	29.962	4350	3860	3270	4350
	26.981	9330	8260	7000	9330
	24.000	14100	12500	10600	14100
	21.500	18500	16400	13900	18500
	19.000	23400	20700	17600	23400
	15.944	43200	38600	32600	43200
原子炉圧力容器 ペDESTAL	13.022	47500	42400	35700	47500
	10.100				

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(3) 設計用荷重 I (軸力, S_s) (2/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
原子炉压力容器	37.494	139	125	105	139
	36.586	301	271	227	301
	35.678	968	872	730	968
	33.993	1730	1560	1300	1730
	32.567	3120	2810	2360	3120
	31.557	3820	3450	2890	3820
	30.369	4010	3620	3030	4010
	30.218	4230	3820	3200	4230
	29.181	4610	4160	3480	4610
	28.249	5250	4740	3970	5250
	27.317	5560	5030	4210	5560
	26.687	5870	5310	4450	5870
	25.414	6290	5690	4770	6290
	25.131	6440	5820	4880	6440
	24.419	6650	6010	5040	6650
	23.707	6900	6250	5240	6900
	22.995	7110	6430	5390	7110
	22.283	7390	6690	5610	7390
	21.064	7580	6870	5760	7580
	20.892	7950	7200	6030	7950
20.214	8370	7580	6350	8370	
19.196	8600	7800	6530	8600	
18.250	15300	13800	11600	15300	
15.944					

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(3) 設計用荷重 I (軸力, S s) (3/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド 及び炉心シュラウド 上部胴	31.557	43.4	40.2	31.7	43.4
	30.369	312	290	228	312
	29.181	495	460	362	495
	28.249	568	527	415	568
	27.317	658	610	481	658
	26.687	823	764	602	823
	25.414				
炉心シュラウド 中間胴	25.843	90.4	83.9	66.2	90.4
	25.414	1010	932	733	1010
	25.131	1050	973	766	1050
	24.419	1110	1040	811	1110
	23.707	1180	1090	856	1180
	22.995	1240	1150	900	1240
	22.283	1320	1220	960	1320
	21.064				
炉心シュラウド 下部胴	21.571	193	177	146	193
	21.064	1590	1480	1170	1590
	20.892	1630	1520	1200	1630
	20.214	1710	1590	1260	1710
	19.196	1990	1850	1480	1990
	17.419				

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-4(3) 設計用荷重 I (軸力, S_s) (4/4)

名称	標高 EL (m)	軸力 (kN)			設計用荷重 I
		ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性 + σ)	ケース3 (地盤物性 - σ)	
燃料集合体	25.843	576	501	428	576
	25.131	965	840	717	965
	24.419	1350	1180	1010	1350
	23.707	1740	1510	1290	1740
	22.995	2110	1840	1570	2110
	22.283	2480	2170	1850	2480
	21.571	2750	2410	2050	2750
制御棒案内管	20.892	2860	2500	2140	2860
	20.214	2970	2600	2220	2970
	19.535	3070	2690	2300	3070
	18.856	3180	2790	2380	3180
	18.178	3280	2880	2450	3280
	17.499	—	—	—	—
制御棒駆動機構 ハウジング (内側)	17.499	3370	2960	2520	3370
	16.508	241	218	182	241
	15.644	210	190	159	210
	14.781	179	163	136	179
	13.917	149	135	113	149
	13.054	—	—	—	—
制御棒駆動機構 ハウジング (外側)	17.419	248	225	188	248
	16.345	211	191	159	211
	15.248	173	156	130	173
	14.151	134	122	102	134
	13.054	—	—	—	—

注：ハッチング箇所は、最大となるケースを示す。

表 2-4(4) 設計用荷重 I (ばね反力, S s)

名称	ばね反力(kN)			設計用荷重 I
	ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
原子炉格納容器 スタビライザ	21800	22600	20500	22600
原子炉圧力容器 スタビライザ	13100	13200	12600	13200
シヤラグ	34200	31600	27400	34200
制御棒駆動機構ハウジング レストレントビーム	681	621	510	681

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

表 2-4(5) 設計用荷重 I (燃料集合体相対変位, S s)

名称	相対変位(mm)			設計用荷重 I
	ケース1 (基本ケース)	ケース2 (地盤物性+ σ)	ケース3 (地盤物性- σ)	
燃料集合体	32.3	28.1	35.0	35.0

注：ハッチング箇所は，最大となるケースを示す。

2. 建物-機器連成解析における解析モデルの設定

目 次

1. 概要	1
2. 水平方向地震応答解析モデル	5
2.1 既工認同様の水平方向地震応答解析モデルの設定	5
2.1.1 質点位置	5
2.1.2 質点質量	8
2.1.3 断面剛性（断面二次モーメント及び有効せん断断面積）	8
2.1.4 構造物間ばね定数	10
2.1.5 材料物性値（縦弾性係数，ポアソン比）	28
2.2 既工認の地震応答解析モデルからの設定変更及びその影響確認	29
2.2.1 既工認の地震応答解析モデルからの設定変更	29
2.2.1.1 水平方向地震応答解析モデルの統合	29
2.2.1.2 構造物間ばね定数の算定方法の変更	31
2.2.1.2.1 原子炉格納容器スタビライザ： K_4	31
2.2.1.2.2 原子炉圧力容器スタビライザ： K_5	44
2.2.2 既工認と今回工認の地震応答解析モデルの比較による影響確認	66
3. 鉛直方向地震応答解析モデル	144
3.1 鉛直方向地震応答解析モデルの扱い	144
3.2 鉛直方向地震応答解析モデルの設定	146
3.2.1 質点位置	148
3.2.2 質点質量	151
3.2.3 ばね定数	152
3.3 球殻部を考慮したばね定数に関する影響検討	153
3.3.1 モデル化の方針	153
3.3.2 ばね定数及び固有値解析結果の比較	162
3.3.3 地震応答解析結果の比較	167
3.3.4 設備評価への影響確認	196
3.3.4.1 最大応答加速度及び軸力を用いて耐震評価を実施する設備	196
3.3.4.2 床応答スペクトルを用いて耐震評価を実施する設備	199
4. 建物と機器の相互作用を考慮した地震応答解析モデルに係る影響確認	200

1. 概要

原子炉建物，原子炉格納容器，ガンマ線遮蔽壁，原子炉压力容器ペDESTAL，原子炉压力容器，原子炉内部構造物等を連成させた原子炉本体地震応答解析モデルは，VI-2-1-6 「地震応答解析の基本方針」に記載の方針に基づいて設定されている。設定内容は，VI-2-2-1 「炉心，原子炉压力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に示すとおりである。

ここで，今回工認の地震応答解析モデルは，既工認のモデル諸元を適用することを基本とするが，以下の変更及び追加を行っている。

本資料では，水平方向及び鉛直方向の原子炉本体地震応答解析モデルについて，設定内容の詳細及びその妥当性を示すものである。

水平方向

- ・精緻に地震応答解析を実施する観点から，地震応答解析への影響が比較的大きく，先行プラントにて精緻にばね定数を算定した実績のある原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザのばね定数算定方法を変更
- ・既工認のように設計進捗に応じたモデルの使い分けの必要がないこと及び実機に合わせて構造物をモデル化できることから，原子炉格納容器－原子炉压力容器モデルと原子炉压力容器－炉内構造物モデルを統合し，原子炉格納容器－原子炉压力容器－炉内構造物モデルに変更

鉛直方向

- ・鉛直方向応答を適切に評価する観点から，鉛直方向地震応答解析モデルを追加

今回工認での水平方向の地震応答解析モデルを図 1-1 及び図 1-2 に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図 1-3 に示す。

原子炉建物




図 1-3 原子炉本体地震応答解析モデル (鉛直方向) (単位: m)

2. 水平方向地震応答解析モデル

本章では、水平方向地震応答解析モデルに関して、既工認同様の設定を行っている事項及び既工認から設定を変更している事項について説明する。

2.1 既工認同様の水平方向地震応答解析モデルの設定

2.1.1 質点位置

解析モデルの質点位置は、各構造物の振動性状を適切に評価できるよう配慮するとともに、部材の剛性が変化する位置、構造的に不連続となる位置、応力評価点等を考慮して設定する。原子炉格納容器、ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ペDESTALの質点位置と実機構造の関係を図 2.1.1-1 に、原子炉圧力容器及び炉内構造物系の質点位置と実機構造の関係を図 2.1.1-2 に示す。





図 2.1.1-1 水平方向の原子炉本体地震応答解析モデルの質点位置と実機構造の関係 (原子炉格納容器, ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ペスタル)

構造物	質点番号	標高 EL(m)	設定根拠
原子炉圧力容器	61	37.494	原子炉圧力容器頂部
	62	36.586	等間隔に分割
	63	35.678	フランジと上鏡板の取合い部
	64	33.993	フランジと胴板の取合い部
	65	32.567	主蒸気用ノズル位置
	66	31.557	質点番号88位置と合わせている
	67	30.369	質点番号89位置と合わせている
	68	30.218	スタビライザブラケット
	69	29.181	質点番号90と同一標高
	70	28.249	質点番号91と同一標高
	71	27.317	質点番号92と同一標高
	72	26.687	質点番号93と同一標高
	73	25.414	質点番号94と同一標高
	74	25.131	
	75	24.419	
	76	23.707	燃料集合体と同一標高
支持スカート	77	22.995	
	78	22.283	
	79	21.064	質点番号104と同一標高
	80	20.892	質点番号121と同一標高
圧力容器	81	20.214	再循環水出口用ノズル位置
	82	19.196	シュラウドサポートプレートとの接続位置
	83	18.250	支持スカート頂部
	84	15.944	支持スカート基部
	85	18.250	支持スカート頂部
	86	17.442	制御棒通過孔スタブチューブ位置
87	16.508	原子炉圧力容器底部	



構造物	質点番号	標高 EL(m)	設定根拠
原子炉圧力容器	88	31.557	気水分離器頂部
	89	30.369	気水分離器中央
	90	29.181	スタントドハイク頂部
	91	28.249	スタントドハイク中央
	92	27.317	シュラウドヘッド
	93	26.687	胴板頂部
	94	25.414	炉心シュラウド上部胴
	95	25.843	炉心シュラウド下部胴
	96	25.414	
	97	25.131	
燃料集合体	98	24.419	燃料集合体と同一標高
	99	23.707	
	100	22.995	
	101	22.283	
	102	21.064	炉心シュラウド中間胴
	103	21.571	炉心支持板位置
	104	21.064	炉心シュラウド下部胴
	105	20.892	質点番号121と同一標高
	106	20.214	質点番号81と同一標高
	107	19.196	炉心シュラウド下部胴
制御棒案内管	108	17.442	制御棒通過孔スタブチューブ位置
	109	16.345	
	110	15.248	等間隔に分割
	111	14.151	
	112	13.054	
	113	25.843	上部格子板位置
	114	25.131	
	115	24.419	
	116	23.707	等間隔に分割
	117	22.995	
制御棒案内管	118	22.283	
	119	21.571	炉心支持板位置
	120	21.571	炉心支持板位置
	121	20.892	
	122	20.214	
	123	19.535	等間隔に分割
	124	18.856	
	125	18.178	
	126	17.499	制御棒案内管下部
	127	17.499	ハウジング上部
制御棒案内管	128	16.508	原子炉圧力容器底部
	129	15.644	
	130	14.781	等間隔に分割
	131	13.917	
	132	13.054	ハウジング下部
	133	13.917	

凡例	
	質点
	はり
	ばね
	剛部材

図 2.1.1-2 水平方向の原子炉本体地震応答解析モデルの質点位置と実機構造の関係 (原子炉圧力容器及び炉内構造物系)

2.1.2 質点質量

質点質量は、各構造物の連続する2質点間の質量の1/2を各質点に加え、2質点間の付加物等の質量も考慮する。なお、質量は定格運転時質量を使用する。

2.1.3 断面剛性（断面二次モーメント及び有効せん断断面積）

各構造物の連続する質点間の梁は、等価な曲げ及びせん断剛性を有するようモデル化する。円筒形又はそれに準ずる構造物について、断面二次モーメント及び有効せん断断面積は下式により算定する。なお、算定に際しては、公称寸法を使用し、原則として部材中央の断面で評価する。

$$\text{断面二次モーメント} : I = \frac{\pi}{64} (D_o^4 - D_i^4)$$

$$\text{有効せん断断面積} : A_s = \frac{\pi}{4} (D_o^2 - D_i^2) / K_s$$

ここで、

D_o : 外径 (m)

D_i : 内径 (m)

K_s : せん断係数 (-)

断面剛性（断面二次モーメント及び有効せん断断面積）の算定例を以下に示す。

2.1.4 構造物間ばね定数

各構造物間を接続する各機器を等価なばねでモデル化する。ばね定数の設定に際しては、ばねとしてモデル化する機器の形状を考慮して、材料力学の梁の公式、文献等による理論式又はFEM解析によりばね定数を算定する。ばね定数の数値一覧を表2.1.4-1に、ばね定数の算定方法の詳細を以下に示す。

表 2.1.4-1 各機器のばね定数

記号	名称	ばね定数
K ₁	ウェルシールベローズ	
K ₂	シヤラグ	
K ₃	燃料交換ベローズ	
K ₆	制御棒駆動機構ハウジング レストレントビーム	7.16×10 ⁵ kN/m
K ₇	制御棒駆動機構ハウジング ラテラルレストレント	
K ₈	シュラウドサポート	

(1) ウェルシールベローズ：K₁

a. ウェルシールベローズの構造

ウェルシールベローズは、燃料取替時にバルクヘッドプレート上部へ水張りを
行う際に、原子炉格納容器と原子炉建物の間を接続するためのステンレス製の構
造物であり、原子炉格納容器と原子炉建物との相対変位を吸収できるよう蛇腹構
造となっている。ウェルシールベローズの構造概要を図 2.1.4-1 に示す。




図 2.1.4-1 ウェルシールベローズの構造概要

b. ウェルシールベローズのばね定数算定方法

ウェルシールベローズのばね定数は、文献から導出される計算式の組合せにより
算定する。

(a) 1山当たりの鉛直方向ばね定数^[1]：K_v

$$K_v = \frac{E \cdot \pi \cdot D_m \cdot t^3}{24 \cdot \left\{ \frac{a^3}{12} + r \left(\frac{\pi \cdot a^2}{4} + \frac{\pi \cdot r^2}{2} + 2 \cdot a \cdot r \right) \right\}}$$

(b) 水平方向変位 1mm(単位長さ：Y)に対する鉛直方向変位：δ_y

$$\delta_y = \frac{2 \cdot D_m \cdot Y}{n^2 \cdot P}$$

(c) 径方向ばね定数^[2] K_1

$$K_1 = \frac{K_v \cdot D_m \cdot \delta_y}{2 \cdot L}$$

ここで,

E	: 縦弾性係数	=	<input type="text"/>	(MPa)
D_m	: 平均径	=	<input type="text"/>	(mm)
L	: 長さ	=	<input type="text"/>	(mm)
P	: ベローズピッチ	=	<input type="text"/>	(mm)
Y	: 単位長さ	=	<input type="text"/>	(mm)
t	: 板厚	=	<input type="text"/>	(mm)
a	: 円板部の長さ	=	<input type="text"/>	(mm)
r	: 山・谷の半径	=	<input type="text"/>	(mm)
n	: 山の個数	=	<input type="text"/>	* (-)

注記* : 計画時の山の個数を示す。

c. ウェルシールベローズのばね定数算定結果

ウェルシールベローズのばね定数の算定結果を表 2.1.4-2 に示す。

表 2.1.4-2 ウェルシールベローズのばね定数

機器	記号	ばね定数
ウェルシールベローズ	K_1	<input type="text"/>

参考文献

[1] : 配管技術 (1967)

[2] : Expansion Joint Manufacturers Association 「STANDARD OF THE EXPANSION JOINT MANUFACTURERS ASSOCIATION, 5th edition」 Table III

(2) シヤラグ：K₂

a. シヤラグの構造

シヤラグは、ドライウェル上部に周方向に8箇所設置され、原子炉格納容器外側のメイルシヤラグが原子炉建物側のフィメイルシヤラグと嵌め合う構造となっており、水平方向のうち原子炉格納容器周方向の変位を拘束し、径方向変位は拘束しない構造である(図2.1.4-2参照)。




図 2.1.4-2 シヤラグ概要図

b. ばね定数の算定方法

シヤラグのばね定数は、せん断荷重から求めた荷重-変位の関係により算定する。せん断力(F)を受ける際のせん断変形の式から求める荷重-変位関係より、図2.1.4-3に示すメイルシヤラグ及びフィメイルシヤラグの各部に対するシヤラグ1基分のばね定数(k)を算定する。

$$v = \frac{1}{G} \int_0^x \left(\frac{\kappa \cdot F}{A} \right) dx = \frac{\kappa \cdot F}{G} \left(\frac{l_1}{A_1} + \frac{l_2}{A_2} + \frac{l_3}{A_3} \right)$$

$$k = \frac{F}{v} = \frac{G}{\kappa} \left(\frac{l_1}{A_1} + \frac{l_2}{A_2} + \frac{l_3}{A_3} \right)^{-1}$$

よって、シヤラグ8基全体のばね定数(K)は円周状にシヤラグが配置されていることから、次のとおりとなる。

$$K = 4 \cdot k$$

ここで、

- v : せん断ひずみ
- G : せん断弾性係数 = (MPa)
- κ : 断面の形状係数 = (-)
- a₁ : フィメイルシヤラグの幅 = (mm)

- a_2 : $a_1 + a_3$ = (mm)
 a_3 : メールシヤラグの幅 = (mm)
 l_1 : フィメールシヤラグの長さ = (mm)
 l_2 : シヤラグ接触面の長さ = (mm)
 l_3 : メールシヤラグの長さ = (mm)
 h : シヤラグ接触面の長さ = (mm)
 A_1 : フィメールシヤラグの断面積 (= $a_1 h$)
 A_2 : $A_1 + A_3$ (= $a_2 h$)
 A_3 : メールシヤラグの断面積 (= $a_3 h$)

ただし、上記の各寸法及び断面積は、常温における値である。




図 2.1.4-3 シヤラグばね定数算定概念図

c. シヤラグのばね定数算定結果

シヤラグのばね定数の算定結果を表 2.1.4-3 に示す。

表 2.1.4-3 シヤラグのばね定数

機器	記号	ばね定数
シヤラグ	K_2	<input type="text"/>

(3) 燃料交換ベローズ : K_3

a. 燃料交換ベローズの構造

燃料交換ベローズは, 燃料取替時にバルクヘッドプレート上部へ水張りをを行う際に, 原子炉圧力容器と原子炉格納容器の間を接続するためのステンレス製の構造物であり, 運転時の原子炉圧力容器と原子炉格納容器との熱移動量を吸収できるように蛇腹構造となっている。燃料交換ベローズの構造概要を図 2.1.4-4 に示す。




図 2.1.4-4 燃料交換ベローズの構造概要

b. 燃料交換ベローズのばね定数算定方法

燃料交換ベローズのばね定数 K_3 は, 文献から導出される計算式の組合せにより算定する。

(a) 1山当たりの鉛直方向ばね定数^[1]: K_V

$$K_V = \frac{E \cdot \pi \cdot D_m \cdot t^3}{24 \cdot \left\{ \frac{a^3}{12} + r \left(\frac{\pi \cdot a^2}{4} + \frac{\pi \cdot r^2}{2} + 2 \cdot a \cdot r \right) \right\}}$$

(b) 水平方向変位 1mm(単位長さ: Y)に対する鉛直方向変位: δ_y

$$\delta_y = \frac{D_m \cdot Y}{2 \cdot n \cdot A}$$

(c) 径方向ばね定数^[2] K_3

$$K_3 = \frac{K_v \cdot D_m \cdot \delta_y}{2 \cdot L}$$

ここで,

A	: ベローズ中心間距離	=	<input type="text"/>	(mm)
E	: 縦弾性係数	=	<input type="text"/>	(MPa)
D_m	: 平均径	=	<input type="text"/>	(mm)
L	: 長さ	=	<input type="text"/>	(mm)
Y	: 単位長さ	=	<input type="text"/>	(mm)
t	: 板厚	=	<input type="text"/>	(mm)
a	: 円板部の長さ	=	<input type="text"/>	(mm)
r	: 山・谷の半径	=	<input type="text"/>	(mm)
n	: 山の個数	=	<input type="text"/>	* (—)

注記*: 計画時の山の個数を示す。

c. 燃料交換ベローズのばね定数算定結果

燃料交換ベローズのばね定数の算定結果を表 2.1.4-4 に示す。

表 2.1.4-4 燃料交換ベローズのばね定数

機器	記号	ばね定数
燃料交換ベローズ	K_3	

参考文献

[1]: 配管技術 (1967)

[2]: Expansion Joint Manufacturers Association 「STANDARD OF THE EXPANSION JOINT MANUFACTURERS ASSOCIATION, 5th edition」 Table III

(4) 制御棒駆動機構ハウジングレストレントビーム：K₆

a. 制御棒駆動機構ハウジングレストレントビームの構造

制御棒駆動機構ハウジングレストレントビーム（以下「CRDハウジングレストレントビーム」という。）は、8箇所のブラケットで原子炉圧力容器ペダスタルと溶接により固定された構造物であり、構成部材としてはレストレントビーム、サポート、ブラケットからなる。

CRDハウジングレストレントビームは、制御棒駆動機構ハウジングの水平方向地震荷重を受けるが、CRDハウジングレストレントビームは制御棒駆動機構ハウジングを接触のみで支持しているため、圧縮方向の荷重は伝達するが引張方向の荷重は伝達しない構造である。

CRDハウジングレストレントビームの構造を図 2.1.4-5 に示す。




図 2.1.4-5 CRDハウジングレストレントビームの構造

b. CRDハウジングレストレントビームのばね定数算定方法

CRDハウジングレストレントビームのばね定数は、FEM解析により算定する。

c. 計算方法

計算機コード「SAP-IV」により、各部材ごとに断面積、断面二次モーメント、重量等を与える梁要素モデルで解析する。

d. 計算条件

(a) 解析モデル

解析モデルの概要を図 2.1.4-6 に示す。

解析モデルはCRDハウジングレストレントビームの対称性を考慮し、180° の範囲をモデル化する。




図 2.1.4-6 解析モデルの概要

(b) 各構成部材の材質及び材料物性

解析に用いる各構成部材の材質及び材料物性を表 2.1.4-5 に示す。

表 2.1.4-5 各構成部材の材質及び材料物性

構成部材	材質	縦弾性係数E (MPa)	ポアソン比 ν
レストレイントビーム	SS400	1.92×10^5	0.30
サポート	SM400A	1.92×10^5	0.30
ブラケット	SM400A	1.92×10^5	0.30

(c) 荷重条件

制御棒駆動機構ハウジング全水平荷重Wを分配して、制御棒駆動機構ハウジングの列ごとの荷重 W_i を設定し、それらの荷重 W_i を制御棒駆動機構ハウジング列上の最も近い節点に負荷する。

荷重 W_i は列ごとの制御棒駆動機構ハウジング本数に応じた比例配分により、次のとおり算定する。

$$W_i = \frac{W \cdot n_i}{\sum n_i} \quad (n : \text{本数}, i : \text{列数})$$

(d) 境界条件

CRDハウジングレストレイントビームと原子炉圧力容器ペDESTALは溶接にて固定されていることから境界条件は固定とする。また、 180° の範囲をモデル化していることから、対称性を考慮した拘束条件とする。

e. 解析結果

ばね定数は、全水平荷重Wを最大変位量 δ で割ることにより求める。ばね定数を以下に示す。

また、変形前(荷重付与前)及び変形後のモデル形状を図2.1.4-7に示す。

$$\text{ばね定数} : K = \frac{W}{\delta} = 7.16 \times 10^5 [\text{kN/m}]$$




図 2.1.4-7 変形前後のモデル形状

f. CRDハウジングレストレントビームのばね定数算定結果

CRDハウジングレストレントビームのばね定数の算定結果を表2.1.4-6に示す。

表 2.1.4-6 CRDハウジングレストレントビームのばね定数

機器	記号	ばね定数
CRDハウジングレストレントビーム	K_6	$7.16 \times 10^5 \text{ kN/m}$

(5) 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレント：K₇

a. 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構造

制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントは、制御棒駆動機構ハウジングの下端フランジにボルト締結にて設置された構造物であり、ヘッドボルト、ベースからなる。

制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントは地震時に制御棒駆動機構ハウジングを水平方向に支持し、制御棒駆動機構ハウジングレストレントビームへ荷重を伝達する。隣り合う制御棒駆動機構ハウジングは制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントを介して互いに接触しているため、圧縮方向の荷重は伝達するが、引張方向の荷重は伝達しない構造である。

制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構造概要を図 2.1.4-8 に示す。




図 2.1.4-8 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構造概要

b. 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントのばね定数算定方法

(a) 全体でのばね定数の算定方法

制御棒駆動機構ハウジング（内側）と制御駆動機構ハウジング（外側）は、それぞれ最短部材の中心部と最長部材の最外部の制御駆動機構ハウジングを代表

として、それぞれの質量、断面剛性を考慮しモデル化する。それぞれモデル化した制御棒駆動機構ハウジングに対し、制御棒駆動機構ラテラルレストレントを介した荷重伝達をモデル化するため、制御棒駆動機構ハウジング（内側）と制御棒駆動機構ハウジング（外側）間は、ラテラルレストレントの剛性を考慮したばねで接続する。ここで、制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントのばね定数については、最短と最長の制御棒駆動機構ハウジング間の制御棒駆動機構ラテラルレストレントを考慮する。（図 2.1.4-8 中の で囲んだ範囲）

図 2.1.4-8 中の で囲んだ中央 1 列には、制御棒駆動機構ハウジング間のラテラルレストレント 個と制御棒駆動機構ハウジング／レストレントビーム間のラテラルレストレント 個が直列に接続されているため、制御棒駆動機構ハウジング（内側）1 本当たりのばね定数として、中央 1 列の直列ばねのばね定数 K を以下の式に基づき算定する。

$$K = \text{[]} \text{ (kN/m)}$$

また、制御棒駆動機構ハウジング（内側）は、 本分の制御棒駆動機構ハウジングの重量、断面剛性を 1 本のモデルとするため、制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントのばね定数も 倍し、全体のばね定数 K_7 を算定する。算定のイメージを図 2.1.4-9 に示す。

$$K_7 = \text{[]} \text{ (kN/m)}$$




図 2.1.4-9 全体のばね定数算定イメージ

(b) 制御棒駆動機構ハウジング間及び制御棒駆動機構ハウジング/レストレント
 ビーム間のラテラルレストレントばね定数算定方法

制御棒駆動機構ハウジング間及び制御棒駆動機構ハウジング/レストレント
 ビーム間のラテラルレストレントのばね定数 K_A は、以下の式に基づき算定する。

$$K_A = \frac{1}{\left(\frac{1}{K_{P1}}\right) + \left(\frac{1}{K_{P2}}\right) + \left(\frac{1}{K_{P3}}\right) + \left(\frac{1}{K_{P4}}\right)}$$

$$K_{Pi} = \frac{A_i \cdot E_i}{l_i}, \quad i = 1 \sim 4$$

ここで、各記号は以下の記号の説明及び図 2. 1. 4-10 に示す制御棒駆動機構ハ
 ウジング間及び制御棒駆動機構ハウジング/レストレントビーム間のラテラルレ
 ストレントの構成部材構造図による。

K_{Pi} : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構成部材の
 ばね定数

A_i : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構成部材の
 断面積

l_i : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構成部材の
 長さ

B_1, B_2 : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構成部材の
 高さ

ϕ_1, ϕ_2 : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構成部材の
 直径

t : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構成部材の
 幅

E_i : 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレントの構造部材の
 縦弾性係数 = (MPa)

l_1 = (mm)

l_2 = (mm)

l_3 = (mm)

l_4 = (mm)

B_1 = (mm)

B_2 = (mm)

t = (mm)

ϕ_1 = (mm)

ϕ_2 = (mm)




図 2.1.4-10 制御棒駆動機構ハウジング間及び制御棒駆動機構ハウジング/レストレントビーム間のラテラルレストレートの構成部材構造図

- c. 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレートのばね定数算定結果
 以上より算定した構成部材及び全体のばね定数の算定結果を表 2.1.4-7 に示す。

表 2.1.4-7 制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレートのばね定数

	記号	ばね定数 (kN/m)
制御棒駆動機構ハウジング間及び制御棒駆動機構ハウジング/レストレントビーム間のラテラルレストレートのばね定数	K_A	
制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレイト全体のばね定数	K_7	

(6) シュラウドサポート (回転ばね) : K_8

a. シュラウドサポートの構造

シュラウドサポートは、シュラウドサポートシリンダ、シュラウドサポートプレート及びシュラウドサポートレグからなる溶接構造物である。シュラウドサポートレグ下端及びシュラウドサポートプレート外周が原子炉圧力容器に溶接されており、シュラウドサポートシリンダを介して炉心シュラウドを支持する。

シュラウドサポートの構造概要を図 2.1.4-11 に示す。




図 2.1.4-11 シュラウドサポートの構造概要

b. シュラウドサポートのばね定数算定方法

(a) 全体でのばね定数算定方法

シュラウドサポート全体でのばね定数 K_8 は、シュラウドサポートシリンダ、シュラウドサポートレグ及びシュラウドサポートプレートの回転ばね定数を算定し、以下のとおり組み合わせて算定する。図 2.1.4-12 にばね全体の模式図を示す。

$$K_8 = \frac{1}{\frac{1}{K_{MA1}} + \frac{1}{K_{MA2}}} + K_{MB}$$

ここで、

K_{MA1} : シュラウドサポートシリンダのばね定数

K_{MA2} : シュラウドサポートレグのばね定数

K_{MB} : シュラウドサポートプレートのばね定数




図 2.1.4-12 全体ばねの模式図

(b) 構成部材のばね定数算定方法

イ. シュラウドサポートシリンダ : K_{MA1}

シュラウドサポートシリンダのばね定数 K_{MA1} は、以下の式に基づき算定する。

$$K_{MA1} = \frac{R_m^2 \cdot A_1 \cdot E}{2L_1}$$

ロ. シュラウドサポートレグ : K_{MA2}

シュラウドサポートレグのばね定数 K_{MA2} は、以下の式に基づき算定する。

$$K_{MA2} = \frac{R_m^2 \cdot A_2 \cdot E}{2L_2}$$

ハ. シュラウドサポートプレート : K_{MB}

シュラウドサポートプレートのばね定数 K_{MB} は、以下の式^[1]に基づき算定する。

$$K_{MB} = \frac{\pi \cdot R_m^2 \cdot E \cdot t_3^3}{3C_2 \cdot D_o^2 \cdot (1 - \nu^2)}$$

ここで、以下の各記号は図 2.1.4-13 に示す原子炉压力容器断面図による。

$$R_m : \frac{1}{2} (D_i - t_1) = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$A_1 : \text{シュラウドサポートシリンダ断面積} \\ A_1 = \pi \cdot t_1 (D_i - t_1) = \boxed{} \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$A_2 : \text{シュラウドサポートレグ断面積} \\ A_2 = N \cdot B \cdot t_2 = \boxed{} \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$L_1 : \text{シュラウドサポートシリンダ長さ} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$L_2 : \text{シュラウドサポートレグ長さ} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$t_1 : \text{シュラウドサポートシリンダ厚さ} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$t_2 : \text{シュラウドサポートレグ厚さ} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$t_3 : \text{シュラウドサポートプレート厚さ} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$D_o : \text{原子炉圧力容器内径} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$D_i : \text{炉心シュラウド外径} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$C_1 : = \frac{D_i - t_1}{D_o} = \boxed{} \text{ (-)}$$

$$C_2 : = \frac{1}{8} \left\{ 1 - C_1^2 - \frac{4C_1^2}{1 - C_1^2} \left(\ln \frac{1}{C_1} \right)^2 \right\} = \boxed{} \text{ (-)}$$

$$B : \text{シュラウドサポートレグ幅} = \boxed{} \text{ (mm)}$$

$$N : \text{シュラウドサポートレグ個数} = \boxed{} \text{ (-)}$$

$$E : \text{縦弾性係数} = \boxed{} \text{ (MPa)}$$

$$\nu : \text{ポアソン比} = \boxed{} \text{ (-)}$$




図 2.1.4-13 原子炉圧力容器断面図

c. シュラウドサポートのばね定数算定結果

以上より算定した構成部材及び全体のばね定数の算定結果を表 2.1.4-8 に示す。

表 2.1.4-8 シュラウドサポートのばね定数

	記号	ばね定数 (kN・m/rad)
シュラウドサポートシリンダのばね定数	K_{MA1}	
シュラウドサポートレグのばね定数	K_{MA2}	
シュラウドサポートプレートのばね定数	K_{MB}	
シュラウドサポートのばね定数	K_8	

参考文献

[1] : Roark 「FORMULAS for STRESS and STRAIN, 4th edition」 Table X No.20

2.1.5 材料物性値（縦弾性係数，ポアソン比）

大型機器，炉内構造物系の材料物性値（縦弾性係数，ポアソン比）は，適用する規格・基準等に基づき，表 2.1.5-1 に示す値を使用する。また，原子炉建物の材料物性値（縦弾性係数，ポアソン比）は，VI-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」に基づき，表 2.1.5-2 に示す値を使用する。

表 2.1.5-1 解析に用いる物性値（水平方向）

名称		縦弾性係数 (MPa)	ポアソン比	出典
原子炉格納容器			0.30	(縦弾性係数及びポアソン比) 1973年 鋼構造設計基準
ガンマ線遮蔽壁			0.30	(縦弾性係数) 昭和55年 告示501号 (ポアソン比) 1973年 鋼構造設計基準
原子炉圧力容器ペDESTAL			0.30	
原子炉圧力容器	上部(質点61~70間)*		0.30	
	下部(質点70~83間)*		0.30	
	支持スカート		0.30	
気水分離器			0.30	
スタンドパイプ			0.30	
炉心シュラウド			0.30	
燃料集合体			0.40	試験，文献に基づく メーカー採用値
制御棒案内管			0.30	(縦弾性係数) 昭和55年 告示501号
制御棒駆動機構ハウジング		0.30	(ポアソン比) 1973年 鋼構造設計基準	

注記*：質点番号は代表してNS方向の地震応答解析モデルのものを示す。

表 2.1.5-2 原子炉建物の物性値

名称	縦弾性係数 (MPa)	ポアソン比	出典
原子炉建物（建物，基礎スラブ）	2.25×10^4	0.20	鉄筋コンクリート構造計算規準 ・同解説—許容応力度設計法— ((社) 日本建築学会， 1999改定)
原子炉建物（屋根トラス部）	2.05×10^5	0.30	鋼構造設計規準—許容応力度 設計法— ((社) 日本建築学会， 2005改定)

2.2 既工認の地震応答解析モデルからの設定変更及びその影響確認

2.2.1 既工認の地震応答解析モデルからの設定変更

2.2.1.1 水平方向地震応答解析モデルの統合

水平方向の原子炉本体地震応答解析モデルについて、既工認では建設工程の関係上、原子炉格納容器－原子炉圧力容器モデル（以下「PCV－RPVモデル」という。）と原子炉圧力容器－炉内構造物モデル（以下「RPV－Rinモデル」という。）の2種類のモデルを用いていた。しかし、今回工認では既工認のように設計進捗に応じたモデルの使い分けの必要がないこと及び実機に合わせて構造体をモデル化できることから、RPV－Rinモデルに原子炉格納容器を追加した原子炉格納容器－原子炉圧力容器－炉内構造物モデル（以下「PCV－RPV－Rinモデル」という。）を水平方向の原子炉本体地震応答解析モデルとする。既工認及び今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルを表2.2.1.1-1に示す。

今回工認で用いるPCV－RPV－Rinモデルの質点位置、質点質量、断面剛性は、既工認のモデル諸元を適用することを基本とするため、既工認のPCV－RPVモデル（炉内構造物は原子炉圧力容器の付加質量として考慮）及びRPV－Rinモデル（原子炉格納容器は原子炉建物の付加質量として考慮）と同等である。そのため、PCV－RPV－Rinモデルを採用することによる地震応答への影響は十分小さい。

表 2.2.1.1-1 既工認及び今回工認における地震応答解析モデル

		既工認		今回工認																																																																																																											
		PCV-RPVモデル	RPV-Rinモデル	PCV-RPV-Rinモデル																																																																																																											
モデル化 範囲		<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建物 原子炉格納容器 ガンマ線遮蔽壁 原子炉圧力容器ペDESTAL 原子炉圧力容器 (炉内構造物を付加質量として考慮) 	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建物 (原子炉格納容器を付加質量として考慮) ガンマ線遮蔽壁 原子炉圧力容器ペDESTAL 原子炉圧力容器 炉内構造物 (気水分離器及びスタントパイプ, 炉心シュラウド, 燃料集合体, 制御棒案内管) 制御棒駆動機構ハウジング 	<ul style="list-style-type: none"> 原子炉建物 原子炉格納容器 ガンマ線遮蔽壁 原子炉圧力容器ペDESTAL 原子炉圧力容器 炉内構造物 (気水分離器及びスタントパイプ, 炉心シュラウド, 燃料集合体, 制御棒案内管) 制御棒駆動機構ハウジング 																																																																																																											
	解析モデル図 (NS方向)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ノ</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>K1</td><td>5.8</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K2</td><td>5.8</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K3</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K4</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K5</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K6</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K7</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K8</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>	ノ	X	Y	Z	K1	5.8	1.0	0.0	K2	5.8	1.0	1.0	K3	3.5	1.0	1.0	K4	3.5	1.0	0.0	K5	2.0	1.0	0.0	K6	2.0	1.0	1.0	K7	1.0	1.0	1.0	K8	1.0	1.0	0.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ノ</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>K1</td><td>5.8</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K2</td><td>5.8</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K3</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K4</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K5</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K6</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K7</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K8</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>	ノ	X	Y	Z	K1	5.8	1.0	0.0	K2	5.8	1.0	1.0	K3	3.5	1.0	1.0	K4	3.5	1.0	0.0	K5	2.0	1.0	0.0	K6	2.0	1.0	1.0	K7	1.0	1.0	1.0	K8	1.0	1.0	0.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ノ</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>K1</td><td>5.8</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K2</td><td>5.8</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K3</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K4</td><td>3.5</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K5</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>K6</td><td>2.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K7</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>K8</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>	ノ	X	Y	Z	K1	5.8	1.0	0.0	K2	5.8	1.0	1.0	K3	3.5	1.0	1.0	K4	3.5	1.0	0.0	K5	2.0	1.0	0.0	K6	2.0	1.0	1.0	K7	1.0	1.0	1.0	K8	1.0	1.0
ノ	X	Y	Z																																																																																																												
K1	5.8	1.0	0.0																																																																																																												
K2	5.8	1.0	1.0																																																																																																												
K3	3.5	1.0	1.0																																																																																																												
K4	3.5	1.0	0.0																																																																																																												
K5	2.0	1.0	0.0																																																																																																												
K6	2.0	1.0	1.0																																																																																																												
K7	1.0	1.0	1.0																																																																																																												
K8	1.0	1.0	0.0																																																																																																												
ノ	X	Y	Z																																																																																																												
K1	5.8	1.0	0.0																																																																																																												
K2	5.8	1.0	1.0																																																																																																												
K3	3.5	1.0	1.0																																																																																																												
K4	3.5	1.0	0.0																																																																																																												
K5	2.0	1.0	0.0																																																																																																												
K6	2.0	1.0	1.0																																																																																																												
K7	1.0	1.0	1.0																																																																																																												
K8	1.0	1.0	0.0																																																																																																												
ノ	X	Y	Z																																																																																																												
K1	5.8	1.0	0.0																																																																																																												
K2	5.8	1.0	1.0																																																																																																												
K3	3.5	1.0	1.0																																																																																																												
K4	3.5	1.0	0.0																																																																																																												
K5	2.0	1.0	0.0																																																																																																												
K6	2.0	1.0	1.0																																																																																																												
K7	1.0	1.0	1.0																																																																																																												
K8	1.0	1.0	0.0																																																																																																												

2.2.1.2 構造物間ばね定数の算定方法の変更

今回工認では解析モデルを最新化して精緻に地震応答解析を実施するため、先行プラントにおいて適用実績のあるモデル化手法を参照し、原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザのばね定数を精緻化する。精緻化したばね定数の数値一覧を表 2.2.1.2-1 に、ばね定数の算定方法の詳細を以下に示す。


表 2.2.1.2-1 各機器のばね定数

記号	名称	ばね定数
K ₄	原子炉格納容器スタビライザ	3.50×10 ⁶ kN/m
K ₅	原子炉压力容器スタビライザ	6.80×10 ⁶ kN/m


2.2.1.2.1 原子炉格納容器スタビライザ：K₄

(1) 原子炉格納容器スタビライザの構造


原子炉格納容器スタビライザはガンマ線遮蔽壁外側上部に溶接で固定されたトラス状の構造物であり、多角形配置のシヤラグを介してガンマ線遮蔽壁に作用する水平地震荷重を原子炉格納容器に伝達する機能を有する。原子炉格納容器スタビライザの概略図を図 2.2.1.2.1-1 に示す。原子炉格納容器スタビライザの構成部材としては、円筒形状のパイプ、ガンマ線遮蔽壁との取り付け部であるガセットプレート、原子炉格納容器との取り付け部である内側シヤラグ（内側メイルシヤラグ、内側フィメールシヤラグ）からなる。ガセットプレートとガンマ線遮蔽壁の取付け部及び内側シヤラグの構造を図 2.2.1.2.1-2 に示す。



原子炉建物全体模式図




原子炉格納容器平面図



原子炉格納容器スタビライザ構造図

図 2.2.1.2.1-1 原子炉格納容器スタビライザ概略図



ガセットプレート拡大図 (A部)

内側シヤラグ取付部拡大図 (B部)

図 2.2.1.2.1-2 ガセットプレートとガンマ線遮蔽壁の取付け部及び内側シヤラグの構造



(2) 既工認と今回工認での変更点

原子炉格納容器スタビライザばね定数について、既工認からの変更点を表 2.2.1.2.1-1 に示す。既工認では、原子炉格納容器スタビライザの剛性に最も大きく寄与するパイプをモデル化対象として、1 対のトラス (パイプ 2 本) の荷重-変位関係によりばね定数を算定していた。今回工認では、取り合い部であるガセットプレート及び内側シヤラグについてもモデル化対象に含め、最新の許認可手法に合わせて全体系モデルによる FEM 解析を適用し、より実現象に即したばね定数を算

定する。

全体系モデルによるFEM解析手法は、東海第二の新規制工認において原子炉格納容器スタビライザのばね定数算定にて適用実績があり、また、大間1号炉建設工認において同様な多角形配置の構造物である制御棒駆動機構ハウジングレストレントビームのばね定数算定にて適用実績がある。

表 2.2.1.2.1-1 原子炉格納容器スタビライザのばね定数算出方法の変更点

	既工認	今回工認
計算方法	手計算 (1対のトラス(パイプ2本)の荷重-変位関係により算定)	FEM解析 (取り合い部のガセットプレート及び内側シヤラグを含めてモデル化した全体モデルの荷重-変位関係により算定)
評価モデル		
ばね定数	5.30×10^6 (kN/m)	3.50×10^6 (kN/m)

(3) 既工認におけるばね定数算定方法

a. 計算モデルの範囲

既工認におけるばね定数算定のモデル化範囲を図 2.2.1.2.1-3 に示す。原子炉格納容器スタビライザのうち、1対のトラス(パイプ2本)についてモデル化し、パイプの断面剛性を設定したトラスでの荷重-変位関係からばね定数を算定する。




図 2.2.1.2.1-3 既工認におけるばね定数算定のモデル化範囲

b. 算定方法

既工認におけるばね定数算定モデルを図 2.2.1.2.1-4 に示す。1 対のトラス (パイプ 2 本) において、水平方向荷重による変位量 δ が生じた際の荷重及び変位の算定式は以下となる。

$$\delta_1 = \delta \sin \theta$$

$$F = \sigma \cdot A = E \cdot \frac{\delta_1}{L} \cdot A$$

$$W = 2 \cdot F \cdot \sin \theta$$

ここで、

- δ : トラスの荷重方向の変位
- δ_1 : トラスの長さ方向の変位
- θ : パイプ角度
- W : 1 対のトラスに生じる荷重
- F : パイプに生じる荷重
- E : 縦弾性係数
- L : パイプの長さ
- A : パイプの断面積

上記の式より、1 対のトラス (パイプ 2 本) における荷重－変位関係の式は以下となる。

$$W = 2 \cdot E \cdot \frac{\delta_1}{L} \cdot A \cdot \sin \theta = 2 \cdot \frac{EA}{L} \cdot \sin^2 \theta \cdot \delta$$

よって、1対のトラス（パイプ2本）におけるばね定数(K_P)は以下となる。

$$K_P = \frac{W}{\delta} = 2 \cdot \frac{EA}{L} \cdot \sin^2 \theta$$

以上より、原子炉格納容器スタビライザ全体でのばね定数(K)は以下となる。

$$K = 4 K_P = 4 \cdot 2 \cdot \frac{EA}{L} \cdot \sin^2 \theta = 8 \cdot \frac{EA}{L} \cdot \sin^2 \theta$$




図 2.2.1.2.1-4 既工認におけるばね定数算定モデル

(4) 今回工認におけるばね定数算定方法

a. 解析モデルの範囲

今回工認におけるばね定数算定のモデル化範囲を図 2.2.1.2.1-5 に示す。原子炉格納容器スタビライザの構成部材であるパイプ、ガセットプレート及び内側シヤラグを 360° 全体でモデル化する。

なお、今回評価に用いる FEM 解析には「MSC NASTRAN Ver. 2005」を使用する。




図 2.2.1.2.1-5 今回工認におけるばね定数算定のモデル化範囲

b. 解析モデル

解析モデルの諸元を表 2.2.1.2.1-2 に、解析モデル図を図 2.2.1.2.1-6 に示す。パイプは断面剛性を考慮した梁要素，ガセットプレート及び内側シヤラグはシェル要素によりモデル化する。

表 2.2.1.2.1-2 FEM解析モデルの諸元

節点数	要素数	使用要素タイプ	
		パイプ	梁要素
19,336	18,768	ガセットプレート	シェル要素
		内側シヤラグ	




図 2.2.1.2.1-6 原子炉格納容器スタビライザ解析モデル

c. 解析条件

解析モデルの境界条件及び負荷条件を図 2.2.1.2.1-7 に示す。ガンマ線遮蔽壁とガセットプレートの境界条件はモデル中心と剛体結合として定義し、剛体結合されたモデル中心に強制変位を対角の位置にある内側シヤラグを結んだ線上に負荷する。なお、周方向に等間隔で設置された原子炉格納容器スタビライザ 8 基で荷重を負担するため、ばね定数は強制変位を負荷する方向によらず一定の値となる。内側シヤラグと原子炉格納容器との境界条件は、内側メイルシヤラグが内側フィメールシヤラグと嵌め合い構造となっていることから、円筒座標系の R 方向及び鉛直方向 (Z 方向) は拘束せず、 θ 方向を拘束する。

原子炉格納容器スタビライザの各構成部材の材質及び材料物性を表 2.2.1.2.1-3 に示す。縦弾性係数は、JSME2005/2007 年版における原子炉格納容器スタビラ

イザ通常運転温度（57℃）の値を用いる。




図 2.2.1.2.1-7 境界条件及び負荷条件

表 2.2.1.2.1-3 各構成部材の材質及び材料物性

構成部材	材質	縦弾性係数 E (MPa)	ポアソン比 ν
パイプ	STS410	2.01×10^5	0.30
ガセットプレート	SM400B	2.01×10^5	0.30
内側シヤラグ	SGV480	2.01×10^5	0.30

d. 解析結果

強制変位を負荷させた際の変形図を図 2.2.1.2.1-8 に示す。この図では変形前の形状を赤線、変形後の形状を黒線で示す。荷重は、剛体結合されたモデル中心の反力として算定する。この解析結果から得た荷重－変位関係から、原子炉格納容器スタビライザのばね定数を 3.50×10^6 [kN/m] と設定する。




図 2.2.1.2.1-8 変形図

- e. 原子炉格納容器スタビライザのばね定数算定結果
 原子炉格納容器スタビライザのばね定数の算定結果を表 2.2.1.2.1-4 に示す。

表 2.2.1.2.1-4 原子炉格納容器スタビライザのばね定数

機器	記号	ばね定数
原子炉格納容器スタビライザ	K_4	$3.50 \times 10^6 \text{ kN/m}$

f. ばね定数低下に係る要因の考察

(a) 要因の考察

既工認と比べて今回工認（FEM解析）のばね定数が低下した要因を考察するため、部材の剛性の考慮有無や結合方法等を変更した参考モデル（I-1、2及びII）を用いてばね定数を算定した。

要因の考察に用いた解析モデルの概要を表 2.2.1.2.1-5 に示す。また、各解析モデルにより算定されたばね定数を図 2.2.1.2.1-9 に示す。

表 2.2.1.2.1-5 解析モデルの概要

モデル名称	参考モデル I-1	参考モデル I-2	参考モデル II	今回工認モデル
モデル概要	既工認のトラス 1 対モデルを FEM モデルで再現したモデル	トラス 1 対について、ガセットプレート及び内側シヤラグを剛体として考慮し、パイプの曲げ及びせん断剛性を考慮したモデル	トラス 1 対について、パイプの曲げ及びせん断剛性に加え、ガセットプレート及び内側シヤラグの剛性を考慮したモデル	全トラスについて、パイプの曲げ及びせん断剛性と、ガセットプレート及び内側シヤラグの剛性を考慮したモデル
ガセットプレート／内側シヤラグ	—	剛体	剛性考慮	剛性考慮
パイプとの取り付け部	ピン結合	剛結合	剛結合	剛結合
パイプ	軸変形を考慮 (長さ L=3749mm)	軸変形、曲げ、せん断を考慮 (長さ L=2574.1mm)	軸変形、曲げ、せん断を考慮 (長さ L=2574.1mm)	軸変形、曲げ、せん断を考慮 (長さ L=2574.1mm)
解析モデル図				

《解析結果の考察》

① 既工認と参考モデル I-1 の比較・考察

参考モデル I-1 により算定されたばね定数は既工認と同値であるため、FEM解析モデルは既工認の計算モデルと同等である。

② 参考モデル I-1 と参考モデル I-2 の比較・考察

参考モデル I-2 では、ガセットプレート及び内側シヤラグを剛体としてモデル化したことによりパイプ長が短くなったため、ばね定数の値が参考モデル I-1 より大きくなる。

③ 参考モデル I-2 と参考モデル II の比較・考察

参考モデル II では、ガセットプレート及び内側シヤラグに剛性を考慮することにより、ばね定数の値が参考モデル I-2 より小さくなる。

④ 参考モデル II と今回工認モデルの比較・考察

本来ガセットプレートは隣り合うパイプの荷重を受け持つこととなるが

(図 2.2.1.2.1-10 (b) 参照), 参考モデルⅡでは, 1 対のトラスのみの荷重を受け持つモデル化を行っており (図 2.2.1.2.1-10 (a) 参照), 隣り合うパイプからの荷重を考慮していない。これに対し, 今回工認モデルでは隣り合うパイプからの荷重も考慮されることから, ガセットプレートの変形が大きくなり, ばね定数の値が参考モデルⅡより小さくなる。

原子炉格納容器スタビライザを構成する各部材の剛性を考慮することにより, 現実的なばね定数を算定した。その中でも, ガセットプレート及び内側シヤラグの剛性を考慮したことが, ばね定数低下に大きく寄与している。

[単位: $\times 10^6 \text{kN/m}$]

項目	既工認	参考モデル I-1	参考モデル I-2	参考モデル II	今回工認モデル
トラス 1 対	1.3	1.3	1.9	1.0	—
全体 (トラス 8 対)	5.3	5.3	7.7	3.9	3.5




図 2.2.1.2.1-9 各解析モデルにより算定されたばね定数




図 2.2.1.2.1-10 参考モデルⅡと今回工認モデルの荷重伝達


(5) 今回工認におけるばね定数の妥当性

(4)f. 項より、今回工認モデルには、パイプの曲げ及びせん断剛性、ガセットプレート及び内側シヤラグの剛性と隣り合うパイプからの荷重も考慮されており、実現象をより精緻に模擬したモデルとなっている。また、既工認のばね定数から低下することは、(4)f. 項の考察よりモデルの変更内容と整合しており、今回工認におけるばね定数は妥当であると考ええる。


2.2.1.2.2 原子炉圧力容器スタビライザ：K₅

(1) 原子炉圧力容器スタビライザの構造


原子炉圧力容器スタビライザは、ガンマ線遮蔽壁頂部に円周状に8箇所設置され、原子炉圧力容器付属構造物であるスタビライザブラケットをあらかじめ初期締付荷重を与えたサラバネを介して両側から挟み込む構造であり、サラバネを介して原子炉圧力容器の円周方向の水平地震荷重をガンマ線遮蔽壁へ伝達する機能を有する。なお、原子炉圧力容器の半径方向及び鉛直方向については、スタビライザブラケットと原子炉圧力容器スタビライザのヨークの間にギャップが設けられており、原子炉圧力容器の熱膨張による荷重及び地震荷重は伝達されない。原子炉圧力容器スタビライザの概略図を図2.2.1.2.2-1に、構造図を図2.2.1.2.2-2に示す。



原子炉建物全体模式図




原子炉格納容器平面図




原子炉压力容器スタビライザ配置図


図 2. 2. 1. 2. 2-1 原子炉压力容器スタビライザ概略図



原子炉圧力容器スタビライザ分解図



原子炉圧力容器スタビライザ平面図



断面 A - A

注記* : シムは原子炉圧力容器スタビライザとスタビライザブラケットのギャップを小さくするため現地にて厚さを調整する。ばね定数の算定には設計寸法を用いる。

図 2.2.1.2.2-2 原子炉圧力容器スタビライザ構造図

(2) 既工認と今回工認での変更点

原子炉压力容器スタビライザのばね定数について、既工認からの変更点を表 2.2.1.2.2-1 に示す。既工認では、原子炉压力容器スタビライザの剛性に大きく寄与するロッド、サラバネのみ剛性を考慮しているが、今回工認では最新の許認可手法に合わせてガンマ線遮蔽壁ブラケット、スリーブ等の剛性を追加で考慮し、より実現象に即したばね定数を算定する。既工認及び今回工認において剛性を考慮する部材の接続イメージを図 2.2.1.2.2-3 に示す。

なお、上記ばね定数算定方法は大間 1 号炉建設工認、島根 3 号機建設工認及び東海第二、柏崎刈羽 7 号炉及び女川 2 号炉の新規制工認において適用実績がある。

表 2.2.1.2.2-1 原子炉压力容器スタビライザばね定数算定方法の変更点

	既工認	今回工認
計算方法	理論式による (各部材の剛性を直列ばねとして合成)	同左
剛性を考慮する部材 (赤枠部)	<p>ヨーク スリーブ ロッド サラバネ ガンマ線遮蔽壁 ブラケット スタビライザ ブラケット ガゼット 六角ナット ワッシャ</p>	<p>ヨーク スリーブ ロッド サラバネ ガンマ線遮蔽壁 ブラケット スタビライザ ブラケット ガゼット 六角ナット ワッシャ シムを評価部材として 考慮 (図示なし)</p>
ばね定数	9.61×10^6 [kN/m]	6.80×10^6 [kN/m]




図 2.2.1.2.2-3(1) 剛性を考慮する部材の接続イメージ (既工認)




図 2.2.1.2.2-3(2) 剛性を考慮する部材の接続イメージ (今回工認)

(3) 既工認におけるばね定数算定方法

既工認では、サラバネ及びロッドを主たる支持部材と考え、図2.2.1.2.2-4に示すとおればね定数算定モデルを設定した。

原子炉压力容器スタビライザ1基の片側分のばね定数(K_{1half})は、サラバネ(K_S)及びロッド(K_R)の直列ばねとして、以下の式に基づき算定する。

$$K_{1half} = \frac{K_S \cdot K_R}{K_S + K_R}$$

原子炉压力容器スタビライザ1基の両側分のばね定数(K_{1ambi})は片側分のばね定数(K_{1half})の並列ばねとして、以下の式に基づき算定する。

$$K_{1ambi} = K_{1half} + K_{1half} = \frac{2 \cdot K_S \cdot K_R}{K_S + K_R}$$

原子炉压力容器スタビライザ8基分の全体でのばね定数(K_5)を荷重-変位の関係から算定する。図2.2.1.2.2-5のとおり原子炉压力容器スタビライザに強制変位 x を負荷した場合に強制変位と同じ方向に生じる全体荷重 W を算定する。

90° 及び270° の位置に設置された原子炉压力容器スタビライザに生じる荷重を W_1 、45°、135°、225° 及び315° の位置に設置された原子炉压力容器スタビライザに生じる荷重を W_2' とし、荷重 W_2' の強制変位 x と同じ方向の分力を W_2 とする。

強制変位 x を負荷したときの45°、135°、225° 及び315° の位置に設置された原子炉压力容器スタビライザに生じる接線方向の変位は $x \cdot \cos \alpha$ であることから、荷重 W_2' は以下のとおりとなる。

$$W_2' = K_{1 \text{ambi}} \cdot x \cdot \cos \alpha$$

図2.2.1.2.2-5内の拡大図の関係から強制変位 x と同じ方向の分力 W_2 は以下のとおりとなる。

$$W_2 = W_2' \cos \alpha = K_{1 \text{ambi}} \cdot x \cdot \cos^2 \alpha$$

したがって、原子炉压力容器スタビライザ全体のばね定数 (K_5) は以下のとおりとなる。

$$\begin{aligned} W &= 2 \cdot W_1 + 4 \cdot W_2 = 2 \cdot (K_{1 \text{ambi}} \cdot x) + 4 \cdot (K_{1 \text{ambi}} \cdot x \cdot \cos^2 \alpha) \\ &= 4 \cdot K_{1 \text{ambi}} \cdot x \\ K_5 &= \frac{W}{x} = 4 K_{1 \text{ambi}} = 4 \cdot \frac{2 \cdot K_S \cdot K_R}{K_S + K_R} = \frac{8 \cdot K_S \cdot K_R}{K_S + K_R} \end{aligned}$$




図 2.2.1.2.2-4 既工認におけるばね定数算定モデル




図 2.2.1.2.2-5 水平荷重の分配

(4) 今回工認におけるばね定数算定方法

a. 原子炉压力容器スタビライザのばね定数算定方法

今回工認においては、サラバネ及びロッドの他に原子炉压力容器からの外力の支持に寄与する部材を剛性を考慮する対象として追加する。今回工認におけるばね定数算定モデルを図 2.2.1.2.2-6 に示す。サラバネ(K_S)及びロッド (K_R)に加え、ガセット(K_G)、ヨーク(引張方向 K_{YT} 、圧縮方向 K_{YC})、スリーブ(K_{SL})、六角ナット(K_H)、ワッシャ(K_W)について、原子炉压力容器スタビライザ1基の片側分のばね定数(K_{half})は、サラバネ(K_S)及びロッド (K_R)に加え、ガセット(K_G)、ヨーク(引張方向 K_{YT} 、圧縮方向 K_{YC})、スリーブ(K_{SL})、六角ナット(K_H)、ワッシャ(K_W)の直列ばねとして、以下の式に基づき算定する。なお、縦弾性係数は「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む)) (以下「JSME2005/2007年版」という。)における原子炉压力容器スタビライザ最高使用温度(302℃)の値を用いる。

$$K_{half(T)} = \frac{1}{\frac{1}{K_H} + \frac{1}{K_{SL}} + \frac{1}{K_W} + \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_R} + \frac{1}{K_G} + \frac{1}{K_{YT}}} \quad (\text{引張側})$$

$$K_{half(C)} = \frac{1}{\frac{1}{K_H} + \frac{1}{K_{SL}} + \frac{1}{K_W} + \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_R} + \frac{1}{K_G} + \frac{1}{K_{YC}}} \quad (\text{圧縮側})$$

また、原子炉压力容器スタビライザ1基の両側分のばね定数 (K_{ambi}) は片側分のばね定数の並列ばね及びガンマ線遮蔽壁ブラケット (K_B)、シム (K_{SM}) の直

列ばねとして、以下の式に基づき算定する。

$$K_{1 \text{ a m b i}} = \frac{1}{\frac{1}{K_{1 \text{ h a l f (T)}} + K_{1 \text{ h a l f (C)}}} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_{S M}}}$$

8基分全体でのばね定数は次式のように表される。

$$K_5 = 4K_{1 \text{ a m b i}} = \frac{4}{\frac{1}{K_{1 \text{ h a l f (T)}} + K_{1 \text{ h a l f (C)}}} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_{S M}}}$$

ここで、

- K_5 : 原子炉压力容器スタビライザ8基分のばね定数
- $K_{1 \text{ a m b i}}$: 原子炉压力容器スタビライザ1基分のばね定数
- $K_{1 \text{ h a l f}}$: 原子炉压力容器スタビライザ1基分（片側分）のばね定数
- K_S : サラバネのばね定数
- K_R : ロッドのばね定数
- K_G : ガセットのばね定数
- $K_{Y T}$: ヨークのばね定数（引張方向）
- $K_{Y C}$: ヨークのばね定数（圧縮方向）
- $K_{S L}$: スリーブのばね定数
- K_H : 六角ナットのばね定数
- K_W : ワッシャのばね定数
- K_B : ガンマ線遮蔽壁ブラケットのばね定数
- $K_{S M}$: シムのばね定数




図 2.2.1.2.2-6 今回工認におけるばね定数算定モデル

b. 各部材のばね定数算定方法

(a) サラバネ

メーカ試験結果よりサラバネ 1 枚当たりのばね定数は, [N/mm] である。

原子炉圧力容器スタビライザの片側にサラバネは並列ばねになるように 枚重ねているため, 片側全体のばね定数は以下の式に基づき算定する。

$$K_s = \text{} \times \text{} = \text{} \text{ [kN/m]}$$

(b) ロッド

ロッドの概略図を図 2.2.1.2.2-7 に示す。ロッドの軸方向ばね定数は, 以下の式に基づき算定する。

$$K_R = \frac{E}{\frac{L_{R1}}{A_{R1}} + \frac{L_{R2}}{A_{R2}}}$$

ここで,

A_{R1} : 丸棒部断面積 = (mm²)

A_{R2} : ねじ部断面積 = (mm²)

L_{R1} : 丸棒部長さ = (mm)

L_{R2} : 丸棒部先端～スリーブの六角ナット側端面の距離 = (mm)

E : 縦弾性係数 = (MPa)




図 2.2.1.2.2-7 ロッド概略図

(c) ガセット

ガセットは、図 2.2.1.2.2-8 に示す計算モデルを用いて、サラバネからの荷重を受けた際のガセットの荷重－変位関係から FEM 解析により算定する。




図 2.2.1.2.2-8 ガセットの構造

(d) ヨーク

ヨークのばね定数は、図 2.2.1.2.2-9 のとおり分割した①～④のそれぞれのばね定数を計算し、直列ばねとして引張ばね定数 (K_{YT}) と圧縮ばね定数 (K_{YC}) を算定する。




図 2.2.1.2.2-9 ヨークのばね定数算定のための計算モデル分割

ア. 引張

ヨークの引張によるばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_{YT} = \frac{1}{\frac{1}{K_{YS1}} + \frac{1}{K_{YTE}} + \frac{2}{K_{YB}} + \frac{2}{K_{YS2}}}$$

ここで、

K_{YS1} : ①及び②のねじ部 (ヨークとロッドの接続部) のせん断によるばね定数 ($= \frac{A_{YS1} \cdot G_Y}{R_Y}$)

A_{YS1} : ①及び②のねじ穴の側面積 = (mm²)

R_Y : ねじ穴半径 = (mm)

G_Y : せん断弾性係数 = (MPa)

K_{YTE} : ③及び④の引張りによるばね定数 ($= \frac{A_{YTE} \cdot E}{L_{YTE}}$)

A_{YTE} : ③及び④の断面積 = (mm²)

L_{YTE} : ③及び④の長さ = (mm)

K_{YB} : ①及び②の曲げによるばね定数

I : 断面二次モーメント = (mm⁴)

E : 縦弾性係数 = (MPa)

以下は、図 2.2.1.2.2-10 を参照。

a_Y : 支持端～分布荷重作用範囲のうち、支持端から近い端点の距離

= (mm)

b_Y : 支持端～分布荷重作用範囲のうち、支持端から遠い端点の距離

= (mm)

c_Y : 分布荷重作用範囲 = (mm)

d_Y : 分布荷重作用範囲中央～支持端（他端）の距離

= (mm)

x_Y : x_Y 座標 = (mm)

l_Y : 支持端間の距離 = (mm)

R_1 : 支持端に作用する反力

W : ヨークに作用する分布荷重

K_{YS2} : ①及び②の板部のせん断によるばね定数

t_Y : ①及び②の板部の長さ = (mm)

G_Y : せん断弾性係数 = (MPa)

I : 断面二次モーメント = (mm⁴)




図 2.2.1.2.2-10 ①及び②の曲げによるばね定数計算モデル

イ. 圧縮

ヨークの圧縮によるばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_{YC} = K_{YS1}$$

(e) スリーブ

スリーブの概略図を図 2.2.1.2.2-11 に示す。スリーブの軸方向ばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_{SL} = \frac{E}{\frac{L_{SL1}}{A_{SL1}} + \frac{L_{SL2}}{A_{SL2}}}$$

ここで、

A_{SL1}	: 座繰り穴側断面積	=	<input type="text"/>	(mm ²)
A_{SL2}	: 貫通穴側断面積	=	<input type="text"/>	(mm ²)
L_{SL1}	: 座繰り穴深さ	=	<input type="text"/>	(mm)
L_{SL2}	: 貫通穴深さ	=	<input type="text"/>	(mm)
E	: 縦弾性係数	=	<input type="text"/>	(MPa)




図 2.2.1.2.2-11 スリーブ概略図

(f) 六角ナット

六角ナットの概略図を図 2.2.1.2.2-12 に示す。六角ナットのせん断によるばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_H = \frac{A_H \cdot G_H}{R_H}$$

ここで、

A_H : ねじ穴の側面積 = (mm²)
 R_H : 穴の半径 = (mm)
 G_H : せん断弾性係数 = (MPa)




図 2.2.1.2.2-12 六角ナット概略図

(g) ワッシャ

ワッシャの概略図を図 2.2.1.2.2-13 に示す。ワッシャの軸方向ばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_w = \frac{A_w \cdot E}{L_w}$$

ここで、

A_w : 断面積 = (mm²)
 L_w : 板厚 = (mm)
 E : 縦弾性係数 = (MPa)




図 2.2.1.2.2-13 ワッシャ概略図

(h) ガンマ線遮蔽壁ブラケット

ガンマ線遮蔽壁ブラケットの概略図を図 2.2.1.2.2-14 に示す。ガンマ線遮蔽壁ブラケットによるばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_B = \frac{A_B \cdot G_B}{L_B}$$

ここで、

A_B : 断面積 = (mm²)

L_B : ガンマ線遮蔽壁～原子炉圧力容器スタビライザ端部の距離 = (mm)

G_B : せん断弾性係数 = (MPa)




図 2.2.1.2.2-14 ガンマ線遮蔽壁ブラケット概略図

(i) シム

シムの概略図を図 2.2.1.2.2-15 に示す。シムの軸方向ばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_{SM} = \frac{A_{SM} \cdot E}{t_{SM}}$$

ここで、

A_{SM} : 断面積 = (mm²)
 t_{SM} : 厚さ = (mm)
 E : 縦弾性係数 = (MPa)

シムは、原子炉压力容器スタビライザとスタビライザブラケットのギャップを小さくするために現地にて調整しているが、ばね定数の算定には設計寸法を用いる。

なお、シムとヨークのギャップは mm で調整されており、地震時には原子炉压力容器スタビライザとスタビライザブラケットはすぐに接触することから、ばね定数の算定においてギャップの影響は軽微である。




図 2.2.1.2.2-15 シム概略図

c. 原子炉压力容器スタビライザのばね定数算定結果

各部材のばね定数並びに原子炉压力容器スタビライザ 1 基及び全体のばね定数の算定結果を表 2.2.1.2.2-2 に示す。

表 2.2.1.2.2-2 原子炉压力容器スタビライザのばね定数

[単位：kN/m]

原子炉压力容器スタビライザの部材	既工認	今回工認
サラバネ (K_S)	1.78×10^6 *1	2.32×10^6
ロッド (K_R)	3.69×10^6 *2	3.33×10^6
ガセット (K_G)	—	3.28×10^7
ヨークのばね定数 (引張方向) (K_{YT})	—	4.31×10^6
ヨークのばね定数 (圧縮方向) (K_{YC})	—	6.73×10^7
スリーブのばね定数 (K_{SL})	—	7.10×10^7
六角ナットのばね定数 (K_H)	—	3.95×10^7
ワッシャのばね定数 (K_W)	—	5.81×10^8
ガンマ線遮蔽壁ブラケット (K_B)	—	8.77×10^6
シムのばね定数 (K_{SM})	—	2.84×10^8
原子炉压力容器スタビライザ 1 基分のばね定数 (K_{Lambi})	2.40×10^6	1.70×10^6
原子炉压力容器スタビライザ全体のばね定数 (K_5)	9.61×10^6	6.80×10^6

注記*1：計画時の枚数 (片側 枚) から算定している。

*2：計画時の仕様から算定している。

(5) FEM解析によるばね定数算出

(4)で示したとおり，原子炉压力容器スタビライザのばね定数は計算式を用いて算定している。本項では，実機を模擬したFEMモデルにより原子炉压力容器スタビライザのばね定数を算定し，(4)c.により得られたばね定数との比較を行う。

a. 計算方法


計算機コード「ABAQUS」により，部材ごとの形状，材料物性値等を設定した3次元ソリッドモデルで解析する。

b. 計算条件


(a) 解析モデル

解析モデルの概要を図 2.2.1.2.2-16 に示す。なお，解析モデルにおいて，ヨークはシム及びロッドのみに接続されており，ロッドはヨーク及び六角ナットのみに接続されている。その他の部材については，隣り合う部材同士で接続されている。図 2.2.1.2.2-16 において，図中の記号は(4)c.における各部材のばね定数算定における項目の記号に対応している。なお，(4)c.ではブラケット (RPVスタビライザ) の面内方向の剛性は大きいものとしてばね定数の算出対象としてブラケット (RPVスタビライザ) は含まれていないが，本項では実機構造を踏ま

えたばね定数について検討するため、ブラケット（R P Vスタビライザ）を含む解析モデルによりばね定数を算定する。



全体図



断面図

図 2. 2. 1. 2. 2-16 解析モデルの概要

(b) 各構成部材の材質及び材料物性

解析に用いる各構成部材の材質及び材料物性は(4) b. と同様とする。ただし、サラバネ ((4) b. (a) に対応)、六角ナット ((4) b. (f) に対応) 及びヨークとロッドの接続部 ((4) b. (d) のうち K_{YS1} でばね定数を設定する部位に対応) によるばね定数については形状によるモデル化が困難であるため、(4) b. と同じばね定数になるように縦弾性係数を調整して設定する。該当箇所を図 2. 2. 1. 2. 2-17 に、設定した縦弾性係数を表 2. 2. 1. 2. 2-3 に示す。




図 2.2.1.2.2-17 縦弾性係数を調整して設定する範囲

表 2.2.1.2.2-3 調整して設定した縦弾性係数

構成部材	縦弾性係数E (MPa)
サラバネ	2.71×10^4
ヨークとロッドの接続部	2.00×10^6
六角ナット	1.86×10^5

(c) 境界条件及び荷重条件

境界条件及び荷重条件を図 2.2.1.2.2-18 に示す。ガンマ線遮蔽壁ブラケットは図 2.2.1.2.2-19 に示すとおり、ガンマ線遮蔽壁及びリブに溶接で固定されていることから、側面は全方向拘束として、下面は鉛直方向拘束とする。ばね定数算定にあたっては、原子炉压力容器スタビライザブラケットから原子炉压力容器スタビライザが荷重を受けることを想定し、シムに強制変位を負荷する。




図 2.2.1.2.2-18 境界条件及び荷重条件





図 2.2.1.2.2-19 ガンマ線遮蔽壁ブラケットの設置条件

c. 解析結果

ばね定数は、強制変位によりシムに作用する反力 F を強制変位 δ で割ることにより求める。ばね定数を以下に示す。また、変形前後のモデル形状を図 2.2.1.2.2-20 に示す。

$$\text{ばね定数} : K = \frac{F}{\delta} = 1.51 \times 10^5 [\text{kN/m}]$$



注：赤線は変形前の形状を示す。

図 2.2.1.2.2-20 変更前後のモデル形状

d. FEMモデルによるばね定数算定結果

原子炉圧力容器スタビライザにおいて、今回工認で考慮するばね定数及びFEMモデルによるばね定数の算定結果の比較を表 2.2.1.2.2-4 に示す。

表 2.2.1.2.2-4 に示すとおり、実機を想定したFEMモデルより算定したばね定数と今回工認のばね定数が同等であることが確認された。

なお、今回工認では各部材のばね定数の合成として全体のばね定数を算定するため、各部材が水平方向のみに変形する状態が想定されているが、FEMモデルではガセット等の部材が斜めに変形することから、表 2.2.1.2.2-4 に示す差異が生じるものと考えられる。

表 2.2.1.2.2-4 原子炉圧力容器スタビライザのばね定数

機器	ばね定数 (1 基分)	
	今回工認	FEMモデルによる算定結果
原子炉圧力容器スタビライザ	1.70×10^6 kN/m	1.51×10^6 kN/m

(参考)

ガンマ線遮蔽壁ブラケットには、図 2.2.1.2.2-19 に示すとおり 3 箇所リブが取り付けられているが、ガンマ線遮蔽壁ブラケットの剛性に対してリブの剛性が小さいことから、FEMモデルによるばね定数算定にあたっては、解析モデルにリブをモデル化していない。

図 2.2.1.2.2-21 のとおり荷重を受ける板としてリブをモデル化してリブ 3 枚分のばね定数を算定し、ガンマ線遮蔽壁ブラケットのばね定数 ((4)c. の K_B) と比較した結果を表 2.2.1.2.2-5 に示す。表 2.2.1.2.2-5 のとおり、リブのばね定数はガンマ線遮蔽壁に対して十分小さく、FEMモデルでのモデル化有無による、ばね定数の算定結果への影響は軽微である。

リブのばね定数は、以下の式に基づき算定する。

$$K_r = 3 \cdot \frac{3E \cdot I}{L_B^3}$$

ここで、

L_B : ガンマ線遮蔽壁～原子炉圧力容器スタビライザ端部の距離

= (mm)

E : 縦弾性係数

= (MPa)

I : 断面二次モーメント ($= \frac{h_r \cdot b_r^3}{12}$)

h_r : リブの高さ

= (mm)

b_r : リブの厚さ

= (mm)




図 2.2.1.2.2-21 リブのばね定数算定モデル

表 2.2.1.2.2-5 リブとガンマ線遮蔽壁ブラケットのばね定数の比較

[単位：kN/m]

部材	ばね定数
リブ (K_r)	4.13×10^4
ガンマ線遮蔽壁ブラケット (K_B)	8.77×10^6

(6) 今回工認におけるばね定数の妥当性

(4)に示すとおり、既工認と比べて今回工認のばね定数が小さくなっているが、今回工認ではガセット、ヨーク、スリーブ、六角ナット、ワッシャ、ガンマ線遮蔽壁ブラケット、シムの剛性を考慮しており、直列ばね成分が増えたことにより全体のばね定数が低下したことが要因であると考えられることから、算定方法の変更内容と整合している。また、(5)に示すとおり、実機を想定したFEMモデルより算定したばね定数と今回工認のばね定数が同等であることが確認された。したがって、今回工認におけるばね定数は妥当であると考えられる。

2.2.2 既工認と今回工認の地震応答解析モデルの比較による影響確認

原子炉本体地震応答解析モデルを既工認から変更することに伴い、地震応答への影響を確認する。具体的には、PCV-RPV-Rinモデルの導入及び原子炉格納容器スタビライザ・原子炉圧力容器スタビライザのばね定数の精緻化による地震応答への影響を固有値解析及び地震応答解析により確認する。今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルと比較する影響検討モデルの概要を表2.2.2-1に、それらを用いた比較ケースの概要を表2.2.2-2に示す。

比較ケース A は、PCV-RPVモデルをPCV-RPV-Rinモデルに変更したことによる地震応答への影響を確認することを目的として、表2.2.2-1に示す影響検討モデル1と今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルの固有値解析結果及び地震応答解析結果を比較する。影響検討モデル1の原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉圧力容器スタビライザのばね定数には精緻化した値を適用する。影響検討モデル1のモデル図を図2.2.2-1及び図2.2.2-2に示す。

比較ケース B は、原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉圧力容器スタビライザのばね定数を精緻化したことによる地震応答への影響を確認することを目的として、表2.2.2-1に示す影響検討モデル2と今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルの固有値解析結果及び地震応答解析結果を比較する。原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉圧力容器スタビライザのばね定数について、影響検討モデル2には既工認時の値を適用し、今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルには精緻化した値を適用する。影響検討モデル2のモデル図を図2.2.2-3及び図2.2.2-4に示す。

比較ケース C は、原子炉圧力容器スタビライザのばね定数をFEMで算定した値に変更したことによる地震応答への影響を確認することを目的として、表2.2.2-1に示す影響検討モデル3と今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルの固有値解析結果及び地震応答解析結果を比較する。原子炉圧力容器スタビライザのばね定数について、影響検討モデル3にはFEMから算定した値を適用し、今回工認の原子炉本体地震応答解析モデルには精緻化した値を適用する。影響検討モデル3のモデル図を図2.2.2-5及び図2.2.2-6に示す。

なお、本検討における地震応答解析では、設備評価に支配的な基準地震動S_s-Dを用いる。

表 2.2.2-1 影響検討モデルの概要

影響検討 モデル	解析モデル	モデル諸元		備考
		スタビライザ ばね定数	その他	
1	PCV-RPVモデル	精緻化値	既工認と同じ	—
2	PCV-RPV-Rin モデル	既工認と同じ	既工認と同じ	—
3	PCV-RPV-Rin モデル	原子炉压力容器 スタビライザ： FEM算定値 原子炉格納容器 スタビライザ： 精緻化値	既工認と同じ	—
—	PCV-RPV-Rin モデル	精緻化値	既工認と同じ	今回工認 モデル

表 2.2.2-2 比較ケースの概要

比較 ケース	比較対象モデル	比較目的	比較結果	
			固有値解析	地震応答解析
A	<ul style="list-style-type: none"> 影響検討モデル 1 今回工認モデル 	PCV-RPVモデルをPCV-RPV-Rinモデルに変更にしたことによる地震応答への影響確認	表 2.2.2-3 ~ 表 2.2.2-4 図 2.2.2-7	表 2.2.2-5 ~ 表 2.2.2-6
B	<ul style="list-style-type: none"> 影響検討モデル 2 今回工認モデル 	原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザのばね定数を精緻化したことによる地震応答への影響確認	表 2.2.2-7 ~ 表 2.2.2-8 図 2.2.2-8	表 2.2.2-9 ~ 表 2.2.2-10
C	<ul style="list-style-type: none"> 影響検討モデル 3 今回工認モデル 	原子炉压力容器スタビライザのばね定数をFEMで算定した値に変更したことによる地震応答への影響確認	表 2.2.2-13 ~ 表 2.2.2-14 図 2.2.2-13	表 2.2.2-15 ~ 表 2.2.2-16






図 2.2.2-2 影響検討モデル 1 (E-W方向)



記号	内容
●	質点
— —	曲げ・せん断部材
—/—	水平ばね
⊕	回転ばね
○—○	剛部材 (ピン結合)

K ₁	ウェルシールドペロローズ
K ₂	シャラダ
K ₃	燃料交換ペロローズ
K ₄	原子炉格納容器スタビライザ
K ₅	原子炉圧力容器スタビライザ
K ₆	制御棒駆動機構ハウジング レストレイントビーム
K ₇	制御棒駆動機構ハウジング ラテラルレストレイント
K ₈	シユアラウドサポータ


図 2.2.2-3 影響検討モデル 2 (NS 方向) (単位: m)



記号	内容
●	質点
— —	曲げ・せん断部材
⊕	水平ばね
⊖	回転ばね
○—○	剛部材 (ピン結合)

K ₁	ウエルシールドベローズ
K ₂	シヤラダ
K ₃	燃料交換ベローズ
K ₄	原子炉格納容器スタビライザ
K ₅	原子炉圧力容器スタビライザ
K ₆	制御棒駆動機構ハウジングレストレントビーム
K ₇	制御棒駆動機構ハウジングラテラルレストレント
K ₈	シュウワウドサポータ

図 2.2.2-4 影響検討モデル 2 (E-W方向) (単位 : m)



□ : FEMより算出したばね定数を適用

図 2.2.2-6 影響検討モデル 3 (E-W方向) (単位:m)

a. 検討結果（比較ケース A）

(1) 固有周期及び刺激係数

表 2.2.2-3～表 2.2.2-4 に示す固有値解析結果及び図 2.2.2-7(1/24)～図 2.2.2-7(24/24) に示す刺激関数図から，影響検討モデル 1 と今回工認モデルにおける固有周期の変動は小さく（最大 4%変動），各刺激関数の変形状態は一致していることが確認できた。

(2) 主要機器の地震荷重

表 2.2.2-5～表 2.2.2-6 に示す地震応答解析結果（基準地震動 S_s-D 入力時）から，各部位の荷重が概ね一致している（最大 10%変動）ことがわかる。したがって，PCV-RPVモデルをPCV-RPV-Rinモデルに変更したことによる地震応答への影響は軽微である。

表 2.2.2-3 固有値解析結果（比較ケース A，NS 方向）

① 影響検討モデル1		②今回工認モデル		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.219	1	0.219	1.00	原子炉建物
—	—	2	0.202	—	燃料集合体
—	—	3	0.135	—	炉心シュラウド
2	0.113	4	0.110	0.97	原子炉圧力容器
3	0.098	5	0.098	1.00	原子炉建物
4	0.069	6	0.069	1.00	原子炉建物
—	—	7	0.066	—	制御棒案内管
5	0.058	8	0.057	0.98	原子炉圧力容器
6	0.052	9	0.052	1.00	原子炉建物
—	—	10	0.050	—	燃料集合体

表 2.2.2-4 固有値解析結果（比較ケース A, EW方向）

①影響検討モデル1		②今回工認モデル		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
—	—	1	0.204	—	燃料集合体
1	0.202	2	0.200	0.99	原子炉建物
—	—	3	0.135	—	炉心シュラウド
2	0.113	4	0.109	0.96	原子炉压力容器
3	0.093	5	0.093	1.00	原子炉建物
4	0.067	6	0.067	1.00	原子炉建物
—	—	7	0.066	—	制御棒案内管
5	0.058	8	0.057	0.98	原子炉压力容器
6	0.051	9	0.051	1.00	原子炉建物
—	—	10	0.050	—	燃料集合体

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.219 刺激係数 ; 2.038




図 2.2.2-7 (1/24) 刺激関数 (第1次モード, NS方向)

: 影響検討モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
- 6 炉心シユラウド中間胴
- 7 炉心シユラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.219 刺激係数 ; 5.031




図 2.2.2-7 (2/24) 刺激関数 (第1次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.113 刺激係数 ; 2.130




図 2.2.2-7 (3/24) 刺激関数 (第2次モード, NS方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シェラウドヘッド及び炉心シユラウド上部胴
- 6 炉心シユラウド中間胴
- 7 炉心シユラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.110 刺激係数 ; 2.617




図 2.2.2-7 (4/24) 刺激関数 (第4次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-デスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.098 刺激係数 ; -2.443




図 2.2.2-7 (5/24) 刺激関数 (第3次モード, NS方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-デスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
- 6 炉心シユラウド中間胴
- 7 炉心シユラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.098 刺激係数 ; -2.880




図 2.2.2-7 (6/24) 刺激関数 (第5次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.069 刺激係数 ; -1.998




図 2.2.2-7 (7/24) 刺激関数 (第4次モード, NS方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シェラウドヘッド及び炉心シユラウド上部脚
- 6 炉心シユラウド中間脚
- 7 炉心シユラウド下部脚
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.069 刺激係数 ; 2.641




図 2.2.2-7 (8/24) 刺激関数 (第6次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.058 刺激係数 ; 1.127




図 2.2.2-7 (9/24) 刺激関数 (第5次モード, NS方向)

: 影響検討モデル 1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドバイプ, シェラウドヘッド及び炉心シールド上部脚
- 6 炉心シールド中間脚
- 7 炉心シールド下部脚
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.057 刺激係数 ; 0.799




図 2.2.2-7 (10/24) 刺激関数 (第8次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-デスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.052 刺激係数 ; 0.885




図 2.2.2-7 (11/24) 刺激関数 (第6次モード, NS方向)

: 影響検討モデル 1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-デスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
- 6 炉心シュラウド中間胴
- 7 炉心シュラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.052 刺激係数 ; 1.032




図 2.2.2-7 (12/24) 刺激関数 (第9次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.202 刺激係数 ; 2.020




図 2.2.2-7 (13/24) 刺激関数 (第1次モード, EW方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シェラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
- 6 炉心シュラウド中間胴
- 7 炉心シュラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.200 刺激係数 ; -19.300




図 2.2.2-7 (14/24) 刺激関数 (第2次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.113 刺激係数 ; 1.223




図 2.2.2-7 (15/24) 刺激関数 (第 2 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 1

プラント名：島根原子力発電所第 2 号機

- 1 原子炉建屋
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
- 6 炉心シユワウド中間胴
- 7 炉心シユワウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.109 刺激係数 ; 1.510




図 2.2.2-7 (16/24) 刺激関数 (第 4 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.093 刺激係数 ; -2.080




図 2.2.2-7 (17/24) 刺激関数 (第3次モード, EW方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
- 6 炉心シールド中間胴
- 7 炉心シュラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.093 刺激係数 ; -2.079




図 2.2.2-7 (18/24) 刺激関数 (第5次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.067 刺激係数 ; -2.527




図 2.2.2-7 (19/24) 刺激関数 (第4次モード, EW方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シェラウドヘッド及び炉心シユラウド上部胴
- 6 炉心シユラウド中間胴
- 7 炉心シユラウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.067 刺激係数 ; 9.382




図 2.2.2-7 (20/24) 刺激関数 (第6次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.568 刺激係数 ; 2.365




図 2.2.2-7 (21/24) 刺激関数 (第5次モード, EW方向)

: 影響検討モデル1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
- 6 炉心シュワウド中間胴
- 7 炉心シュワウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.057 刺激係数 ; 2.023




図 2.2.2-7 (22/24) 刺激関数 (第8次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器

固有周期 (s) ; 0.051 刺激係数 ; 0.130




図 2.2.2-7 (23/24) 刺激関数 (第 6 次モード, E-W方向)

: 影響検討モデル 1

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器へデスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器, スタンドパイプ, シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
- 6 炉心シユワウド中間胴
- 7 炉心シユワウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.051 刺激係数 ; 0.131




図 2.2.2-7 (24/24) 刺激関数 (第 9 次モード, E-W方向)

: 今回工認モデル

表 2.2.2-5 主要設備の地震応答解析結果（比較ケース A, NS方向, 基準地震動 S s-D）

主要設備・部位	荷重	①影響検討 モデル 1	②今回工認 モデル	比率 (②/①)
原子炉圧力容器 支持スカート基部	せん断力 (kN)	12200	11500	0.94
	モーメント (kN・m)	120000	112000	0.93
原子炉格納容器基部	せん断力 (kN)	23400	23200	0.99
	モーメント (kN・m)	428000	426000	1.00
ガンマ線 遮蔽壁基部	せん断力 (kN)	18600	18400	0.99
	モーメント (kN・m)	140000	134000	0.96
原子炉圧力容器 ペDESTAL基部	せん断力 (kN)	40400	38600	0.96
	モーメント (kN・m)	459000	435000	0.95
原子炉圧力容器 スタビライザ	反力 (kN)	12000	10800	0.90
原子炉格納容器 スタビライザ	反力 (kN)	19300	18100	0.94
シヤラグ	反力 (kN)	28900	28400	0.98

応答値は有効数字 4 桁目を四捨五入

表 2.2.2-6 主要設備の地震応答解析結果（比較ケース A, EW方向, 基準地震動 S s - D）

主要設備・部位	荷重	①影響検討 モデル 1	②今回工認 モデル	比率 (②/①)
原子炉圧力容器 支持スカート基部	せん断力 (kN)	11800	11100	0.94
	モーメント (kN・m)	112000	102000	0.91
原子炉格納容器基部	せん断力 (kN)	26700	24900	0.93
	モーメント (kN・m)	465000	428000	0.92
ガンマ線 遮蔽壁基部	せん断力 (kN)	20200	19000	0.94
	モーメント (kN・m)	143000	133000	0.93
原子炉圧力容器 ペDESTAL基部	せん断力 (kN)	39500	37100	0.94
	モーメント (kN・m)	464000	439000	0.95
原子炉圧力容器 スタビライザ	反力 (kN)	11200	10900	0.97
原子炉格納容器 スタビライザ	反力 (kN)	17300	18100	1.05
シヤラグ	反力 (kN)	24800	25300	1.02

応答値は有効数字 4 桁目を四捨五入

b. 検討結果（比較ケース B）

(1) 固有周期及び刺激関数

表 2.2.2-7～表 2.2.2-8 に示す固有値解析結果より、今回工認モデルは影響検討モデル 2 に対し、原子炉压力容器の応答が卓越する振動モードで固有周期が長くなる（最大 9%）が、その他の振動モードの固有周期の変動は小さいことが確認できた。また、図 2.2.2-8（1/40）～図 2.2.2-8（40/40）に示す刺激関数図より、両モデルの刺激関数が概ね一致することが確認できた。

(2) 原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザの反力

表 2.2.2-9～表 2.2.2-10 に示す地震応答解析結果より、原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザのばね定数を変更したことにより、原子炉格納容器スタビライザ、原子炉压力容器スタビライザ及びシヤラグの荷重が比較的大きく変動した。最も大きく変動したのは原子炉格納容器スタビライザであり、今回工認モデルは、影響検討モデル 2 に対しばね反力が 36%減少した。

この要因として、原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザのばね定数が低下したことにより、これらが分担する荷重が小さくなったと考えられる。

(3) 原子炉压力容器支持スカート基部、ガンマ線遮蔽壁基部、原子炉压力容器ペDESTAL基部、シヤラグの地震荷重

原子炉压力容器支持スカート基部、ガンマ線遮蔽壁基部、原子炉压力容器ペDESTAL基部、シヤラグでは、影響検討モデル 2（①）と今回工認モデル（②）の荷重の大小関係（比率（②／①））が NS 方向と EW 方向で異なり、NS 方向の荷重は②の方が大きくなる（比率（②／①）が 1 より大きい）のに対し、EW 方向の荷重は②の方が小さくなった（比率（②／①）が 1 より小さい）。

図 2.2.2-9～図 2.2.2-10 に原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉压力容器スタビライザが接続するガンマ線遮蔽壁頂部における影響検討モデル 2 と今回工認モデルの基準地震動の床応答スペクトルを示す。また、表 2.2.2-11 に影響検討モデル 2（①）と今回工認モデル（②）における、原子炉压力容器の振動が卓越する振動モードのうち、最も低次である第 4 次モードの固有周期と床応答スペクトル及びその比率（②／①）を示す。NS 方向はスタビライザばね定数の変更に伴い応答加速度が大きくなるが、EW 方向は小さくなっており、上述した各荷重の大小関係と一致する。

図 2.2.2-9～図 2.2.2-10 に示したガンマ線遮蔽壁頂部における床応答スペクトルに関して、影響検討モデル 2 と今回工認モデルの固有周期 0.1 秒付近の震度のピーク値の大小関係が NS 方向と EW 方向で逆転している理由を以下に考察する。

原子炉压力容器と原子炉建物の振動がそれぞれ卓越する第 4 次モードと第 5 次モードの固有周期とその差分を表 2.2.2-12 に示す。ばね定数変更により NS 方向、EW 方向共に第 4 次モードと第 5 次モードの固有周期の差が大きくなっており、今回工認モデルの方が応答が低減することが予想される。

一方、原子炉建物 EL10.100m の質点（原子炉压力容器ペDESTALの基部と接続され

る質点)の床応答スペクトル(図 2.2.2-11~図 2.2.2-12 参照)を確認すると、原子炉圧力容器の振動が卓越する第 4 次モードの震度は、NS 方向では影響検討モデル 2 の方が小さいが、EW 方向では今回工認モデルの方が小さい。第 4 次モードでは、原子炉圧力容器とともにガンマ線遮蔽壁の振動も卓越するため、この傾向は、ガンマ線遮蔽壁の振動に寄与する成分の大小関係を示していると考えられる。

以上より、第 4 次モードと第 5 次モードの固有周期の近接関係からは NS 方向、EW 方向共に今回工認モデルの方が応答が低減されることが予想されたが、ガンマ線遮蔽壁の入力地震動成分においては、NS 方向のみ今回工認モデルの方が大きくなる傾向を示しているため、ガンマ線遮蔽壁頂部の床応答スペクトルの傾向が NS 方向と EW 方向で異なると考える。

この傾向が原子炉圧力容器支持スカート基部、ガンマ線遮蔽壁基部、原子炉圧力容器ペDESTAL 基部、シヤラグの荷重の傾向にも表れているものとする。

(4) 炉心シュラウド下部胴下端、燃料集合体の地震荷重

炉心シュラウド下部胴下端のせん断力及びモーメント、燃料集合体の変位はスタビライザばね定数の変更前後で応答の差分が 10%以下であり、他主要設備と比較して変化が小さい。この理由は、表 2.2.2-7 及び表 2.2.2-8 に示した固有値解析結果からわかるとおり、原子炉格納容器スタビライザ及び原子炉圧力容器スタビライザのばね定数を変更したことによる影響は、原子炉圧力容器の固有周期に表れるが、原子炉圧力容器と炉心シュラウド及び燃料集合体の固有周期は十分離れているため、ばね定数変更がそれら設備の応答特性に大きく影響しないと考えられる。

以上の考察のとおり、ばね定数の変更に対して妥当な結果が得られていると考える。

表 2.2.2-7 固有値解析結果（比較ケース B, NS 方向）

①影響検討モデル 2		②今回工認モデル		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.219	1	0.219	1.00	原子炉建物
2	0.202	2	0.202	1.00	燃料集合体
3	0.135	3	0.135	1.00	炉心シュラウド
4	0.102	4	0.110	1.08	原子炉圧力容器
5	0.095	5	0.098	1.03	原子炉建物
6	0.069	6	0.069	1.00	原子炉建物
7	0.066	7	0.066	1.00	制御棒案内管
8	0.056	8	0.057	1.02	原子炉圧力容器
9	0.052	9	0.052	1.00	原子炉建物
10	0.050	10	0.050	1.00	燃料集合体

表 2.2.2-8 固有値解析結果（比較ケース B, EW 方向）

①影響検討モデル 2		②今回工認モデル		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.204	1	0.204	1.00	燃料集合体
2	0.200	2	0.200	1.00	原子炉建物
3	0.135	3	0.135	1.00	炉心シュラウド
4	0.100	4	0.109	1.09	原子炉圧力容器
5	0.091	5	0.093	1.02	原子炉建物
6	0.067	6	0.067	1.00	原子炉建物
7	0.066	7	0.066	1.00	制御棒案内管
8	0.055	8	0.057	1.04	原子炉圧力容器
9	0.051	9	0.051	1.00	原子炉建物
10	0.050	10	0.050	1.00	燃料集合体

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.219 刺激係数 ; 4.881




図 2.2.2-8 (1/40) 刺激関数 (第 1 次モード, NS 方向)
: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.219 刺激係数 ; 5.031




図 2.2.2-8 (2/40) 刺激関数 (第 1 次モード, NS 方向)
: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シユラウドヘッド及び炉心シユラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.202 刺激係数 ; -3.746




図 2.2.2-8 (3/40) 刺激関数 (第2次モード, NS方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シユラウドヘッド及び炉心シユラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.202 刺激係数 ; -3.889




図 2.2.2-8 (4/40) 刺激関数 (第2次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1. 原子炉建物
 - 2. 原子炉格納容器
 - 3. ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4. 原子炉圧力容器
 - 5. 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6. 炉心シュラウド中間胴
 - 7. 炉心シュラウド下部胴
 - 8. 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9. 燃料集合体
 - 10. 制御棒案内管
 - 11. 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.295




図 2.2.2-8 (5/40) 刺激関数 (第3次モード, NS方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1. 原子炉建物
 - 2. 原子炉格納容器
 - 3. ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4. 原子炉圧力容器
 - 5. 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6. 炉心シュラウド中間胴
 - 7. 炉心シュラウド下部胴
 - 8. 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9. 燃料集合体
 - 10. 制御棒案内管
 - 11. 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.341




図 2.2.2-8 (6/40) 刺激関数 (第3次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.102 刺激係数 ; 4.197




図 2.2.2-8 (7/40) 刺激関数 (第 4 次モード, NS 方向)
: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.110 刺激係数 ; 2.617




図 2.2.2-8 (8/40) 刺激関数 (第 4 次モード, NS 方向)
: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
- 6 炉心シュワウド中間胴
- 7 炉心シュワウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.095 刺激係数 ; -4.330




図 2.2-8 (9/40) 刺激関数 (第 5 次モード, NS 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 原子炉格納容器
- 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
- 4 原子炉圧力容器
- 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
- 6 炉心シュワウド中間胴
- 7 炉心シュワウド下部胴
- 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
- 9 燃料集合体
- 10 制御棒案内管
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)

固有周期 (s) ; 0.098 刺激係数 ; -2.880




図 2.2-8 (10/40) 刺激関数 (第 5 次モード, NS 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタントパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部脚
 - 6 炉心シュワウド中間脚
 - 7 炉心シュワウド下部脚
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.069 刺激係数 ; 2.492




図 2.2.2-8 (11/40) 刺激関数 (第 6 次モード, N S 方向)
: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタントパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部脚
 - 6 炉心シュワウド中間脚
 - 7 炉心シュワウド下部脚
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.069 刺激係数 ; 2.641




図 2.2.2-8 (12/40) 刺激関数 (第 6 次モード, N S 方向)
: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタントパイプ、シユラウドヘッド及び炉心シユラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -2.406




図 2.2.2-8 (13/40) 刺激関数 (第7次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタントパイプ、シユラウドヘッド及び炉心シユラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -2.622




図 2.2.2-8 (14/40) 刺激関数 (第7次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.056 刺激係数 ; 0.073




図 2.2.2-8 (15/40) 刺激関数 (第 8 次モード, NS 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.057 刺激係数 ; 0.799




図 2.2.2-8 (16/40) 刺激関数 (第 8 次モード, NS 方向)

: 今回工認モデル

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.052 刺激係数 ; 1.738




図 2.2.2-8 (17/40) 刺激関数 (第9次モード, NS方向)

: 影響検討モデル2

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.052 刺激係数 ; 1.032




図 2.2.2-8 (18/40) 刺激関数 (第9次モード, NS方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 カンパネ遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; -0.201




図 2.2.2-8 (19/40) 刺激関数 (第 10 次モード, N S 方向)
: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 カンパネ遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; 0.062




図 2.2.2-8 (20/40) 刺激関数 (第 10 次モード, N S 方向)
: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シユアラウドヘッド及び炉心シユアラウド上部胴
 - 6 炉心シユアラウド中間胴
 - 7 炉心シユアラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.204 刺激係数 ; 20.452




図 2.2.2-8 (21/40) 刺激関数 (第 1 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シユアラウドヘッド及び炉心シユアラウド上部胴
 - 6 炉心シユアラウド中間胴
 - 7 炉心シユアラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.204 刺激係数 ; 20.379




図 2.2.2-8 (22/40) 刺激関数 (第 1 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュウヘッド及び炉心シュウヘッド上部胴
 - 6 炉心シュウヘッド中間胴
 - 7 炉心シュウヘッド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.200 刺激係数 ; -19.370




図 2.2.2-8 (23/40) 刺激関数 (第 2 次モード, E W 方向)
: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第 2 号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器→デスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュウヘッド及び炉心シュウヘッド上部胴
 - 6 炉心シュウヘッド中間胴
 - 7 炉心シュウヘッド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.200 刺激係数 ; -19.300




図 2.2.2-8 (24/40) 刺激関数 (第 2 次モード, E W 方向)
: 今回工認モデル

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュエラウドヘッド及び炉心シュエラウド上部胴
 - 6 炉心シュエラウド中間胴
 - 7 炉心シュエラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.101




図 2.2.2-8 (25/40) 刺激関数 (第3次モード, E W方向)

: 影響検討モデル 2

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュエラウドヘッド及び炉心シュエラウド上部胴
 - 6 炉心シュエラウド中間胴
 - 7 炉心シュエラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.114




図 2.2.2-8 (26/40) 刺激関数 (第3次モード, E W方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.100 刺激係数 ; 3.389




図 2.2.2-8 (27/40) 刺激関数 (第 4 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.109 刺激係数 ; 1.510




図 2.2.2-8 (28/40) 刺激関数 (第 4 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.091 刺激係数 ; -3.822




図 2.2.2-8 (29/40) 刺激関数 (第 5 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 2

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.093 刺激係数 ; -2.079




図 2.2.2-8 (30/40) 刺激関数 (第 5 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心建物
 - 7 炉心シュラウド中間胴
 - 8 炉心シュラウド下部胴
 - 9 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 10 燃料集合体
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.067 刺激係数 ; 9.298




図 2.2.2-8 (31/40) 刺激関数 (第 6 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器-ベスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心建物
 - 7 炉心シュラウド中間胴
 - 8 炉心シュラウド下部胴
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.067 刺激係数 ; 9.382




図 2.2.2-8 (32/40) 刺激関数 (第 6 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュエラウドヘッド及び炉心シュエラウド上部胴
 - 6 炉心シュエラウド中間胴
 - 7 炉心シュエラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -0.337




図 2.2.2-8 (33/40) 刺激関数 (第 7 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 2

プリント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュエラウドヘッド及び炉心シュエラウド上部胴
 - 6 炉心シュエラウド中間胴
 - 7 炉心シュエラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -0.524




図 2.2.2-8 (34/40) 刺激関数 (第 7 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1. 原子炉建屋
 - 2. 原子炉格納容器
 - 3. ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4. 原子炉圧力容器
 - 5. 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6. 炉心シールド中間胴
 - 7. 炉心シュラウド下部胴
 - 8. 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9. 燃料集合体
 - 10. 制御棒案内管
 - 11. 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.055 刺激係数 ; 1.715




図 2.2.2-8 (35/40) 刺激関数 (第 8 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1. 原子炉建屋
 - 2. 原子炉格納容器
 - 3. ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4. 原子炉圧力容器
 - 5. 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6. 炉心シールド中間胴
 - 7. 炉心シュラウド下部胴
 - 8. 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9. 燃料集合体
 - 10. 制御棒案内管
 - 11. 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.057 刺激係数 ; 2.023




図 2.2.2-8 (36/40) 刺激関数 (第 8 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュエラウドヘッド及び炉心シュエラウド上部胴
 - 6 炉心シュエラウド中間胴
 - 7 炉心シュエラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.051 刺激係数 ; 0.134




図 2.2.2-8 (37/40) 刺激関数 (第 9 次モード, E W 方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュエラウドヘッド及び炉心シュエラウド上部胴
 - 6 炉心シュエラウド中間胴
 - 7 炉心シュエラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.051 刺激係数 ; 0.131




図 2.2.2-8 (38/40) 刺激関数 (第 9 次モード, E W 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベドスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; 0.188




図 2.2.2-8 (39/40) 刺激関数 (第 10 次モード, E W方向)

: 影響検討モデル 2

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽及び原子炉圧力容器ベドスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シユラウド中間胴
 - 7 炉心シユラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; -0.127




図 2.2.2-8 (40/40) 刺激関数 (第 10 次モード, E W方向)

: 今回工認モデル

表 2.2.2-9 主要設備の地震応答解析結果（比較ケース B, NS方向, 基準地震動 S s-D）

主要設備・部位	荷重	① 影響検討 モデル 2	② 今回工認 モデル	比率 (②/①)
炉心シュラウド 下部胴下端	せん断力 (kN)	5500	5780	1.05
	モーメント (kN・m)	31300	33700	1.08
原子炉圧力容器 支持スカート基部	せん断力 (kN)	9610	11500	1.20
	モーメント (kN・m)	93800	112000	1.19
原子炉格納容器基部	せん断力 (kN)	23500	23200	0.99
	モーメント (kN・m)	426000	426000	1.00
ガンマ線 遮蔽壁基部	せん断力 (kN)	16200	18400	1.14
	モーメント (kN・m)	106000	134000	1.26
原子炉圧力容器 ペDESTAL基部	せん断力 (kN)	32600	38600	1.18
	モーメント (kN・m)	369000	435000	1.18
原子炉圧力容器 スタビライザ	反力 (kN)	11900	10800	0.91
原子炉格納容器 スタビライザ	反力 (kN)	19200	18100	0.94
シヤラグ	反力 (kN)	21600	28400	1.31
燃料集合体	変位 (mm)	21.9	22.6	1.03

応答値は有効数字 4 桁目を四捨五入

表 2.2.2-10 主要設備の地震応答解析結果 (比較ケース B, EW方向, 基準地震動 S_s-D)

主要設備・部位	荷重	①影響検討 モデル 2	② 今回工認 モデル	比率 (②/①)
炉心シュラウド 下部胴下端	せん断力 (kN)	5270	5700	1.08
	モーメント (kN・m)	31900	30400	0.95
原子炉圧力容器 支持スカート基部	せん断力 (kN)	11600	11100	0.96
	モーメント (kN・m)	107000	102000	0.95
原子炉格納容器基部	せん断力 (kN)	24800	24900	1.00
	モーメント (kN・m)	431000	428000	0.99
ガンマ線 遮蔽壁基部	せん断力 (kN)	23300	19000	0.82
	モーメント (kN・m)	137000	133000	0.97
原子炉圧力容器 ペDESTAL基部	せん断力 (kN)	42900	37100	0.86
	モーメント (kN・m)	462000	439000	0.95
原子炉圧力容器 スタビライザ	反力 (kN)	16000	10900	0.68
原子炉格納容器 スタビライザ	反力 (kN)	28100	18100	0.64
シヤラグ	反力 (kN)	33700	25300	0.75
燃料集合体	変位 (mm)	25.1	26.9	1.07

応答値は有効数字 4 桁目を四捨五入




図 2.2.2-9 ガンマ線遮蔽壁頂部（質点番号 53）における床応答スペクトル（NS方向，基準地震動 S s-D，減衰定数 1.0%）




図 2.2.2-10 ガンマ線遮蔽壁頂部（質点番号 54）における床応答スペクトル（EW方向，基準地震動 S s-D，減衰定数 1.0%）

表 2.2.2-11 ガンマ線遮蔽壁頂部における原子炉圧力容器の振動が卓越する
第4次モードの固有周期と床応答加速度

	NS方向 (質点番号 53)		EW方向 (質点番号 54)	
	①影響検討 モデル 2	②今回工認 モデル	①影響検討 モデル 2	②今回工認 モデル
固有周期 (s)	0.102	0.110	0.100	0.109
加速度 (G)	27.8	32.0	39.7	30.4
加速度の比率 (②/①)	1.15		0.77	

表 2.2.2-12 原子炉圧力容器の振動が卓越する第4次モードと原子炉建物の
振動が卓越する第5次モードの固有周期とその差分

	NS方向		EW方向	
	影響検討 モデル 2	今回工認 モデル	影響検討 モデル 2	今回工認 モデル
①第4次モード (原子炉圧力容器) の 固有周期 (s)	0.102	0.110	0.100	0.109
②第5次モード (原子炉建物) の 固有周期 (s)	0.095	0.098	0.091	0.093
固有周期の差分 (①-②)	0.007	0.012	0.009	0.016




図 2.2.2-11 原子炉建物（質点番号 23）における床応答スペクトル
（NS方向，基準地震動 S s - D，減衰定数 1.0%）




図 2.2.2-12 原子炉建物（質点番号 20）における床応答スペクトル
（EW方向，基準地震動 S s-D，減衰定数 1.0%）

c. 検討結果（比較ケース C）

(1) 固有周期及び刺激関数

表 2.2.2-13～表 2.2.2-14 に示す固有値解析結果より、影響検討モデル 3 は今回工認モデルに対し、原子炉压力容器の応答が卓越するモードの固有周期が長くなる（最大 2%）が、その他の振動モードの固有周期は変動しないことが確認できた。また、図 2.2.2-13 (1/40) ～図 2.2.2-13 (40/40) に示す刺激関数図より、両モデルの刺激関数が概ね一致することが確認できた。

(2) 主要機器の地震荷重

表 2.2.2-15～表 2.2.2-16 に示す地震応答解析結果より、各部位の荷重が概ね一致している（最大 3%変動）ことが確認できた。荷重においても、影響検討モデル 3 は今回工認モデルに対し、原子炉格納容器スタビライザ及びシヤラグの各々 2%～3%の減少となっており、大きな変動がないことを確認した。

ばね定数の増減と荷重の関係は、原子炉压力容器スタビライザのばね定数が増加したことにより、原子炉压力容器スタビライザ及びこれに繋がる一連のばねの反力が大きくなっており、比較ケース B の検討結果と同様の傾向となっている。

以上の結果より、FEMで算定したばね定数を考慮しても影響は軽微であることを確認した。

表 2.2.2-13 固有値解析結果（比較ケース C, NS方向）

①影響検討モデル 3		②今回工認モデル		固有周期 の比率 (①/②)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.219	1	0.219	1.00	原子炉建物
2	0.202	2	0.202	1.00	燃料集合体
3	0.135	3	0.135	1.00	炉心シュラウド
4	0.110	4	0.110	1.00	原子炉压力容器
5	0.098	5	0.098	1.00	原子炉建物
6	0.069	6	0.069	1.00	原子炉建物
7	0.066	7	0.066	1.00	制御棒案内管
8	0.058	8	0.057	1.02	原子炉压力容器
9	0.052	9	0.052	1.00	原子炉建物
10	0.050	10	0.050	1.00	燃料集合体

表 2.2.2-14 固有値解析結果（比較ケース C, EW方向）

①影響検討モデル 3		②今回工認モデル		固有周期 の比率 (①/②)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.204	1	0.204	1.00	燃料集合体
2	0.200	2	0.200	1.00	原子炉建物
3	0.135	3	0.135	1.00	炉心シュラウド
4	0.110	4	0.109	1.01	原子炉压力容器
5	0.093	5	0.093	1.00	原子炉建物
6	0.067	6	0.067	1.00	原子炉建物
7	0.066	7	0.066	1.00	制御棒案内管
8	0.058	8	0.057	1.02	原子炉压力容器
9	0.051	9	0.051	1.00	原子炉建物
10	0.050	10	0.050	1.00	燃料集合体

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンド及び炉心シユラウド上部調シユラウドヘッド
 - 6 炉心シユラウド中間調
 - 7 炉心シユラウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.219 刺激係数 ; 5.041




図 2.2.2-13 (1/40) 刺激関数 (第 1 次モード, NS 方向)
: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンド及び炉心シユラウド上部調シユラウドヘッド
 - 6 炉心シユラウド中間調
 - 7 炉心シユラウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.219 刺激係数 ; 5.031




図 2.2.2-13 (2/40) 刺激関数 (第 1 次モード, NS 方向)
: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽建及炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器, スタンドスライプ, シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部筒
 - 6 炉心シュワウド中間筒
 - 7 炉心シュワウド下部筒
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.202 刺激係数 ; -3.900




図 2.2.2-13 (3/40) 刺激関数 (第 2 次モード, N S 方向)
: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽建及炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器, スタンドスライプ, シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部筒
 - 6 炉心シュワウド中間筒
 - 7 炉心シュワウド下部筒
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.202 刺激係数 ; -3.889




図 2.2.2-13 (4/40) 刺激関数 (第 2 次モード, N S 方向)
: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器→デスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.342




図 2.2.2-13 (5/40) 刺激関数 (第3次モード, N S方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器→デスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.341




図 2.2.2-13 (6/40) 刺激関数 (第3次モード, N S方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部調
 - 6 炉心シュワウド中間調
 - 7 炉心シュワウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.110 刺激係数 ; 2.567




図 2.2.2-13 (7/40) 刺激関数 (第 4 次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部調
 - 6 炉心シュワウド中間調
 - 7 炉心シュワウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.110 刺激係数 ; 2.617




図 2.2.2-13 (8/40) 刺激関数 (第 4 次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドスライプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部脚
 - 6 炉心シュワウド中間脚
 - 7 炉心シュワウド下部脚
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.098 刺激係数 ; -2.851




図 2.2.2-13 (9/40) 刺激関数 (第 5 次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドスライプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部脚
 - 6 炉心シュワウド中間脚
 - 7 炉心シュワウド下部脚
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.098 刺激係数 ; -2.880




図 2.2.2-13 (10/40) 刺激関数 (第 5 次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽施設及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.069 刺激係数 ; 2.667




図 2.2.2-13 (11/40) 刺激関数 (第 6 次モード, NS 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽施設及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.069 刺激係数 ; 2.641




図 2.2.2-13 (12/40) 刺激関数 (第 6 次モード, NS 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -2.676




図 2.2.2-13 (13/40) 刺激関数 (第 7 次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -2.622




図 2.2.2-13 (14/40) 刺激関数 (第 7 次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.058 刺激係数 ; 1.012




図 2.2.2-13 (15/40) 刺激関数 (第 8 次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.057 刺激係数 ; 0.799




図 2.2.2-13 (16/40) 刺激関数 (第 8 次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.052 刺激係数 ; 0.843




図 2.2.2-13 (17/40) 刺激関数 (第 9 次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.052 刺激係数 ; 1.032




図 2.2.2-13 (18/40) 刺激関数 (第 9 次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; 0.146




図 2.2.2-13 (19/40) 刺激関数 (第 10 次モード, N S 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; 0.062




図 2.2.2-13 (20/40) 刺激関数 (第 10 次モード, N S 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器-ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.204 刺激係数 ; 20.372




図 2.2.2-13 (21/40) 刺激関数 (第 1 次モード, E-W方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器-ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.204 刺激係数 ; 20.379




図 2.2.2-13 (22/40) 刺激関数 (第 1 次モード, E-W方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シユラウドヘッド及び炉心シユラウド上部調
 - 6 炉心シユラウド中間調
 - 7 炉心シユラウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.200 刺激係数 ; -19.294




図 2.2.2-13 (23/40) 刺激関数 (第2次モード, EW方向)

: 影響検討モデル3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器へデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シユラウドヘッド及び炉心シユラウド上部調
 - 6 炉心シユラウド中間調
 - 7 炉心シユラウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.200 刺激係数 ; -19.300




図 2.2.2-13 (24/40) 刺激関数 (第2次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽施設及び原子炉圧力容器→デスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタントパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部調
 - 6 炉心シュワウド中間調
 - 7 炉心シュワウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.113




図 2.2.2-13 (25/40) 刺激関数 (第 3 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽施設及び原子炉圧力容器→デスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタントパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部調
 - 6 炉心シュワウド中間調
 - 7 炉心シュワウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.135 刺激係数 ; 0.114




図 2.2.2-13 (26/40) 刺激関数 (第 3 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽施設及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイブ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部調
 - 6 炉心シュワウド中間調
 - 7 炉心シュワウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.110 刺激係数 ; 1.478




図 2.2.2-13 (27/40) 刺激関数 (第 4 次モード, EW 方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽施設及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイブ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部調
 - 6 炉心シュワウド中間調
 - 7 炉心シュワウド下部調
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.109 刺激係数 ; 1.510




図 2.2.2-13 (28/40) 刺激関数 (第 4 次モード, EW 方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.093 刺激係数 ; -2.074




図 2.2.2-13 (29/40) 刺激関数 (第 5 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.093 刺激係数 ; -2.079




図 2.2.2-13 (30/40) 刺激関数 (第 5 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器-ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外面)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内面)
- 固有周期 (s) ; 0.067 刺激係数 ; 9.338




図 2.2.2-13 (31/40) 刺激関数 (第 6 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器-ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外面)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内面)
- 固有周期 (s) ; 0.067 刺激係数 ; 9.382




図 2.2.2-13 (32/40) 刺激関数 (第 6 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -9.519




図 2.2.2-13 (33/40) 刺激関数 (第 7 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.066 刺激係数 ; -9.524




図 2.2.2-13 (34/40) 刺激関数 (第 7 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.058 刺激係数 ; 2.152




図 2.2.2-13 (35/40) 刺激関数 (第 8 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮断壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドバイ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.057 刺激係数 ; 2.023




図 2.2.2-13 (36/40) 刺激関数 (第 8 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.051 刺激係数 ; 0.130




図 2.2.2-13 (37/40) 刺激関数 (第9次モード, EW方向)

: 影響検討モデル3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建屋
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴
 - 6 炉心シュラウド中間胴
 - 7 炉心シュラウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.051 刺激係数 ; 0.131




図 2.2.2-13 (38/40) 刺激関数 (第9次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; -0.241




図 2.2.2-13 (39/40) 刺激関数 (第 10 次モード, EW方向)

: 影響検討モデル 3

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
 - 2 原子炉格納容器
 - 3 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
 - 4 原子炉圧力容器
 - 5 気水分離器、スタンドパイプ、シュワウドヘッド及び炉心シュワウド上部胴
 - 6 炉心シュワウド中間胴
 - 7 炉心シュワウド下部胴
 - 8 制御棒駆動機構ハウジング(外側)
 - 9 燃料集合体
 - 10 制御棒案内管
 - 11 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 固有周期 (s) ; 0.050 刺激係数 ; -0.127




図 2.2.2-13 (40/40) 刺激関数 (第 10 次モード, EW方向)

: 今回工認モデル

表 2.2.2-15 主要設備の地震応答解析結果 (比較ケース C, NS 方向, 基準地震動 S_s-D)

主要設備・部位	荷重	①影響検討 モデル 3	②今回工認 モデル	比率 (①/②)
炉心シュラウド 下部胴下端	せん断力 (kN)	5780	5780	1.00
	モーメント (kN・m)	33700	33700	1.00
R P V 支持 スカート基部	せん断力 (kN)	11600	11500	1.01
	モーメント (kN・m)	114000	112000	1.02
P C V 基部	せん断力 (kN)	23200	23200	1.00
	モーメント (kN・m)	426000	426000	1.00
ガンマ線 遮蔽壁基部	せん断力 (kN)	17900	18400	0.97
	モーメント (kN・m)	132000	134000	0.99
R P V ペDESTAL基部	せん断力 (kN)	38700	38600	1.00
	モーメント (kN・m)	433000	435000	1.00
R P V スタビライザ	反力 (kN)	10700	10800	0.99
P C V スタビライザ	反力 (kN)	17900	18100	0.99
シヤラグ	反力 (kN)	28000	28400	0.99
燃料集合体	変位 (mm)	22.7	22.6	1.00

応答値は有効数字 4 桁目を四捨五入

表 2.2.2-16 主要設備の地震応答解析結果 (比較ケース C, EW方向, 基準地震動 S_s-D)

主要設備・部位	荷重	①影響検討 モデル 3	②今回工認 モデル	比率 (①/②)
炉心シュラウド 下部胴下端	せん断力 (kN)	5680	5700	1.00
	モーメント (kN・m)	30300	30400	1.00
R P V 支持 スカート基部	せん断力 (kN)	11000	11100	0.99
	モーメント (kN・m)	102000	102000	1.00
P C V 基部	せん断力 (kN)	24900	24900	1.00
	モーメント (kN・m)	428000	428000	1.00
ガンマ線 遮蔽壁基部	せん断力 (kN)	18900	19000	0.99
	モーメント (kN・m)	131000	133000	0.98
R P V ペDESTAL基部	せん断力 (kN)	36400	37100	0.98
	モーメント (kN・m)	435000	439000	0.99
R P V スタビライザ	反力 (kN)	10700	10900	0.98
P C V スタビライザ	反力 (kN)	17500	18100	0.97
シヤラグ	反力 (kN)	24800	25300	0.98
燃料集合体	変位 (mm)	26.9	26.9	1.00

応答値は有効数字 4 桁目を四捨五入

3. 鉛直方向地震応答解析モデル

本章では、鉛直方向地震応答解析モデルに関して、今回工認での設定内容について説明する。

3.1 鉛直方向地震応答解析モデルの扱い

既工認においては、動的地震動を水平方向に対してのみ考慮していたことに対して、今回工認では、鉛直方向の動的地震動が導入されたことから、鉛直方向応答を適切に評価する観点で、水平方向地震応答解析モデルとは別に鉛直方向地震応答解析モデル（図 3.1-1 参照）を追加する。鉛直方向地震応答解析モデルについては、鉛直方向の各応力評価点における軸力を算定するため、水平方向の P C V - R P V - R i n モデルをベースに新たに作成した梁質点系モデルを適用する。

3.2 鉛直方向地震応答解析モデルの設定

新たに作成する鉛直方向地震応答解析モデルは、水平方向地震応答解析モデルとの整合を図ることを基本とし、上下方向の自由度のみを有する集中質量質点と軸圧縮引張りばねで構成される。ここで、水平方向地震応答解析モデルではばねとして考慮している設備は、表 3.2-1 に示す理由により鉛直方向の振動特性には影響を与えないことから、鉛直方向地震応答解析モデルではばねとしてモデル化しない。なお、燃料集合体は、下部を燃料支持金具に、上部を上部格子板に支持され、鉛直方向には拘束されていない。今回工認における設計用地震力は、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に示すとおり、鉛直方向最大応答震度が 1G を超えており燃料集合体の浮上りが生じる可能性がある。燃料集合体の浮上り評価では NS2 補足-027-10-11「制御棒の挿入性評価について」に記載のとおり、水平及び鉛直方向加速度による浮上り量は小さく、浮上りによる燃料支持金具からの離脱の影響がないことから、鉛直方向加速度が制御棒挿入評価に影響を与えないことを確認している。


表 3.2-1 鉛直方向地震応答解析モデルではばねとしてモデル化しない設備

記号	名称	ばねとしてモデル化しない理由
K ₁	ウェルシールベローズ	鉛直方向地震応答解析モデルにてモデル化しているその他構造物の剛性に対して無視できる程度に小さい値であるため、モデル化しない。
K ₂	シヤラグ	鉛直方向荷重を受け持たない構造であるため、モデル化しない。
K ₃	燃料交換ベローズ	鉛直方向地震応答解析モデルにてモデル化しているその他構造物の剛性に対して無視できる程度に小さい値であるため、モデル化しない。
K ₄	原子炉格納容器スタビライザ	鉛直方向荷重を受け持たない構造であるため、モデル化しない。
K ₅	原子炉圧力容器スタビライザ	鉛直方向荷重を受け持たない構造であるため、モデル化しない。
K ₆	制御棒駆動機構ハウジング レストレントビーム	鉛直方向荷重を受け持たない構造であるため、モデル化しない。
K ₇	制御棒駆動機構ハウジング ラテラルレストレント	鉛直方向荷重を受け持たない構造であるため、モデル化しない。
K ₈	シュラウドサポート	水平方向地震応答解析モデルでは、水平方向の荷重を受けたシュラウドサポートプレート、レグ及びシリンダによる回転振動を考慮するために回転ばねに置換していたが、鉛直方向ではシュラウドの荷重はシリンダ及びレグを介して原子炉圧力容器下部鏡板に伝達されることから、鉛直方向地震応答解析モデルでは回転ばねではなく、シュラウドサポートレグ及びシリンダを軸ばねとしてモデル化する。

3.2.1 質点位置

原子炉格納容器, ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ペダスタルの質点位置と実機構造の関係を図 3.2.1-1 に, 原子炉圧力容器及び炉内構造物系の質点位置と実機構造の関係を図 3.2.1-2 に示す。


凡例	
●	質点
	軸ばね
—	剛部材



構造物	質点番号	標高 EL (m)	設定根拠
原子炉格納容器	29	39.400	原子炉格納容器頂部
	30	37.060	板厚変更点
	31	34.758	フランジ部
	32	33.141	板厚変更点
	33	29.392	シヤラグ位置
	34	27.907	板厚変更点
	35	22.932	材質変更点
	36	19.878	質点47.49の二等分点
	37	16.825	機器搬出入口中央
	38	13.700	材質変更点
	39	11.900	ペント管と原子炉格納容器の接続点
	40	10.100	ドライウエール基礎部コシクリート上端

構造物	質点番号	標高 EL (m)	設定根拠
ガンマ線遮蔽壁	41	29.962	ガンマ線遮蔽壁頂部
	42	26.981	質点53, 55の中間点
	43	24.000	
	44	21.500	等間隔に分割
	45	19.000	
ベ圧原子炉压力容器ペデスタル	46	15.944	原子炉压力容器ペデスタル頂部
	47	13.022	質点58, 60の中間点
	48	10.100	質点番号52と同一標高

図 3.2.1-1 鉛直方向地震応答解析モデルの質点位置と実機構造の関係
(原子炉格納容器, ガンマ線遮蔽壁及び原子炉压力容器ペデスタル)



標高
EL (m)
37.494
36.586
35.678
33.993
32.567
31.557
30.369
30.218
29.181
28.249
27.317
26.687
25.843
25.414
25.131
24.419
23.707
22.995
22.283
21.571
21.064
20.892
20.214
19.196
18.250
18.178
17.499
16.508
16.345
15.944
15.248
14.781
14.151
13.917
13.054

構造物	質点番号	標高 EL(m)	設定根拠
ガンマ線遮蔽壁	41	29.902	原子炉圧力容器頂部
	42	26.981	質点53, 55の中間点
	43	24.000	等間隔に分割
	44	21.500	
	45	19.000	原子炉圧力容器へダスタル
ベ圧降下スキャフolding	46	15.944	原子炉圧力容器へダスタル
	47	13.022	質点58, 60の中間点
	48	10.100	質点番号52と同一標高

構造物	質点番号	標高 EL(m)	設定根拠	
気水分離器	73	31.557	気水分離器頂部	
	74	30.369	気水分離器中央	
	75	29.181	スタンドパイプ頂部	
	76	28.249	スタンドパイプ中央	
	77	27.317	シュラウドヘッド	
	78	26.687	炉心シュラウド上部鋼	
	79	25.414	炉心シュラウド下部鋼	
炉心シュラウド	80	25.843	燃料集合体と同一標高	
	81	25.414		
	82	25.131		
	83	24.419		
	84	23.707		
	85	22.995		
	86	22.283		
	87	21.064		炉心シュラウド中間
	88	21.571		炉心支持板位置
	89	21.064		炉心シュラウド下部鋼
制御棒案内管	90	20.892	等間隔に分割	
	91	20.214		
	92	19.196		
	93	18.178		
	94	17.499		
	95	16.508		
	96	16.345		
	97	15.944		
	98	15.248		
	99	14.781		
ハウジング側内構	108	16.508	等間隔に分割	
	109	15.644		
	110	14.781		
	111	13.917		
ハウジング側外構	112	13.054	等間隔に分割	
	113	12.190		

構造物	質点番号	標高 EL(m)	設定根拠	
原子炉圧力容器	49	37.494	原子炉圧力容器頂部	
	50	36.586	等間隔に分割	
	51	35.678	フランジと上鏡板の取合い部	
	52	33.993	フランジと胴板の取合い部	
	53	32.567	主蒸気用ノズル位置	
	54	31.557	質点番号88位置と合わせている	
	55	30.369	質点番号89位置と合わせている	
	56	30.218	スタビライザブラケット位置	
	57	29.181	質点番号90と同一標高	
	58	28.249	質点番号91と同一標高	
	59	27.317	質点番号92と同一標高	
	60	26.687	質点番号93と同一標高	
	61	25.414	質点番号94と同一標高	
	62	25.131		
燃料集合体	63	24.419	燃料集合体と同一標高	
	64	23.707		
	65	22.995		
	66	22.283		
	67	21.064		質点番号104と同一標高
	68	20.892		質点番号121と同一標高
	69	20.214		再循環水出口用ノズル位置
	70	19.196		シュラウドサポートプレートとの接続位置
	71	18.250		支持スカート頂部
	72	15.944		支持スカート基部
原子炉圧力容器	93	17.419	制御棒通孔スタブチューブ位置	
	108	16.508	原子炉圧力容器底部	

図 3.2.1-2 鉛直方向地震応答解析モデルの質点位置と実機構造の関係 (原子炉圧力容器及び炉内構造物系)

3.3 球殻部を考慮したばね定数に関する影響検討

3.3.1 モデル化の方針

(1) 今回工認の地震応答解析モデル

今回工認の球殻部のばね定数は、3.2項に示す円筒形構造の考え方を準用して、下式によりばね定数を算定している。ばね定数の算定には質点間の中心位置における断面積を用いる。

$$K = \frac{AE}{L}$$

(2) FEM解析によるばね定数算定

影響確認用の地震応答解析モデルとして、実機を模擬したFEMモデルにより球殻部のばね定数を算定する。ばね定数の算定対象は、原子炉格納容器、シュラウドヘッド及び原子炉圧力容器下部鏡板とする。

a. 計算方法

計算機コード「MSC NASTRAN」により、部材ごとの形状、材料物性値等を設定した3次元シェルモデルで解析する。

b. 計算条件

(a) 解析モデル

3次元シェルモデルの概要を表3.3.1-1に示す。表3.3.1-1において、3次元シェルモデルに対応する大型機器連成解析モデルの範囲をあわせて示す。また、解析モデルの諸元を表3.3.1-2に示す。

表 3.3.1-1 3次元シミュレーションモデルの概要 (1/2)




3次元シミュレーションモデル	3次元シミュレーションモデルに対応する大型機器連成解析モデルの範囲
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>全体図</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>断面図</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">原子炉格納容器</p>	 <p style="text-align: right;">3次元シミュレーションモデルのモデル化範囲 (原子炉格納容器)</p>

表 3.3.1-1 3次元シミュレーションモデルの概要 (2/2)



3次元シミュレーションモデル	3次元シミュレーションモデルに対応する大型機器連成解析モデルの範囲																																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>全体図</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>断面図</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">シユラウドヘッド</p>	 <p>3次元シミュレーションモデルのモデル化範囲 (シユラウドヘッド)</p> <p>3次元シミュレーションモデルのモデル化範囲 (原子炉圧力容器下部鏡板)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>標高 (m)</th> <th>凡例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37.491</td><td>観点</td></tr> <tr><td>36.586</td><td>はし</td></tr> <tr><td>35.678</td><td>ばね</td></tr> <tr><td>33.993</td><td>剛壁材</td></tr> <tr><td>32.567</td><td></td></tr> <tr><td>31.557</td><td></td></tr> <tr><td>30.369</td><td></td></tr> <tr><td>30.218</td><td></td></tr> <tr><td>29.181</td><td></td></tr> <tr><td>28.249</td><td></td></tr> <tr><td>27.317</td><td></td></tr> <tr><td>26.687</td><td></td></tr> <tr><td>25.843</td><td></td></tr> <tr><td>25.414</td><td></td></tr> <tr><td>25.131</td><td></td></tr> <tr><td>24.419</td><td></td></tr> <tr><td>23.707</td><td></td></tr> <tr><td>22.995</td><td></td></tr> <tr><td>22.283</td><td></td></tr> <tr><td>21.571</td><td></td></tr> <tr><td>21.063</td><td></td></tr> <tr><td>20.892</td><td></td></tr> <tr><td>20.214</td><td></td></tr> <tr><td>19.196</td><td></td></tr> <tr><td>18.250</td><td></td></tr> <tr><td>17.419</td><td></td></tr> <tr><td>16.345</td><td></td></tr> <tr><td>15.944</td><td></td></tr> <tr><td>15.246</td><td></td></tr> <tr><td>14.151</td><td></td></tr> <tr><td>13.054</td><td></td></tr> </tbody> </table>	標高 (m)	凡例	37.491	観点	36.586	はし	35.678	ばね	33.993	剛壁材	32.567		31.557		30.369		30.218		29.181		28.249		27.317		26.687		25.843		25.414		25.131		24.419		23.707		22.995		22.283		21.571		21.063		20.892		20.214		19.196		18.250		17.419		16.345		15.944		15.246		14.151		13.054	
標高 (m)	凡例																																																																
37.491	観点																																																																
36.586	はし																																																																
35.678	ばね																																																																
33.993	剛壁材																																																																
32.567																																																																	
31.557																																																																	
30.369																																																																	
30.218																																																																	
29.181																																																																	
28.249																																																																	
27.317																																																																	
26.687																																																																	
25.843																																																																	
25.414																																																																	
25.131																																																																	
24.419																																																																	
23.707																																																																	
22.995																																																																	
22.283																																																																	
21.571																																																																	
21.063																																																																	
20.892																																																																	
20.214																																																																	
19.196																																																																	
18.250																																																																	
17.419																																																																	
16.345																																																																	
15.944																																																																	
15.246																																																																	
14.151																																																																	
13.054																																																																	

表 3.3.1-2 解析モデル諸元




構造物名	節点番号*	要素数	節点数	厚さ (mm)	材料物性値			
					材質	縦弾性係数 (MPa)	ポアソン比 (-)	密度 (ton/mm ³)
原子炉格納容器	29~30							
	(30~30)							
	(31~32)							
	32~33							
	33~34							
	34~35							
	(35~38)							
	38~39							
	39~40							
	77~78							
シュラウドヘッド	- (フランジ)							
	71~93							
原子炉圧力容器 下部鏡板	93~108							
	- (スカート)							

注記*：大型機器連成解析モデルにおいて対応する位置の節点番号を示す。()で示す範囲については、球殻部以外の部位であり、ばね定数算出対象外とする。

(b) 境界条件

解析モデルの境界条件を表 3.3.1-3 に示す。原子炉格納容器及びシュラウドヘッドについては、解析モデル下端を固定条件（並進 3 方向及び回転 3 方向を拘束）とする。原子炉圧力容器下部鏡板については、解析モデル上端の断面形状を保持する拘束条件（水平 2 方向及び回転 3 方向を拘束）とし、解析モデル下端を固定条件（並進 3 方向及び回転 3 方向を拘束）とする。

表 3.3.1-3 境界条件

構造物名	境界条件
原子炉格納容器	 <p>並進 3 方向及び 回転 3 方向を拘束</p>
シュラウドヘッド	 <p>並進 3 方向及び回転 3 方向を拘束</p>
原子炉圧力容器 下部鏡板	 <p>水平 2 方向及び 回転 3 方向を拘束</p> <p>並進 3 方向及び 回転 3 方向を拘束</p>

(c) ばね定数の算定

(a)の解析モデルを用いて単位加速度による静的解析を行い、ばね定数算定対象範囲の上端及び下端の変位差及び平均荷重からばね定数を算定する。

解析結果として得られる変位コンター図を図 3.3.1-1 に示す。また、解析結果から得られるばね定数を表 3.3.1-4 に示す。






図 3.3.1-1(1) 変位コンター図 (原子炉格納容器)



解析モデル全体

節点番号：77～78

図 3.3.1-1(2) 変位コンター図 (シユラウドヘッド)



解析モデル全体

節点番号：71～93

節点番号：93～108

図 3.3.1-1(3) 変位コンター図 (原子炉圧力容器下部鏡板)

表 3.3.1-4 ばね定数算出結果

構造物名	節点番号	解析結果		ばね定数 (kN/m)
		上下節点 平均荷重 (kN)	上下方向 変位差 (m)	
原子炉格納容器	29～30			
	32～33			
	33～34			
	34～35			
	38～39			
	39～40			
シュラウドヘッド	77～78			
原子炉圧力容器 下部鏡板	71～93			
	93～108			

3.3.2 ばね定数及び固有値解析結果の比較

ばね定数の比較を表 3.3.2-1 に示す。FEM解析でばね定数を設定した鉛直方向影響検討モデルにおいて、ばね定数が低下する傾向となっている。特に、原子炉格納容器の質点番号 29-30 間、シュラウドヘッド、原子炉压力容器下部鏡板の質点番号 93-108 間において、ばね定数がより大きく低下する傾向となっている。

原子炉格納容器、原子炉压力容器及び炉心シュラウドの振動が卓越する振動モードの固有周期を表 3.3.2-2～表 3.3.2-4 に、その振動モード図を図 3.3.2-1～図 3.3.2-6 に示す。これらより、ばね定数の設定方法の違いによる固有周期の差異は 0.017 秒程度である。

表 3.3.2-1 今回工認モデルと鉛直方向影響確認モデルのばね定数

構造物名	質点番号		①今回工認モデル	②鉛直方向影響 検討モデル2	ばね定数 の比率 ②/①
			ばね定数 (kN/m)	ばね定数 (kN/m)	
原子炉格納容器	29	30	[Redacted]	[Redacted]	0.04
	32	33			0.06
	33	34			0.32
	34	35			0.56
	38	39			0.91
	39	40			0.26
シュラウドヘッド	77	78			0.01
原子炉压力容器下鏡	71	93			0.41
	93	108			0.07

表 3.3.2-2 今回工認モデルと鉛直方向影響検討モデルでの原子炉格納容器の
固有値解析結果

①今回工認モデル		②鉛直方向影響検討モデル	
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)
12	0.032	7	0.049

表 3.3.2-3 今回工認モデルと鉛直方向影響検討モデルでの原子炉圧力容器の
固有値解析結果

①今回工認モデル		②鉛直方向影響検討モデル	
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)
14	0.028	15	0.028

表 3.3.2-4 今回工認モデルと鉛直方向影響検討モデルでの炉心シュラウドの
固有値解析結果

①今回工認モデル		②鉛直方向影響検討モデル	
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)
18	0.020	13	0.031

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 蒸気トラス
- 3 原子炉格納容器
- 4 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器へデスタル
- 5 原子炉圧力容器
- 6 気水分離器、スタントヘッド及び炉心シュウラウド上部調
- 7 炉心シュウラウド中間調
- 8 炉心シュウラウド下部調
- 9 燃料集合体及び制御棒案内管
- 10 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(外側)

固有周期 (s) ; 0.032 刺激係数 ; 0.031




図 3.3.2-1 振動モード図 (第12次モード, 鉛直方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 蒸気トラス
- 3 原子炉格納容器
- 4 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器へデスタル
- 5 原子炉圧力容器
- 6 気水分離器、スタントヘッド及び炉心シュウラウド上部調
- 7 炉心シュウラウド中間調
- 8 炉心シュウラウド下部調
- 9 燃料集合体及び制御棒案内管
- 10 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(外側)

固有周期 (s) ; 0.049 刺激係数 ; -3.234




図 3.3.2-2 振動モード図 (第7次モード, 鉛直方向)

: 鉛直方向影響検討モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 屋根トラス
- 3 原子炉格納容器
- 4 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
- 5 原子炉圧力容器
- 6 気水分離器、スタンバイ、シュウワウドヘッド及び炉心シュウワウド上部開
- 7 炉心シュウワウド中間開
- 8 炉心シュウワウド下部開
- 9 燃料集合体及び制御棒案内管
- 10 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(外側)

固有周期 (s) ; 0.020 刺激係数 ; -0.484




図 3.3.2-5 振動モード図 (第 18 次モード, 鉛直方向)

: 今回工認モデル

プラント名：島根原子力発電所第2号機

- 1 原子炉建物
- 2 屋根トラス
- 3 原子炉格納容器
- 4 ガンマ線遮蔽壁及び原子炉圧力容器ベデスタル
- 5 原子炉圧力容器
- 6 気水分離器、スタンバイ、シュウワウドヘッド及び炉心シュウワウド上部開
- 7 炉心シュウワウド中間開
- 8 炉心シュウワウド下部開
- 9 燃料集合体及び制御棒案内管
- 10 制御棒駆動機構ハウジング(内側)
- 11 制御棒駆動機構ハウジング(外側)

固有周期 (s) ; 0.031 刺激係数 ; 1.470




図 3.3.2-6 振動モード図 (第 13 次モード, 鉛直方向)

: 鉛直方向影響検討モデル

3.3.3 地震応答解析結果の比較

今回工認モデルと鉛直方向影響検討モデルに対して、設備評価に支配的な基準地震動 $S_s - D$ を入力波とする地震応答解析を実施した。今回工認モデルの応答と比較するため、加速度の応答分布の比較図を図 3.3.3-1～図 3.3.3-4 に、軸力の応答分布の比較図を図 3.3.3-5～図 3.3.3-8 に、床応答スペクトルの比較図（減衰定数 2.0%（質点番号 31 のみ 2.5%も記載））を図 3.3.3-9～図 3.3.3-28 に示す。

原子炉格納容器では、全体的に鉛直方向影響検討モデルでより大きな加速度及び軸力が得られており、最上部では約 2.8 倍となった。また、床応答スペクトルについては、固有周期によっては最大で約 12 倍となった。

原子炉圧力容器では、全体的に鉛直方向影響検討モデルでより小さな加速度及び軸力となっており、最大で約 6% 小さくなった。また、応答スペクトルの増分は 5% 以下であり、影響は小さい。

原子炉圧力容器下部鏡板では、加速度及び軸力が鉛直方向影響検討モデルで最大 15% 増加している。また、床応答スペクトルは固有周期によっては最大 30% 程度増加している。

炉内構造物系について、気水分離器、スタンドパイプ、シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴では、全体的に鉛直方向影響検討モデルでより大きな加速度及び軸力が得られており、最大で 20% 程度増加している。また、上部格子板及び炉心支持板の床応答スペクトルについて、固有周期によっては増加している箇所があるが、増分は 10% 以下であり、影響は小さい。

原子炉格納容器




図 3.3.3-1 最大応答加速度 (鉛直方向)

① 今回工認モデル	② 鉛直方向影響検討モデル	比率 ②/①
8.38	23.0	2.74
8.35	19.4	2.32
8.30	19.2	2.31
8.22	18.8	2.29
8.08	9.87	1.22
8.01	9.58	1.20
7.70	8.91	1.16
7.46	8.62	1.16
7.26	8.28	1.14
7.08	7.85	1.11
6.99	7.57	1.08
6.90	6.82	0.99

注：①及び②の単位：m/s²

原子炉圧力容器




図 3.3.3-2 最大芯管加速度 (鉛直方向)

注：①及び②の単位：m/s²

①今回工認モデル	②鉛直方向影響検討モデル	比率 ②/①
9.05	8.89	0.98
9.05	8.89	0.98
9.04	8.88	0.98
9.03	8.86	0.98
8.98	8.81	0.98
8.93	8.73	0.98
8.85	8.63	0.98
8.83	8.62	0.98
8.76	8.52	0.97
8.70	8.43	0.97
8.63	8.32	0.96
8.58	8.25	0.96
8.47	8.09	0.96
8.44	8.06	0.95
8.37	7.96	0.95
8.29	7.87	0.95
8.21	7.77	0.95
8.14	7.68	0.94
8.01	7.51	0.94
7.99	7.50	0.94
7.91	7.46	0.94
7.77	7.46	0.96
7.67	7.46	0.97
7.39	7.30	0.99

原子炉圧力容器下鏡




図 3.3.3-3 最大応答加速度 (鉛直方向)

注：①及び②の単位：m/s²

①今回工認モデル	②鉛直方向影響検討モデル	比率 ②/①
7.67	7.46	0.97
7.79	7.57	0.97
7.84	8.17	1.04

気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴




図 3.3.3-4 最大応答加速度 (鉛直方向)

原子炉格納容器




図 3.3.3-5 最大応答軸力 (鉛直方向)

①今回工認モデル	②鉛直方向 影響検討モデル	比率 ②/①
151	416	2.75
309	785	2.54
1050	2500	2.38
1670	3940	2.36
2720	4840	1.78
3470	5540	1.60
4620	6550	1.42
5380	7170	1.33
6820	8660	1.27
7340	9260	1.26
8950	11000	1.23

注：①及び②の単位：kN

原子炉压力容器




図 3.3.3-6 最大応答軸力 (鉛直方向)

注：①及び②の単位：kN

①今回工認モデル	②鉛直方向影響検討モデル	比率 ②/①
103	100	0.97
223	217	0.97
717	698	0.97
1280	1240	0.97
2310	2250	0.97
2830	2760	0.98
2970	2890	0.97
3140	3050	0.97
3420	3320	0.97
3900	3790	0.97
4140	4020	0.97
4370	4240	0.97
4680	4540	0.97
4800	4650	0.97
4950	4800	0.97
5150	4990	0.97
5300	5140	0.97
5520	5340	0.97
5670	5480	0.97
5950	5750	0.97
6270	6060	0.97
6450	6230	0.97
11600	11200	0.97

原子炉圧力容器下鏡





図 3.3.3-7 最大応答軸力 (鉛直方向)

①今回工認モデル	②鉛直方向影響検討モデル	比率 ②/①
4820	5070	1.05
2870	3300	1.15

注：①及び②の単位：kN


気水分離器, スタンドパイプ, シュラウドヘッド及び炉心シュラウド上部胴




①今回工認モデル	②鉛直方向 影響検討モデル	比率 ②/①
36.1	44.1	1.22
260	317	1.22
412	503	1.22
473	576	1.22
548	667	1.22
686	748	1.09

図 3.3.3-8 最大応答軸力 (鉛直方向)

注: ①及び②の単位: kN




(原子炉格納容器 (質点 29) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 29) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-9 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 30) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 30) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-10 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 31) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 31) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-11 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 31) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 31) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-12 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 32) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 32) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-13 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 33) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 33) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-14 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 34) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 34) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-15 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 35) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 35) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-16 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 36) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 36) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-17 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 37) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 37) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-18 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 38) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 38) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-19 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉格納容器 (質点 39) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉格納容器 (質点 39) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-20 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉压力容器 (質点 53) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉压力容器 (質点 53) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-21 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉圧力容器 (質点 57) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉圧力容器 (質点 57) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-22 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉圧力容器 (質点 59) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉圧力容器 (質点 59) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-23 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉圧力容器 (質点 64) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉圧力容器 (質点 64) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-24 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉圧力容器 (質点 71) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉圧力容器 (質点 71) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-25 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(原子炉压力容器下鏡 (質点 71, 93, 108) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(原子炉压力容器下鏡 (質点 71, 93, 108) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-26 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル




(上部格子板位置 (質点 80) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)




(上部格子板位置 (質点 80) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-27 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル



(炉心支持板位置 (質点 88) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)



(炉心支持板位置 (質点 88) の床応答スペクトルの比較, 基準地震動 S s - D)

図 3.3.3-28 今回工認モデル及び鉛直方向影響検討モデルの床応答スペクトル

3.3.4 設備評価への影響確認

3.3.3項に示す評価結果を用いて、設備の耐震評価に及ぼす影響を確認する。ここでは、ばね定数を変更した、原子炉格納容器、原子炉圧力容器、原子炉内部構造物の耐震条件を使用して耐震評価を行う設備について影響評価を実施する。

3.3.4.1 最大応答加速度及び軸力を用いて耐震評価を実施する設備

鉛直方向影響検討モデルの影響検討を行う。鉛直方向の最大応答加速度（震度）を用いて耐震評価を実施する設備に対する影響検討方法を図 3.3.4.1-1 に、軸力を用いて耐震評価を実施する設備に対する影響検討方法を図 3.3.4.1-2 に示す。図 3.3.4.1-1 及び図 3.3.4.1-2 の検討により、鉛直方向影響検討モデルの応答解析結果を用いた詳細評価が必要な設備はなく、耐震評価への影響がないことを確認した。





図 3.3.4.1-1 鉛直方向の最大応答加速度（震度）を用いて耐震評価を実施する設備に対する影響検討方法

- 【※1に該当】
- VI-2-3-3-1-2 原子炉圧力容器
 - VI-2-3-3-2-3 制御棒駆動機構ハウジング支持金具
 - VI-2-3-3-3-2 蒸気乾燥器
 - VI-2-3-3-3-5 ジェットポンプ
 - VI-2-9-2-3 ベント管
 - VI-2-9-4-1 真空破壊装置
 - VI-2-9-4-2 ダウンカメラ
 - VI-2-9-4-3 ベントヘッド

- 【※2に該当】
- VI-2-3-2-2-4 上部格子板
 - VI-2-3-2-2-5 炉心支持板
 - VI-2-3-2-2-6 燃料支持金具
 - VI-2-3-3-2-5 差圧検出・ほう酸水注入系配管
(フェイリーよりN11ノズルまでの外管)
 - VI-2-3-3-3-10 差圧検出・ほう酸水注入系配管
(原子炉圧力容器内部)
 - VI-2-3-3-3-11 原子炉中性子計装案内管
 - VI-2-3-3-3-6 給水スパーージャ
 - VI-2-3-3-3-7 高圧及び低圧炉心スプレイスパーージャ
 - VI-2-3-3-3-8 低圧注水系配管
(原子炉圧力容器内部)
 - VI-2-3-3-3-9 高圧及び低圧炉心スプレイス配管
(原子炉圧力容器内部)
 - VI-2-6-5-1 中性子源領域計装／中間領域計装
 - VI-2-6-5-2 出力領域計装
 - VI-2-9-2-1 ドライウェル
 - VI-2-9-2-6 機器搬入口
 - VI-2-9-2-7 逃がし安全弁搬出ハッチ



【※1に該当】
 VI-2-3-2-2-3 シュラウドサポート
 VI-2-3-2-2-7 制御棒案内管

【※2に該当】
 VI-2-3-2-2-2 炉心シュラウド
 VI-2-3-3-1-2 原子炉圧力容器
 VI-2-3-3-3-3 気水分離器及びスタンドパイプ
 VI-2-9-2-1 ドライウエル
 VI-2-3-3-3-4 シュラウドヘッド
 VI-2-9-2-10 所員用エアロック
 VI-2-9-2-6 機器搬入口
 VI-2-9-2-7 逃がし安全弁搬出ハッチ
 VI-2-9-2-8 制御棒駆動機構搬出ハッチ

図 3.3.4.1-2 軸力を用いて耐震評価を実施する設備に対する影響検討方法

3.3.4.2 床応答スペクトルを用いて耐震評価を実施する設備

原子炉格納容器、原子炉圧力容器、原子炉内部構造物の鉛直方向の床応答スペクトルを使用して耐震評価を行う設備として、制御棒駆動機構搬出ハッチ、所員用エアロック、電気配線貫通部及び配管（RHR-PD-7）に対する影響検討を実施する。

VI-2-9-2-8「制御棒駆動機構搬出ハッチの耐震性についての計算書」、VI-2-9-2-10「所員用エアロックの耐震性についての計算書」及びVI-2-9-2-12「電気配線貫通部の耐震性についての計算書」より、各設備の鉛直方向固有周期における床応答スペクトルと、耐震評価に用いている鉛直方向震度を比較したものを表 3.3.4.2-1 に示す。各設備の鉛直方向固有周期における耐震評価に用いている鉛直方向震度は、鉛直方向影響検討モデル震度を上回っている。以上により、制御棒駆動機構搬出ハッチ、所員用エアロック及び電気配線貫通部は、鉛直方向影響検討モデルを考慮した場合でも耐震評価への影響がないことを確認した。

また、原子炉格納容器の鉛直方向の床応答スペクトルを用いた配管（RHR-PD-7）の耐震評価を実施した。表 3.3.4.2-2 に鉛直方向影響検討条件の床応答スペクトルを用いた最大応力評価点の耐震評価結果を示す。表 3.3.4.2-2 より、鉛直方向影響検討条件の床応答スペクトルを用いた場合でも健全性が確保されることを確認した。

表 3.3.4.2-1 床応答スペクトルの鉛直方向震度の比較

設備名称	鉛直方向固有周期 (s)	①鉛直方向影響検討モデル震度	②設計に適用する震度	③比率 (①/②)
制御棒駆動機構搬出ハッチ	0.069	1.44	5.25	0.27
所員用エアロック	0.057	2.16	4.81	0.45
電気配線貫通部	0.172	2.08	3.69	0.56

表 3.3.4.2-2 床応答スペクトルを用いた耐震評価結果

対象設備	一次応力 (膜+曲げ)			一次+二次応力			疲労評価 疲労累積係数
	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	
RHR-PD-7	156	366	2.34	850	366	0.43	0.8363

4. 建物と機器の相互作用を考慮した地震応答解析モデルに係る影響確認

原子炉本体地震応答解析モデルにおいて考慮する機器の質量は、原子炉建物地震応答解析モデルにおいては1次遮蔽壁の質点質量として考慮する。したがって、原子炉建物地震応答解析モデルの固有値及び地震応答に対して、原子炉本体地震応答解析モデルにおける建物部分（1次遮蔽壁）の固有値及び地震応答を比較することによって、建物と機器の相互作用を考慮した地震応答解析モデルに係る設定（原子炉建物側との接続）の影響が確認できると考えられる。

原子炉建物地震応答解析モデルはVI-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」に記載する解析モデルを用いる。水平方向の原子炉建物地震応答解析モデルを図4-1及び図4-2に、鉛直方向の原子炉建物地震応答解析モデルを図4-3に示す。




図 4-1 原子炉建物地震応答解析モデル（水平方向（NS方向））




図 4-2 原子炉建物地震応答解析モデル（水平方向（EW方向））




図 4-3 原子炉建物地震応答解析モデル (鉛直方向)

a. 固有値解析結果の比較

原子炉建物地震応答解析モデルと原子炉本体地震応答解析モデルによる固有値解析結果の比較を表4-1～表4-3に示す。原子炉本体地震応答解析モデルの固有値解析においては、原子炉建物地震応答解析モデルの振動モードに加えて、機器が卓越する振動モードとして、原子炉建物地震応答解析モデルでは発生しない振動モードが発生する。表4-1～表4-3の「卓越部位」の欄には、原子炉建物地震応答解析モデルで発生する振動モードの場合は「原子炉建物」、機器が卓越する振動モードの場合は機器名称を記載する。

表4-1～表4-3に示すとおり、原子炉建物地震応答解析モデルによる固有周期は、原子炉本体地震応答解析モデルで算定された原子炉建物部分の固有周期と概ね整合している。

表4-1 原子炉本体地震応答解析モデルに対する固有値比較（NS方向）

①原子炉建物地震 応答解析モデル*1		②原子炉本体地震 応答解析モデル*2		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.220	1	0.219	1.00	原子炉建物
—	—	2	0.202	—	燃料集合体
—	—	3	0.135	—	炉心シュラウド
—	—	4	0.110	—	原子炉压力容器
2	0.099	5	0.098	0.99	原子炉建物
3	0.069	6	0.069	1.00	原子炉建物
—	—	7	0.066	—	制御棒案内管
—	—	8	0.057	—	原子炉压力容器
4	0.052	9	0.052	1.00	原子炉建物
—	—	10	0.050	—	燃料集合体

注記*1：VI-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」に記載の値

*2：VI-2-2-1「炉心、原子炉压力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に記載の値

表 4-2 原子炉本体地震応答解析モデルに対する固有値比較 (EW方向)

①原子炉建物地震 応答解析モデル*1		②原子炉本体地震 応答解析モデル*2		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
—	—	1	0.204	—	燃料集合体
1	0.203	2	0.200	0.99	原子炉建物
—	—	3	0.135	—	炉心シュラウド
—	—	4	0.109	—	原子炉压力容器
2	0.093	5	0.093	1.00	原子炉建物
3	0.067	6	0.067	1.00	原子炉建物
—	—	7	0.066	—	制御棒案内管
—	—	8	0.057	—	原子炉压力容器
4	0.051	9	0.051	1.00	原子炉建物
—	—	10	0.050	—	燃料集合体

注記*1：VI-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」に記載の値

*2：VI-2-2-1「炉心、原子炉压力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に記載の値

表 4-3 原子炉本体地震応答解析モデルに対する固有値比較（鉛直方向）

①原子炉建物地震 応答解析モデル*1		②原子炉本体地震 応答解析モデル*2		固有周期 の比率 (②/①)	卓越部位
次数	固有周期(s)	次数	固有周期(s)		
1	0.297	1	0.297	1.00	原子炉建物 (屋根トラス)
2	0.105	2	0.106	1.01	原子炉建物
3	0.084	3	0.084	1.00	原子炉建物 (屋根トラス)
4	0.064	4	0.064	1.00	原子炉建物
5	0.053	5	0.053	1.00	原子炉建物 (屋根トラス)
6	0.051	6	0.051	1.00	原子炉建物 (屋根トラス)

注記*1：VI-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」に記載の値

*2：VI-2-2-1「炉心、原子炉压力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」に記載の値

b. 床応答スペクトルの比較

原子炉建物地震応答解析モデルと原子炉本体地震応答解析モデルにおける原子炉建物(1次遮蔽壁)の床応答スペクトルを比較した。床応答スペクトルを比較する質点番号を表4-4に、比較結果を図4-4に示す。なお、床応答スペクトルの作成には設備評価に支配的な基準地震動S_s-Dを用い、減衰定数は2.0%とした。図4-4に示すとおり、床応答スペクトルは2つのモデルにおいて概ね一致していることから、建物と機器の相互作用を考慮した地震応答解析モデルに係る設定(原子炉建物側との接続)は妥当であると考えられる。

表4-4 床応答スペクトルを比較する質点番号

方向	標高 (EL (m))	質点番号		図番号
		原子炉建物地震 応答解析モデル	原子炉本体地震 応答解析モデル	
NS	42.800	14	17	図4-4 (1/21)
	34.800	15	18	図4-4 (2/21)
	30.500	16	19	図4-4 (3/21)
	23.800	17	21	図4-4 (4/21)
	15.300	18	22	図4-4 (5/21)
	10.100	19	23	図4-4 (6/21)
	1.300	34	24	図4-4 (7/21)
EW	42.800	11	14	図4-4 (8/21)
	34.800	12	15	図4-4 (9/21)
	30.500	13	16	図4-4 (10/21)
	23.800	14	18	図4-4 (11/21)
	15.300	15	19	図4-4 (12/21)
	10.100	16	20	図4-4 (13/21)
	1.300	34	21	図4-4 (14/21)
鉛直	42.800	17	17	図4-4 (15/21)
	34.800	18	18	図4-4 (16/21)
	30.500	19	19	図4-4 (17/21)
	23.800	20	20	図4-4 (18/21)
	15.300	21	21	図4-4 (19/21)
	10.100	22	22	図4-4 (20/21)
	1.300	15	15	図4-4 (21/21)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL42.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (1/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 14, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 17)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL34.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (2/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 15, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 18)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL30.500m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (3/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 16, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 19)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL23.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (4/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 17, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 21)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL15.300m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (5/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル: 質点18, 原子炉本体地震応答解析モデル: 質点22)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL10.100m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (6/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 19, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 23)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : NS方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL1.300m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (7/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル: 質点 34, 原子炉本体地震応答解析モデル: 質点 24)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL42.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (8/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 11, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 14)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL34.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (9/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 12, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 15)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL30.500m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (10/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 13, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 16)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL23.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (11/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル：質点14, 原子炉本体地震応答解析モデル：質点18)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL15.300m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (12/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点15, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点19)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL10.100m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (13/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 16, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 20)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : EW方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL1.300m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (14/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 34, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 21)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL42.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (15/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 17, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 17)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL34.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (16/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 18, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 18)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL30.500m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (17/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル：質点19, 原子炉本体地震応答解析モデル：質点19)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL23.800m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (18/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 20, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 20)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL15.300m
 減衰 : 2.0 (%)




図 4-4 (19/21) 原子炉建物の床応答スペクトル
 (原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 21, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 21)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL10.100m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (20/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル：質点 22, 原子炉本体地震応答解析モデル：質点 22)

プラント名 : 島根原子力発電所第2号機
 構造物名 : 原子炉建物
 方向 : 鉛直方向
 波形名 : Ss-D
 標高 : EL1.300m
 減衰 : 2.0 (%)




図4-4 (21/21) 原子炉建物の床応答スペクトル

(原子炉建物地震応答解析モデル : 質点 15, 原子炉本体地震応答解析モデル : 質点 15)

3. ウェルシールベローズ及び燃料交換ベローズの耐震性

1. 概要

ウェルシールベローズ及び燃料交換ベローズは地震時の要求機能はないが、原子炉本体地震応答解析モデルでばねとして考慮していることから、モデル上期待できることを確認した。確認結果を以下に示す。

2. 一般事項

2.1 構造概要

2.1.1 ウェルシールベローズ

ウェルシールベローズは、燃料取替時に原子炉ウェルへ水張りを行う際に、原子炉格納容器と原子炉建物の間を接続するためのステンレス製の構造物であり、原子炉格納容器と原子炉建物の相対変位を吸収できるよう蛇腹構造となっている。

ウェルシールベローズの概略図を図 2-1 に示す。




図 2-1 ウェルシールベローズの概略図

2.1.2 燃料交換ベローズ

燃料交換ベローズは、燃料取替時に原子炉ウェルへ水張りをを行う際に、原子炉圧力容器と原子炉格納容器の間を接続するためのステンレス製の構造物であり、運転時の原子炉圧力容器と原子炉格納容器との熱移動量を吸収できるように蛇腹構造となっている。

燃料交換ベローズの概略図を図 2-2 に示す。




図 2-2 燃料交換ベローズの概略図

2.2 評価方針

ベローズの健全性評価については、プラントの状態に応じベローズが変形する変位量及び繰返し回数に対して疲労評価を行うこととする。ここでいうプラントの状態とは、起動・停止時、燃料交換時、試験時、地震時である。

2.3 適用規格

ベローズの適用規格としては、設計・建設規格^[1]「PVD-3410 伸縮継手の疲労評価」を準用する。

3. 評価条件

ウェルシールベローズの評価条件として、各状態の変位量と設計繰返し回数を表 3-1 に示す。本評価においては、建設時に想定していた各状態の条件（ケース 1~3）に加え、今回工認における基準地震動 S_s に対する条件（ケース 5）を考慮した評価条件とした。

燃料交換ベローズの評価条件として、各状態の変位量と設計繰返し回数を表 3-2 に示す。本評価においては、建設時に想定していた各状態の条件（ケース 1, 2, 4~6）に加え、今回工認における基準地震動 S_s に対する条件（ケース 7）を考慮した評価条件とした。

表 3-1 ウェルシールベローズの評価条件

検討段階	ケース	状態	最高使用温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	変位量 (mm)			角変位 θ (°)	設計繰返し回数 (回)
					軸方向 Δx	軸直方向 Y1	半径方向 Y2		
建設時評価	1*1	起動・停止	57	0					
	2*1	燃料交換時	16	0.083					
	3*1	試験時	16	0					
	4*1	地震時 (参考)	57	0					
今回評価	5	地震時	57	0					

注記*1：建設時条件

*2：ウェルシールベローズはVI-2-2-1「炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」の原子炉本体地震応答解析モデル（鉛直方向）に含まれないため，水平方向変位に基づく変位を設定

*3：VI-2-2-1「炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」の原子炉本体地震応答解析モデル（水平方向）で得られる水平方向ばね反力より求めた変位を上回る変位

表 3-2 燃料交換ベローズの評価条件

検討段階	ケース	状態	最高使用温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	変位量 (mm)			角変位 θ (°)	設計繰返し回数 (回)
					軸方向 Δx	軸直方向 Y1	半径方向 Y2		
建設時評価	1*1	起動・停止	57	0					
	2*1	燃料交換時	16	0.077					
	3*1	地震時 (参考)	57	0					
	4*1	PCV耐圧試験時	16	0					
	5*1	PCV水圧試験時	16	0					
	6*1	スクラム時	57	0					
今回評価	7	地震時	57	0					

注記*1：建設時条件

*2：燃料交換ベローズはVI-2-2-1「炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」の原子炉本体地震応答解析モデル(鉛直方向)に含まれないため，水平方向変位に基づく変位を設定

*3：VI-2-2-1「炉心，原子炉圧力容器及び原子炉内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」の原子炉本体地震応答解析モデル(水平方向)で得られる水平方向ばね反力より求めた変位を上回る変位




図 3-1 ベローズ変形図 (左：軸直角方向，右：半径方向)

4. 評価方法

ベローズの耐震性評価においては、表 3-1 及び表 3-2 に示す各方向の変位量よりベローズ軸方向の変位量（全伸縮量）を算定し、算定した全伸縮量より求めた繰返しピーク応力強さに対する許容繰返し回数と設計繰返し回数より、疲労累積係数を算出する。

4.1 全伸縮量の算定方法

(1) 軸直角方向変位を軸方向変位に換算


$$\Delta L_1 = \frac{3 \cdot Dm \cdot Y1}{L + l\{(l/L) + 1\}}$$

Dm : ベローズの平均径 (mm)

$Y1$: 軸直角方向変位変位量 (mm)

l : 中間パイプ長さ (mm)

L : ベローズの長さ (mm)




(2) 角変位を半径方向変位に換算

$$\Delta \theta = L3 \cdot \theta \cdot \frac{\pi}{180}$$

$L3$: 下端部管長 (mm)

θ : 角変位 (°)

$\Delta \theta$: 半径方向変位 (mm)




(3) 半径方向変位を軸方向変位に換算

$$\Delta L2 = \sqrt{L^2 + (Y2 + \Delta \theta)^2} - L$$

$Y2$: 半径方向変位量 (mm)

$\Delta \theta$: (2) で求めた半径方向変位 (mm)

$\Delta L2$: 軸方向変位量 (mm)



(4) 軸方向変位量の合計（全伸縮量）

$$\delta = \Delta L1 + \Delta L2 + \Delta x$$

$\Delta L1$: 軸直角方向変位による軸方向変位量 (mm)

$\Delta L2$: 半径方向変位による軸方向変位量 (mm)

Δx : 軸方向変位量 (mm)

δ : 全伸縮量 (mm)

4.2 疲労累積係数の算定方法（設計・建設規格^[1]PVD-3410 より）

設計・建設規格^[1]PVD-3410より，下式（PVD-8.1）（PVD-8.2）にて算定した繰返し応力を繰返しピーク応力強さとし，添付4-2 図 添付4-2-2(1)において，これに対応する許容繰返し回数が設計繰返し回数以上であることを確認する。本評価においては，考慮する全ケースについて設計繰返し回数と許容繰返し回数との比を求め，その和が1以下であることを確認する。

$$\sigma_p = \frac{\sigma}{2} \quad (\text{PVD-8.1})$$

$$\sigma = \frac{1.5Et\delta}{n\sqrt{bh^3}} + \frac{Ph^2}{2t^2c} \quad (\text{PVD-8.2})$$

- σ_p : 繰返し応力 (MPa)
- σ : (PVD-8.2)式により計算した値 (MPa)
- E : 付録材料図表 Part6 に規定する材料の縦弾性係数 (MPa)
- t : 継手部の板の厚さ (mm)
- δ : 全伸縮量 (mm)
- n : 継手部の波数の2倍の値
- b : 継手部の波のピッチの1/2 (mm)
- h : 継手部の波の高さ (mm)
- c : 継手部の層数 (-)
- P : 最高使用圧力 (MPa)

4.3 機器諸元

本評価に用いる寸法等の諸元について表 4-1 に示す。

表 4-1 ウェルシールベローズ及び燃料交換ベローズの諸元

項目	記号	単位	ウェルシール ベローズ	燃料交換 ベローズ
ベローズの縦弾性係数	E	MPa		
ベローズの平均径	Dm	mm		
中間パイプ長さ	l	mm		
ベローズの長さ	L	mm		
下端部管長	$L3$	mm		
板厚	t	mm		
山数	N	-		
山数の 2 倍の値(=2・N)	n	-		
山のピッチ	q	mm		
山のピッチの 1/2(= q/2)	b	mm		
山の高さ	h	mm		

注記*1：ベローズの材料 () における 57°C の縦弾性係数を例として示す。

*2：ウェルシールベローズに中間パイプは設置されていない。

5. 評価結果

3. 評価条件及び 4. 評価方法に基づき、疲労評価を実施した。各ケースの設計繰返し回数と許容繰返し回数との比 (N_D/N_C) 及び各ケースの比の総和より求めた疲労累積係数を表 5-1 及び表 5-2 に示す。

評価結果より、ウェルシールベローズ及び燃料交換ベローズの疲労累積係数が 1 以下であることを確認した。

表 5-1 ウェルシールベローズの疲労評価結果

検討段階		建設時評価				今回評価
ケース		1	2	3	4	5
状態		起動・停止	燃料交換時	試験時	地震時 (参考)	地震時
繰返し 応力 (MPa)	σ_p					
設計繰 返し回 数(回)	N_D					
許容繰 返し回 数(回)	N_C					
N_D/N_C						
疲労累積係数		0.139				
評価基準値		≤ 1				
判定		○				

注記*：地震時（参考）は疲労累積係数の対象から除外する。

表 5-2 燃料交換ベローズの疲労評価結果

検討段階		建設時評価					今回評価	
ケース		1	2	3	4	5	6	7
状態		起動・ 停止	燃料交 換時	地震時 (参考)	PCV 耐圧試 験時	PCV 水圧試 験時	スクラ ム時	地震時
繰返し 応力 (MPa)	σ_p							
設計繰 返し回 数(回)	N_b							
許容繰 返し回 数(回)	N_c							
N_b/N_c								
疲労累積係数		0.907						
評価基準値		≤ 1						
判定		○						

注記*：地震時（参考）は疲労累積係数の対象から除外する。

参考文献

- [1]：財団法人 機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版）＜第I編軽水炉規格＞ JSME S NC1-2005」及び2007年補正版（本資料では「設計・建設規格」という。）