

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(除じん機の耐震性についての計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添 2-014-30	VI-2-11-2-7-15 除じん機の耐震性についての計算書	P.6	2.3項において、参照する項の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)「4. 地震応答解析及び構造強度評価」 (新)「4. 構造強度評価」	2022/11/10	
2	NS2-添 2-014-30	VI-2-11-2-7-15 除じん機の耐震性についての計算書	P.9	記号の説明に、フレーム耐震ピンに生じる組合せ応力の記号として、 $\sigma_{abs}$ 、 $\sigma_{hbs}$ を追記しました。	2022/11/10	
3	NS2-添 2-014-30	VI-2-11-2-7-15 除じん機の耐震性についての計算書	P.28	組合せ応力の計算方法として、⑤組合せ応力1-水流方向、⑥組合せ応力2-水流直角方向を追記しました。	2022/11/10	
4	NS2-添 2-014-30	VI-2-11-2-7-15 除じん機の耐震性についての計算書	P.32	4.8.1項に、組合せ応力の評価について追記しました。(下線部参照) (旧)・・・であること。 (新)・・・であること。 <u>ただし、組合せ応力が許容曲げ応力<math>f_{bm}</math>以下であること。</u>	2022/11/10	
5	NS2-添 2-014-30	VI-2-11-2-7-15 除じん機の耐震性についての計算書	P.38,43	1.4.2及び2.4.2の表に、フレーム耐震ピンについて、組合せ応力の値を追記しました。	2022/11/10	