

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:波及的影響)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	目次	図、本文の追加, 修正に伴いページ番号を適正化しました。	2022/11/2	
2	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.3~6	概略配筋図を追加しました。それに伴い本文の記載の追加及び図番号を修正しました。	2022/11/2	
3	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.7	表2-1中の許容限界にかかる記載を修正しました。 (旧)短期許容せん断応力度 (新)せん断耐力	2022/11/2	
4	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.31,32	図番号を修正しました。	2022/11/2	
5	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.36,38,39	時刻歴波形及び断面力図を追加しました。それに伴い本文の記載を追加しました。	2022/11/2	
6	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	目次	図、本文の追加, 修正に伴いページ番号を適正化しました。	2022/11/2	
7	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.3,5,6,8	概略配筋図を追加しました。それに伴い本文の記載の追加及び図番号を修正しました。	2022/11/2	
8	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.4	図2-3中の不要な線を削除しました。	2022/11/2	
9	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.52,54	各部材の要素座標系にかかる図を追加しました。それに伴い本文の記載を追加しました。	2022/11/2	
10	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.53	図4-1, 図4-2中に各部材の名称を追加しました。	2022/11/2	
11	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.56~63	断面力分布図を追加しました。それに伴い本文の記載の追加及び図番号を修正しました。	2022/11/2	
12	NS2-添2-014-37	VI-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.56	表6-1, 表6-2中の単位を修正しました。(下線部参照) ・曲げモーメント (旧)kN・m (新)kN・m/m ・軸力, せん断力 (旧)kN (新)kN/m	2022/11/2	