

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所特定原子力施設減容処理設備に関する面談

2. 日時：令和5年2月14日（火） 14時00分～15時10分

3. 場所：原子力規制庁2階中コア会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

山元首席原子力専門検査官、津田主任原子力専門検査官、丸山主任原子力専門検査官、山中原子力専門検査官

東京電力ホールディングス（株）

福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
機械部共用機械設備グループ担当 他4名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス（株）から、減容処理設備の確認事項について説明を行いたい旨の申出があり、面談を行った。

○東京電力ホールディングス（株）から、資料に基づき、以下の説明があった。

- ・社内検査における対象設備の概要
- ・実施計画の確認事項に対する具体的な確認方法
- ・換気空調設備の運転性能確認（容量）における計測方法

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス（株）に対し、以下について求めた。

- ・実施計画に記載の集じん・排気室に取り付ける遮へいの取扱いについて検討すること
- ・金属減容処理設備、コンクリート減容処理設備の検査対象機器の明確化及び運転機能確認に使用する模擬廃棄物の情報を提供すること
- ・今後検査を進める上で必要な情報等を提供すること

○東京電力ホールディングス（株）より了承した旨回答があった。

6. その他

資料：1F減容処理設備 使用前検査（社内）の確認事項について