

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料8-3
提出年月日	令和5年3月16日

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

有効性評価 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 (SAE713 r.9.0)	7.1.3-3	以下の記載を修正する。(下線部参照) (旧) 合計14名 (新) 合計16名	
2	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 (SAE713 r.9.0)	7.1.3-3	以下の記載を修正する。(下線部参照) (旧) 災害対策要員が5名 (新) 災害対策要員が7名	
3	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 (SAE713 r.9.0)	7.1.3-15	常設設備欄にある以下の記載を修正する。(下線部参照) (旧) B-充てんポンプ(自己冷却) (新) B-充てんポンプ	
4	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.1.3 原子炉補機冷却機能喪失 (SAE713 r.9.0)	7.1.3-16	常設設備欄にある以下の記載を修正する。(下線部参照) (旧) A-高圧注入ポンプ(海水冷却) (新) A-高圧注入ポンプ	