

1. 件 名：美浜発電所第3号機の火災防護対策に係る検査指摘事項に対する
水平展開状況に関する面談

2. 日 時：令和5年4月7日 10時00分～10時45分

3. 場 所：原子力規制庁 2階大会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者：原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門
関企画調査官、上田企画調査官、平川主任原子力専門検査官、
長澤主任原子力専門検査官、岡村主任原子力専門検査官、坂
本検査技術専門職
関西電力株式会社 原子力事業本部
原子力保全担当部長 他6名
九州電力株式会社 原子力発電本部
原子力設備グループ長 他4名（TV会議システムで出席）

5. 要旨

(1) 関西電力株式会社及び九州電力株式会社より、令和4年度第84回原子力
規制委員会です承された「火災防護対象ケーブルの系統分離に係る原子
力規制検査の現状報告及び今後の対応方針」に係る火災防護対象ケー
ブルの系統分離対策の是正処置の計画等について資料に基づき説明があ
った。

(2) 原子力規制庁から、関西電力株式会社及び九州電力株式会社に対し、是正
処置計画等の詳細が決まったら改めて説明すること、「火災防護対象ケー
ブルの系統分離に係る原子力規制検査の現状報告及び今後の対応方針」
に基づき原子力規制検査で現場状況の確認を実施することを伝えた。

(3) 関西電力株式会社及び九州電力株式会社より、了解した旨の回答があった。

6. その他

資料1：火災防護対象ケーブルの系統分離対策にかかる対策期間について
（関西電力株式会社）

資料2：火災防護対策のうち電線管内ケーブルの系統分離に関する対応状況
について（九州電力株式会社）