

1. 件名：「日本原燃(株) 再処理施設の設工認に関する面談」
2. 日時：令和5年4月20日(木) 13時30分～16時45分
3. 場所：原子力規制庁 10階会議室
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部
核燃料施設審査部門
(原子力規制部新基準適合性審査チーム)
長谷川安全規制管理官、古作企画調査官、大橋上席安全審査官
日本原燃株式会社
決得 執行役員 再処理・MOX 設工認総括副責任者
関西電力株式会社
原子力事業部 プラント・保全技術グループ マネジャー
三菱重工業株式会社
原子力セグメント 安全高度化対策推進部 主幹プロジェクト統括
東電設計株式会社
土木部耐震技術部 担当職

5. 要旨

本年4月6日の面談及び4月14日の原子力規制委員会臨時会議(日本原燃株式会社経営層との意見交換会)を踏まえ、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)において整備するとしたステアリングチーム(以下「ST」という。)について、チーム長自らが取り組むべき課題を的確に認識して行動し、対処していくことが重要であること、STメンバーが日本原燃内の見本となるべく実態に即した計画の策定、実施過程における状況確認、状況に応じた適時の計画への反映、ヒアリング等での責任をもった対応等が当面必要であること等を認識共有した。

また、本年4月19日のヒアリングにおいて話のあった地盤モデルについて、物性値設定に用いたPS検層孔、表層地盤部分の考慮の有無及び深度依存性に関する論点並びに今後の課題の認識を確認した。

6. その他

提出資料
なし

参考

- 令和5年4月6日
「日本原燃(株)再処理施設の設工認に関する面談」
<https://www2.nra.go.jp/data/000426244.pdf>
- 令和5年4月14日
「第5回原子力規制委員会 臨時会議」
<https://www.nra.go.jp/disclosure/committee/kisei/010000816.html>
- 令和5年4月19日
「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設(2-53)、廃棄物管理施設(28)、MOX燃料加工施設(2-22)」
<https://www.nra.go.jp/data/000427636.pdf>