

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第60条 監視測定設備

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料10-2
提出年月日	令和5年4月13日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.17 監視測定設備【60条】（SA60 r.9.0）	60-6-71	以下の記載を適正化 (旧)…新設防潮堤から十分な離隔距離を確保でき、また遮られる視野は狭く、問題なく測定が可能であることから… (新)…新設防潮堤から離隔距離を確保することで、バックグラウンドとなる放射線の影響が小さいこと、また、3号炉原子炉格納容器及び放出されるブルームからの放射線を遮る範囲が狭いことを確認しており、問題なく測定が可能であることから…	