

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

有効性評価 7.2.4 水素燃焼

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料10-8
提出年月日	令和5年4月13日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.2.4 水素燃焼 (SAE724 r.7.0)	7.2.4-26	以下の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧) ディーゼル発電機による電源供給、緊急時対策所への電源供給及び可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの蒸気発生器注水用の海水補給について、7日間の継続が可能である (新) ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7日間の継続が可能である	
2	泊発電所3号炉 重大事故等対策の有効性評価 7.2.4 水素燃焼 (SAE724 r.7.0)	添7.2.4.3-1	以下の脱字を修正しました。(下線部参照) (旧) 泊3号炉 (新) 泊3号炉 <u>の</u>	