

承認	審査		作成
濃縮保全部長	濃縮保全部長	電気主任技術者	電気計装保全課長
[Redacted Signature Area]			

2023年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画 (2023年4月～2024年3月)

改正来歴表

件名		作成箇所		
2023年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画 (2023年4月～2024年3月)		濃縮保全部		
		電気計装保全課		
改正番号	改正内容および理由	承認 承認日	審査 審査日	作成 作成日
0	新規制定	表紙参照	表紙参照	表紙参照
	以下余白			

1.定期点検の実施工程

(1)定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.全設備共通【定期事業者検査】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
1. 地震検出器(設定値確認、単体作動)												
2.カスケード設備【定期事業者検査】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
1. 圧力計校正												
2. ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
3. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック												
4. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
5. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック												
6. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
7. 地震発生時のカスケード排気のインターロック												
8. 地震発生時のカスケード排気のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
9. 地震発生時のカスケード排気のインターロック												
10. 地震発生時のカスケード排気のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
11. 圧力計校正												
12. ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
13. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック												
14. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
15. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック												
16. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
17. 地震発生時のカスケード排気のインターロック												
18. 地震発生時のカスケード排気のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
19. 地震発生時のカスケード排気のインターロック												
20. 地震発生時のカスケード排気のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
21. 圧力計校正												
22. ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
23. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック												
24. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
25. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック												
26. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
27. 地震発生時のカスケード排気のインターロック												
28. 地震発生時のカスケード排気のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
29. 地震発生時のカスケード排気のインターロック												
30. 地震発生時のカスケード排気のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
3.濃縮度測定装置【定期事業者検査】												
1. 濃縮度測定装置校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
2. ループ試験(設定値確認)/設定値管理の妥当性												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4.高周波電源設備【定期事業者検査】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
1. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)												
2. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能												
3. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)												
4. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能												
5. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)												
6. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能												
7. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)												
8. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能												
9. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)												
10. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能												
11. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)												
12. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能												
13. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
14. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能												
15. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)												
16. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能												
17. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)												
18. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能												
19. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)												
20. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能												
21. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)												
22. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能												
23. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)												
24. ■■■■■ 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能												
25. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
26. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能												
27. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)												
28. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能												
29. ■■■■■ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)												
30. ■■■■■ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能												
31. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)												
32. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能												
33. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)												
34. ■■■■■ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能												
35. ■■■■■ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)												
36. ■■■■■ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年																										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																								
37. █████ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																																			
38. █████ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																																				
39. █████ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																																				
40. █████ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																																				
41. █████ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																																				
42. █████ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																																				
43. █████ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																																				
44. █████ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																																				
45. █████ 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																																				
46. █████ 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																																				
47. █████ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																																				
48. █████ 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																																				
5.UF6処理設備【定期事業者検査】													設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
1. RE-2 発生槽A 圧力計校正																																				
2. RE-2 発生槽A 温度計校正																																				
3. RE-2 発生槽A 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																																				
4. RE-2 発生槽A 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																																				
5. RE-2 発生槽A 地震発生時の加熱停止のインターロック																																				
6. RE-2 発生槽B 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																																			
7. RE-2 発生槽B 温度計校正																																				
8. RE-2 発生槽B 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																																				
9. RE-2 発生槽B 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																																				
10. RE-2 発生槽B 地震発生時の加熱停止のインターロック																																				
11. RE-2 発生槽C 圧力計校正																									設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
12. RE-2 発生槽C 温度計校正																																				
13. RE-2 発生槽C 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																																				
14. RE-2 発生槽C 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																																				
15. RE-2 発生槽C 地震発生時の加熱停止のインターロック																																				
16. RE-2 発生槽D 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																																			
17. RE-2 発生槽D 温度計校正																																				
18. RE-2 発生槽D 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																																				
19. RE-2 発生槽D 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																																				
20. RE-2 発生槽D 地震発生時の加熱停止のインターロック																																				

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
21. RE-2 発生槽E 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
22. RE-2 発生槽E 温度計校正												
23. RE-2 発生槽E 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
24. RE-2 発生槽E 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
25. RE-2 発生槽E 地震発生時の加熱停止のインターロック												
26. RE-2 発生槽F 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
27. RE-2 発生槽F 温度計校正												
28. RE-2 発生槽F 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
29. RE-2 発生槽F 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
30. RE-2 発生槽F 地震発生時の加熱停止のインターロック												
31. RE-2 発生槽G 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
32. RE-2 発生槽G 温度計校正												
33. RE-2 発生槽G 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
34. RE-2 発生槽G 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
35. RE-2 発生槽G 地震発生時の加熱停止のインターロック												
36. RE-2 発生系温水ユニットA 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
37. RE-2 発生系温水ユニットA 温度ループ試験(設定値確認)												
38. RE-2 発生系温水ユニットA 温水ユニット温度高高による温水ユニット加熱停止のインターロック												
39. RE-2 発生系温水ユニットB 温度計校正												
40. RE-2 発生系温水ユニットB 温度ループ試験(設定値確認)												
41. RE-2 発生系温水ユニットB 温水ユニット温度高高による温水ユニット加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
42. RE-2 製品コールドトラップA 圧力計校正												
43. RE-2 製品コールドトラップA 温度計校正												
44. RE-2 製品コールドトラップA 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
45. RE-2 製品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
46. RE-2 製品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
47. RE-2 製品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
48. RE-2 製品コールドトラップB 圧力計校正												
49. RE-2 製品コールドトラップB 温度計校正												
50. RE-2 製品コールドトラップB 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
51. RE-2 製品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
52. RE-2 製品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
53. RE-2 製品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
54. RE-2 製品コールドトラップC 圧力計校正												
55. RE-2 製品コールドトラップC 温度計校正												
56. RE-2 製品コールドトラップC 圧力,温度ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
57. RE-2 製品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
58. RE-2 製品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
59. RE-2 製品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
60. RE-2 製品コールドトラップD 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
61. RE-2 製品コールドトラップD 温度計校正												
62. RE-2 製品コールドトラップD 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
63. RE-2 製品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
64. RE-2 製品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
65. RE-2 製品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
66. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
67. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
68. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正												
69. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)												
70. RE-2 製品回収槽A ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
71. RE-2 製品回収槽A 重量計校正												
72. RE-2 製品回収槽A 重量ループ試験(設定値確認)												
73. RE-2 製品回収槽A 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
74. RE-2 製品回収槽B ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
75. RE-2 製品回収槽B 重量計校正												
76. RE-2 製品回収槽B 重量ループ試験(設定値確認)												
77. RE-2 製品回収槽B 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
78. RE-2 製品回収槽C ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
79. RE-2 製品回収槽C 重量計校正												
80. RE-2 製品回収槽C 重量ループ試験(設定値確認)												
81. RE-2 製品回収槽C 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
82. RE-2 製品回収槽D ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
83. RE-2 製品回収槽D 重量計校正												
83. RE-2 製品回収槽D 重量ループ試験(設定値確認)												
84. RE-2 製品回収槽D 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
85. RE-2A 廃品コールドトラップA 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
86. RE-2A 廃品コールドトラップA 温度計校正												
87. RE-2A 廃品コールドトラップA 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
88. RE-2A 廃品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
89. RE-2A 廃品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
90. RE-2A 廃品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
91. RE-2A 廃品コールドトラップB 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
92. RE-2A 廃品コールドトラップB 温度計校正												
93. RE-2A 廃品コールドトラップB 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
94. RE-2A 廃品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
95. RE-2A 廃品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
96. RE-2A 廃品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
97. RE-2A 廃品コールドトラップC 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
98. RE-2A 廃品コールドトラップC 温度計校正												
99. RE-2A 廃品コールドトラップC 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
100. RE-2A 廃品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
101. RE-2A 廃品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
102. RE-2A 廃品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
103. RE-2A 廃品コールドトラップD 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
104. RE-2A 廃品コールドトラップD 温度計校正												
105. RE-2A 廃品コールドトラップD 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
106. RE-2A 廃品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
107. RE-2A 廃品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
108. RE-2A 廃品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
109. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
110. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
111. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正												
112. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)												
113. RE-2A 廃品回収槽A ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
114. RE-2A 廃品回収槽A 重量計校正												
115. RE-2A 廃品回収槽A 重量ループ試験(設定値確認)												
116. RE-2A 廃品回収槽A 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
117. RE-2A 廃品回収槽A 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
118. RE-2A 廃品回収槽B ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
119. RE-2A 廃品回収槽B 重量計校正												
120. RE-2A 廃品回収槽B 重量ループ試験(設定値確認)												
121. RE-2A 廃品回収槽B 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
122. RE-2A 廃品回収槽B 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
123. RE-2A 廃品回収槽C ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
124. RE-2A 廃品回収槽C 重量計校正												
125. RE-2A 廃品回収槽C 重量ループ試験(設定値確認)												
126. RE-2A 廃品回収槽C 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
127. RE-2A 廃品回収槽C 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
128. RE-2B 廃品コールドトラップA 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
129. RE-2B 廃品コールドトラップA 温度計校正												
130. RE-2B 廃品コールドトラップA 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
131. RE-2B 廃品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
132. RE-2B 廃品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
133. RE-2B 廃品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
134. RE-2B 廃品コールドトラップB 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
135. RE-2B 廃品コールドトラップB 温度計校正												
136. RE-2B 廃品コールドトラップB 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
137. RE-2B 廃品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
138. RE-2B 廃品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
139. RE-2B 廃品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
140. RE-2B 廃品コールドトラップC 圧力計校正												
141. RE-2B 廃品コールドトラップC 温度計校正												
142. RE-2B 廃品コールドトラップC 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
143. RE-2B 廃品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
144. RE-2B 廃品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
145. RE-2B 廃品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
146. RE-2B 廃品コールドトラップD 圧力計校正												
147. RE-2B 廃品コールドトラップD 温度計校正												
148. RE-2B 廃品コールドトラップD 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
149. RE-2B 廃品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
150. RE-2B 廃品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
151. RE-2B 廃品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
152. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正												
153. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
154. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
155. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)												
156. RE-2B 廃品回収槽D ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
157. RE-2B 廃品回収槽D 重量計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
158. RE-2B 廃品回収槽D 重量ループ試験(設定値確認)												
159. RE-2B 廃品回収槽D 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
160. RE-2B 廃品回収槽D 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
161. RE-2B 廃品回収槽E ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
162. RE-2B 廃品回収槽E 重量計校正												
163. RE-2B 廃品回収槽E 重量ループ試験(設定値確認)												
164. RE-2B 廃品回収槽E 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
165. RE-2B 廃品回収槽E 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
166. RE-2B 廃品回収槽F ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
167. RE-2B 廃品回収槽F 重量計校正												
168. RE-2B 廃品回収槽F 重量ループ試験(設定値確認)												
169. RE-2B 廃品回収槽F 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
170. RE-2B 廃品回収槽F 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
171. RE-2C 廃品コールドトラップA 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
172. RE-2C 廃品コールドトラップA 温度計校正												
173. RE-2C 廃品コールドトラップA 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
174. RE-2C 廃品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
175. RE-2C 廃品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
176. RE-2C 廃品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
177. RE-2C 廃品コールドトラップB 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
178. RE-2C 廃品コールドトラップB 温度計校正												
179. RE-2C 廃品コールドトラップB 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
180. RE-2C 廃品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
181. RE-2C 廃品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
182. RE-2C 廃品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
183. RE-2C 廃品コールドトラップC 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
184. RE-2C 廃品コールドトラップC 温度計校正												
185. RE-2C 廃品コールドトラップC 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
186. RE-2C 廃品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
187. RE-2C 廃品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
188. RE-2C 廃品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
189. RE-2C 廃品コールドトラップD 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
190. RE-2C 廃品コールドトラップD 温度計校正												
191. RE-2C 廃品コールドトラップD 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
192. RE-2C 廃品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
193. RE-2C 廃品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
194. RE-2C 廃品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
195. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
196. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
197. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正												
198. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)												
199. RE-2C 廃品回収槽G ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
200. RE-2C 廃品回収槽G 重量計校正												
201. RE-2C 廃品回収槽G 重量ループ試験(設定値確認)												
202. RE-2C 廃品回収槽G 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
203. RE-2C 廃品回収槽G 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
204. RE-2C 廃品回収槽M ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
205. RE-2C 廃品回収槽M 重量計校正												
206. RE-2C 廃品回収槽M 重量ループ試験(設定値確認)												
207. RE-2C 廃品回収槽M 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
208. RE-2C 廃品回収槽M 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
209. RE-2C 廃品回収槽N ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。											
210. RE-2C 廃品回収槽N 重量計校正												
211. RE-2C 廃品回収槽N 重量ループ試験(設定値確認)												
212. RE-2C 廃品回収槽N 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
213. RE-2C 廃品回収槽N 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
214. RE-2予備 廃品回収槽H 重量計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
215. RE-2予備 廃品回収槽H 重量ループ試験(設定値確認)												
216. RE-2予備 廃品回収槽H 重量異常高による過充填防止のインターロック												
217. RE-2予備 廃品回収槽H 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック												
218. RE-2予備 廃品回収槽I 重量計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
219. RE-2予備 廃品回収槽I 重量ループ試験(設定値確認)												
220. RE-2予備 廃品回収槽I 重量異常高による過充填防止のインターロック												
221. RE-2予備 廃品回収槽I 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック												
222. RE-2予備 廃品回収槽J 重量計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
223. RE-2予備 廃品回収槽J 重量ループ試験(設定値確認)												
224. RE-2予備 廃品回収槽J 重量異常高による過充填防止のインターロック												
225. RE-2予備 廃品回収槽J 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック												
226. RE-2予備 廃品回収槽K 重量計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
227. RE-2予備 廃品回収槽K 重量ループ試験(設定値確認)												
228. RE-2予備 廃品回収槽K 重量異常高による過充填防止のインターロック												
229. RE-2予備 廃品回収槽K 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック												
230. RE-2予備 廃品回収槽L 重量計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
231. RE-2予備 廃品回収槽L 重量ループ試験(設定値確認)												
232. RE-2予備 廃品回収槽L 重量異常高による過充填防止のインターロック												
233. RE-2予備 廃品回収槽L 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック												
234. RE-2 一般パージ系コールドトラップA 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
235. RE-2 一般パージ系コールドトラップA 温度計校正												
236. RE-2 一般パージ系コールドトラップA 圧力温度ループ試験(設定値確認)												
237. RE-2 一般パージ系コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
238. RE-2 一般パージ系コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
239. RE-2 一般パージ系コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
240. RE-2 一般パージ系コールドトラップB 圧力計校正												
241. RE-2 一般パージ系コールドトラップB 温度計校正												
242. RE-2 一般パージ系コールドトラップB 圧力温度ループ試験(設定値確認)												
243. RE-2 一般パージ系コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
244. RE-2 一般パージ系コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
245. RE-2 一般パージ系コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
246. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
247. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 温度計校正												
248. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
249. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
250. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
251. RE-2 一般バージ系コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
252. RE-2 一般バージ系ロータリポンプA ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
253. RE-2 一般バージ系ロータリポンプB ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
254. RE-2 一般バージ系ロータリポンプC ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
255. RE-2 一般バージ系ロータリポンプD ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
256. RE-2 捕集排気系A ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
257. RE-2 捕集排気系B ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
258. RE-2A カスケード排気系ロータリポンプ(CS) ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
259. RE-2 カスケード排気系ロータリポンプ(CB) ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
260. RE-2B カスケード排気系ロータリポンプ(CS) ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。 設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
261. RE-2C カスケード排気系ロータリポンプ(CS) ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
6.均質・ブレンディング設備【定期事業者検査】												
1. RE-2 工程用モニタA 工程用モニタ校正(設定値確認含む)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
2. RE-2 工程用モニタA 工程用モニタループ試験												
3. RE-2 工程用モニタB 工程用モニタ校正(設定値確認含む)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
4. RE-2 工程用モニタB 工程用モニタループ試験												
5. RE-2 工程用モニタA,B 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。 設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
6. RE-2 2号局所排気装置 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(タンク閉によるUF6閉じ込め)												
7. RE-2 均質槽A 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
8. RE-2 均質槽B 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
9. RE-2 均質槽C 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
10. RE-2 均質槽D 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
11. RE-2 均質槽E 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
12. RE-2 均質槽F 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
13. RE-2 サンプル小分け装置 工程用モニタHF濃度高によるUF6漏えい拡大防止のインターロック(加熱停止)												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
14. RE-2 減圧槽 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
15. RE-2 均質槽A 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック												
16. RE-2 均質槽B 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック												
17. RE-2 均質槽C 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック												
18. RE-2 均質槽D 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック												
19. RE-2 均質槽E 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック												
20. RE-2 均質槽F 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
21. RE-2 均質槽A 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック												
22. RE-2 均質槽B 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック												
23. RE-2 均質槽C 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック												
24. RE-2 均質槽D 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック												
25. RE-2 均質槽E 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック												
26. RE-2 均質槽F 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
27. RE-2 均質槽A UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
28. RE-2 均質槽B UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
29. RE-2 均質槽C UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
30. RE-2 均質槽D UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
31. RE-2 均質槽E UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
32. RE-2 均質槽F UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
33. RE-2 原料シリンダ槽 UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
34. RE-2 製品シリンダ槽A UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
35. RE-2 製品シリンダ槽B UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
36. RE-2 製品シリンダ槽C UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
37. RE-2 製品シリンダ槽D UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
38. RE-2 製品シリンダ槽E UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
39. RE-2 製品シリンダ槽F UF6シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック												
40. RE-2 均質槽A 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
41. RE-2 均質槽B 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
42. RE-2 均質槽C 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
43. RE-2 均質槽D 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
44. RE-2 均質槽E 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
45. RE-2 均質槽F 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
46. RE-2 2号局所排気装置 地震発生時のUF6漏えい防止インターロック(緊急遮断弁閉、加熱停止)												
47. RE-2 均質槽A (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正												
48. RE-2 均質槽A (槽廻り大気圧を超える配管) 圧カループ試験(設定値確認)												
49. RE-2 均質槽A (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽槽内圧異常高による運転停止のインターロック												
50. RE-2 均質槽A (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
51. RE-2 均質槽A 圧力計校正 (A,B)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
52. RE-2 均質槽A 温度計校正												
53. RE-2 均質槽A 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
54. RE-2 均質槽A 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
55. RE-2 均質槽A 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
56. RE-2 均質槽B (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
57. RE-2 均質槽B (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ループ試験(設定値確認)												
58. RE-2 均質槽B (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック												
59. RE-2 均質槽B (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック												
60. RE-2 均質槽B 圧力計校正 (A,B)												
61. RE-2 均質槽B 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
62. RE-2 均質槽B 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
63. RE-2 均質槽B 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
64. RE-2 均質槽B 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
65. RE-2 均質槽C (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正												
66. RE-2 均質槽C (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
67. RE-2 均質槽C (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック												
68. RE-2 均質槽C (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック												
69. RE-2 均質槽C 圧力計校正 (A,B)												
70. RE-2 均質槽C 温度計校正												
71. RE-2 均質槽C 圧力,温度ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
72. RE-2 均質槽C 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
73. RE-2 均質槽C 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
74. RE-2 均質槽D (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正												
75. RE-2 均質槽D (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ループ試験(設定値確認)												
76. RE-2 均質槽D (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
77. RE-2 均質槽D (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック												
78. RE-2 均質槽D 圧力計校正 (A,B)												
79. RE-2 均質槽D 温度計校正												
80. RE-2 均質槽D 圧力,温度ループ試験(設定値確認)												
81. RE-2 均質槽D 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
82. RE-2 均質槽D 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
83. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正												
84. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ループ試験(設定値確認)												
85. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック												
86. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
87. RE-2 均質槽E 圧力計校正 (A,B)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
88. RE-2 均質槽E 温度計校正																								
89. RE-2 均質槽E 圧力、温度ループ試験 (設定値確認)																								
90. RE-2 均質槽E 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																								
91. RE-2 均質槽E 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																								
92. RE-2 均質槽E 重量計校正																								
93. RE-2 均質槽E 重量ループ試験 (設定値確認)																								
94. RE-2 均質槽E 重量異常高による過充填防止のインターロック																								
95. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正													設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
96. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ループ試験 (設定値確認)																								
97. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック																								
98. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック																								
99. RE-2 均質槽F 圧力計校正 (A,B)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
100. RE-2 均質槽F 温度計校正																								
101. RE-2 均質槽F 圧力、温度ループ試験 (設定値確認)																								
102. RE-2 均質槽F 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																								
103. RE-2 均質槽F 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																								
104. RE-2 均質槽F 重量計校正																								
105. RE-2 均質槽F 重量ループ試験 (設定値確認)																								
106. RE-2 均質槽F 重量異常高による過充填防止のインターロック																								
107. RE-2 原料シリンダ槽 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
108. RE-2 原料シリンダ槽 圧力計校正																								
109. RE-2 原料シリンダ槽 温度計校正																								
110. RE-2 原料シリンダ槽 圧力、温度ループ試験 (設定値確認)																								
111. RE-2 原料シリンダ槽 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																								
112. RE-2 原料シリンダ槽 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																								
113. RE-2 原料シリンダ槽 重量計校正																								
114. RE-2 原料シリンダ槽 重量ループ試験 (設定値確認)																								
115. RE-2 原料シリンダ槽 重量異常高による過充填防止のインターロック																								
116. RE-2 製品シリンダ槽A 圧力計校正													設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
117. RE-2 製品シリンダ槽A 圧力ループ試験 (設定値確認)																								
118. RE-2 製品シリンダ槽A 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																								
119. RE-2 製品シリンダ槽A 重量計校正																								
120. RE-2 製品シリンダ槽A 重量ループ試験 (設定値確認)																								
121. RE-2 製品シリンダ槽A 重量異常高による過充填防止のインターロック																								

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
122. RE-2 製品シリンダ槽B 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
123. RE-2 製品シリンダ槽B 圧力ループ試験(設定値確認)												
124. RE-2 製品シリンダ槽B 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
125. RE-2 製品シリンダ槽B 重量計校正												
126. RE-2 製品シリンダ槽B 重量ループ試験(設定値確認)												
127. RE-2 製品シリンダ槽B 重量異常高による過充填防止のインターロック												
128. RE-2 製品シリンダ槽C 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
129. RE-2 製品シリンダ槽C 圧力ループ試験(設定値確認)												
130. RE-2 製品シリンダ槽C 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
131. RE-2 製品シリンダ槽C 重量計校正												
132. RE-2 製品シリンダ槽C 重量ループ試験(設定値確認)												
133. RE-2 製品シリンダ槽C 重量異常高による過充填防止のインターロック												
134. RE-2 製品シリンダ槽D 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
135. RE-2 製品シリンダ槽D 圧力ループ試験(設定値確認)												
136. RE-2 製品シリンダ槽D 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
137. RE-2 製品シリンダ槽D 重量計校正												
138. RE-2 製品シリンダ槽D 重量ループ試験(設定値確認)												
139. RE-2 製品シリンダ槽D 重量異常高による過充填防止のインターロック												
140. RE-2 製品シリンダ槽E 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
141. RE-2 製品シリンダ槽E 圧力ループ試験(設定値確認)												
142. RE-2 製品シリンダ槽E 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
143. RE-2 製品シリンダ槽E 重量計校正												
144. RE-2 製品シリンダ槽E 重量ループ試験(設定値確認)												
145. RE-2 製品シリンダ槽E 重量異常高による過充填防止のインターロック												
146. RE-2 製品シリンダ槽F 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
147. RE-2 製品シリンダ槽F 温度計校正												
148. RE-2 製品シリンダ槽F 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
149. RE-2 製品シリンダ槽F 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
150. RE-2 製品シリンダ槽F 重量計校正												
151. RE-2 製品シリンダ槽F 重量ループ試験(設定値確認)												
152. RE-2 製品シリンダ槽F 重量異常高による過充填防止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
153. RE-2 均質パージ系コールトトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
154. RE-2 均質パージ系コールトトラップA 圧力計校正												
155. RE-2 均質パージ系コールトトラップA 温度計校正												
156. RE-2 均質パージ系コールトトラップA 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
157. RE-2 均質パージ系コールトトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
158. RE-2 均質パージ系コールトトラップA 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
159. RE-2 均質バーン系コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
160. RE-2 均質バーン系コールドトラップB 圧力計校正												
161. RE-2 均質バーン系コールドトラップB 温度計校正												
162. RE-2 均質バーン系コールドトラップB 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
163. RE-2 均質バーン系コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
164. RE-2 均質バーン系コールドトラップB 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
165. RE-2 サンプル小分け装置 地震発生時の加熱停止のインターロック												
166. RE-2 サンプル小分け装置 圧力計校正												
167. RE-2 サンプル小分け装置 温度計校正												
168. RE-2 サンプル小分け装置 圧力、温度ループ試験(設定値確認)												
169. RE-2 サンプル小分け装置 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
170. RE-2 均質バーン系ロータポンプA ロータポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック												
171. RE-2 均質バーン系ロータポンプB ロータポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
7. 気体廃棄物の廃棄設備【定期事業者検査】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
1. 1号中間室系 第1種管理区域の室内 負圧計校正、単体作動(既設1号差圧指示調節計および警報設定器)												
2. 1号中間室系 第1種管理区域の室内 圧カループ試験(設定値確認)[更新後計装]												
3. 1号中間室系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
4. 1号中間室系排風機A,B,C 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
5. 1号発生回収室系 第1種管理区域の室内 負圧計校正、単体作動(既設1号差圧指示調節計および警報設定器)												
6. 1号発生回収室系 第1種管理区域の室内 圧カループ試験(設定値確認)[更新後計装]												
7. 1号発生回収室系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
8. 1号発生回収室系排風機A,B 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
9. 1号均質室系 第1種管理区域の室内 負圧計校正、単体作動(既設1号差圧指示調節計および警報設定器)												
10. 1号均質室系 第1種管理区域の室内 圧カループ試験(設定値確認)[更新後計装]												
11. 1号均質室系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
12. 1号発生回収室系排風機A,B 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
13. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の室内 負圧計校正(既設2号発信機、更新後追設発信機)												
14. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の室内 圧カループ試験(設定値確認)												
15. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
16. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年										2024年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
8.液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)【定期事業者検査】																
1. 凝集槽 液面計校正																
2. 凝集槽 液面ループ試験(設定値確認)																
3. 凝集槽 受入れ停止による漏えい防止機能																
4. 脱水ろ液タンク 液面計校正																
5. 脱水ろ液タンク 液面ループ試験(設定値確認)																
6. 脱水ろ液タンク 受入れ停止による漏えい防止機能																
7. 汚泥タンク 液面計校正																
8. 液汚泥タンク 液面ループ試験(設定値確認)																
9. 汚泥タンク 受入れ停止による漏えい防止機能																
10. 第1廃水調整ピット 液面計校正																
11. 第1廃水調整ピット 液面ループ試験(設定値確認)																
12. 第1廃水調整ピット 漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)																
13. 分析廃水ピット 液面計校正(電極式・寸法)/液面ループ試験																
14. 分析廃水ピット 漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)																
9.付着ウラン回収設備【定期事業者検査】																
1. 回収系混合ガスコールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック																
2. 回収系混合ガスコールドトラップA 圧力計校正																
3. 回収系混合ガスコールドトラップA 温度計校正																
4. 回収系混合ガスコールドトラップA 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																
5. 回収系混合ガスコールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																
6. 回収系混合ガスコールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック																
7. 回収系混合ガスコールドトラップB 圧力計校正																
8. 回収系混合ガスコールドトラップB 温度計校正																
9. 回収系混合ガスコールドトラップB 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																
10. 回収系混合ガスコールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																
11. 回収系混合ガスコールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック																
12. 回収系混合ガスコールドトラップC 圧力計校正																
13. 回収系混合ガスコールドトラップC 温度計校正																
14. 回収系混合ガスコールドトラップC 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																
15. 回収系混合ガスコールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																
16. 回収系UF6回収槽 地震発生時の加熱停止のインターロック																
17. 回収系UF6回収槽 圧力計校正																
18. 回収系UF6回収槽 温度計校正																
19. 回収系UF6回収槽 圧力,温度ループ試験(設定値確認)																
20. 回収系UF6回収槽 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック																
21. 回収系UF6回収槽 重量計校正																
22. 回収系UF6回収槽 重量ループ試験(設定値確認)																
23. 回収系UF6回収槽 重量異常高による過充填防止のインターロック																

設備供用を開始する年度の使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検する。

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年									2024年														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
24. 回収系IF7コールドトラップA 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
25. 回収系IF7コールドトラップA 圧力ルーブ試験(設定値確認)																								
26. 回収系IF7コールドトラップA 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック																								
27. 回収系IF7コールドトラップB 圧力計校正																								
28. 回収系IF7コールドトラップB 圧力ルーブ試験(設定値確認)																								
29. 回収系IF7コールドトラップB 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック																								
30. 回収系IF7コールドトラップC 圧力計校正																								
31. 回収系IF7コールドトラップC 圧力ルーブ試験(設定値確認)																								
32. 回収系IF7コールドトラップC 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック																								
33. パージ系IF7コールドトラップ 圧力計校正																								
34. パージ系IF7コールドトラップ 圧力ルーブ試験(設定値確認)																								
35. パージ系IF7コールドトラップ 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック																								
10.放射線監視・測定設備【定期事業者検査】													排気用モニタAのルーブ試験については、設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は											
1. 排気用モニタA 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ルーブ試験																								
2. 排気用モニタA 警報													設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。											
3. 排気用モニタB 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ルーブ試験																								
4. 排気用モニタB 警報	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
5. 発回室換気用モニタ 換気用モニタ校正(設定値確認含む)/ルーブ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
6. 発回室換気用モニタ ルーブ試験																								
7. 発回室換気用モニタ 警報																								
8. 均質室換気用モニタ 換気用モニタ校正(設定値確認含む)/ルーブ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
9. 均質室換気用モニタ ルーブ試験																								
10. 均質室換気用モニタ 警報																								
11. 排気用HFモニタA 排気用HFモニタ校正(設定値確認含む)/ルーブ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
12. 排気用HFモニタA ルーブ試験																								
13. 排気用HFモニタA 警報																								
14. 排気用HFモニタB 排気用HFモニタ(設定値確認含む)/ルーブ試験																								
15. 排気用HFモニタB ルーブ試験																								
16. 排気用HFモニタB 警報	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
17. HFセンサ 校正済みセンサユニット交換																								
18. HFセンサ 警報	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。																							
19. モニタリングポスト1 モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認含む)																								
20. モニタリングポスト1 ルーブ試験																								
21. モニタリングポスト1 警報																								
22. モニタリングポスト2 モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認含む)																								
23. モニタリングポスト2 ルーブ試験																								
24. モニタリングポスト2 警報																								
23. モニタリングポスト3 モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認含む)																								
24. モニタリングポスト3 ルーブ試験																								
25. モニタリングポスト3 警報																								

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2023年												2024年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
11.非常用設備【定期事業者検査】																
1. 非常用発電機A ディーゼル発電機(負荷試験)																
2. 非常用発電機A ディーゼル発電機(給電機能)																
3. 非常用発電機B ディーゼル発電機(負荷試験)																
4. 非常用発電機B ディーゼル発電機(給電機能)																
5. 無停電電源設備等 無停電電源装置(給電機能) 1号A-1,A-2,B-1,B-2																
6. 無停電電源設備等 無停電電源装置(給電機能) 2号A-1,A-2,B-1,B-2	定期事業者検査計画書((2)対象設備・機能)に示すとおり、必要な時期に定期事業者検査計画書を改定することから、改定後に当該定期事業者検査計画についても															
7. 無停電電源設備等 直流電源設備(給電機能) 直流110V蓄電池盤A,B、共通直流110V充電器盤	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。															
8. 自動火災報知設備 自動火災報知設備【消防法による点検】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。															
9. 温度センサ 単体校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。															
10. 温度センサ 警報	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。															
12.通信連絡設備【定期事業者検査】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。															
1. 通信連絡設備 一斉放送機能	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2023年度は実施しない。															

(2) 長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

点検対象	2023年												2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	「長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等」について、2022年度は該当なし。														

(3) 定期事業者検査の都度性能維持のための措置を伴う点検等

点検対象	2023年									2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 気体廃棄物廃棄設備【定期点検】 1. 換気空調設備フィルタユニット差圧計校正(ヘパ1年毎、プレ3年毎)												

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2023年												2024年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1.カスケード設備・濃縮度測定装置【定期点検】																	
■ 2Aカスケード・濃縮度測定装置																	
1. 圧力計点検(フィードA/B、差圧A/B、テイルA/B)																	
2. 温度計点検(フィードA/B)	2023年度に点検予定無し																
3. 濃縮度測定装置点検																	
4. 濃縮度測定装置計算機点検																	
5. 地震検出器																	
2.UF₆処理設備【定期点検】																	
■ 発生槽A~G																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ 発生系温水ユニットA/B																	
1. 温度計点検																	
■ 製品コールドトラップA/B/C/D																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ 2A製品コールドトラップ(移送ヘッダA/B)																	
1. 圧力計点検																	
■ 製品回収槽A/B/C/D																	
1. 重量計点検																	
■ 2A廃品コールドトラップA/B/C/D																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ 2A廃品コールドトラップ(移送ヘッダA/B)																	
1. 圧力計点検																	
■ 廃品回収槽A~C,H~L																	
1. 重量計点検																	
■ 一般パージ系コールドトラップA/B/C																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
3.均質・ブレンディング設備【定期点検】																	
■ 均質槽A/B/C/D/E/F																	
1. 圧力計(A/B)点検	2023年度に点検予定無し																
2. 温度計点検																	
3. 重量計点検	2023年度に点検予定無し																

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2023年												2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
■ 原料シリンダ槽	2023年度に点検予定無し														
1. 圧力計点検															
2. 温度計点検															
3. 重量計点検	2023年度に点検予定無し														
■ 製品シリンダ槽A/B/C/D/E/F															
1. 圧力計点検															
2. 温度計点検(製品シリンダ槽F)	2023年度に点検予定無し														
3. 重量計点検															
■ 均質パージ系コールドトラップA/B															
1. 圧力計点検	2023年度に点検予定無し														
2. 温度計点検															
■ サンプル小分け装置	2023年度に点検予定無し														
1. 圧力計点検															
2. 温度計点検	2023年度に点検予定無し														
■ 減圧槽															
1. 圧力計点検	2023年度に点検予定無し														
2. 温度計点検															
■ 2号均質パージ系GN2減圧弁出口圧力指示スイッチ	2023年度に点検予定無し														
4. 付着ウラン回収設備【定期点検】															
■ IF7回収系ポンベ回収槽	2023年度に点検予定無し														
1. 圧力計点検															
2. 圧カール試験	2023年度に点検予定無し														
■ 配管温度検出器															
1. 回収ライン点検通路部	2023年度に点検予定無し														
2. 回収系混合ガスコールドトラップ															
3. 回収系IF7コールドトラップ	2023年度に点検予定無し														
4. パージ系IF7コールドトラップ															
5. IF5回収配管	2023年度に点検予定無し														
■ 回収系混合ガスコールドトラップA/B/C															
1. 圧力計点検	2023年度に点検予定無し														
2. 温度計点検															
■ 回収系UF6回収槽	2023年度に点検予定無し														
1. 圧力計点検															
2. 温度計点検															
3. 重量計点検	2023年度に点検予定無し														
■ 回収系UF6回収槽															
1. 圧力計点検															
2. 温度計点検	2023年度に点検予定無し														
3. 重量計点検															

設備供用を開始する年度の使用前に点検を実施する。

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2023年												2024年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
■ 回収系IF7コールトトラップA/B/C、パージ系IF7コールトトラップ 1. 圧力計点検																	
■ 計測制御設備 1. 計測制御設備 DCS更新工事																	
5.液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)【定期点検】 ■ 凝沈処理排水ピット(処理能力検査用) 1. 液面計点検 2. 液面ループ試験																	
■ 塩酸タンク(その他定期交換部品) 1. 液面計点検(電極式・寸法) 2. 液面ループ試験																	
■ 第1処理水ピット 1. 液面計点検 2. 液面ループ試験																	
■ 第2廃水調整ピット 1. 液面計点検 2. 液面ループ試験																	
■ 第2処理水ピット 1. 液面計点検 2. 液面ループ試験																	
■ 堰漏洩警報作動確認																	
■ 計測制御設備 1. 計測制御設備 定期部品交換																	
6.窒素設備【定期点検】 1. 1号窒素貯槽 計器点検、単体・ループ試験 2. 1号Qマス室圧力 3. 1号気液分離器 計器点検、単体・ループ試験 4. 2号気液分離器 計器点検、単体・ループ試験 5. 洗缶設備フルトン管式圧力計点検(既設・予備)																	
7.ウラン貯蔵設備【定期点検】 1. 精密秤量計点検 2. 秤点検																	

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2023年												2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
8.計測制御設備【定期点検】															
2. 計測制御設備 定期部品交換															
9.気体廃棄物廃棄設備【定期点検】															
1. 各室負圧計点検															
10.放射線監視設備【定期点検】															
■ 排気用モニタ/B															
1. 排気用モニタ点検(SP・流量計点検)															
2. 排気用モニタ点検(1年点検)															
3. 排気用モニタ点検(6ヵ月点検(SP点検))															
■ 1号発生回収室換気用モニタ点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	6ヶ月	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	1年	月例	月例	1年
■ 1号均質室換気用モニタ点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	6ヶ月	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	1年	月例	月例	1年
■ 排気用HFモニタA点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)	1年	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	6ヶ月	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	3ヶ月	月例	月例
■ 排気用HFモニタB点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)	1年	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	6ヶ月	月例	月例	3ヶ月	月例	月例	3ヶ月	月例	月例
■ 除染室換気用モニタ点検	洗缶設備の使用前より定期点検開始														
■ エアスニフアヘッド点検(RE-1,2/共通:66台)															
■ 2号工程用モニタA点検(月例、6ヵ月、1年点検)	月例	月例	月例	月例	月例	6ヶ月	月例	月例	月例	月例	月例	1年	月例	月例	1年
■ 2号工程用モニタB点検(月例、6ヵ月、1年点検)	月例	月例	月例	月例	月例	6ヶ月	月例	月例	月例	月例	月例	1年	月例	月例	1年
■ 臨界警報装置点検															
■ HFセンサ点検															
■ モニタリングポスト点検(6ヶ月、1年点検)															
11.ウラン濃縮工場 入室管理システム点検【定期点検】															
12.非常用設備【定期点検】															
1. 非常用ディーゼル発電機設備 発電機・制御盤点検															
2. 非常用ディーゼル発電機設備 操作スイッチ点検															
3. 非常用ディーゼル発電機設備 計器類点検(計装分)															
4. 非常用ディーゼル発電機設備 計器類点検(電気分)															
■ 消防用設備等定期点検															
1. 自動火災報知設備															
2. 計器類点検															
■ 温度センサ点検															
13.熱水ボイラ設備【定期点検】															
1. 熱水ボイラ設備 法令点検 計器類点検															
2. 熱水ボイラ設備 熱水膨張タンク 計器類点検															
3. 水処理設備 計器類点検															
4. 排煙濃度計															

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2023年												2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
14.特別高圧設備定期点検【定期点検】	2023年度点検予定無し														
1. 1号GIS															
2. 主変圧器B															
15.所内電気設備【定期点検】															
1. M/C A、D															
2. P/C A、D															
3. 接地型計器用変圧器、計器用変流器、零相変流器															
4. SSTD試験装置校正															
5. C/C A,D系															
6. 所内電気盤点検															
7. 保護継電器点検・交換															
8. NPB・BD															
9. 電力ケーブル点検															
10. 高周波入力変圧器盤点検															
11. 進相コンデンサ盤点検															
16.無停電電源装置点検【定期点検】															
17.絶縁保護具の耐電圧試験【定期点検】															
18.工専用電源設備・電気設備巡視点検(委託)【定期点検】															
19.起動前点検(生産運転再開後に順次実施する計器点検)															
20.取水設備点検															
21.模擬負荷装置点検															
22.照明主幹盤点検															
23.高周波電源設備定格用インバータ盤点検															

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2023年												2024年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
26.基準器点検																	
■ 圧力計校正装置点検																	
■ デジタルマルチメータ等																	
■ デジタルマルチメータ(点検8台)																	
1. 51503-00-020(基準器:DMS-7A-200A)																	
2. 51503-00-021(基準器:DMS-7A-2M)																	
3. 51503-17-1343(基準器:DMS-7A-2K)																	
4. 51503-00-018(DMS-7A-200A)																	
5. 51503-00-019(DMS-7A-200A)																	
6. 51503-00-022(DMS-7A-2M)																	
7. 51503-17-023(CG15)																	
8. 51503-17-1342(DMS-7A-2K)																	
■ ヒラニ真空計	2022年度契約分の期間延長分:2023年8月 2023年度発注分:2023年8月~2024																
1. センサ購入、システム校正																	
2. 比較試験																	
■ プルトン管校正																	
■ ベロシール型(校正依頼運転課発信文書にて実施)																	
■ 分銅																	
1. 重量計校正基準分銅(2016kg、1008kg、2000kg)(直営)																	
2. 車輪付き分銅(1000kg×3個)(直営)																	
3. 分銅籠(67.5kg×2個)(直営)																	
4. 重量計校正基準分銅(1000kg×3個)(直営)	設備供用を開始する年度より点検を実施する。(2024年度10月供用予定)																
5. 基準分銅(5kg×1個、2kg×2個、1kg×4個、500g×2)(直営)																	
6. 10kg、20kg分銅(社外校正)																	
7. 試験用台車型5t分銅(5t×3個)(社外校正)																	
8. 試験用台車型1t分銅(1t×2個)(社外校正)																	
9. 500kg基準分銅(500kg×1個/2年)(社外校正)																	
10. 2kg、4kg分銅(2kg×1個/3年、4g×1個/3年)(社外校正)																	
■ ストップウォッチ(4台)																	
27.ページング設備																	
1. 高圧ガス保安法に基づく点検(ページング、DG、無停電)																	
28.均質ブレンディング設備																	
1. 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査																	
29.ウラン貯蔵設備																	
1. 精密秤量計点検																	
30.非常用設備																	
1. 自動火災報知設備																	

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210008803	PM_1PT-B405_1号局所排気フィルタユニットB 下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号局所排気フィルタユニットB 下段差圧指示計	1PI-B405	1BL	LE	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210008805	PM_1PT-B408_1号局所排気フィルタユニットA 下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号局所排気フィルタユニットA 下段差圧指示計	1PI-B408	1BL	LE	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/14	2023/09/14	2023/09/30		
PM210008792	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_取替1(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008793	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_簡易点検2(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/13	2024/01/13	2024/01/31		
PM210008794	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_取替2(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008795	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_簡易点検1(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008799	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_簡易点検3(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/13	2024/01/13	2024/01/31		
PM210008800	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_簡易点検4(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/13	2024/01/13	2024/01/31		
PM210008801	PM_1X-U001_RE1圧力計校正装置_簡易点検5(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-U001	1UF6	F	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/13	2024/01/13	2024/01/31		
PM210008242	PM_2PIS-B005_2号均質槽A内圧指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A内圧指示スイッチ	2PIS-B005	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008145	PM_2PIS-B015_2号均質槽B内圧指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B内圧指示スイッチ	2PIS-B015	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008259	PM_2PIS-B025_2号均質槽C内圧指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C内圧指示スイッチ	2PIS-B025	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008254	PM_2PIS-B035_2号均質槽D内圧指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D内圧指示スイッチ	2PIS-B035	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008245	PM_2PIS-B045_2号均質槽E内圧指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E内圧指示スイッチ	2PIS-B045	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008135	PM_2PIS-B055_2号均質槽F内圧指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F内圧指示スイッチ	2PIS-B055	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210007170	PM_2PT-B006-A_2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B006-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007168	PM_2PT-B006-B_2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B006-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007152	PM_2PT-B016-A_2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B016-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007150	PM_2PT-B016-B_2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B016-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007213	PM_2PT-B026-A_2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B026-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007211	PM_2PT-B026-B_2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B026-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007199	PM_2PT-B036-A_2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B036-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007197	PM_2PT-B036-B_2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B036-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007180	PM_2PT-B046-A_2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B046-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007178	PM_2PT-B046-B_2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B046-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007126	PM_2PT-B056-A_2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B056-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/23	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007124	PM_2PT-B056-B_2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B056-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210007142	PM_2PT-B156_2号製品シリンダ槽F製品シリンダ圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽F製品シリンダ圧力伝送器	2PT-B156	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007111	PM_2PT-B166_2号原料シリンダ槽原料シリンダ圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号原料シリンダ槽原料シリンダ圧力伝送器	2PT-B166	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007220	PM_2PT-B201_2号サンプル小分け装置サンプルシリンダ圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号サンプル小分け装置サンプルシリンダ圧力伝送器	2PT-B201	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210007172	PM_2TE-B003_2号均質槽A内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質槽A内温度検出器	2TE-B003	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007154	PM_2TE-B013_2号均質槽B内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質槽B内温度検出器	2TE-B013	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007215	PM_2TE-B023_2号均質槽C内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質槽C内温度検出器	2TE-B023	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007201	PM_2TE-B033_2号均質槽D内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質槽D内温度検出器	2TE-B033	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007182	PM_2TE-B043_2号均質槽E内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質槽E内温度検出器	2TE-B043	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007128	PM_2TE-B053_2号均質槽F内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質槽F内温度検出器	2TE-B053	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007143	PM_2TE-B153_2号製品シリンダ槽F内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽F内温度検出器	2TE-B153	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007112	PM_2TE-B163_2号原料シリンダ槽内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号原料シリンダ槽内温度検出器	2TE-B163	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001506	PM_2TE-B202_2号サンプル小分け装置温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号サンプル小分け装置加熱箱内温度検出器	2TE-B202	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/05/01	2023/05/31		
PM210007221	PM_2TE-B322-A_2号均質バージ系コールドトラップA温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップA温度検出器	2TE-B322-A	2BL	BL	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001522	PM_2WE-B001_2号均質槽A重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A重量検出器	2WE-B001	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001523	PM_2WE-B011_2号均質槽B重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B重量検出器	2WE-B011	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001524	PM_2WE-B021_2号均質槽C重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C重量検出器	2WE-B021	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001525	PM_2WE-B031_2号均質槽D重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D重量検出器	2WE-B031	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM210007184	PM_2WE-B041_2号均質槽E重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E重量検出器	2WE-B041	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007130	PM_2WE-B051_2号均質槽F重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F重量検出器	2WE-B051	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007164	PM_2WE-B101_2号製品シリンダ槽A重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽A重量検出器	2WE-B101	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007160	PM_2WE-B111_2号製品シリンダ槽B重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽B重量検出器	2WE-B111	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007207	PM_2WE-B121_2号製品シリンダ槽C重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽C重量検出器	2WE-B121	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007193	PM_2WE-B131_2号製品シリンダ槽D重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽D重量検出器	2WE-B131	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007188	PM_2WE-B141_2号製品シリンダ槽E重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽E重量検出器	2WE-B141	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007145	PM_2WE-B151_2号製品シリンダ槽F重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽F重量検出器	2WE-B151	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007114	PM_2WE-B161_2号原料シリンダ槽重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号原料シリンダ槽重量検出器	2WE-B161	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001526	PM_2WI-B001_2号均質槽A重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A重量指示計	2WI-B001	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230001527	PM_2WI-B011_2号均質槽B重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B重量指示計	2WI-B011	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001528	PM_2WI-B021_2号均質槽C重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C重量指示計	2WI-B021	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001529	PM_2WI-B031_2号均質槽D重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D重量指示計	2WI-B031	2BL	BL	時間基準保全	簡易	12月度	-	2023/10/01	2023/10/31		
PM210007186	PM_2WI-B041_2号均質槽E重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E重量指示計	2WI-B041	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007132	PM_2WI-B051_2号均質槽F重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F重量指示計	2WI-B051	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007166	PM_2WI-B101_2号製品シリンダ槽A重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽A重量指示計	2WI-B101	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007162	PM_2WI-B111_2号製品シリンダ槽B重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽B重量指示計	2WI-B111	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007209	PM_2WI-B121_2号製品シリンダ槽C重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽C重量指示計	2WI-B121	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007195	PM_2WI-B131_2号製品シリンダ槽D重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽D重量指示計	2WI-B131	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007190	PM_2WI-B141_2号製品シリンダ槽E重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽E重量指示計	2WI-B141	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007147	PM_2WI-B151_2号製品シリンダ槽F重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽F重量指示計	2WI-B151	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008128	PM_2WI-B161_2号原料シリンダ槽重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号原料シリンダ槽重量指示計	2WI-B161	2BL	BL	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007109	PM_2PE-B302-A_2号均質バージ系PUS1ヘッダ圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS1ヘッダ圧力検出器	2PE-B302-A	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007118	PM_2PE-B302-B_2号均質バージ系PUS4ヘッダ圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS4ヘッダ圧力検出器	2PE-B302-B	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007107	PM_2PE-B304-A_2号均質バージ系PUS2ヘッダ圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS2ヘッダ圧力検出器	2PE-B304-A	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007120	PM_2PE-B304-B_2号均質バージ系PUS3ヘッダ圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS3ヘッダ圧力検出器	2PE-B304-B	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007108	PM_2PI-B302-A_2号均質バージ系PUS1ヘッダ圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS1ヘッダ圧力指示計	2PI-B302-A	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007119	PM_2PI-B302-B_2号均質バージ系PUS4ヘッダ圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS4ヘッダ圧力指示計	2PI-B302-B	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007106	PM_2PI-B304-A_2号均質バージ系PUS2ヘッダ圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS2ヘッダ圧力指示計	2PI-B304-A	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007121	PM_2PI-B304-B_2号均質バージ系PUS3ヘッダ圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系PUS3ヘッダ圧力指示計	2PI-B304-B	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007191	PM_2PIS-B374_2号均質バージ系GN2減圧弁出口圧力指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	2号均質バージ系GN2減圧弁出口圧力指示スイッチ	2PIS-B374	2BL	HP	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008131	PM_2PT-B311_2号均質バージ系減圧槽入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質バージ系減圧槽入口圧力伝送器	2PT-B311	2BL	HP	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007105	PM_2PT-B321-A_2号均質バージ系コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-B321-A	2BL	HP	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007117	PM_2PT-B321-B_2号均質バージ系コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-B321-B	2BL	HP	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007115	PM_2TE-B322-B_2号均質バージ系コールドトラップB温度検出器_取替1(点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップB温度検出器	2TE-B322-B	2BL	HP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007102	PM_2PI-B402_2号局所排気装置上段差圧指示計_一般点検1(点検)	点検	2号局所排気装置上段差圧指示計	2PI-B402	2BL	LE	時間基準保全	一般	1年度	2019/10/31	2024/01/20	2024/03/31		
PM210007103	PM_2PI-B403_2号局所排気装置下段差圧指示計_一般点検1(点検)	点検	2号局所排気装置下段差圧指示計	2PI-B403	2BL	LE	時間基準保全	一般	1年度	2019/10/31	2024/01/20	2024/03/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210007098	PM_2PI-B405_2号局所排気フィルタユニットB下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットB下段差圧指示計	2PI-B405	2BL	LE	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210007100	PM_2PI-B408_2号局所排気フィルタユニットA下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットA下段差圧指示計	2PI-B408	2BL	LE	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/14	2023/09/14	2023/09/30		
PM210007398	PM_2PT-B406_2号局所排気フィルタユニットB差圧伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットB差圧伝送器	2PT-B406	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210007401	PM_2PT-B409_2号局所排気フィルタユニットA差圧伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットA差圧伝送器	2PT-B409	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/20	2024/03/31		
PM210007139	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検1(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/23	2024/03/23	2024/03/31		
PM210007140	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検3(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	12月度	2019/11/1	2024/01/20	2024/01/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/04/01	2023/04/30		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/05/01	2023/05/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/09/01	2023/09/30		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/28	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/17	2023/11/01	2023/11/30		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2022/12/12	2023/12/01	2023/12/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2023/01/20	2024/01/01	2024/01/31		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2023/02/17	2024/02/01	2024/02/29		
PM230001511	PM_2X-B310-A_2号工程用モニタA_簡易点検2(点検)	点検	2号工程用モニタA	2X-B310-A	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2023/03/23	2024/03/01	2024/03/31		
PM210007135	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_1年点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/28	2024/03/28	2024/03/31		
PM210007136	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_6ヶ月点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	12月度	2019/11/1	2024/01/20	2024/01/31		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/04/01	2023/04/30		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/05/01	2023/05/31		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/09/01	2023/09/30		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/28	2023/10/01	2023/10/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/17	2023/11/01	2023/11/30		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2022/12/13	2023/12/01	2023/12/31		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2023/01/20	2024/01/01	2024/01/31		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2023/02/17	2024/02/01	2024/02/29		
PM230001512	PM_2X-B310-B_2号工程用モニタB_月例点検(点検)	点検	2号工程用モニタB	2X-B310-B	2BL	LE	時間基準保全	簡易	1月度	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/31		
PM230000419	PM_2FT-C011-A_2Aカスケードフィード差圧伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードフィード差圧伝送器A	2FT-C011-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230000421	PM_2FT-C011-B_2Aカスケードフィード差圧伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードフィード差圧伝送器B	2FT-C011-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006929	PM_2FT-C021-A_2Bカスケードフィード差圧伝送器A_取替1(点検)	点検	2Bカスケードフィード差圧伝送器A	2FT-C021-A	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM230000423	PM_2FT-C021-A_2Bカスケードフィード差圧伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Bカスケードフィード差圧伝送器A	2FT-C021-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/20	2023/07/01	2023/07/31		
PM210006931	PM_2FT-C021-B_2Bカスケードフィード差圧伝送器B_取替1(点検)	点検	2Bカスケードフィード差圧伝送器B	2FT-C021-B	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM230000425	PM_2FT-C021-B_2Bカスケードフィード差圧伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Bカスケードフィード差圧伝送器B	2FT-C021-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/20	2023/07/01	2023/07/31		
PM210006941	PM_2FT-C211-A_2Aカスケードテイル差圧伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードテイル差圧伝送器A	2FT-C211-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006939	PM_2FT-C211-B_2Aカスケードテイル差圧伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードテイル差圧伝送器B	2FT-C211-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230000420	PM_2PT-C011-A_2Aカスケードフィード圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードフィード圧力伝送器A	2PT-C011-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230000422	PM_2PT-C011-B_2Aカスケードフィード圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードフィード圧力伝送器B	2PT-C011-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006928	PM_2PT-C021-A_2Bカスケードフィード圧力伝送器A_取替1(点検)	点検	2Bカスケードフィード圧力伝送器A	2PT-C021-A	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM230000424	PM_2PT-C021-A_2Bカスケードフィード圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Bカスケードフィード圧力伝送器A	2PT-C021-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/20	2023/07/01	2023/07/31		
PM210006930	PM_2PT-C021-B_2Bカスケードフィード圧力伝送器B_取替1(点検)	点検	2Bカスケードフィード圧力伝送器B	2PT-C021-B	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM230000426	PM_2PT-C021-B_2Bカスケードフィード圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Bカスケードフィード圧力伝送器B	2PT-C021-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/20	2023/07/01	2023/07/31		
PM210006943	PM_2PT-C211-A_2Aカスケードテイル圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードテイル圧力伝送器A	2PT-C211-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006937	PM_2PT-C211-B_2Aカスケードテイル圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Aカスケードテイル圧力伝送器B	2PT-C211-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006926	PM_2PT-C221-A_2Bカスケードテイル圧力伝送器A_取替1(点検)	点検	2Bカスケードテイル圧力伝送器A	2PT-C221-A	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM210006927	PM_2PT-C221-A_2Bカスケードテイル圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	2Bカスケードテイル圧力伝送器A	2PT-C221-A	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/23	2023/07/01	2023/07/31		
PM210006924	PM_2PT-C221-B_2Bカスケードテイル圧力伝送器B_取替1(点検)	点検	2Bカスケードテイル圧力伝送器B	2PT-C221-B	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM210006925	PM_2PT-C221-B_2Bカスケードテイル圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	2Bカスケードテイル圧力伝送器B	2PT-C221-B	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/23	2023/07/01	2023/07/31		
PM210006944	PM_2X-C001_圧力校正装置_取替1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210006945	PM_2X-C001_圧力校正装置_取替2(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	13月	2021/11/29	2023/11/29	2023/11/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006946	PM_2X-C001_圧力校正装置_簡易点検1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/14	2024/01/14	2024/01/31		
PM210006947	PM_2X-C001_圧力校正装置_簡易点検2(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/14	2024/01/14	2024/01/31		
PM210007491	PM_2X-C001_圧力校正装置_簡易点検3(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/14	2024/01/14	2024/01/31		
PM210007492	PM_2X-C001_圧力校正装置_簡易点検4(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	13月	2022/01/14	2024/01/14	2024/01/31		
PM210007493	PM_2X-C001_圧力校正装置_簡易点検5(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210006916	PM_2X-C002_圧力校正装置_取替1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C002	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210006917	PM_2X-C002_圧力校正装置_取替2(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C002	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	13月	2022/01/25	2024/01/25	2024/01/31		
PM210006918	PM_2X-C002_圧力校正装置_取替3(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C002	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	13月	2022/02/25	2024/02/25	2024/02/29		
PM210006919	PM_2X-C002_圧力校正装置_簡易点検1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C002	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210006953	PM_2PT-U004-A_2号発生槽A出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽A出口圧力伝送器	2PT-U004-A	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006950	PM_2PT-U004-B_2号発生槽B出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽B出口圧力伝送器	2PT-U004-B	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006970	PM_2PT-U004-C_2号発生槽C出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽C出口圧力伝送器	2PT-U004-C	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006973	PM_2PT-U004-D_2号発生槽D出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽D出口圧力伝送器	2PT-U004-D	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006976	PM_2PT-U004-E_2号発生槽E出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽E出口圧力伝送器	2PT-U004-E	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006979	PM_2PT-U004-F_2号発生槽F出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽F出口圧力伝送器	2PT-U004-F	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007003	PM_2PT-U004-G_2号発生槽G出口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号発生槽G出口圧力伝送器	2PT-U004-G	2UF6	F	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006951	PM_2TE-U002-A_2号発生槽A内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽A内温度検出器	2TE-U002-A	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006948	PM_2TE-U002-B_2号発生槽B内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽B内温度検出器	2TE-U002-B	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006968	PM_2TE-U002-C_2号発生槽C温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽C温度検出器	2TE-U002-C	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006971	PM_2TE-U002-D_2号発生槽D温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽D温度検出器	2TE-U002-D	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006974	PM_2TE-U002-E_2号発生槽E温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽E温度検出器	2TE-U002-E	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006977	PM_2TE-U002-F_2号発生槽F内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽F内温度検出器	2TE-U002-F	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007001	PM_2TE-U002-G_2号発生槽G温度検出器_取替1(点検)	点検	2号発生槽G温度検出器	2TE-U002-G	2UF6	F	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007093	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_取替1(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008424	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_簡易点検2(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	簡易	13月	2022/02/25	2024/02/25	2024/02/29		
PM210008425	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_取替2(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		
PM210008465	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_簡易点検1(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/31	2023/06/20	2024/03/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006981	PM_2PE-U702-A_2号一般バージ系PUS1圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS1圧力検出器	2PE-U702-A	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006967	PM_2PE-U702-B_2号一般バージ系PUS2圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS2圧力検出器	2PE-U702-B	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007033	PM_2PE-U702-C_2号一般バージ系PUS3圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS3圧力検出器	2PE-U702-C	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006983	PM_2PE-U702-E_2号一般バージ系PUS5圧力検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS5圧力検出器	2PE-U702-E	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006980	PM_2PI-U702-A_2号一般バージ系PUS1圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS1圧力指示計	2PI-U702-A	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006966	PM_2PI-U702-B_2号一般バージ系PUS2圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS2圧力指示計	2PI-U702-B	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007032	PM_2PI-U702-C_2号一般バージ系PUS3圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS3圧力指示計	2PI-U702-C	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006982	PM_2PI-U702-E_2号一般バージ系PUS5圧力指示計_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系PUS5圧力指示計	2PI-U702-E	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007062	PM_2PT-U721-A_2号一般バージ系コールドトラップA圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップA圧力伝送器	2PT-U721-A	2UF6	GP	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007058	PM_2PT-U721-B_2号一般バージ系コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-U721-B	2UF6	GP	時間基準保全	簡易	15月	2019/5/8	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007060	PM_2PT-U721-C_2号一般バージ系コールドトラップC入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップC入口圧力伝送器	2PT-U721-C	2UF6	GP	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008756	PM_2TE-U722-A_2号一般バージ系コールドトラップA内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップA内温度検出器	2TE-U722-A	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008757	PM_2TE-U722-B_2号一般バージ系コールドトラップB内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップB内温度検出器	2TE-U722-B	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008758	PM_2TE-U722-C_2号一般バージ系コールドトラップC内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップC内温度検出器	2TE-U722-C	2UF6	GP	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006987	PM_2PT-U102-A_2号製品コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-U102-A	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006990	PM_2PT-U102-B_2号製品コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-U102-B	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006993	PM_2PT-U102-C_2号製品コールドトラップC入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品コールドトラップC入口圧力伝送器	2PT-U102-C	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006996	PM_2PT-U102-D_2号製品コールドトラップD入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品コールドトラップD入口圧力伝送器	2PT-U102-D	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008749	PM_2TE-U103-A_2号製品コールドトラップA内温度検出器_取替1(点検)	点検	2号製品コールドトラップA内温度検出器	2TE-U103-A	2UF6	P	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006988	PM_2TE-U103-B_2号製品コールドトラップB温度検出器_取替1(点検)	点検	2号製品コールドトラップB温度検出器	2TE-U103-B	2UF6	P	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006991	PM_2TE-U103-C_2号製品コールドトラップC温度検出器_取替1(点検)	点検	2号製品コールドトラップC温度検出器	2TE-U103-C	2UF6	P	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006994	PM_2TE-U103-D_2号製品コールドトラップD温度検出器_取替1(点検)	点検	2号製品コールドトラップD温度検出器	2TE-U103-D	2UF6	P	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006955	PM_2WE-U123-A_2号製品回収槽A重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽A重量検出器	2WE-U123-A	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006959	PM_2WE-U123-B_2号製品回収槽B重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽B重量検出器	2WE-U123-B	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/17	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006965	PM_2WE-U123-C_2号製品回収槽C重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽C重量検出器	2WE-U123-C	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/18	2023/06/01	2023/06/30		
PM210009035	PM_2WE-U123-D_2号製品回収槽D重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽D重量検出器	2WE-U123-D	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/19	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006957	PM_2WI-U123-A_2号製品回収槽A重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽A重量指示計	2WI-U123-A	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/16	2023/06/01	2023/06/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006961	PM_2WI-U123-B_2号製品回収槽B重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽B重量指示計	2WI-U123-B	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/17	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006963	PM_2WI-U123-C_2号製品回収槽C重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽C重量指示計	2WI-U123-C	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/23	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006985	PM_2WI-U123-D_2号製品回収槽D重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号製品回収槽D重量指示計	2WI-U123-D	2UF6	P	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/23	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007092	PM_2PT-U202-A_2A廃品コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-U202-A	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007090	PM_2PT-U202-B_2A廃品コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-U202-B	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007088	PM_2PT-U202-C_2A廃品コールドトラップC入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップC入口圧力伝送器	2PT-U202-C	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007085	PM_2PT-U202-D_2A廃品コールドトラップD入口圧力伝送器_取替1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップD入口圧力伝送器	2PT-U202-D	2UF6	W	時間基準保全	取替	10年度	2013/4/12	2023/04/01	2024/03/31		
PM210007086	PM_2PT-U202-D_2A廃品コールドトラップD入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップD入口圧力伝送器	2PT-U202-D	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007084	PM_2PT-U232-A_2B廃品コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-U232-A	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008415	PM_2PT-U232-A_2B廃品コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2B廃品コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-U232-A	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210007082	PM_2PT-U232-B_2B廃品コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-U232-B	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008413	PM_2PT-U232-B_2B廃品コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2B廃品コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-U232-B	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210007079	PM_2PT-U232-C_2B廃品コールドトラップC入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップC入口圧力伝送器	2PT-U232-C	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008235	PM_2PT-U232-C_2B廃品コールドトラップC入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2B廃品コールドトラップC入口圧力伝送器	2PT-U232-C	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210007077	PM_2PT-U232-D_2B廃品コールドトラップD入口圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップD入口圧力伝送器	2PT-U232-D	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008234	PM_2PT-U232-D_2B廃品コールドトラップD入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2B廃品コールドトラップD入口圧力伝送器	2PT-U232-D	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210008750	PM_2TE-U203-A_2A廃品コールドトラップA 内温度計_取替1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップA 内温度計	2TE-U203-A	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008751	PM_2TE-U203-B_2A廃品コールドトラップB 内温度計_取替1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップB 内温度計	2TE-U203-B	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008752	PM_2TE-U203-C_2A廃品コールドトラップC 内温度計_取替1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップC 内温度計	2TE-U203-C	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008753	PM_2TE-U203-D_2A廃品コールドトラップD 内温度計_取替1(点検)	点検	2A廃品コールドトラップD 内温度計	2TE-U203-D	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008754	PM_2TE-U233-A_2B廃品コールドトラップA 温度検出器_取替1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップA 温度検出器	2TE-U233-A	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008755	PM_2TE-U233-B_2B廃品コールドトラップB 温度検出器_取替1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップB 温度検出器	2TE-U233-B	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210007080	PM_2TE-U233-C_2B廃品コールドトラップC 温度検出器_取替1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップC 温度検出器	2TE-U233-C	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210007075	PM_2TE-U233-D_2B廃品コールドトラップD 温度検出器_取替1(点検)	点検	2B廃品コールドトラップD 温度検出器	2TE-U233-D	2UF6	W	時間基準保全	取替	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210007000	PM_2WE-U412-A_2号廃品回収槽A重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽A重量検出器	2WE-U412-A	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/2	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007019	PM_2WE-U412-B_2号廃品回収槽B重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽B重量検出器	2WE-U412-B	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/3	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007023	PM_2WE-U412-C_2号廃品回収槽C重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽C重量検出器	2WE-U412-C	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/4	2023/06/01	2023/06/30		

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210007035	PM_2WE-U412-D_2号廃品回収槽D重量検出器_取替1(点検)	点検	2号廃品回収槽D重量検出器	2WE-U412-D	2UF6	W	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM210008209	PM_2WE-U412-D_2号廃品回収槽D重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽D重量検出器	2WE-U412-D	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008210	PM_2WE-U412-D_2号廃品回収槽D重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽D重量検出器	2WE-U412-D	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210007039	PM_2WE-U412-E_2号廃品回収槽E重量検出器_取替1(点検)	点検	2号廃品回収槽E重量検出器	2WE-U412-E	2UF6	W	時間基準保全	取替	10年度	-	2023/07/01	2024/03/31		
PM210007040	PM_2WE-U412-E_2号廃品回収槽E重量検出器_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽E重量検出器	2WE-U412-E	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008213	PM_2WE-U412-E_2号廃品回収槽E重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽E重量検出器	2WE-U412-E	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210006998	PM_2WI-U412-A_2号廃品回収槽A重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽A重量指示計	2WI-U412-A	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/2	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007017	PM_2WI-U412-B_2号廃品回収槽B重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽B重量指示計	2WI-U412-B	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/3	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007021	PM_2WI-U412-C_2号廃品回収槽C重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽C重量指示計	2WI-U412-C	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	2019/10/4	2023/06/01	2023/06/30		
PM210007036	PM_2WI-U412-D_2号廃品回収槽D重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽D重量指示計	2WI-U412-D	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008211	PM_2WI-U412-D_2号廃品回収槽D重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽D重量指示計	2WI-U412-D	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210007038	PM_2WI-U412-E_2号廃品回収槽E重量指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号廃品回収槽E重量指示計	2WI-U412-E	2UF6	W	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210008212	PM_2WI-U412-E_2号廃品回収槽E重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽E重量指示計	2WI-U412-E	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210008214	PM_2WI-U412-F_2号廃品回収槽F重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽F重量指示計	2WI-U412-F	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2023/07/01	2023/07/01		
PM210006555	PM_PT-D4001-A_IF7ポンベ発生槽AIF7ポンベ圧力伝送器(バラトロン)_簡易点検1(点検)	点検	IF7ポンベ発生槽AIF7ポンベ圧力伝送器(バラトロン)	PT-D4001-A	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006557	PM_PT-D4001-B_IF7ポンベ発生槽-B IF7ポンベ圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	IF7ポンベ発生槽-B IF7ポンベ圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4001-B	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006552	PM_PT-D4002_IF7圧力調整槽入口圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	IF7圧力調整槽入口圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4002	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006568	PM_PT-D4101A_回収系混合ガスコールドトラップA圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップA圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4101A	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006571	PM_PT-D4101B_回収系混合ガスコールドトラップB圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップB圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4101B	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006574	PM_PT-D4101C_回収系混合ガスコールドトラップC圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップC圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4101C	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006585	PM_PT-D4103A_回収系IF7コールドトラップA圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	回収系IF7コールドトラップA圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4103A	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006587	PM_PT-D4103B_回収系IF7コールドトラップB圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	回収系IF7コールドトラップB圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4103B	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	2019/2/21	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006589	PM_PT-D4103C_回収系IF7コールドトラップC圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	回収系IF7コールドトラップC圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4103C	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	2019/2/20	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006563	PM_PT-D4401_UF6回収槽 付着ウラン回収容器圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	UF6回収槽 付着ウラン回収容器圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4401	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006559	PM_PT-D4701_IF7回収系ポンベ回収槽 IF7ポンベ圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	IF7回収系ポンベ回収槽 IF7ポンベ圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4701	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006596	PM_TE-D4101_回収ライン点検通路部配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収ライン点検通路部配管温度検出器	TE-D4101	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006593	PM_TE-D4102A_回収系混合ガスコールドトラップA 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップA 出入口配管温度検出器	TE-D4102A	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006594	PM_TE-D4102B_回収系混合ガスコールドトラップB 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップB 出入口配管温度検出器	TE-D4102B	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006595	PM_TE-D4102C_回収系混合ガスコールドトラップC 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップC 出入口配管温度検出器	TE-D4102C	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006567	PM_TE-D4107A_回収系混合ガスコールドトラップA 内温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップA 内温度検出器	TE-D4107A	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006570	PM_TE-D4107B_回収系混合ガスコールドトラップB 内温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップB 内温度検出器	TE-D4107B	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006573	PM_TE-D4107C_回収系混合ガスコールドトラップC 内温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系混合ガスコールドトラップC 内温度検出器	TE-D4107C	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006597	PM_TE-D4112A_回収系IF7ガスコールドトラップA 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系IF7ガスコールドトラップA 出入口配管温度検出器	TE-D4112A	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006598	PM_TE-D4112B_回収系IF7ガスコールドトラップB 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系IF7ガスコールドトラップB 出入口配管温度検出器	TE-D4112B	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006599	PM_TE-D4112C_回収系IF7ガスコールドトラップC 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系IF7ガスコールドトラップC 出入口配管温度検出器	TE-D4112C	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006566	PM_TE-D4301_IF5回収配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	IF5回収配管温度検出器	TE-D4301	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210008797	PM_TE-D4401_回収系UF6回収槽入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系UF6回収槽入口配管温度検出器	TE-D4401	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006565	PM_TE-D4404_回収系UF6回収槽内温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	回収系UF6回収槽内温度検出器	TE-D4404	ADW	FC	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006561	PM_PE-D4607A_バージステーション1ヒラニ真空計_取替1(点検)	点検	バージステーション1ヒラニ真空計	PE-D4607A	ADW	PE	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006579	PM_PE-D4607B_バージステーション2ヒラニ真空計(西壁)_取替1(点検)	点検	バージステーション2ヒラニ真空計(西壁)	PE-D4607B	ADW	PE	時間基準保全	取替	15月	2019/2/5	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006562	PM_PI-D4607A_バージステーション1ヒラニ指示計_取替1(点検)	点検	バージステーション1ヒラニ指示計	PI-D4607A	ADW	PE	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006601	PM_PI-D4607B_バージステーション2ヒラニ指示計_取替1(点検)	点検	バージステーション2ヒラニ指示計	PI-D4607B	ADW	PE	時間基準保全	取替	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006591	PM_PT-D4601_バージ系IF7コールドトラップ圧力 絶対圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	バージ系IF7コールドトラップ圧力 絶対圧力伝送器	PT-D4601	ADW	PE	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210006600	PM_TE-D4607_バージ系IF7コールドトラップ 出入口配管温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	バージ系IF7コールドトラップ 出入口配管温度検出器	TE-D4607	ADW	PE	時間基準保全	簡易	15月	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210009094	PM_AI-W648_排ガス中酸素濃度計_簡易点検1(点検)	点検	排ガス中酸素濃度計	AI-W648	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/29	2023/07/01	2024/03/31		
PM210006713	PM_FQ-W607_LPG積算流量計_一般点検1(点検)	点検	LPG積算流量計	FQ-W607	BOHW	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/29	2023/06/01	2024/03/31		
PM210002223	PM_PI-N381-A_熱水膨張タンクA圧力指示計A_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA圧力指示計A	PI-N381-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/05/31	2023/05/01	2024/03/31		
PM210002222	PM_PI-N381-B_熱水膨張タンクB圧力指示計B_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB圧力指示計B	PI-N381-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/05/31	2023/05/01	2024/03/31		
PM210002225	PM_PT-N382-A_熱水膨張タンクA圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA圧力伝送器A	PT-N382-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/05/31	2023/05/01	2024/03/31		
PM210002224	PM_PT-N382-B_熱水膨張タンクB圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB圧力伝送器B	PT-N382-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/05/31	2023/05/01	2024/03/31		
PM210006714	PM_排煙濃度計_排煙濃度計_簡易点検1(点検)	点検	排煙濃度計	排煙濃度計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/29	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000534	PM_CP-403-A_ディーゼル発電機中性点接地盤A_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機中性点接地盤A	CP-403-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/19	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000539	PM_CP-403-B_ディーゼル発電機中性点接地盤B_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機中性点接地盤B	CP-403-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000535	PM_CP-404-A_ディーゼル発電機A_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機A	CP-404-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/19	2023/06/01	2024/03/31		

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000540	PM_CP-404-B_ディーゼル発電機盤B_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機盤B	CP-404-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000536	PM_CP-405-A_ディーゼル発電機自動起動盤A_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機自動起動盤A	CP-405-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/19	2023/06/01	2024/03/31		
PM210006541	PM_CP-405-A2_屋外軽油タンク2液面指示盤_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク2液面指示盤	CP-405-A2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2021/7/9	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000541	PM_CP-405-B_ディーゼル発電機自動起動盤B_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機自動起動盤B	CP-405-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000537	PM_D-E002-A_非常用ディーゼル発電機(発電機側)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機(発電機側)	D-E002-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/19	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000538	PM_D-E002-B_非常用ディーゼル発電機(発電機側)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機(発電機側)	D-E002-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000427	PM_LIS-E001-A_冷却水タンクA液面指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	冷却水タンクA液面指示スイッチ	LIS-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000428	PM_LIS-E010-A_注水タンクA液面指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	注水タンクA液面指示スイッチ	LIS-E010-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000439	PM_LIS-E065-A_燃料サービスタンクA液面指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	燃料サービスタンクA液面指示スイッチ	LIS-E065-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000450	PM_LIST-E061_屋外軽油タンク液面指示スイッチ伝送器_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク液面指示スイッチ伝送器	LIST-E061	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000461	PM_LIST-E071_屋外軽油タンク2液面指示スイッチ伝送器_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク2液面指示スイッチ伝送器	LIST-E071	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000472	PM_LS-E048-A_シリンダ浸水警報装置A_簡易点検1(点検)	点検	シリンダ浸水警報装置A	LS-E048-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000479	PM_LS-E064-A_燃料サービスタンクA液面スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	燃料サービスタンクA液面スイッチ	LS-E064-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000480	PM_LS-E067-A_燃料ドレンタンクA液面スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	燃料ドレンタンクA液面スイッチ	LS-E067-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM210006545	PM_LT-E071_屋外軽油タンク2液面表示盤指示計_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク2液面表示盤指示計	LT-E071	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/7/9	2023/06/20	2024/03/31		
PM230000481	PM_PI-E008-A_温水循環ポンプA出口圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	温水循環ポンプA出口圧力指示計	PI-E008-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000482	PM_PI-E009-A_冷却水フィードバックポンプA出口圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	冷却水フィードバックポンプA出口圧力指示計	PI-E009-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000429	PM_PI-E041-A_手動用空気だめA圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	手動用空気だめA圧力指示計	PI-E041-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000430	PM_PI-E042-A_自動用空気だめA圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	自動用空気だめA圧力指示計	PI-E042-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000431	PM_PI-E046-A_ディーゼル機関A吸気圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A吸気圧力指示計	PI-E046-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000432	PM_PI-E062-A_燃料移送ポンプA出口圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	燃料移送ポンプA出口圧力指示計	PI-E062-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000433	PM_PI-E066-A_ディーゼル機関A入口燃料油圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A入口燃料油圧力指示計	PI-E066-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000434	PM_PIS-E005-A_ディーゼル機関A入口冷却水圧力指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A入口冷却水圧力指示スイッチ	PIS-E005-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000435	PM_PIS-E011-A_冷却塔揚水ポンプAポンプ 出口圧力指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	冷却塔揚水ポンプAポンプ 出口圧力指示スイッチ	PIS-E011-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000436	PM_PIS-E023-A_ディーゼル機関A入口潤滑油圧力指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A入口潤滑油圧力指示スイッチ	PIS-E023-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000437	PM_POS-E049A_リミットスイッチ(燃料ハンドル位置異常用)_簡易点検1(点検)	点検	リミットスイッチ(燃料ハンドル位置異常用)	POS-E049A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000438	PM_POS-E050A_リミットスイッチ(燃料ハンドル停止位置用)_簡易点検1(点検)	点検	リミットスイッチ(燃料ハンドル停止位置用)	POS-E050A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000440	PM_POS-E051A_リミットスイッチ(ターニングハンドル位置異常用)_簡易点検1(点検)	点検	リミットスイッチ(ターニングハンドル位置異常用)	POS-E051A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000441	PM_PS-E027-A_ディーゼル機関A入口潤滑油圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A入口潤滑油圧力スイッチ	PS-E027-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000442	PM_PS-E043-A_自動用空気だめA圧力スイッチA_簡易点検1(点検)	点検	自動用空気だめA圧力スイッチA	PS-E043-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000443	PM_PS-E044-A_自動用空気だめA圧力スイッチB_簡易点検1(点検)	点検	自動用空気だめA圧力スイッチB	PS-E044-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000444	PM_TE-E028-A_発電機A固定子巻線温度検出器(U相)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A固定子巻線温度検出器(U相)	TE-E028-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000445	PM_TE-E029-A_発電機A固定子巻線温度検出器(V相)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A固定子巻線温度検出器(V相)	TE-E029-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000446	PM_TE-E030-A_発電機A固定子巻線温度検出器(W相)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A固定子巻線温度検出器(W相)	TE-E030-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000447	PM_TE-E031-A_発電機A固定子巻線温度検出器(U相予備)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A固定子巻線温度検出器(U相予備)	TE-E031-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000448	PM_TE-E032-A_発電機A固定子巻線温度検出器(V相予備)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A固定子巻線温度検出器(V相予備)	TE-E032-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000449	PM_TE-E033-A_発電機A固定子巻線温度検出器(W相予備)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A固定子巻線温度検出器(W相予備)	TE-E033-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000451	PM_TE-E055-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E055-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000452	PM_TE-E056-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E056-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000453	PM_TE-E057-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E057-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000454	PM_TE-E058-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E058-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000455	PM_TE-E059-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E059-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000456	PM_TE-E060-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E060-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000457	PM_TE-E061-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E061-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000458	PM_TE-E062-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E062-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000459	PM_TE-E063-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E063-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000460	PM_TE-E064-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E064-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000462	PM_TE-E065-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E065-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000463	PM_TE-E066-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E066-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000464	PM_TE-E067-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E067-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000465	PM_TE-E068-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E068-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000466	PM_TE-E069-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E069-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000467	PM_TE-E070-A_ディーゼル機関A排ガス温度検出器_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度検出器	TE-E070-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000468	PM_TI-E004-A_ディーゼル機関A入口冷却水温度指示計_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A入口冷却水温度指示計	TI-E004-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000469	PM_TI-E022-A_ディーゼル機関A出口潤滑油温度指示計_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A出口潤滑油温度指示計	TI-E022-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000470	PM_TI-E055-A_ディーゼル機関A排ガス温度指示計_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A排ガス温度指示計	TI-E055-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000471	PM_TIS-E003-A_冷却水タンクA温度指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	冷却水タンクA温度指示スイッチ	TIS-E003-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000473	PM_TIS-E006-A_ディーゼル機関A出口冷却水温度指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A出口冷却水温度指示スイッチ	TIS-E006-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000474	PM_TIS-E007-A_冷却水加熱器A入口温度指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	冷却水加熱器A入口温度指示スイッチ	TIS-E007-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000475	PM_TIS-E021-A_ディーゼル機関A入口潤滑油温度指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル機関A入口潤滑油温度指示スイッチ	TIS-E021-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000476	PM_TIS-E024-A_潤滑油加熱器A入口温度指示スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	潤滑油加熱器A入口温度指示スイッチ	TIS-E024-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000477	PM_TIS-E025-A_発電機A軸受温度指示スイッチ(直結側)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A軸受温度指示スイッチ(直結側)	TIS-E025-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000478	PM_TIS-E026-A_発電機A軸受温度指示スイッチB(反直結側)_簡易点検1(点検)	点検	発電機A軸受温度指示スイッチB(反直結側)	TIS-E026-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	2年度	2019/6/6	2023/06/01	2024/03/31		
PM230000522	PM_IUP-020A_1号無停電電源装置A-1_簡易点検1(点検)	点検	1号無停電電源装置A-1	IUP-020A	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000523	PM_IUP-020B_1号無停電電源装置B-1_簡易点検1(点検)	点検	1号無停電電源装置B-1	IUP-020B	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000524	PM_IUP-022A_1号無停電電源装置A-2_簡易点検1(点検)	点検	1号無停電電源装置A-2	IUP-022A	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000525	PM_IUP-022B_1号無停電電源装置B-2_簡易点検1(点検)	点検	1号無停電電源装置B-2	IUP-022B	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000526	PM_IUP-024_1号計算機用無停電電源装置_簡易点検1(点検)	点検	1号計算機用無停電電源装置	IUP-024	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000527	PM_IUP-026_1号計算機用予備無停電電源装置_簡易点検1(点検)	点検	1号計算機用予備無停電電源装置	IUP-026	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000530	PM_2UP-002_2号計算機用無停電電源装置-1_簡易点検1(点検)	点検	2号計算機用無停電電源装置-1	2UP-002	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2018/03/31	2023/04/01	2024/03/31		
PM230000528	PM_2UP-020A_2号無停電電源装置 A-1_簡易点検1(点検)	点検	2号無停電電源装置 A-1	2UP-020A	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2018/03/31	2023/04/01	2024/03/31		
PM230000529	PM_2UP-020B_2号無停電電源装置 B-1_簡易点検1(点検)	点検	2号無停電電源装置 B-1	2UP-020B	BUPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2018/03/31	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006613	PM_CP-036-1_制御増幅盤1_簡易点検1(点検)	点検	制御増幅盤1	CP-036-1	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006612	PM_CP-036-2_制御増幅盤2_簡易点検1(点検)	点検	制御増幅盤2	CP-036-2	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006611	PM_CP-037-1_電力増幅盤1_簡易点検1(点検)	点検	電力増幅盤1	CP-037-1	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006610	PM_CP-037-2_電力増幅盤2_簡易点検1(点検)	点検	電力増幅盤2	CP-037-2	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006607	PM_DP-006_ページング用充電器盤_簡易点検1(点検)	点検	ページング用充電器盤	DP-006	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006608	PM_DP-007_ページング用蓄電池盤_簡易点検1(点検)	点検	ページング用蓄電池盤	DP-007	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006609	PM_TBP-036_集合端子盤_簡易点検1(点検)	点検	集合端子盤	TBP-036	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210008765	PM_スピーカ_スピーカ_簡易点検1(点検)	点検	スピーカ	スピーカ	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM210008764	PM_ハンドセットステーション_ハンドセットステーション_簡易点検1(点検)	点検	ハンドセットステーション	ハンドセットステーション	BURE	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006886	PM_DK_電子鍵一式_簡易点検1(点検)	点検	電子鍵一式	DK	CCREL	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/25	2023/11/01	2024/03/31		
PM210006888	PM_DK_電子鍵一式_取替2(点検)	点検	電子鍵一式	DK	CCREL	-	時間基準保全	取替	5年度	-	2023/11/01	2024/03/31		
PM230002740	PM_濃縮Aキュービクル_簡易点検1(点検)	点検	濃縮Aキュービクル	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002741	PM_動力用分電盤A-1_簡易点検1(点検)	点検	動力用分電盤A-1	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002742	PM_動力用分電盤A-2_簡易点検1(点検)	点検	動力用分電盤A-2	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002743	PM_動力用接続盤A-3_簡易点検1(点検)	点検	動力用接続盤A-3	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002744	PM_電灯用分電盤A-1_簡易点検1(点検)	点検	電灯用分電盤A-1	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002745	PM_電灯用分電盤A-2_簡易点検1(点検)	点検	電灯用分電盤A-2	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002746	PM_電灯用接続盤A-1_簡易点検1(点検)	点検	電灯用接続盤A-1	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002747	PM_電灯用接続盤A-2_簡易点検1(点検)	点検	電灯用接続盤A-2	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002749	PM_濃縮Cキュービクル_簡易点検1(点検)	点検	濃縮Cキュービクル	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002750	PM_動力用分電盤C-1_簡易点検1(点検)	点検	動力用分電盤C-1	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002751	PM_動力用分電盤C-2_簡易点検1(点検)	点検	動力用分電盤C-2	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002752	PM_電灯用分電盤C-1_簡易点検1(点検)	点検	電灯用分電盤C-1	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002753	PM_電灯用分電盤C-2_簡易点検1(点検)	点検	電灯用分電盤C-2	-	CPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002748	PM_濃縮Aキュービクル_回路_簡易点検1(点検)	点検	濃縮Aキュービクル_回路	-	CR	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM230002754	PM_濃縮Cキュービクル_回路_簡易点検1(点検)	点検	濃縮Cキュービクル_回路	-	CR	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/25	2023/10/29	2024/03/31		
PM210008260	PM_ベージング設備分岐箱_ベージング設備分岐箱_簡易点検1(点検)	点検	ベージング設備分岐箱	ベージング設備分岐箱	CR	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM230001434	PM_PI-D042A_窒素ガス圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	窒素ガス圧力指示計	PI-D042A	DW1	DW1	時間基準保全	簡易	13月	2022/07/08	2023/07/08	2023/07/31		
PM230001435	PM_PI-D042B_窒素ガス圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	窒素ガス圧力指示計	PI-D042B	DW1	DW1	時間基準保全	簡易	13月	2022/07/08	2023/07/08	2023/07/31		
PM210001192	PM_FG-F0101_流量計_一般点検1(点検)	点検	流量計	FG-F0101	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001192	PM_FG-F0101_流量計_一般点検1(点検)	点検	流量計	FG-F0101	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001191	PM_FG-F0102_流量計_一般点検1(点検)	点検	流量計	FG-F0102	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001191	PM_FG-F0102_流量計_一般点検1(点検)	点検	流量計	FG-F0102	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001194	PM_PI-F001_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F001	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001194	PM_PI-F001_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F001	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001195	PM_PI-F002_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F002	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210001195	PM_PI-F002_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F002	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001196	PM_PI-F003_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F003	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001196	PM_PI-F003_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F003	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001197	PM_PI-F004_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F004	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001197	PM_PI-F004_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F004	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001198	PM_PI-F005_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F005	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001198	PM_PI-F005_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F005	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001199	PM_PI-F006_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F006	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001199	PM_PI-F006_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F006	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001200	PM_PI-F007_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F007	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001200	PM_PI-F007_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F007	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001201	PM_PI-F008_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F008	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001201	PM_PI-F008_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F008	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001202	PM_PI-F009_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F009	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001202	PM_PI-F009_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F009	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210001203	PM_PI-F010_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F010	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/06/30	2023/06/01	2023/06/30		
PM210001203	PM_PI-F010_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F010	EF	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/11/29	2023/12/01	2023/12/31		
PM210006697	PM_2B-1-1_420V常用電源室 C/C 2B-1-1_簡易点検1(点検)	点検	420V常用電源室 C/C 2B-1-1	2B-1-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006665	PM_C/C 1B-1-1_420/210V 常用電源室 C/C 1B-1-1_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 常用電源室 C/C 1B-1-1	C/C 1B-1-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006666	PM_C/C 1B-1-2_420V 常用電源室 C/C 1B-1-2_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 1B-1-2	C/C 1B-1-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006667	PM_C/C 1B-1-3_420V 常用電源室 C/C 1B-1-3_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 1B-1-3	C/C 1B-1-3	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006703	PM_C/C 1B-1-4_420/210V 1AB高周波電源室 C/C 1B-1-4_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 1AB高周波電源室 C/C 1B-1-4	C/C 1B-1-4	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/24	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006646	PM_C/C 1B-1-5_420/210V 1CD高周波電源室 C/C 1B-1-5_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 1CD高周波電源室 C/C 1B-1-5	C/C 1B-1-5	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/24	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006647	PM_C/C 1B-1-6_420/210V ウラン貯蔵建屋 C/C 1B-1-6_簡易点検1(点検)	点検	420/210V ウラン貯蔵建屋 C/C 1B-1-6	C/C 1B-1-6	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/24	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006648	PM_C/C 1B-1-7_420V補助建屋 C/C 1B-1-7_簡易点検1(点検)	点検	420V補助建屋 C/C 1B-1-7	C/C 1B-1-7	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/24	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006668	PM_C/C 1B-2-1_420V 常用電源室 C/C 1B-2-1_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 1B-2-1	C/C 1B-2-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006669	PM_C/C 1B-2-2_420V 1号UF6電源室 C/C 1B-2-2_簡易点検1(点検)	点検	420V 1号UF6電源室 C/C 1B-2-2	C/C 1B-2-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006670	PM_C/C 1B-2-3_モータコントロールセンタ_簡易点検1(点検)	点検	モータコントロールセンタ	C/C 1B-2-3	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/10/30	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006678	PM_C/C 1E-1_420V B非常用電源室 C/C 1E-1_簡易点検1(点検)	点検	420V B非常用電源室 C/C 1E-1	C/C 1E-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006679	PM_C/C 1E-2_420V B非常用電源室 C/C 1E-2_簡易点検1(点検)	点検	420V B非常用電源室 C/C 1E-2	C/C 1E-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006651	PM_C/C 1E-3_420/210V補助建屋 C/C 1E-3_簡易点検1(点検)	点検	420/210V補助建屋 C/C 1E-3	C/C 1E-3	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006680	PM_C/C 1E-4_420V 1号UF6電源室 C/C 1E-4_簡易点検1(点検)	点検	420V 1号UF6電源室 C/C 1E-4	C/C 1E-4	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006655	PM_C/C 2B-1-2_420V常用電源室 C/C 2B-1-2_簡易点検1(点検)	点検	420V常用電源室 C/C 2B-1-2	C/C 2B-1-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/24	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006656	PM_C/C 2B-2-1_420V常用電源室 C/C 2B-2-1_簡易点検1(点検)	点検	420V常用電源室 C/C 2B-2-1	C/C 2B-2-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/24	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006683	PM_C/C 2B-2-2_420/210V 2号UF6電源室 C/C 2B-2-2_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 2号UF6電源室 C/C 2B-2-2	C/C 2B-2-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006684	PM_C/C 2B-2-3_420/210V 2ABC高周波電源室 C/C 2B-2-3_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 2ABC高周波電源室 C/C 2B-2-3	C/C 2B-2-3	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006688	PM_C/C 2E-1_420V B非常用電源室 C/C 2E-1_簡易点検1(点検)	点検	420V B非常用電源室 C/C 2E-1	C/C 2E-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006689	PM_CP-035_進相コンデンサ制御盤_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ制御盤	CP-035	ES	ES	時間基準保全	簡易	1年度	2020/08/27	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006704	PM_EP-001B-1_進相コンデンサ盤 B-1_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ盤 B-1	EP-001B-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006705	PM_EP-001B-2_進相コンデンサ盤 B-2_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ盤 B-2	EP-001B-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006706	PM_EP-001B-3_進相コンデンサ盤 B-3_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ盤 B-3	EP-001B-3	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006694	PM_M/C B_6.9KV マタクラB_簡易点検1(点検)	点検	6.9KV マタクラB	M/C B	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006692	PM_M/C E_6.9KV マタクラE_簡易点検1(点検)	点検	6.9KV マタクラE	M/C E	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006708	PM_P/C B-1_420VパワーセンタB-1_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタB-1	P/C B-1	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006707	PM_P/C B-1_Tr_420VパワーセンタB-1 動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタB-1 動力変圧器盤	P/C B-1 Tr	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006638	PM_P/C B-2_420VパワーセンタB-2_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタB-2	P/C B-2	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006639	PM_P/C B-2_Tr_420VパワーセンタB-2 動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタB-2 動力変圧器盤	P/C B-2 Tr	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006696	PM_P/C E_420VパワーセンタE_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタE	P/C E	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM210006635	PM_P/C E_Tr_420VパワーセンタE 動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタE 動力変圧器盤	P/C E Tr	ES	ES	時間基準保全	簡易	3年度	2020/08/27	2023/08/01	2024/03/31		
PM230000520	PM_2EP-311B-1_2A ACB盤B-1_簡易点検1(点検)	点検	2A ACB盤B-1	2EP-311B-1	HFPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/30	2023/04/01	2024/03/31		
PM210008263	PM_2GIV-311-K1_高周波インバータ盤(起動・BU用)_簡易点検1(点検)	点検	高周波インバータ盤(起動・BU用)		HFPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2017/12/31	2023/10/01	2024/03/31		
PM230000521	PM_2TR-311B-1_高周波電源入力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	高周波電源入力変圧器盤		HFPS	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/30	2023/04/01	2024/03/31		
PM230000570	PM_1LP-012_常用照明分電盤_簡易点検1(点検)	点検	常用照明分電盤	1LP-012	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	2019/9/10	2023/09/01	2024/03/31		
PM230000593	PM_2LP-703_専用分電盤_簡易点検1(点検)	点検	専用分電盤	2LP-703	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	2019/9/10	2023/09/01	2024/03/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000645	PM_2LP-703_専用分電盤_簡易点検1(点検)	点検	専用分電盤	2LP-703	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	2019/9/10	2023/09/01	2024/03/31		
PM230000566	PM_TR-80_常用動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	常用動力変圧器盤	TR-80	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	2019/9/10	2023/09/01	2024/03/31		
PM210006505	PM_LE-L072A_塩酸タンク液位検出器A_取替1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器A	LE-L072-A	LR	LR	時間基準保全	取替	15月	2023/02/24	2024/02/24	2024/02/29		
PM210008796	PM_LE-L072B_塩酸タンク液位検出器B_取替1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器B	LE-L072-B	LR	LR	時間基準保全	取替	15月	2023/02/24	2024/02/24	2024/02/29		
PM210006539	PM_LE-L179-A_分析廃水ビット液位検出器A_簡易点検1(点検)	点検	分析廃水ビット液位検出器A	LE-L179-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/17	2024/02/17	2024/02/29		
PM210006540	PM_LE-L179-B_分析廃水ビット液位検出器B_簡易点検1(点検)	点検	分析廃水ビット液位検出器B	LE-L179-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/17	2024/02/17	2024/02/29		
PM210008195	PM_LS-L072A_塩酸タンク液位検出器AスイッチA_簡易点検1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器AスイッチA	LS-L072-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/24	2024/02/24	2024/02/29		
PM210008196	PM_LS-L072B_塩酸タンク液位検出器AスイッチB_簡易点検1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器AスイッチB	LS-L072-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/24	2024/02/24	2024/02/29		
PM210008194	PM_LS-L072C_塩酸タンク液位検出器Bスイッチ_簡易点検1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器Bスイッチ	LS-L072-C	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/24	2024/02/24	2024/02/29		
PM210006528	PM_LT-L002-A_凝集槽液位伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	凝集槽液位伝送器A	LT-L002-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/14	2024/02/14	2024/02/29		
PM240000017	PM_LT-L002-A_凝集槽液位伝送器A_簡易点検2(点検)	検査	凝集槽液位伝送器A	LT-L002-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	12月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210006532	PM_LT-L002-B_凝集槽液位伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	凝集槽液位伝送器B	LT-L002-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/14	2024/02/14	2024/02/29		
PM240000018	PM_LT-L002-B_凝集槽液位伝送器B_簡易点検2(点検)	検査	凝集槽液位伝送器B	LT-L002-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	12月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210006530	PM_LT-L005-A_脱水ろ液タンク液位伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	脱水ろ液タンク液位伝送器A	LT-L005-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/14	2024/02/14	2024/02/29		
PM240000019	PM_LT-L005-A_脱水ろ液タンク液位伝送器A_簡易点検2(点検)	検査	脱水ろ液タンク液位伝送器A	LT-L005-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	12月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210006534	PM_LT-L005-B_脱水ろ液タンク液位伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	脱水ろ液タンク液位伝送器B	LT-L005-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/14	2024/02/14	2024/02/29		
PM240000020	PM_LT-L005-B_脱水ろ液タンク液位伝送器B_簡易点検2(点検)	検査	脱水ろ液タンク液位伝送器B	LT-L005-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	12月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210006509	PM_LT-L007A_第1廃水調整ビットA液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第1廃水調整ビットA液位伝送器	LT-L007A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/20	2024/02/20	2024/02/29		
PM210006519	PM_LT-L007B_第1廃水調整ビットB液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第1廃水調整ビットB液位伝送器	LT-L007B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/20	2024/02/20	2024/02/29		
PM210006521	PM_LT-L012-A_汚泥タンク液位伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	汚泥タンク液位伝送器A	LT-L012-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/14	2024/02/14	2024/02/29		
PM240000021	PM_LT-L012-A_汚泥タンク液位伝送器A_簡易点検2(点検)	検査	汚泥タンク液位伝送器A	LT-L012-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	12月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210008790	PM_LT-L012-B_汚泥タンク液位伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	汚泥タンク液位伝送器B	LT-L012-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/14	2024/02/14	2024/02/29		
PM240000022	PM_LT-L012-B_汚泥タンク液位伝送器B_簡易点検2(点検)	検査	汚泥タンク液位伝送器B	LT-L012-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	12月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210006511	PM_LT-L014_凝沈処理水ビット液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	凝沈処理水ビット液位伝送器	LT-L014	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/27	2024/02/27	2024/02/29		
PM210006515	PM_LT-L040_第1処理水ビット液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第1処理水ビット液位伝送器	LT-L040	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/27	2024/02/27	2024/02/29		
PM210006513	PM_LT-L045_第2廃水調整ビット液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第2廃水調整ビット液位伝送器	LT-L045	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/27	2024/02/27	2024/02/29		
PM210006517	PM_LT-L050-A_第2処理水ビットA液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第2処理水ビットA液位伝送器	LT-L050-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/27	2024/02/27	2024/02/29		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006507	PM_LT-L050-B_第2処理水ピットB液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第2処理水ピットB液位伝送器	LT-L050-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/27	2024/02/27	2024/02/29		
PM210006537	PM_XE-L078-A_堰A漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰A漏えい検出器	XE-L078-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/24	2024/02/24	2024/02/29		
PM210006536	PM_XE-L078-B_堰B漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰B漏えい検出器	XE-L078-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/21	2024/02/21	2024/02/29		
PM210006523	PM_XE-L078-C_堰C漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰C漏えい検出器	XE-L078-C	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/21	2024/02/21	2024/02/29		
PM210006506	PM_XE-L078-E_堰E漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰E漏えい検出器	XE-L078-E	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2023/02/21	2024/02/21	2024/02/29		
PM210006862	PM_1PIC-V105A_1号中間室(1A)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1A)内外差圧指示調節計	1PIC-V105A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006736	PM_1PIC-V105B_1号中間室(1B)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1B)内外差圧指示調節計	1PIC-V105B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006737	PM_1PIC-V105C_1号中間室(1C)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1C)内外差圧指示調節計	1PIC-V105C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006864	PM_1PIC-V105D_1号中間室(1D)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1D)内外差圧指示調節計	1PIC-V105D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006866	PM_1PIC-V114_1号Qマス室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号Qマス室内外差圧指示調節計	1PIC-V114	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006734	PM_1PIC-V204_1号発生回収室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室内外差圧指示調節計	1PIC-V204	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006739	PM_1PIC-V208_搬送通路内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	搬送通路内外差圧指示調節計	1PIC-V208	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006860	PM_1PIC-V220_管理廃水処理室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	管理廃水処理室内外差圧指示調節計	1PIC-V220	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006743	PM_1PIC-V221_廃棄物前処理室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	廃棄物前処理室内外差圧指示調節計	1PIC-V221	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006745	PM_1PIC-V222_ホット予備品室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	ホット予備品室内外差圧指示調節計	1PIC-V222	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006757	PM_1PIC-V223_前室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	前室内外差圧指示調節計	1PIC-V223	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006842	PM_1PIC-V224_排気室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	排気室内外差圧指示調節計	1PIC-V224	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006738	PM_1PIC-V304_1号均質室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室内外差圧指示調節計	1PIC-V304	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006858	PM_1PIC-V318_ホットランドリー室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	ホットランドリー室内外差圧指示調節計	1PIC-V318	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006741	PM_1PIC-V322_除染室(除染ハウス含む)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	除染室(除染ハウス含む)内外差圧指示調節計	1PIC-V322	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006747	PM_1PIC-V323_放射能測定室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	放射能測定室内外差圧指示調節計	1PIC-V323	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006749	PM_1PIC-V324_分析室内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	分析室内外差圧指示調節計	1PIC-V324	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006755	PM_1PIC-V326_モニタエリア(モニタ室)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	モニタエリア(モニタ室)内外差圧指示調節計	1PIC-V326	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006753	PM_1PIC-V327_モニタエリア(放管器材室、手洗廃水ピット室)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	モニタエリア(放管器材室、手洗廃水ピット室)内外差圧指示調節計	1PIC-V327	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006751	PM_1PIC-V328_モニタエリア(シャワー室)内外差圧指示調節計_簡易点検1(点検)	点検	モニタエリア(シャワー室)内外差圧指示調節計	1PIC-V328	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006818	PM_1PI-V110A_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A	1PI-V110A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/30	2023/08/30	2023/08/31		
PM210006820	PM_1PI-V110B_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B	1PI-V110B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/31	2023/08/31	2023/08/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006822	PM_1PI-V110C_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C	1PI-V110C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/01	2023/09/01	2023/09/30		
PM210006824	PM_1PI-V110D_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D	1PI-V110D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/02	2023/09/02	2023/09/30		
PM210006826	PM_1PI-V110E_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計E_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計E	1PI-V110E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/05	2023/09/05	2023/09/30		
PM210006828	PM_1PI-V110F_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計F_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計F	1PI-V110F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/06	2023/09/06	2023/09/30		
PM210006830	PM_1PI-V110G_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計G_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計G	1PI-V110G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/07	2023/09/07	2023/09/30		
PM210006832	PM_1PI-V110H_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計H_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計H	1PI-V110H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/08	2023/09/08	2023/09/30		
PM210006834	PM_1PI-V110I_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計I_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計I	1PI-V110I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/09	2023/09/09	2023/09/30		
PM210006836	PM_1PI-V110J_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計J_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計J	1PI-V110J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/12	2023/09/12	2023/09/30		
PM210006838	PM_1PI-V110K_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計K_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計K	1PI-V110K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/13	2023/09/13	2023/09/30		
PM210006840	PM_1PI-V110L_1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計L_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計L	1PI-V110L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/15	2023/09/15	2023/09/30		
PM210006783	PM_1PI-V213A_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A	1PI-V213A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/30	2023/08/30	2023/08/31		
PM210006785	PM_1PI-V213B_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B	1PI-V213B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/31	2023/08/31	2023/08/31		
PM210006787	PM_1PI-V213C_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C	1PI-V213C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/01	2023/09/01	2023/09/30		
PM210006765	PM_1PI-V213D_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D	1PI-V213D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/02	2023/09/02	2023/09/30		
PM210006763	PM_1PI-V213E_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計E_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計E	1PI-V213E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/05	2023/09/05	2023/09/30		
PM210006767	PM_1PI-V213F_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計F_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計F	1PI-V213F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/06	2023/09/06	2023/09/30		
PM210006769	PM_1PI-V213G_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計G_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計G	1PI-V213G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/07	2023/09/07	2023/09/30		
PM210006771	PM_1PI-V213H_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計H_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計H	1PI-V213H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/08	2023/09/08	2023/09/30		
PM210006773	PM_1PI-V213I_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計I_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計I	1PI-V213I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/09	2023/09/09	2023/09/30		
PM210006775	PM_1PI-V213J_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計J_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計J	1PI-V213J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/12	2023/09/12	2023/09/30		
PM210006777	PM_1PI-V213K_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計K_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計K	1PI-V213K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/13	2023/09/13	2023/09/30		
PM210006779	PM_1PI-V213L_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計L_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計L	1PI-V213L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/14	2023/09/14	2023/09/30		
PM210006781	PM_1PI-V213M_1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計M_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計M	1PI-V213M	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/15	2023/09/15	2023/09/30		
PM210006801	PM_1PI-V312A_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A	1PI-V312A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/30	2023/08/30	2023/08/31		
PM210006803	PM_1PI-V312B_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B	1PI-V312B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/31	2023/08/31	2023/08/31		
PM210006805	PM_1PI-V312C_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C	1PI-V312C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/01	2023/09/01	2023/09/30		
PM210006807	PM_1PI-V312D_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D	1PI-V312D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/02	2023/09/02	2023/09/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006809	PM_1PI-V312E_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計E_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計E	1PI-V312E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/05	2023/09/05	2023/09/30		
PM210006811	PM_1PI-V312F_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計F_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計F	1PI-V312F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/06	2023/09/06	2023/09/30		
PM210006813	PM_1PI-V312G_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計G_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計G	1PI-V312G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/07	2023/09/07	2023/09/30		
PM210006815	PM_1PI-V312H_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計H_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計H	1PI-V312H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/08	2023/09/08	2023/09/30		
PM210006817	PM_1PI-V312I_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計I_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計I	1PI-V312I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/09	2023/09/09	2023/09/30		
PM210006789	PM_1PI-V312J_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計J_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計J	1PI-V312J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/12	2023/09/12	2023/09/30		
PM210006791	PM_1PI-V312K_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計K_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計K	1PI-V312K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/13	2023/09/13	2023/09/30		
PM210006793	PM_1PI-V312L_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計L_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計L	1PI-V312L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/14	2023/09/14	2023/09/30		
PM210006795	PM_1PI-V312M_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計M_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計M	1PI-V312M	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/15	2023/09/15	2023/09/30		
PM210006797	PM_1PI-V312N_1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計N_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計N	1PI-V312N	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006863	PM_1PS-V105A_1号中間室(1A)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1A)内外差圧警報器	1PS-V105A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006869	PM_1PS-V105B_1号中間室(1B)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1B)内外差圧警報器	1PS-V105B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006868	PM_1PS-V105C_1号中間室(1C)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1C)内外差圧警報器	1PS-V105C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006865	PM_1PS-V105D_1号中間室(1D)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室(1D)内外差圧警報器	1PS-V105D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006867	PM_1PS-V114_1号Qマス室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号Qマス室内外差圧警報器	1PS-V114	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006735	PM_1PS-V204_1号発生回収室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室内外差圧警報器	1PS-V204	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006740	PM_1PS-V208_搬送通路内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	搬送通路内外差圧警報器	1PS-V208	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006861	PM_1PS-V220_管理廃水処理室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	管理廃水処理室内外差圧警報器	1PS-V220	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006744	PM_1PS-V221_廃棄物前処理室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	廃棄物前処理室内外差圧警報器	1PS-V221	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006746	PM_1PS-V222_ホット予備品室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	ホット予備品室内外差圧警報器	1PS-V222	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006758	PM_1PS-V223_前室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	前室内外差圧警報器	1PS-V223	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006843	PM_1PS-V224_排気室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	排気室内外差圧警報器	1PS-V224	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006870	PM_1PS-V304_1号均質室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室内外差圧警報器	1PS-V304	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006859	PM_1PS-V318_ホットランドリー室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	ホットランドリー室内外差圧警報器	1PS-V318	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006742	PM_1PS-V322_除染室(除染ハウス含む)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	除染室(除染ハウス含む)内外差圧警報器	1PS-V322	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006748	PM_1PS-V323_放射能測定室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	放射能測定室内外差圧警報器	1PS-V323	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006750	PM_1PS-V324_分析室内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	分析室内外差圧警報器	1PS-V324	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006756	PM_1PS-V326_モニタエリア(モニタ室)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	モニタエリア(モニタ室)内外差圧警報器	1PS-V326	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006754	PM_1PS-V327_モニタエリア(放管器材室、手洗廃水ピット室)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	モニタエリア(放管器材室、手洗廃水ピット室)内外差圧警報器	1PS-V327	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006752	PM_1PS-V328_モニタエリア(シャワー室)内外差圧警報器_簡易点検1(点検)	点検	モニタエリア(シャワー室)内外差圧警報器	1PS-V328	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006338	PM_2PI-V109A_2号発回均質棟系排気フィルタユニットA高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットA高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/30	2023/08/30	2023/08/31		
PM210006340	PM_2PI-V109B_2号発回均質棟系排気フィルタユニットB高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットB高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/31	2023/08/31	2023/08/31		
PM210006342	PM_2PI-V109C_2号発回均質棟系排気フィルタユニットC高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットC高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/01	2023/09/01	2023/09/30		
PM210006353	PM_2PI-V109D_2号発回均質棟系排気フィルタユニットD高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットD高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/02	2023/09/02	2023/09/30		
PM210006354	PM_2PI-V109E_2号発回均質棟系排気フィルタユニットE高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットE高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/05	2023/09/05	2023/09/30		
PM210006356	PM_2PI-V109F_2号発回均質棟系排気フィルタユニットF高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットF高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/06	2023/09/06	2023/09/30		
PM210006344	PM_2PI-V109G_2号発回均質棟系排気フィルタユニットG高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットG高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/07	2023/09/07	2023/09/30		
PM210006346	PM_2PI-V109H_2号発回均質棟系排気フィルタユニットH高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットH高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/08	2023/09/08	2023/09/30		
PM210006348	PM_2PI-V109I_2号発回均質棟系排気フィルタユニットI高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットI高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/09	2023/09/09	2023/09/30		
PM210006350	PM_2PI-V109J_2号発回均質棟系排気フィルタユニットJ高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットJ高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/12	2023/09/12	2023/09/30		
PM210006358	PM_2PI-V109K_2号発回均質棟系排気フィルタユニットK高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットK高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/13	2023/09/13	2023/09/30		
PM210006360	PM_2PI-V109L_2号発回均質棟系排気フィルタユニットL高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットL高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/15	2023/09/15	2023/09/30		
PM210006362	PM_2PI-V109M_2号発回均質棟系排気フィルタユニットM高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットM高性能エアフィルタ差圧指示計	2PI-V109M	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006335	PM_2PI-V115-B_2B中間室差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質室2B中間室差圧指示計	2PI-V115-B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006334	PM_2PI-V115-C_2C中間室差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質室2C中間室差圧指示計	2PI-V115-C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006333	PM_2PI-V115-D_A付着ウラン回収廃棄物室差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	A付着ウラン回収廃棄物室差圧指示計	2PI-V115-D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/17	2023/09/17	2023/09/30		
PM210006332	PM_2PI-V115-E_B付着ウラン回収廃棄物室差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	B付着ウラン回収廃棄物室差圧指示計	2PI-V115-E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006331	PM_2PI-V115-F_C付着ウラン回収廃棄物室差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	C付着ウラン回収廃棄物室差圧指示計	2PI-V115-F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006330	PM_2PT-V105_2号発回均質室差圧発信器_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質室差圧発信器	2PT-V105	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006337	PM_2PT-V113_2A中間室差圧発信器_簡易点検1(点検)	点検	2A中間室差圧発信器	2PT-V113	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210008279	PM_NPS_負圧基準点一式_一般点検1(点検)	点検	負圧基準点一式	NPS	LWD	LWD	時間基準保全	一般	15月	2021/09/16	2023/09/16	2023/09/30		
PM210006885	PM_1CP-021-1_1号換気/補機系運転操作卓-1_取替1(点検)	点検	1号換気/補機系運転操作卓-1	1CP-021-1	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/01/15	2024/01/01	2024/03/31		
PM210006884	PM_1CP-021-2_1号換気/補機系運転操作卓-2_取替1(点検)	点検	1号換気/補機系運転操作卓-2	1CP-021-2	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/03/12	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006497	PM_2CP-011-1_2号カスケード系運転操作卓-1_取替1(点検)	点検	2号カスケード系運転操作卓-1	2CP-011-1	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/01/15	2024/01/01	2024/03/31		

点検計画表

保修担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006495	PM_2CP-011-2_2号カスケード系運転操作卓-2_取替1(点検)	点検	2号カスケード系運転操作卓-2	2CP-011-2	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/03/12	2024/03/01	2024/03/31		
PM210008452	PM_CP-007_所内電気盤_簡易点検2(点検)	点検	所内電気盤	CP-007	MC	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/01	2023/04/01	2024/03/31		
PM210008451	PM_CP-008_所内電気保護リレー盤_簡易点検2(点検)	点検	所内電気保護リレー盤	CP-008	MC	-	時間基準保全	簡易	3年度	2020/04/01	2023/04/01	2024/03/31		
PM210006501	PM_CP-011_運転指令台_取替1(点検)	点検	運転指令台	CP-011	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/03/12	2024/03/01	2024/03/31		
PM210008426	PM_IP-101_管理廃水系計装盤_取替2(点検)	点検	管理廃水系計装盤	IP-101	MC	-	時間基準保全	取替	10年度	2013/04/01	2023/12/01	2024/03/31		
PM210006499	PM_PP-005_PJDBサーバ_取替1(点検)	点検	PJDBサーバ	PP-005	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/03/12	2024/03/01	2024/03/31		
PM210008776	PM_PP-007-1_OPCサーバ-1_取替1(点検)	点検	OPCサーバ-1	PP-007-1	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/01/15	2024/01/01	2024/03/31		
PM210008778	PM_PP-007-2_OPCサーバ-2_取替1(点検)	点検	OPCサーバ-2	PP-007-2	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/03/16	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006503	PM_PP-008_保修用操作卓_取替1(点検)	点検	保修用操作卓	PP-008	MC	-	時間基準保全	取替	4年度	2020/01/14	2024/01/01	2024/03/31		
PM210006550	PM_WIR-X001_秤量計A_簡易点検1(点検)	点検	秤量計A	WIR-X001	ME	-	時間基準保全	簡易	13月	2022/08/25	2023/08/25	2023/08/31		
PM210006548	PM_WIR-X002_秤量計B_簡易点検1(点検)	点検	秤量計B	WIR-X002	ME	-	時間基準保全	簡易	13月	2022/08/24	2023/08/24	2023/08/31		
PM210006726	PM_2PI-N009_2号室素設備気液分離器圧力計_簡易点検1(点検)	点検	2号室素設備気液分離器圧力計	2PI-N009	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/08	2023/08/08	2023/08/31		
PM210006725	PM_2PT-N010_2号室素設備気液分離器圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号室素設備気液分離器圧力伝送器	2PT-N010	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/08	2023/08/08	2023/08/31		
PM210006728	PM_LI-N002_1号液体室素貯槽液面計_簡易点検1(点検)	点検	1号液体室素貯槽液面計	LI-N002	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/02	2023/08/02	2023/08/31		
PM210006733	PM_LI-N005_室素設備貯槽液面計_簡易点検1(点検)	点検	室素設備貯槽液面計	LI-N005	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/04	2023/08/04	2023/08/31		
PM210006729	PM_LT-N001_1号液体室素貯槽液面伝送器_簡易点検1(点検)	点検	1号液体室素貯槽液面伝送器	LT-N001	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/02	2023/08/02	2023/08/31		
PM210006731	PM_LT-N006_1号室素設備気液分離器液面伝送器_簡易点検1(点検)	点検	1号室素設備気液分離器液面伝送器	LT-N006	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/04	2023/08/04	2023/08/31		
PM210006727	PM_PI-N003_1号液体室素貯槽圧力計_簡易点検1(点検)	点検	1号液体室素貯槽圧力計	PI-N003	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/02	2023/08/02	2023/08/31		
PM210006732	PM_PI-N004_1号室素設備気液分離器圧力計_簡易点検1(点検)	点検	1号室素設備気液分離器圧力計	PI-N004	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/04	2023/08/04	2023/08/31		
PM210009066	PM_PI-N005_1号Qマス室圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号Qマス室圧力指示計	PI-N005	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/03	2023/08/03	2023/08/31		
PM210006730	PM_PT-N101_1号室素設備気液分離器圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	1号室素設備気液分離器圧力伝送器	PT-N101	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/08/04	2023/08/04	2023/08/31		
PM210006603	PM_2X-Q001-A_2号質量分析装置A_簡易点検1(点検)	点検	2号質量分析装置A	2X-Q001-A	QA	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2024/03/20	2024/03/31		
PM210006605	PM_2X-Q001-B_2号質量分析装置B_簡易点検1(点検)	点検	2号質量分析装置B	2X-Q001-B	QA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/09/29	2023/05/20	2024/03/31		
PM210006892	PM_1CP-030_排気用モニタA_排気用モニタ盤_簡易点検1(点検)	点検	排気用モニタA_排気用モニタ盤	1CP-030	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/10/28	2023/10/28	2023/10/31		
PM210006620	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_1年点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2023/03/15	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006621	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_取替2(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2023/03/15	2024/03/15	2024/03/31		
PM210009037	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_6ヶ月点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2022/04/26	2023/04/01	2023/04/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210009038	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_3ヶ月点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	-	2023/07/20	2023/07/31		
PM210009038	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_3ヶ月点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	-	2024/01/20	2024/01/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/04/26	2023/04/01	2023/04/30		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/05/20	2023/05/01	2023/05/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/09/16	2023/09/01	2023/09/30		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/21	2023/10/01	2023/10/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/16	2023/11/01	2023/11/30		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/12/01	2023/12/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2024/01/01	2024/01/31		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/02/28	2024/02/01	2024/02/29		
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/03/15	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006619	PM_1X-R002-A_1号均質室換気用モニタ 現場警報器A_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ 現場警報器A	1X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2023/03/15	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006633	PM_1X-R002-B_1号均質室換気用モニタ 現場警報器B_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モニタ 現場警報器B	1X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2023/03/15	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006615	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_1年点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2023/03/17	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006616	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_取替2(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2023/03/17	2024/03/17	2024/03/31		
PM210009040	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_6ヶ月点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2022/04/28	2023/04/01	2023/04/30		
PM210009041	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_3ヶ月点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	-	2023/07/20	2023/07/31		
PM210009041	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_3ヶ月点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	-	2024/01/20	2024/01/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/04/28	2023/04/01	2023/04/30		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/05/13	2023/05/01	2023/05/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/06/28	2023/06/01	2023/06/30		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/09/15	2023/09/01	2023/09/30		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/18	2023/10/01	2023/10/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/15	2023/11/01	2023/11/30		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/12/09	2023/12/01	2023/12/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/01/17	2024/01/01	2024/01/31		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/02/16	2024/02/01	2024/02/29		
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モニタ_月例点検(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/03/17	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006614	PM_1X-R004-A_1号発生回収室換気用モニタ 現場警報器A_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ 現場警報器A	1X-R004-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2023/03/17	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006618	PM_1X-R004-B_1号発生回収室換気用モニタ 現場警報器B_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モニタ 現場警報器B	1X-R004-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2023/03/17	2023/10/20	2023/10/31		
PM210008455	PM_AH-1_エアスニッフアヘッド一式_簡易点検1(点検)	点検	エアスニッフアヘッド一式	AH-1	RM	-	時間基準保全	簡易	13月	2022/11/11	2023/11/11	2023/11/30		
PM210008829	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト1(6ヶ月)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト1(6ヶ月)_簡易点検1	M001	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/07	2023/06/01	2024/03/31		
PM240000009	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト1(1年)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト1(1年)_簡易点検1	M001	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM210008830	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト2(6ヶ月)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト2(6ヶ月)_簡易点検1	M002	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/21	2023/06/01	2024/03/31		
PM240000010	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト2(1年)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト2(1年)_簡易点検1	M002	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM210008831	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト3(6ヶ月)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト3(6ヶ月)_簡易点検1	M003	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/12	2023/06/01	2024/03/31		
PM240000011	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト3(1年)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_モニタリングポスト3(1年)_簡易点検1	M003	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/23	2023/10/01	2024/03/31		
PM210006890	PM_RZ-396_排気用モニタB 排気用モニタ盤_簡易点検1(点検)	点検	排気用モニタB 排気用モニタ盤	RZ-396	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/10/21	2023/10/21	2023/10/31		
PM210006898	PM_X-R001-A_サンプリングユニットA_一般点検1(点検)	点検	サンプリングユニットA	X-R001-A	RM	-	時間基準保全	一般	6月度	-	2023/04/01	2023/04/30		
PM210006898	PM_X-R001-A_サンプリングユニットA_一般点検1(点検)	点検	サンプリングユニットA	X-R001-A	RM	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/09/29	2023/10/01	2023/10/31		
PM210006899	PM_X-R001-A_サンプリングユニットA_簡易点検1(点検)	点検	サンプリングユニットA	X-R001-A	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/29	2023/09/29	2023/09/30		
PM210006901	PM_X-R001-B_サンプリングユニットB_一般点検1(点検)	点検	サンプリングユニットB	X-R001-B	RM	-	時間基準保全	一般	6月度	-	2023/04/01	2023/04/30		
PM210006901	PM_X-R001-B_サンプリングユニットB_一般点検1(点検)	点検	サンプリングユニットB	X-R001-B	RM	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/09/29	2023/10/01	2023/10/31		
PM210006902	PM_X-R001-B_サンプリングユニットB_簡易点検1(点検)	点検	サンプリングユニットB	X-R001-B	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2022/09/28	2023/09/28	2023/09/30		
PM210006630	PM_X-R002-A_排気用HFモニタA_1年点検(点検)	点検	排気用HFモニタA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/09/22	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006631	PM_X-R002-A_排気用HFモニタA_取替2(点検)	点検	排気用HFモニタA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2021/07/16	2023/07/16	2023/07/31		
PM210009043	PM_X-R002-A_排気用HFモニタA_6ヶ月点検(点検)	点検	排気用HFモニタA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2022/03/15	2023/09/01	2023/09/30		
PM210009044	PM_X-R002-A_排気用HFモニタA_3ヶ月点検(点検)	点検	排気用HFモニタA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	2022/09/22	2023/06/20	2023/06/30		
PM210009044	PM_X-R002-A_排気用HFモニタA_3ヶ月点検(点検)	点検	排気用HFモニタA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	-	2023/12/20	2023/12/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/04/21	2023/04/01	2023/04/30		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/05/18	2023/05/01	2023/05/31		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/06/06	2023/06/01	2023/06/30		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/09/22	2023/09/01	2023/09/30		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/17	2023/10/01	2023/10/31		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/29	2023/11/01	2023/11/30		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/12/16	2023/12/01	2023/12/31		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/01/23	2024/01/01	2024/01/31		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/02/15	2024/02/01	2024/02/29		
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HFモータA_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/03/13	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006627	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_1年点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/09/22	2023/10/20	2023/10/31		
PM210006628	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_取替2(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2021/09/22	2023/09/22	2023/09/30		
PM210009046	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_6ヶ月点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2022/03/10	2023/09/01	2023/09/30		
PM210009047	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_3ヶ月点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	2022/09/21	2023/06/20	2023/06/30		
PM210009047	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_3ヶ月点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	-	2023/12/20	2023/12/31		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/04/20	2023/04/01	2023/04/30		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/05/17	2023/05/01	2023/05/31		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/06/06	2023/06/01	2023/06/30		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/07/15	2023/07/01	2023/07/31		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/09/21	2023/09/01	2023/09/30		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/15	2023/10/01	2023/10/31		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/28	2023/11/01	2023/11/30		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/12/14	2023/12/01	2023/12/31		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモータB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/01/18	2024/01/01	2024/01/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモニタB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモニタB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/02/14	2024/02/01	2024/02/29		
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HFモニタB_月例点検(点検)	点検	排気用HFモニタB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2023/03/11	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006623	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検3(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2020/1/14	2023/12/01	2023/12/31		
PM210006624	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検1(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2020/07/07	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/04/01	2023/04/30		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/05/01	2023/05/31		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/06/01	2023/06/30		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/07/01	2023/07/31		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/08/01	2023/08/31		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/09/20	2023/09/01	2023/09/30		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/10/20	2023/10/01	2023/10/31		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/11/11	2023/11/01	2023/11/30		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2023/12/01	2023/12/31		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2024/01/01	2024/01/31		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2024/02/01	2024/02/29		
PM230001513	PM_X-R003_除染室換気用モニタ_簡易点検2(点検)	点検	洗缶排気用モニタ	X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	-	2024/03/01	2024/03/31		
PM210006626	PM_X-R004_除染室換気用モニタ_現場警報器_簡易点検1(点検)	点検	洗缶排気用モニタ_現場警報器	X-R004	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2020/07/07	2023/06/01	2023/06/30		
PM240000012	PM_事1_UPS_簡易点検1	点検	UPS	事1	RM	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2023/06/01	2024/03/31		
PM210006896	PM_排気用モニタA_流量計_排気用モニタA_流量計_簡易点検1(点検)	点検	排気用モニタA_流量計	排気用モニタA_流量計	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/22	2023/10/22	2023/10/31		
PM210006894	PM_排気用モニタB_流量計_排気用モニタB_流量計_簡易点検1(点検)	点検	排気用モニタB_流量計	排気用モニタB_流量計	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/22	2023/10/22	2023/10/31		
PM210006904	PM_2CP-091_臨界監視盤1_簡易点検1(点検)	点検	臨界監視盤1	2CP-091	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		
PM210006905	PM_2CP-092_臨界監視盤2_簡易点検1(点検)	点検	臨界監視盤2	2CP-092	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		
PM210006906	PM_2CP-093_臨界監視盤3_簡易点検1(点検)	点検	臨界監視盤3	2CP-093	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		
PM210006907	PM_2CP-094_臨界監視盤4_簡易点検1(点検)	点検	臨界監視盤4	2CP-094	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		
PM210008187	PM_2RE-R101_臨界検出器一式_簡易点検1(点検)	点検	臨界検出器一式	2RE-R101	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		
PM210008189	PM_2RE-R102_エアモニタ一式_簡易点検1(点検)	点検	エアモニタ一式	2RE-R102	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/02/24	2024/03/06	2024/03/31		
PM210008185	PM_2X-R100_臨界警報装置ホーン一式_簡易点検1(点検)	点検	臨界警報装置ホーン一式	2X-R100	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		

点検計画表

保守担当課: 電気計装保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210008186	PM_2X-R200_臨界警報装置フラッシュライト一式_簡易点検1(点検)	点検	臨界警報装置フラッシュライト一式	2X-R200	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	2023/03/27	2024/03/27	2024/03/31		
PM210007253	グループ点検_電気計装保全課_事務所中継盤(1年)_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_事務所中継盤(1年)_簡易点検1	UE-R-C051	YPS	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/01/15	2023/10/01	2024/03/31		

3. 改造

工事件名	実施時期	参考
計測制御設備製作・据付工事	2021年9月上旬～2023年5月下旬	
自動火災報知設備更新工事	2021年3月上旬～2023年3月下旬	
放射線監視・測定設備更新工事	2022年4月上旬～2024年2月下旬	排気用モニタA、B更新工事(HF、換気用、工程用モニタは完工)
放射線監視・測定設備撤去工事	2022年3月上旬～2024年2月下旬	排気用モニタA、B更新に伴う撤去工事
2号計測制御設備撤去工事	2021年11月上旬～2022年5月中旬	工事完了(2021年10月28日～2022年4月25日)
HF検知システム・温度検知システム製作・据付工事	2022年3月中旬～2023年3月下旬	工事完了(2023年3月10日)
通信設備更新工事	2023年6月上旬～2023年7月下旬	予定(2023年6月1日～2023年7月31日)
進相コンデンサ盤更新	2022年12月15日～2023年4月14日	継続中
退出モニタ更新工事	2022年6月上旬～2023年9月下旬	
高周波電源設備製作・据付工事(2A■)	2022年11月下旬～2023年8月下旬	
高周波電源設備据付工事(2A■)	2023年1月中旬～2023年9月下旬	
設備増強に伴う電源改造	2022年4月7日～2023年5月31日	継続中