

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 | |
| 資料番号 | 02-変 2-工-F-01-0004 改 0 |
| 提出年月日 | 2023年4月28日 |

工事計画変更認可申請書

I 工事計画書

2023年4月

東北電力株式会社

5. 放射線管理設備

5.2換気設備

(3)非常用ガス処理系

ス 主要弁 (常設)

| | | 変 更 前*1 | | 変 更 後 | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------|
| 名 | 称 | T46-F001A, B | | 変更なし | | |
| 種 | 類 | 止め弁 | | | | |
| 最 高 使 用 圧 力 | kPa | -23.5~13.7 | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | °C | 100 | | | | |
| 主 要 寸 法 | 呼 び 径 | 300A | | | | |
| | 弁 箱 厚 さ | <input type="text"/> | | | | |
| | 弁 ふ た 厚 さ | <input type="text"/> *3 | | | | |
| 材 料 | 弁 箱 | SCPH2 | | | | |
| | 弁 ふ た | S25C *3 | | | | |
| 駆 動 方 法 | — | 空気作動 | | | | 変更なし |
| 個 数 | — | 2 | | | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | T46-F001A 非常用ガス処理系A系 | T46-F001B 非常用ガス処理系B系 | | |
| | 設 置 床 | — | 原子炉建屋 0. P. 33. 20m | 原子炉建屋 0. P. 33. 20m | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | | |

注記*1 : 既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*2 : 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による工事計画の記載。

*3 : 電気事業法の規定に基づき、本工事計画変更認可申請書において手続きを実施するもの。

| | | 変 更 前*1 | | 変 更 後 | |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 名 称 | | T46-F003A, B | | 変更なし | |
| 種 類 | — | 止め弁 | | | |
| 最 高 使 用 圧 力 | kPa | 23.5 | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | ℃ | 140 | | | |
| 主 要 寸 法 | 呼 び 径 | — | 300A | | |
| | 弁 箱 厚 さ | mm | □ | | |
| | 弁 ふ た 厚 さ | mm | □*3 | | |
| 材 料 | 弁 箱 | — | SCPH2 | | |
| | 弁 ふ た | — | S25C *3 | | |
| 駆 動 方 法 | | — | 電気作動 | | |
| 個 数 | | — | 2 | | |
| 取 付 箇 所 | 系 統 名 (ラ イ ン 名) | — | T46-F003A 非常用ガス処理系A系 | T46-F003B 非常用ガス処理系B系 | 変更なし |
| | 設 置 床 | — | 原子炉建屋 O. P. 22. 50m | 原子炉建屋 O. P. 22. 50m | |
| | 溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 | — | — | | |
| | 溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ | — | — | | |
| | | | | R-2F-1-1 | R-2F-1-1 |
| | | | | 床上0.13m以上 | 床上0.13m以上 |

注記*1：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

*2：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による工事計画の記載。

*3：電気事業法の規定に基づき，本工事計画変更認可申請書において手続きを実施するもの。