

「美浜3号機、高浜1,2,3,4号機、大飯3,4号機 設計及び工事計画（変更）認可申請書（補正申請含む）」
に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について

<申請書>

申請件名	美浜3号機、高浜1,2,3,4号機、大飯3,4号機 設計及び工事計画（変更）認可申請書（補正申請含む）（火災防護設計に係る系統分離対策）
申請概要	電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策について、現場の状態が既工事計画と整合していないことを確認したこと から、早期に是正処置を図るべく現場の状況を踏まえた対策を行うため、その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備の基本 設計方針の変更を行うものである。

上記の申請に関する核セキュリティおよび保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティおよび保障措置への影響の有無>

	確認項目	影響有無	備考
核セキュリティ (核物質防護規定)	①防護対象の追加等の有無	無	
	②侵入防止対策に係る性能への影響	無	
保障措置 (計量管理規定)	①設計情報質問書（DIQ: Design Information Questionnaire）の変更が必要か。	無	
	②査察機器の移設又は新規設置が生じるか。	無	
	③サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・構築物を新たに建設するか。	無	
	④既存の査察実施方針に影響があるか。	無	