

## 泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

## 第48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

| No | 資料名称  | 該当ページ                                      | 適正化内容  | 備考 |
|----|---|--|--|----|
| 1  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）<br>2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】（SA48 r.5.0） | p48-2<br>p48-3<br>p48-4<br>p48-5<br>p48-10 | 「,」「及び」「並びに」の記載を適正化しました。   |    |
| 2  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）<br>2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】（SA48 r.5.0） | p48-4<br>p48-6<br>p48-14                   | 電源構成の記載を他条文と統一し適正化しました。<br><br>（旧）常設代替交流電源設備である代替非常用発電機から<br>（新）常設代替交流電源設備から   |    |
| 3  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）<br>2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】（SA48 r.5.0） | p48-4                                      | 燃料補給設備は代替電源・電気設備に含まれることから、記載を削除した。<br><br>（旧）燃料は、燃料補給設備であるディーゼル発電機燃料油貯油槽、<br>ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーにより補給できる設計とする。<br>（新） |    |
| 4  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）<br>2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】（SA48 r.5.0） | p48-5                                      | 流路及びその他設備として重複記載について削除し、適正化しました。<br><br>（旧）蒸気発生器並びに2次冷却設備のうち給水設備、補助給水設備及び主蒸気設備の配管及び弁<br>（新）蒸気発生器                               |    |
| 5  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）<br>2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】（SA48 r.5.0） | p48-14                                     | 誤記訂正しました。<br><br>（旧）試験装置を設置が可能な設計とする。<br>（新）試験装置の設置が可能な設計とする。  |    |
| 6  | 泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）<br>2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】（SA48 r.5.0） | p48-18<br>p48-19                           | 系統概要図中の名称の誤記等を適正化しました。   |    |