

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
1	3月15日	—	変更認可申請書	—	今回の変更認可申請の元となっている申請書が分かるように整理すること。	変更認可申請書に「本設計及び工事計画変更認可申請書は、「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請書本文及び添付書類」(令和3年12月23日付け原規規発第2112231号にて認可)についての変更認可申請である。」の記載を追記しました。	「設計及び工事計画変更認可申請書 申請範囲及び目録」(O2-変2-工-F-01-0001 改0) (p.3)	4月5日 回答済	
2	3月15日	O2-変2-他-F-24-0001 改0	女川原子力発電所第2号機設計及び工事計画認可申請の概要	p.4	「○」と「ー」の定義を整理すること。 また、残留熱除去系主要弁の弁体修理工事において「VI-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」を「ー」としている理由について回答すること。	「○」の定義を記載しました。 また、残留熱除去系主要弁の弁体修理工事において「VI-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」を「ー」としている理由は、同仕様の弁体への取替えであり、今回の申請に伴う基本設計方針の変更はないことから、発電用原子炉の設置の許可との整合性に変更は生じないため不要としています。	「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要」(O2-変2-他-F-24-0001 改1) (p.4)	4月5日 回答済	
3	3月15日	O2-変2-他-F-24-0001 改0	女川原子力発電所第2号機設計及び工事計画認可申請の概要	p.6~9	設計変更ではない場合は、その旨が分かるように記載し、新規制基準設工認の認可時点での状況が分かるように整理すること。	変更概要について、変更理由の記載を見直し、新規制基準設工認の認可時点での状況が分かるように記載しました。	「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要」(O2-変2-他-F-24-0001 改1) (p.3,6~10)	4月5日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
4	3月15日	①O2-変2-他-F-04-0002 改0 ②O2-変2-他-F-07-0001 改0 ③O2-変2-他-F-08-0001 改0 ④O2-変2-他-F-13-0001 改0	①女川2号機 原子炉冷却材 浄化系主配管の要目表の記 載の変更に伴う設計及び工 事の計画の変更認可申請の 扱いについて ②女川2号機 非常用ガス処 理系主要弁の記載の変更に 伴う設計及び工事の計画の 変更認可申請の扱いについ て ③女川2号機 原子炉格納容 器調気系主配管の記載の変 更に伴う設計及び工事の計 画の変更認可申請の扱いに ついて ④女川2号機 外郭浸水防護 設備(逆止弁付ファンネル)の 設計進捗に伴う設計及び工 事の計画の変更認可申請の 扱いについて	p.1	新規制基準設工認の認可内容 と今回の変更認可申請のつな がりが見えるように整理す ること。	新規制基準設工認の認可内容 と今回の変更認可申請のつな がりが見えるように「1. 目的」 および「3. 必要性」の記載を 見直しました。	①「女川2号機 原子炉冷却材 浄化系主配管の要目表の記 載の変更に伴う設計及び工 事の計画の変更認可申請の 扱いについて」(O2-変2-他- F-04-0002 改1) (p.1) ②「女川2号機 非常用ガス 処理系主要弁の記載の変 更に伴う設計及び工事の計 画の変更認可申請の扱いに ついて」(O2-変2-他-F-07- 0001 改1) (p.1) ③「女川2号機 原子炉格納 容器調気系主配管の記載 の変更に伴う設計及び工 事の計画の変更認可申請 の扱いについて」(O2-変2- 他-F-08-0001 改1) (p.1,2) ④「女川2号機 外郭浸水防 護設備(逆止弁付ファン ネル)の設計進捗に伴う設 計及び工事の計画の変 更認可申請の扱いについ て」(O2-変2-他-F-13- 0001 改1) (p.2)	4月5日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
5	3月15日	①O2-変2-他-F-04-0002 改0 ②O2-変2-他-F-07-0001 改0 ③O2-変2-他-F-08-0001 改0 ④O2-変2-他-F-13-0001 改0	①女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ②女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ③女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ④女川2号機 外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設計進捗に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	p.1	「3. 工事の必要性」について、変更の経緯、理由を整理すること。 (例:なぜ曲げ管をエルボに変える必要があるのか、なぜ規格外ティーを使う必要があるのかなど)	「3. 工事の必要性」について、変更の経緯、理由を整理し記載を見直しました。	①「女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-04-0002 改1) (p.1) ②「女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-07-0001 改1) (p.1) ③「女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-08-0001 改1) (p.1) ④「女川2号機 外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設計進捗に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-13-0001 改1) (p.2)	4月5日 回答済	
6	3月15日	O2-変2-他-F-07-0001 改0	女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	p.1	今回の工事が、「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド」の改造、修理のどちらに該当するか考え方を整理すること。	発電用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイドにおいて「修理」は以下のように定義されており、今回の変更内容は「修理」に該当しないと考えられるため「改造」として扱うこととしました。 【D.修理】 供用中に不具合が発見された場合、又は具体的に不具合が発見されていない場合であって、他の事例等から予防保全的に対策を講じる場合に、設備又は機器の一部を手直し(溶接補修は除く。)し、機器の機能維持又は回復を目的として行う工事をいう。	-	4月5日 回答済	
7	3月15日	O2-変2-他-F-08-0001 改0	女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	-	要目表、系統図などを用いて変更内容を示すこと。	要目表及び主配管配置図の紐づけを行い変更内容を整理いたしました。	「女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-08-0001 改1) (p.4,9,10)	4月5日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
8	3月15日	①O2-変2-他-F-04-0001 改0 ②O2-変2-他-F-04-0002 改0 ③O2-変2-他-F-07-0001 改0 ④O2-変2-他-F-08-0001 改0 ⑤O2-変2-他-F-13-0001 改0	①女川2号機 残留熱除去系主要弁の弁体修理工事に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ②女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ③女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ④女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ⑤女川2号機 外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設計進捗に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	①p.8,9 ②p.7~9 ③p.8,9 ④p.7~10 ⑤p.13,14	「設計及び工事の計画の変更の認可申請における技術基準規則の整理結果」について、「○」、「×」の定義を記載の上、必要な条文を抽出し、「○」、「×」と判断した理由を記載するなど、整理の考え方が分かるよう他社も参考にしつつ整理すること。また、各資料の記載の整合を図ること。	「○」、「×」の定義を記載し、必要な条文を抽出して「○」、「×」と判断した理由を記載しました。また、資料間の整合を図りました。	①「女川2号機 残留熱除去系主要弁の弁体修理工事に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-04-0001 改1)(p.8~13) ②「女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-04-0002 改1)(p.9~20) ③「女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-07-0001 改1)(p.8~12) ④「女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-08-0001 改1)(p.12~26) ⑤「女川2号機 外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設計進捗に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-13-0001 改1)(p.13~17)	4月5日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
9	3月15日	①O2-変2-工-B-01-0001 改0 ②O2-変2-工-B-01-0002 改0 ③O2-変2-工-B-01-0003 改0 ④O2-変2-工-B-18-0001 改0 ⑤O2-変2-工-B-04-0002 改0 ⑥O2-変2-工-B-04-0003 改0 ⑦O2-変2-工-B-07-0001 改0 ⑧O2-変2-工-B-08-0002 改0 ⑨O2-変2-工-B-04-0004 改0 ⑩O2-変2-工-B-04-0005 改0 ⑪O2-変2-工-B-08-0003 改0	①VI-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 ②VI-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 ③VI-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 ④VI-1-10 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 ⑤VI-2-5-4 残留熱除去設備の耐震性についての計算書 ⑥VI-2-5-8 原子炉冷却材浄化設備の耐震性についての計算書 ⑦VI-2-9-4-4 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備の耐震性についての計算書 ⑧VI-2-9-4-5 原子炉格納容器調気設備の耐震性についての計算書 ⑨VI-3-3-3 残留熱除去設備の強度計算書 ⑩VI-3-3-7 原子炉冷却材浄化設備の強度計算書 ⑪VI-3-3-6 原子炉格納施設の強度に関する説明書	①p.5,7 ②p.7 ③p.2 ④p.3,8,10 ⑤p.7 ⑥p.7 ⑦p.7 ⑧p.7 ⑨p.28 ⑩p.9,11 ⑪p.24	「～にて認可された設計及び工事の計画から変更はない。」と記載している箇所について、なぜ変更が必要ないのか理由が分かるように整理すること。	変更がない理由を各資料に追記しました。 また、残留熱除去系主要弁の弁体修理工事においては、同仕様の弁体に取り替えるものであり、要目表においても「変更前に同じ」としていることから設計条件に変更が生じないため、適合性確認は不要と整理しました。 具体的には以下の添付書類を不要と整理しました。 ⑤, ⑨	①「VI-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」(O2-変2-工-B-01-0001 改1) (p.5,7) ②「VI-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」(O2-変2-工-B-01-0002 改1) (p.7) ③「VI-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」(O2-変2-工-B-01-0003 改1) (p.2) ④「VI-1-10 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」(O2-変2-工-B-18-0001 改1) (p.3,8,10) ⑥VI-2-5-8 原子炉冷却材浄化設備の耐震性についての計算書(O2-変2-工-B-04-0003 改1) (p.7) ⑦「VI-2-9-4-4 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-07-0001 改1) (p.7) ⑧「VI-2-9-4-5 原子炉格納容器調気設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-08-0002 改1) (p.7) ⑩「VI-3-3-3-7 原子炉冷却材浄化設備の強度計算書」(O2-変2-工-B-04-0005 改1) (p.9,11) ⑪「VI-3-3-6 原子炉格納施設の強度に関する説明書」(O2-変2-工-B-08-0003 改1) (p.24) ⑫「女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-04-0002 改1) (p.21,23,25～33) ⑬「女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-07-0001 改1) (p.13～15,17) ⑭「女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-08-0001 改1) (p.27～29,31,33～35,37～43,45,46) ⑮「女川2号機 外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設計進捗に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて」(O2-変2-他-F-13-0001 改1) (p.19,20,22)	4月5日 回答済	
10	3月15日	O2-変2-工-A-07-0001 改0	非常用ガス処理系主要弁 要目表	p.3,4	設計確認値とあわせて公称値を記載する必要があるか確認すること。	(令和3年12月23日付け原規規発第2112231号認可時の)補足-100-11において「主要弁の弁箱厚さおよび弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を記載している場合は『設計確認値』のみ記載する」としていることから、公称値は記載しておりません。	-	4月5日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
11	3月15日	①O2-変2-工-A-04-0002 改0 ②O2-変2-工-A-08-0001 改0	①原子炉冷却材浄化系主配管 要目表 ②原子炉格納容器調気系主配管 要目表	①p.3 ②p.5	今回の変更箇所のうち、兼用先があるものは、兼用先の要目表も申請資料に含めるか検討すること。	兼用先の要目表についても申請範囲であることから、申請資料に含めることとし、申請範囲及び目録にも追記しました。また、原子炉格納容器調気系の兼用先である原子炉格納容器フィルタベント系に係る添付書類(説明書)も追加いたします。	①「原子炉冷却材浄化系主配管 要目表」(O2-変2-工-A-04-0002 改1)(p.5~15) ②「原子炉格納容器調気系主配管 要目表」(O2-変2-工-A-08-0001 改1)(p.7~24) ③「設計及び工事計画変更認可申請書_申請範囲及び目録」(O2-変2-工-F-01-0001 改0)(p.4,5) ④「VI-1-8_原子炉格納施設の説明書」(O2-変2-工-B-08-0004 改0)(追加)	4月5日 回答済	
12	3月15日	O2-変2-工-A-13-0001 改0	外郭浸水防護設備 要目表	p.25~32	弁本体以外の材料を記載する必要があるか確認すること。	構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす主となる部分として弁本体の材料を記載していることを確認しました。	-	4月5日 回答済	
13	4月5日	O2-変2-他-F-24-0001 改1	女川原子力発電所第2号機設計及び工事計画認可申請の概要	p.4	「VI-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」について、①(残留熱除去系主要弁)を「○」とするか、「-」とするか、改めて確認し考え方を整理すること。	残留熱除去系主要弁の弁体取替に伴い、設置許可変更許可申請書との整合性を確認するため「○」としました。	「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要」(O2-変2-他-F-24-0001 改2)(p.6)	4月13日 回答済	
14	4月5日	O2-変2-他-F-24-0001 改1	女川原子力発電所第2号機設計及び工事計画認可申請の概要	p.10	外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の変更認可申請の目的が他のRHR弁取替を除く3件の申請目的と異なっているため、改めて考え方を整理すること。	外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設工認資料(要目表、耐震、強度計算書)いずれにおいても板材を使用する記載としていたため、他の申請目的と異なる設計進捗(使用材料の変更)として記載していましたが、既認可時点の実際の設計状況を考慮し、申請目的について要目表の記載変更としました。	「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要」(O2-変2-他-F-24-0001 改2)(p.3,34)	4月13日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
15	4月5日	O2-変2-他-F-08-0001 改1	女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	p.1	継手の製作方法等を踏まえ、適用されるJSMEの評価を整理すること。	継手は直管に穴を開け成形し製作しております。JIS規格品か否かによる製造方法の違いはございません。 JSMEの評価は、「PPC-3400 耐圧設計」、「PPC-3410 形状」により直管、曲げ管、管継手等の形状毎に内圧を受ける管の厚さの規定がありますが、「PPC-3415 管継手」にはJIS外継手に係る具体的な評価方法がありません。このため製作方法より「PPC-3411 直管」の規定に従い必要厚さの確認及び「PPC-3420 穴と補強」により穴の補強計算を実施しております。また、「PPC-3421 一般要求事項」では、「本項の規定に適合する場合は、管の接続部近傍に対しPPC-3410の要求を満足しているものとみなすことができる。」とされており、穴の補強計算により要求事項を満足していることが確認された場合、「PPC-3410 形状」の要求事項を満足した管継手と言えます。なお、従来より同様の評価を実施しているものです。	「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改0)(p.70,71)	5月11日 回答済み	
16	4月5日	O2-変2-他-F-08-0001 改1	女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	p.4,9,10	手続き対象を示した図において、系統として途切れなくつながっていることが分かるように記載を工夫すること。	系統図上に手続き範囲を示すことで、系統として途切れなくつながっていることが分かるように記載いたしました。	「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改0)(p.64~68)	4月13日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
17	4月5日	①O2-変2-他-F-04-0001 改1 ②O2-変2-他-F-04-0002 改1 ③O2-変2-他-F-07-0001 改1 ④O2-変2-他-F-08-0001 改1 ⑤O2-変2-他-F-13-0001 改1	①女川2号機 残留熱除去系主要弁の弁体修理工事に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ②女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ③女川2号機 非常用ガス処理系主要弁の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ④女川2号機 原子炉格納容器調気系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて ⑤女川2号機 外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の設計進捗に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	①p.8 ②p.9 ③p.8 ④p.12 ⑤p.13	適用条文と適合性確認条文の定義を記載する必要があるか確認すること。	適用条文と適合性確認条文の定義を記載しました。	①「残留熱除去系主要弁の弁体修理工事について」(O2-補-E-01-0100-6-1 改0)(p.8) ②「原子炉冷却材浄化系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-2 改0)(p.9) ③「非常用ガス処理系主要弁の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-3 改0)(p.8) ④「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改0)(p.13) ⑤「外郭浸水防護設備(逆止弁付ファンネル)の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-5 改0)(p.13)	4月13日 回答済	
18	4月5日	O2-変2-他-F-04-0001 改1	女川2号機 残留熱除去系主要弁の弁体修理工事に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	—	変更の有無にかかわらず、適合性確認に必要な添付書類を改めて整理すること。	適合性確認に必要な添付書類を改めて整理し記載いたしました。	「残留熱除去系主要弁の弁体修理工事について」(O2-補-E-01-0100-6-1 改0)(p.13~17)	4月13日 回答済	
19	4月5日	O2-変2-他-F-24-0001 改1	女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要	p.3	変更認可申請の目的を類型化出来ると考えられるため、記載について整理すること。	変更認可申請の目的を類型化して記載しました。	「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要」(O2-変2-他-F-24-0001 改2)(p.3)	4月13日 回答済	
20	4月5日	O2-変2-他-F-24-0001 改1	女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要	p.6~9	表題が同じものについて、表題の末尾に1/4~4/4を記載が必要と考えられるため、記載について整理すること。	表題が同じものについて、表題の末尾に●/●を記載しました。	「女川原子力発電所第2号機 設計及び工事計画認可申請の概要」(O2-変2-他-F-24-0001 改2)	4月13日 回答済	
21	4月5日	O2-変2-他-F-04-0001 改1	女川2号機 残留熱除去系主要弁の弁体修理工事に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	p.8	適合性確認条文を×とした理由を再度整理すること。	同仕様の弁体取替であるが、取替えた弁体の構造強度等について技術基準への適合性を確認する必要があると再整理し、記載を見直しました。	①「残留熱除去系主要弁の弁体修理工事について」(O2-補-E-01-0100-6-1 改0)(p.8~12)	4月13日 回答済	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
22	4月5日	O2-変2-他-F-04-0002 改1	女川2号機 原子炉冷却材浄化系主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	—	復水給水系の添付書類を追加する必要があるか整理すること。	要目表の記載の変更を行う原子炉冷却材浄化系主配管「G31-F022～高圧代替注水系注入配管合流点」及び「高圧代替注水系注入配管合流点～原子炉冷却材浄化系A系注入配管合流点」は耐震評価、応力評価上、復水給水系の解析モデルに含まれることから復水給水系の耐震計算書、応力計算書についても添付することとします。	②「原子炉冷却材浄化系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-2 改0)(p.22,27,29)	5月11日 回答済み	
23	4月13日	審査会合:資料3-3 (ヒアリング資料: O2-変2-他-F-04-0002 改1)	女川2号機 原子炉冷却材浄化系 主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	—	原子炉冷却材浄化系の要目表変更に伴う添付書類の変更有無とその理由をより明確にすること。特に、新規制工認から変更はないとしている添付書類については、新規制工認からエルボで設計・評価されていることを補足説明資料等で記載の充実化を図ること。 また、原子炉冷却材浄化系 主配管以外の案件についても同様に記載の充実化を図ること。	添付書類の変更有無とその理由を整理しました。また、変更のある添付書類について比較表を作成し、変更のない計算書については変更のない理由について説明資料を作成しました。	①「残留熱除去系主要弁の弁体修理工事について」(O2-補-E-01-0100-6-1 改0)(p.18～25) ②「原子炉冷却材浄化系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-2 改0)(p.31～74) ③「非常用ガス処理系主要弁の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-3 改0)(p.18～21) ④「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改0)(p.46～63,72～93) ⑤「外郭浸水防護設備(逆止弁ファンネル)の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-5 改0)(p.23～46)	5月11日 回答済み	
24	4月13日	審査会合:資料3-5 (ヒアリング資料: O2-変2-他-F-08-0001 改1)	女川2号機 原子炉格納容器調気系 主配管の要目表の記載の変更に伴う設計及び工事の計画の変更認可申請の扱いについて	—	JIS規格外継手の評価について、JSME設計・建設規格(PPC-3420)を用いる妥当性を明確にして補足説明資料に整理すること。	No.15にて回答いたします。	「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改0)(p.70,71)	5月11日 回答済み	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
25	5月11日	O2-補-E-01-0100-6-2 改0	原子炉冷却材浄化系主配管の要目表記載変更について	-	補足説明資料等で従来から変更がないとしていることについて、添付書類を含めた申請書類で整理すること。(他の案件も同様)	各添付書類に従来の評価から変更がない理由を充実しました。	①「VI-1-1-1 発電用原子炉設置許可整合性説明書」(O2-変3-工-B-01-0001 改3) (p.10) ②「VI-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」(O2-変2-工-B-01-0002 改2) (p.7) ③「VI-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」(O2-変2-工-B-01-0003 改2) (p.2) ④「VI-1-10 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」(O2-変2-工-B-18-0001 改3) (p.3,9,11) ⑤「VI-2-5-4 残留熱除去設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-04-0002 改1) (p.7) ⑥「VI-2-5-8 原子炉冷却材浄化設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-04-0003 改2) (p.7) ⑦「VI-2-9-4-4 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-07-0001 改2) (p.7) ⑧「VI-2-9-4-5 原子炉格納容器調気設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-08-0002 改2) (p.7) ⑨「VI-3-3-3-3 残留熱除去設備の強度計算書」(O2-変2-工-B-04-0004 改1) (p.31) ⑩「VI-3-3-3-7 原子炉冷却材浄化設備の強度計算書」(O2-変2-工-B-04-0005 改3) (p.16) ⑪「VI-3-3-6 原子炉格納施設の強度に関する説明書」(O2-変2-工-B-08-0003 改2) (p.24) ⑫「VI-1-8 原子炉格納施設の説明書」(O2-変2-工-B-08-0004 改1) (p.5) ⑬「VI-2-5-3 原子炉冷却材の循環設備の耐震性についての計算書」(O2-変2-工-B-04-0006 改1) (p.7)	今回 回答	
26	5月11日	O2-補-E-01-0100-6-4 改0	原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について	-	JSMEは何をどう評価しているのか整理すること。変更理由をJIS規格外継手と記載しているが、要目表は「管」として記載し、継手で評価していることについて考え方を整理すること。また、JIS規格外継手の社内の考え方があれば整理すること。	コメント内容について補足説明資料に整理しました。	「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改1) (p.72~74)	今回 回答	

No.	指摘日	資料番号	図書名称	頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答 状況	備考
27	5月11日	O2-補-E-01-0100-6-1 改0	残留熱除去系主要弁の弁体修理工事について	—	適用条文と適合性確認条文について、「○」と「×」をどういった観点で整理しているか整理すること。 (他の案件も同様)	本申請に伴い確認すべき条文が明確になるように再整理を実施しました。	①「残留熱除去系主要弁の弁体修理工事について」(O2-補-E-01-0100-6-1 改1)(p.8~12) ②「原子炉冷却材浄化系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-2 改0)(p.31~74) ③「非常用ガス処理系主要弁の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-3 改0)(p.8~12) ④「原子炉格納容器調気系主配管の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-4 改0)(p.13~29) ⑤「外郭浸水防護設備(逆止弁ファンネル)の要目表記載変更について」(O2-補-E-01-0100-6-5 改0)(p.23~46)	今回 回答	