

2023年5月29日  
日本原子力発電(株)

東海第二発電所 使用済燃料乾式貯蔵容器に係る適合性確認検査について

議 事

1. 使用済燃料乾式貯蔵容器に係る適合性確認検査について

資 料

1. 使用済燃料乾式貯蔵容器に係る適合性確認検査について

以 上

2023 年 5 月 29 日  
日本原子力発電(株)

### 使用済燃料乾式貯蔵容器に係る適合性確認検査について

製作中の使用済燃料乾式貯蔵容器の適合性確認検査について以下の内容について説明する。

#### 1. 使用済燃料乾式貯蔵容器の性能検査について

製作中の使用済燃料乾式貯蔵容器性能検査の対象については、同一設計・同一製造であることを考慮した検査を実施する。

#### 2. 使用済燃料乾式貯蔵容器の耐圧検査及び漏えい検査について

一次蓋の耐圧・漏えい検査については、検査時に一次蓋全体の確認を実施することで品質の確認を行う。なお、今後は降圧後に一次蓋の接水部分の目視確認する等の健全性確認を加えて行う。

以上