

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第4条 地震による損傷の防止（既工認との手法の相違点の整理）

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第4条 地震による損傷の防止（DB04 r. 3. 17）	4条-別紙1-4	用語統一の観点から、以下の記載を修正した。（下線部参照） （旧） <u>設工認</u> 段階 ⇒ （新） <u>詳細設計</u> 段階	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第4条 地震による損傷の防止（DB04 r. 3. 17）	4条-別紙1-9 4条-別紙1-添付3-14	用語統一の観点から、以下の通り修正した。（下線部参照） （旧） <u>剛性の高い</u> コンクリート ⇒ （新） <u>埋戻</u> コンクリート （旧） <u>無筋</u> コンクリート ⇒ （新） <u>埋戻</u> コンクリート	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第4条 地震による損傷の防止（DB04 r. 3. 17）	4条-別紙1-12	3号炉バックフィルコンクリートの評価について、ロックアンカーを考慮した評価とする場合には「B1」に整理されることを追記した。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第4条 地震による損傷の防止（DB04 r. 3. 17）	4条-別紙1-12	設置変更許可申請段階での審査説明事項については、改めて詳細設計段階で示すことを追記した。	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第4条 地震による損傷の防止（DB04 r. 3. 17）	4条-別紙1-添付3-20～22	わかりやすさの観点から、3号炉バックフィルコンクリートの範囲、波及的影響を及ぼすおそれのある範囲、また構造寸法等を記載した図面を追加した。	