

1. 件名：福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会
2. 日時：令和5年6月2日（金）10時30分～11時30分
3. 場所：原子力規制庁 18階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

正岡企画調査官、佐藤室長補佐、松田室長補佐、新井安全審査官、塩唐松係長、
椎名係長、横山係長、元嶋係長、植木技術参与

福島第一原子力規制事務所

松沢原子力運転検査官（テレビ会議システムによる出席）

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 担当8名

プロジェクトマネジメント室 担当2名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、資料に基づき定例の報告内容に加えて、以下の説明があった。
 - 滞留水一時貯留タンク設備の設置について
 - セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）増設について
- 原子力規制庁は、上記説明について確認するとともに、以下のとおりコメントした。

（滞留水一時貯留タンク設備の設置について）

 - 実施計画変更認可申請に当たっては、設備が有する機能（貯蔵能力やスラッジ除去能力など）毎に現状設備と今回設置する設備の能力比較等を行った上で、全体として現状よりもリスクが下がることを整理し示すこと。

（セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）増設について）

 - 実施計画変更認可申請に当たっては、新たに設ける基礎と既存の基礎との接続方法を示すとともに、その境界が施設に対して悪影響を及ぼさないことを示すこと。
- 東京電力から、上記コメントについて了解した旨回答があった。

6. その他

資料：

- 汚染水対策スケジュール（2023年5月25日現在）
- 水処理設備の運転状況、運転計画（2023年5月19日～2023年6月15日）
- 各エリア別タンク一覧（2023年5月18日）
- 汚染水等構内溜まり水の状況（2023.5.18時点）
- 建屋内における残水等の状況について
- 福島第一原子力発電所における固体廃棄物について（2023年6月2日）

- 滞留水一時貯留タンク設備の設置について
- セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）増設について

以上