

1. 件名：東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談

2. 日時：令和5年6月15日（木）13時00分～13時40分

3. 場所：原子力規制庁 6階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

岩永企画調査官、木原室長補佐、佐藤管理官補佐、安部室長補佐、松田室長補佐、横山係長

東京電力ホールディングス株式会社（テレビ会議システムにて参加）

福島第一原子力発電所 1-4号周辺屋外対応プログラム部 担当者3名
試料輸送・建屋内調査プログラム部 担当者1名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、1／2号機SGTS配管撤去の進捗状況について、資料に基づき説明があった。また、撤去配管の保管方法、撤去配管に対する測定時期等について、説明があった。

○これに対して、原子力規制庁から、撤去配管に対する雨水対策の実施可否、配管内のウレタンの健全性等について確認するとともに以下の点を指摘した。

✓ 撤去配管を屋外に数ヶ月に渡り保管することを踏まえて、撤去配管に対する雨水流入対策を検討すること。

✓ 東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に資する観点から、撤去配管内の状態の保存性を担保するための対策を検討すること。

○これに対して、東京電力から了解した旨の返答があった。

6. 資料

➤ 1／2号SGTS配管撤去（その1）の進捗状況について

以上