

1. 件名：ALPS 処理水希釈放出設備に係る福島第一原子力発電所の現地確認
2. 日時：令和 5 年 6 月 28 日（水）9 時 30 分～16 時 00 分
3. 場所：東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

竹内室長 正岡企画調査官、新井安全審査官

福島第一原子力規制事務所

高松原子力運転検査官

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 担当 6 名

5. 要旨

- 原子力規制庁は、第 1 2 回多核種除去設備等処理水の処分に係る実施計画に関する審査会合における議論を踏まえ、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）福島第一原子力発電所における ALPS 処理水希釈放出設備に係る現地確認として、東京電力が実施する緊急遮断試験に立ち会い、通水状態での緊急遮断弁動作に伴う配管の健全性等について確認した。

6. その他

資料なし