

1. 件名

原子燃料工業(株)熊取事業所における設計及び工事の計画に関する面談

2. 日時

令和5年6月29日(木) 13時30分～14時40分

3. 場所

原子力規制庁 10階会議室(TV会議により実施)

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部

審査グループ 核燃料施設審査部門

小澤安全管理調査官、中野上席安全審査官、野村主任安全審査官、
内海安全審査官

検査グループ 専門検査部門

寒川首席原子力専門検査官、永井主任原子力専門検査官

原子燃料工業株式会社

伊藤取締役常務執行役員

白神執行役員 品質・安全管理室長

熊取事業所担当部長 他7名

5. 要旨

○原子燃料工業株式会社から、令和5年6月7日及び令和5年6月22日の行政相談に引き続き、資料に基づき、主に以下の事項について説明があった。

- ・今後予定している既認可の設計及び工事の計画の軽微な変更の届出の内容
- ・上記の変更内容に係る技術基準適合性への影響

○原子力規制庁から、主に以下のとおり伝えた。

- ・資料1別紙47の説明における耐震評価では、設備の架台を上部と下部で別々に耐震評価しているが、既認可に記載している当該設備に関する最も厳しい検定比に変更がないことを明確に説明すること。
- ・原子力規制庁検査の中で原子力規制庁から指摘を受け判明した、搬送設備のアンカーボルト検定比の既認可記載との不整合の疑義については、具体的な状況や論点を資料にまとめ説明すること。

○原子燃料工業株式会社から、承知した旨の回答があった。

6. 配布資料

資料 1 : H-23011-2 設工認申請書における記載に変更が必要な内容について

以上