

「大飯発電所第3,4号機 工事計画届出書（補正含む）」に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について

<届出書>

届出件名	大飯発電所第3,4号機 工事計画届出書（補正）（高感度型主蒸気管モニタ取替工事）
届出概要	放射線管理設備プロセスモニタリング設備のうち高感度型主蒸気管モニタについて、現行のモニタが保守中止となったことから、当該モニタの改造を実施する。 本改造工事における設計及び工事の計画において、2023年3月17日付け関原発第628号および629号にて工事計画届出書を提出しているが、届出内容の適正化を行うため補正を行うものである。

上記の届出に関する核セキュリティおよび保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティおよび保障措置への影響の有無>

	確認項目	影響有無	備考
核セキュリティ (核物質防護規定)	①防護対象の追加等の有無	無	
	②侵入防止対策に係る性能への影響	無	
保障措置 (計量管理規定)	①設計情報質問書（DIQ: Design Information Questionnaire）の変更が必要か。	無	
	②査察機器の移設又は新規設置が生じるか。	無	
	③サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・構築物を新たに建設するか。	無	
	④既存の査察実施方針に影響があるか。	無	